

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/09/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		1,4	100		0,55	96		5,0	100		0,26	100		23,1	100		0,3	100		0,3	100		122354,5	100		11,2	100		161,6	100		966,5	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,3	100		2,68	78		4,6	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		123855,3	100		10,9	100		161,9	100		961,5	100	In marcia
01:30		1,9	100		1,6	100		1,64	100		4,3	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		123831,4	100		11,0	100		162,2	100		969,1	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,5	100		0,75	100		4,3	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		121605,5	100		11,2	100		162,0	100		959,1	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,6	100		0,47	96		5,2	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		123697,5	100		11,0	100		163,5	100		962,4	100	In marcia
03:00		1,7	100		1,6	100		1,8	78		4,8	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		121710,4	100		11,3	100		163,7	100		962,4	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,4	100		0,39	100		5,0	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		121907,4	100		11,2	100		162,9	100		965,7	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,3	100		0,02	100		4,0	100		0,27	94		36,1	100		0,3	100		0,3	100		115642,8	100		11,7	100		163,8	100		939,3	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,9	100		0,08	96		4,3	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,5	100		123728,1	100		10,8	100		165,9	100		965,0	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,6	100		0,78	78		4,4	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		123558,2	100		11,1	100		165,8	100		971,8	100	In marcia
05:30		1,5	100		1,2	100		0,75	100		4,4	100		0,25	100		22,8	100		0,3	100		0,4	100		123387,1	100		11,2	100		165,2	100		970,7	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,2	100		0,52	100		4,2	100		0,26	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		121452,9	100		11,3	100		165,4	100		962,4	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,5	100		0,24	96		4,3	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		124018,4	100		11,1	100		164,6	100		962,4	100	In marcia
07:00		2,4	100		1,5	100		2,0	78		4,5	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		122100,0	100		11,2	100		162,1	100		963,5	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,7	100		0,74	100		4,6	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		121130,7	100		11,3	100		160,9	100		961,3	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,4	100		0,15	100		4,3	100		0,25	94		30,5	100		0,3	100		0,3	100		123587,2	100		11,1	100		159,9	100		966,4	100	In marcia
08:30		2,1	100		1,3	100		0,0	96		4,3	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		122822,0	100		11,1	100		159,2	100		968,9	100	In marcia
09:00		3,2	86		1,9	86		0,0	78		5,5	86		0,25	100		22,7	86		0,3	86		0,4	86		119978,5	100		11,3	86		158,2	100		966,0	100	In marcia
09:30		2,5	78		1,6	78		0,03	100		3,7	78		0,24	100		29,2	78		0,3	78		0,5	78		122217,0	100		11,1	78		158,0	100		969,5	100	In marcia
10:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		122318,5	100		11,1	100		157,5	100		973,0	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,2	100		0,0	95		3,7	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		121406,0	100		11,1	100		158,3	100		975,6	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,6	100		0,78	78		4,1	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,5	100		121321,8	100		11,1	100		158,5	100		970,4	100	In marcia
11:30		3,1	100		1,8	100		1,15	100		3,8	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,5	100		121954,1	100		11,1	100		159,2	100		969,8	100	In marcia
12:00		3,8	100		1,8	100		0,69	100		4,0	100		0,25	94		35,6	100		0,3	100		0,5	100		121284,7	100		11,2	100		158,6	100		969,4	100	In marcia
12:30		2,6	100		1,2	100		0,51	95		3,8	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		121842,3	100		11,1	100		158,4	100		965,9	100	In marcia
13:00		4,3	100		1,9	100		2,2	78		4,5	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		118401,8	100		11,5	100		158,3	100		957,2	100	In marcia
13:30		3,3	100		1,1	100		1,02	100		3,7	100		0,25	100		22,7	100		0,3	100		0,6	100		120169,7	100		11,3	100		157,7	100		954,7	100	In marcia
14:00		3,3	100		1,5	100		0,66	100		4,0	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		122249,8	100		11,0	100		157,9	100		965,8	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,2	100		0,61	95		4,3	100		0,26	100		40,1	100		0,3	100		0,6	100		122191,6	100		11,0	100		158,3	100		953,9	100	In marcia
15:00		2,2	100		2,2	100		0,22	78		3,7	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		121020,3	100		11,2	100		159,0	100		959,6	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,1	100		0,06	100		3,9	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		122676,6	100		11,1	100		158,6	100		962,7	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,35	100		3,9	100		0,24	95		26,4	100		0,3	100		0,6	100		121935,6	100		11,2	100		158,9	100		964,0	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,6	100		0,12	95		3,9	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,5	100		122058,0	100		11,2	100		158,5	100		964,4	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,8	100		0,44	78		3,9	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,6	100		121717,7	100		11,2	100		157,9	100		968,3	100	In marcia
17:30		3,2	100		1,7	100		0,68	100		3,9	100		0,24	100		18,9	100		0,3	100		0,4	100		120982,4	100		11,1	100		156,9	100		970,5	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,9	100		0,38	100		3,8	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,4	100		120159,1	100		11,2	100		155,9	100		965,1	100	In marcia
18:30		1,8	100		1,1	100		0,78	95		3,7	100		0,24	100		42,5	100		0,3	100		0,5	100		121273,6	100		11,0	100		157,3	100		954,1	100	In marcia
19:00		1,8	100		1,8	100		0,92	78		3,7	100		0,25	100		50,0	100		0,3	100		0,6	100		122714,7	100		11,0	100		159,6	100		950,2	100	In marcia
19:30		3,5	100		1,7	100		0,88	100		3,7	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		120774,0	100		11,2	100		159,6	100		963,2	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,1	100		0,7	100		3,8	100		0,24	94		25,5	100		0,3	100		0,5	100		119671,7	100		11,3	100		158,3	100		954,9	100	In marcia
20:30		2,8	100		2,1	100		0,74	95		3,9	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		119830,5	100		11,2	100		157,2	100		956,9	100	In marcia
21:00		1,7	86		1,6	86		0,75	78		3,9	86		0,24	100		29,4	86		0,3	86		0,6	86		122155,9	100		11,0	86		157,0	100		957,4	100	In marcia
21:30		1,3	78		2,1	78		1,32	100		4,3	78		0,25	100		30,0	78		0,3	78		0,5	78		119757,7	100		11,2	78		157,5	100		957,3	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		1,4	100		0,55	96		5,0	100		0,26	100		23,1	100		0,3	100		0,3	100		122354,5	100		11,2	100		161,6	100		966,5	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,3	100		2,68	78		4,6	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		123855,3	100		10,9	100		161,9	100		961,5	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		1,6	100		1,64	100		4,3	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		123831,4	100		11,0	100		162,2	100		969,1	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,5	100		0,75	100		4,3	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		121605,5	100		11,2	100		162,0	100		959,1	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,6	100		0,47	96		5,2	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		123697,5	100		11,0	100		163,5	100		962,4	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,6	100		1,8	78		4,8	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		121710,4	100		11,3	100		163,7	100		962,4	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,4	100		0,39	100		5,0	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		121907,4	100		11,2	100		162,9	100		965,7	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,3	100		0,02	100		4,0	100		0,27	94		36,1	100		0,3	100		0,3	100		115642,8	100		11,7	100		163,8	100		939,3	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		1,9	100		0,08	96		4,3	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,5	100		123728,1	100		10,8	100		165,9	100		965,0	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,6	100		0,78	78		4,4	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		123558,2	100		11,1	100		165,8	100		971,8	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,2	100		0,75	100		4,4	100		0,25	100		22,8	100		0,3	100		0,4	100		123387,1	100		11,2	100		165,2	100		970,7	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,2	100		0,52	100		4,2	100		0,26	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		121452,9	100		11,3	100		165,4	100		962,4	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,5	100		0,24	96		4,3	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		124018,4	100		11,1	100		164,6	100		962,4	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		1,5	100		2,0	78		4,5	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		122100,0	100		11,2	100		162,1	100		963,5	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,7	100		0,74	100		4,6	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		121130,7	100		11,3	100		160,9	100		961,3	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,4	100		0,15	100		4,3	100		0,25	94		30,5	100		0,3	100		0,3	100		123587,2	100		11,1	100		159,9	100		966,4	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,3	100		0,0	96		4,3	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		122822,0	100		11,1	100		159,2	100		968,9	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		1,9	86		0,0	78		5,5	86		0,25	100		22,7	86		0,3	86		0,4	86		119978,5	100		11,3	86		158,2	100		966,0	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,6	78		0,03	100		3,7	78		0,24	100		29,2	78		0,3	78		0,5	78		122217,0	100		11,1	78		158,0	100		969,5	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		122318,5	100		11,1	100		157,5	100		973,0	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		1,2	100		0,0	95		3,7	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		121406,0	100		11,1	100		158,3	100		975,6	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,6	100		0,78	78		4,1	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,5	100		121321,8	100		11,1	100		158,5	100		970,4	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,8	100		1,15	100		3,8	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,5	100		121954,1	100		11,1	100		159,2	100		969,8	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		1,8	100		0,69	100		4,0	100		0,25	94		35,6	100		0,3	100		0,5	100		121284,7	100		11,2	100		158,6	100		969,4	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,2	100		0,51	95		3,8	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		121842,3	100		11,1	100		158,4	100		965,9	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		1,9	100		2,2	78		4,5	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		118401,8	100		11,5	100		158,3	100		957,2	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		1,1	100		1,02	100		3,7	100		0,25	100		22,7	100		0,3	100		0,6	100		120169,7	100		11,3	100		157,7	100		954,7	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		1,5	100		0,66	100		4,0	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		122249,8	100		11,0	100		157,9	100		965,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,2	100		0,61	95		4,3	100		0,26	100		40,1	100		0,3	100		0,6	100		122191,6	100		11,0	100		158,3	100		953,9	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		2,2	100		0,22	78		3,7	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		121020,3	100		11,2	100		159,0	100		959,6	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,1	100		0,06	100		3,9	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		122676,6	100		11,1	100		158,6	100		962,7	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,35	100		3,9	100		0,24	95		26,4	100		0,3	100		0,6	100		121935,6	100		11,2	100		158,9	100		964,0	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,6	100		0,12	95		3,9	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,5	100		122058,0	100		11,2	100		158,5	100		964,4	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,8	100		0,44	78		3,9	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,6	100		121717,7	100		11,2	100		157,9	100		968,3	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		1,7	100		0,68	100		3,9	100		0,24	100		18,9	100		0,3	100		0,4	100		120982,4	100		11,1	100		156,9	100		970,5	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		0,9	100		0,38	100		3,8	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,4	100		120159,1	100		11,2	100		155,9	100		965,1	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		1,1	100		0,78	95		3,7	100		0,24	100		42,5	100		0,3	100		0,5	100		121273,6	100		11,0	100		157,3	100		954,1	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,8	100		0,92	78		3,7	100		0,25	100		50,0	100		0,3	100		0,6	100		122714,7	100		11,0	100		159,6	100		950,2	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,7	100		0,88	100		3,7	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		120774,0	100		11,2	100		159,6	100		963,2	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,1	100		0,7	100		3,8	100		0,24	94		25,5	100		0,3	100		0,5	100		119671,7	100		11,3	100		158,3	100		954,9	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		2,1	100		0,74	95		3,9	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		119830,5	100		11,2	100		157,2	100		956,9	100		in Betrieb
21:00		1,7	86		1,6	86		0,75	78		3,9	86		0,24	100		29,4	86		0,3	86		0,6	86		122155,9	100		11,0	86		157,0	100		957,4	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		2,1	78		1,32	100		4,3	78		0,25	100		30,0	78		0,3																		