

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 04/09/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,9	100		1,5	100		0,56	94		4,7	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		124091,0	100		11,0	100		157,6	100		950,3	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,4	100		0,43	79		5,2	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		123848,6	100		10,8	100		157,2	100		959,8	100	In marcia
01:30		1,8	100		1,8	100		0,87	100		4,7	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,0	100		124147,9	100		11,0	100		157,6	100		958,7	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,5	100		0,95	100		4,1	100		0,26	100		36,7	100		0,3	100		0,0	100		122852,5	100		11,1	100		158,5	100		948,8	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,6	100		1,06	94		4,6	100		0,26	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		123996,8	100		10,8	100		159,3	100		959,0	100	In marcia
03:00		1,9	100		1,6	100		0,61	79		4,4	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,1	100		124387,5	100		11,0	100		160,5	100		952,7	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,3	100		0,71	100		4,0	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		124355,1	100		10,9	100		160,6	100		957,0	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,8	100		1,19	100		4,3	100		0,25	94		32,7	100		0,3	100		0,0	100		124455,3	100		10,9	100		160,8	100		960,2	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,4	100		0,81	94		4,7	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		123512,0	100		10,8	100		160,4	100		956,3	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,2	100		1,94	79		4,6	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		124237,3	100		10,9	100		159,5	100		954,5	100	In marcia
05:30		2,1	100		1,6	100		2,53	100		4,0	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		124495,4	100		11,0	100		160,5	100		957,3	100	In marcia
06:00		2,3	100		1,9	100		1,86	100		4,4	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		123899,6	100		11,1	100		161,6	100		953,2	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,3	100		1,71	94		4,5	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,1	100		124286,0	100		10,8	100		161,2	100		950,8	100	In marcia
07:00		2,1	100		2,1	100		0,59	79		4,6	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,0	100		122100,1	100		11,2	100		158,9	100		949,2	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,0	100		0,25	100		5,2	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		124371,9	100		11,0	100		157,5	100		945,9	100	In marcia
08:00		2,8	100		1,4	100		0,36	100		4,8	100		0,25	95		21,4	100		0,3	100		0,0	100		124428,2	100		10,9	100		156,8	100		956,0	100	In marcia
08:30		2,6	100		2,1	100		0,52	94		4,1	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		123371,6	100		11,1	100		155,8	100		950,1	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,2	85		0,97	79		5,0	85		0,25	100		28,1	85		0,3	85		0,1	85		124479,3	100		11,0	85		155,8	100		952,4	100	In marcia
09:30		1,7	78		1,1	78		1,23	100		4,9	78		0,25	100		38,6	78		0,3	78		0,1	78		122599,1	100		11,0	78		156,4	100		954,6	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,8	100		1,55	100		4,2	100		0,25	100		47,5	100		0,3	100		0,0	100		125471,8	100		11,0	100		158,2	100		938,0	100	In marcia
10:30		3,8	100		2,1	100		1,69	94		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		123450,5	100		11,2	100		158,8	100		952,3	100	In marcia
11:00		4,3	100		1,0	100		0,32	79		4,3	100		0,26	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		120228,6	100		11,4	100		157,7	100		946,4	100	In marcia
11:30		2,5	100		1,4	100		1,52	100		3,8	100		0,26	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		120940,0	100		11,3	100		158,5	100		950,7	100	In marcia
12:00		2,4	100		1,7	100		1,22	100		4,3	100		0,25	94		32,1	100		0,3	100		0,0	100		124113,7	100		11,0	100		156,6	100		957,2	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,6	100		1,13	94		5,0	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		124057,9	100		10,9	100		158,3	100		956,1	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,5	100		0,55	79		4,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		124469,4	100		11,0	100		157,8	100		957,5	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,8	100		1,14	100		4,4	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		123666,9	100		11,1	100		157,9	100		956,4	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		2,39	100		4,0	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		122060,7	100		11,2	100		157,7	100		958,4	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,7	100		1,36	94		3,8	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		124449,1	100		11,0	100		158,3	100		965,5	100	In marcia
15:00		2,1	100		2,3	100	(4)	1,22	57		4,8	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		120262,5	100		11,4	100		158,8	100		952,3	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,3	100	(1)				4,8	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		121404,4	100		11,2	100		158,1	100		953,9	100	In marcia
16:00		2,1	100		1,1	100	(1)				4,7	100		0,23	94		25,5	100		0,3	100		0,1	100		123161,7	100		10,9	100		157,8	100		965,6	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,3	100	(1)				4,3	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		121430,7	100		11,1	100		157,7	100		959,4	100	In marcia
17:00		2,7	100		1,9	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		122812,1	100		11,0	100		157,1	100		963,6	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		119203,4	100		11,2	100		156,0	100		965,4	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		121892,0	100		11,0	100		157,7	100		962,5	100	In marcia
18:30		2,1	100		1,7	100		0,0	94		4,1	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		120156,3	100		11,2	100		156,1	100		954,8	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,4	100		0,0	79		4,0	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		120305,4	100		11,1	100		155,7	100		964,6	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		40,1	100		0,3	100		0,0	100		120749,4	100		11,1	100		156,4	100		959,3	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		41,9	100		0,3	100		0,0	100		122408,5	100		10,8	100		158,0	100		965,5	100	In marcia
20:30		1,8	100		1,5	100		0,0	94		4,5	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		119998,8	100		11,3	100		157,8	100		947,8	100	In marcia
21:00		2,2	86		1,3	86		0,0	79		4,6	86		0,24	100		22,7	86		0,3	86		0,0	86		119272,2	100		11,4	86		156,6	100		946,3	100	In marcia
21:30		2,1	78		1,5	78		0,0	100		4,3	78		0,24	100		29,2	78		0,3	78		0,5	78		122429,9	100		10,9	78		156,9	100		952,2	100	In marcia

MVA Bozen

Datum: 04/09/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,9	100		1,5	100		0,56	94		4,7	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		124091,0	100	11,0	100		157,6	100		950,3	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,4	100		0,43	79		5,2	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		123848,6	100	10,8	100		157,2	100		959,8	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,8	100		0,87	100		4,7	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,0	100		124147,9	100	11,0	100		157,6	100		958,7	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,5	100		0,95	100		4,1	100		0,26	100		36,7	100		0,3	100		0,0	100		122852,5	100	11,1	100		158,5	100		948,8	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,6	100		1,06	94		4,6	100		0,26	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		123996,8	100	10,8	100		159,3	100		959,0	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		1,6	100		0,61	79		4,4	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,1	100		124387,5	100	11,0	100		160,5	100		952,7	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,3	100		0,71	100		4,0	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		124355,1	100	10,9	100		160,6	100		957,0	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,8	100		1,19	100		4,3	100		0,25	94		32,7	100		0,3	100		0,0	100		124455,3	100	10,9	100		160,8	100		960,2	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,4	100		0,81	94		4,7	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		123512,0	100	10,8	100		160,4	100		956,3	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,2	100		1,94	79		4,6	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		124237,3	100	10,9	100		159,5	100		954,5	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,6	100		2,53	100		4,0	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		124495,4	100	11,0	100		160,5	100		957,3	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,9	100		1,86	100		4,4	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		123899,6	100	11,1	100		161,6	100		953,2	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,3	100		1,71	94		4,5	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,1	100		124286,0	100	10,8	100		161,2	100		950,8	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		2,1	100		0,59	79		4,6	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,0	100		122100,1	100	11,2	100		158,9	100		949,2	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,0	100		0,25	100		5,2	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		124371,9	100	11,0	100		157,5	100		945,9	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,4	100		0,36	100		4,8	100		0,25	95		21,4	100		0,3	100		0,0	100		124428,2	100	10,9	100		156,8	100		956,0	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		2,1	100		0,52	94		4,1	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		123371,6	100	11,1	100		155,8	100		950,1	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,2	85		0,97	79		5,0	85		0,25	100		28,1	85		0,3	85		0,1	85		124479,3	100	11,0	85		155,8	100		952,4	100		in Betrieb
09:30		1,7	78		1,1	78		1,23	100		4,9	78		0,25	100		38,6	78		0,3	78		0,1	78		122599,1	100	11,0	78		156,4	100		954,6	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,8	100		1,55	100		4,2	100		0,25	100		47,5	100		0,3	100		0,0	100		125471,8	100	11,0	100		158,2	100		938,0	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		2,1	100		1,69	94		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		123450,5	100	11,2	100		158,8	100		952,3	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		1,0	100		0,32	79		4,3	100		0,26	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		120228,6	100	11,4	100		157,7	100		946,4	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,4	100		1,52	100		3,8	100		0,26	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		120940,0	100	11,3	100		158,5	100		950,7	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,7	100		1,22	100		4,3	100		0,25	94		32,1	100		0,3	100		0,0	100		124113,7	100	11,0	100		156,6	100		957,2	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,6	100		1,13	94		5,0	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		124057,9	100	10,9	100		158,3	100		956,1	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,5	100		0,55	79		4,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		124469,4	100	11,0	100		157,8	100		957,5	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,8	100		1,14	100		4,4	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		123666,9	100	11,1	100		157,9	100		956,4	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		2,39	100		4,0	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		122060,7	100	11,2	100		157,7	100		958,4	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,7	100		1,36	94		3,8	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		124449,1	100	11,0	100		158,3	100		965,5	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		2,3	100	(4)	1,22	57		4,8	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		120262,5	100	11,4	100		158,8	100		952,3	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,3	100	(1)				4,8	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		121404,4	100	11,2	100		158,1	100		953,9	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,1	100	(1)				4,7	100		0,23	94		25,5	100		0,3	100		0,1	100		123161,7	100	10,9	100		157,8	100		965,6	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,3	100	(1)				4,3	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		121430,7	100	11,1	100		157,7	100		959,4	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,9	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		122812,1	100	11,0	100		157,1	100		963,6	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		119203,4	100	11,2	100		156,0	100		965,4	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		121892,0	100	11,0	100		157,7	100		962,5	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,7	100		0,0	94		4,1	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		120156,3	100	11,2	100		156,1	100		954,8	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,4	100		0,0	79		4,0	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		120305,4	100	11,1	100		157,7	100		964,6	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		40,1	100		0,3	100		0,0	100		120749,4	100	11,1	100		156,4	100		959,3	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		41,9	100		0,3	100		0,0	100		122408,5	100	10,8	100		158,0	100		965,5	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		1,5	100		0,0	94		4,5	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		119998,8	100	11,3	100		157,8	100		947,8	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		1,3	86		0,0	79		4,6	86		0,24	100		22,7	86		0,3	86		0,0	86		119272,2	100	11,4	86		156,6	100		946,3	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		1,5	78		0,0	100		4,3	78		0,24	100		29,2	78		0,3	78		0,5	78		122429,9	100	10,9	78		156,9	100		953,2	100		in Betrieb
22:00		1,6	100		1,2	100		0,0																													