

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 06/09/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,4	100		1,6	100		0,0	94		3,7	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		121374,4	100		11,0	100		158,3	100		945,4	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,2	100		0,0	79		3,8	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		121891,4	100		10,8	100		159,1	100		948,8	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		123349,7	100		10,9	100		161,5	100		947,9	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,5	100		122432,9	100		11,1	100		162,5	100		945,8	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,6	100		0,0	94		4,2	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		124181,2	100		11,0	100		161,8	100		948,4	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,1	100		0,0	79		4,1	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		121961,2	100		11,2	100		162,1	100		936,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		124550,4	100		11,0	100		163,7	100		945,3	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	95		33,2	100		0,3	100		0,2	100		124415,8	100		11,1	100		165,2	100		943,9	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	94		4,9	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,3	100		124702,0	100		11,1	100		164,9	100		945,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	80		4,2	100		0,26	100		15,9	100		0,3	100		0,3	100		120594,8	100		11,4	100		163,0	100		948,3	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		116197,2	100		11,6	100		162,5	100		937,1	100	In marcia
06:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		120014,6	100		11,2	100		161,4	100		941,6	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,3	100		0,0	94		4,6	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		122038,1	100		10,9	100		160,6	100		953,1	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,8	100		0,0	80		4,1	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		118208,2	100		11,3	100		158,9	100		948,1	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,2	100		121451,1	100		11,0	100		158,2	100		947,1	100	In marcia
08:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,25	95		34,9	100		0,3	100		0,2	100		121219,0	100		11,0	100		158,2	100		947,3	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,6	100		0,0	94		5,2	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		120578,5	100		10,9	100		158,4	100		948,4	100	In marcia
09:00		1,7	84		1,6	84		0,0	80		5,7	84		0,24	100		29,5	84		0,3	84		0,2	84		121318,9	100		10,9	84		158,0	100		944,2	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,2	79		0,0	100		7,8	79		0,24	100		32,9	79		0,3	79		0,3	79		121979,0	100		10,9	79		158,1	100		941,1	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		122161,3	100		11,1	100		157,7	100		935,2	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,6	100		0,0	94		4,8	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		122161,5	100		10,8	100		157,6	100		952,2	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,4	100		0,0	80		4,2	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		120416,0	100		11,1	100		157,3	100		942,5	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		121813,6	100		11,0	100		157,3	100		945,9	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,2	100		121644,0	100		11,0	100		158,1	100		944,8	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	94		4,3	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		122787,2	100		11,0	100		158,3	100		944,5	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,7	100		0,0	80		3,9	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		122971,8	100		10,8	100		158,8	100		949,9	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		122269,1	100		11,1	100		159,6	100		946,4	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		120532,5	100		11,3	100		159,5	100		941,9	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,3	100		0,0	93		4,2	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		122771,6	100		11,1	100		158,9	100		947,6	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,4	100		0,0	80		4,3	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,3	100		121422,6	100		11,2	100		158,4	100		948,9	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		121342,6	100		11,1	100		158,2	100		945,5	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		26,9	100		0,3	100		0,3	100		121448,3	100		11,1	100		157,9	100		955,8	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,1	100		0,0	93		3,9	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		121978,1	100		11,1	100		157,9	100		952,6	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,8	100		0,0	80		3,8	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		122032,8	100		11,1	100		158,7	100		959,7	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		120940,8	100		11,1	100		158,7	100		949,7	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		122520,0	100		11,0	100		158,6	100		952,3	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,7	100		0,0	93		4,1	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		122614,0	100		11,0	100		158,3	100		959,4	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,5	100		0,0	80		3,8	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		122559,7	100		11,0	100		157,8	100		959,7	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		119901,8	100		11,3	100		157,7	100		956,3	100	In marcia
20:00		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		28,8	100		0,3	100		0,4	100		120193,4	100		11,3	100		158,0	100		946,6	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,9	100		0,0	93		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		121036,0	100		11,1	100		158,0	100		937,1	100	In marcia
21:00		1,2	85		1,3	85		0,0	80		3,9	85		0,23	100		22,6	85		0,3	85		0,3	85		123046,3	100		11,0	85		157,4	100		951,4	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,0	79		0,0	100		3,8	79		0,25	100		35,1	79		0,3	79		0,1	79		119151,6	100		11,3	79		157,8	100		948,9	100	In marcia
22:00		1,6	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,4	100		1,6	100		0,0	94		3,7	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		121374,4	100		11,0	100		158,3	100		945,4	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,2	100		0,0	79		3,8	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		121891,4	100		10,8	100		159,1	100		948,8	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		123349,7	100		10,9	100		161,5	100		947,9	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,5	100		122432,9	100		11,1	100		162,5	100		945,8	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,6	100		0,0	94		4,2	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		124181,2	100		11,0	100		161,8	100		948,4	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,1	100		0,0	79		4,1	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		121961,2	100		11,2	100		162,1	100		936,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		124550,4	100		11,0	100		163,7	100		945,3	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	95		33,2	100		0,3	100		0,2	100		124415,8	100		11,1	100		165,2	100		943,9	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	94		4,9	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,3	100		124702,0	100		11,1	100		164,9	100		945,2	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	80		4,2	100		0,26	100		15,9	100		0,3	100		0,3	100		120594,8	100		11,4	100		163,0	100		948,3	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		116197,2	100		11,6	100		162,5	100		937,1	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		120146,6	100		11,2	100		161,4	100		941,6	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,3	100		0,0	94		4,6	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		122038,1	100		10,9	100		160,6	100		953,1	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,8	100		0,0	80		4,1	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		118208,2	100		11,3	100		158,9	100		948,1	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,2	100		121451,1	100		11,0	100		158,2	100		947,1	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,25	95		34,9	100		0,3	100		0,2	100		121219,0	100		11,0	100		158,2	100		947,3	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,6	100		0,0	94		5,2	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		120578,5	100		10,9	100		158,4	100		948,4	100		in Betrieb
09:00		1,7	84		1,6	84		0,0	80		5,7	84		0,24	100		29,5	84		0,3	84		0,2	84		121318,9	100		10,9	84		158,0	100		944,2	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,2	79		0,0	100		7,8	79		0,24	100		32,9	79		0,3	79		0,3	79		121979,0	100		10,9	79		158,1	100		941,1	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		122161,3	100		11,1	100		157,7	100		935,2	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,6	100		0,0	94		4,8	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		122161,5	100		10,8	100		157,6	100		952,2	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,4	100		0,0	80		4,2	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		120416,0	100		11,1	100		157,3	100		942,5	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		121813,6	100		11,0	100		157,3	100		945,9	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,2	100		121644,0	100		11,0	100		158,1	100		944,8	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	94		4,3	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		122787,2	100		11,0	100		158,3	100		944,5	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,7	100		0,0	80		3,9	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		122971,8	100		10,8	100		158,8	100		949,9	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		122269,1	100		11,1	100		159,6	100		946,4	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		120532,5	100		11,3	100		159,5	100		941,9	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,3	100		0,0	93		4,2	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		122771,6	100		11,1	100		158,9	100		947,6	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,4	100		0,0	80		4,3	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,3	100		121422,6	100		11,2	100		158,4	100		948,9	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		121342,6	100		11,1	100		158,2	100		945,5	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		26,9	100		0,3	100		0,3	100		121448,3	100		11,1	100		157,9	100		955,8	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,1	100		0,0	93		3,9	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		121978,1	100		11,1	100		157,9	100		952,6	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,8	100		0,0	80		3,8	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		122032,8	100		11,1	100		158,7	100		959,7	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		120940,8	100		11,1	100		158,7	100		949,7	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		122520,0	100		11,0	100		158,6	100		952,3	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,7	100		0,0	93		4,1	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		122614,0	100		11,0	100		158,3	100		959,4	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,5	100		0,0	80		3,8	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		122559,7	100		11,0	100		157,8	100		959,7	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		119901,8	100		11,3	100		157,7	100		956,3	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		28,8	100		0,3	100		0,4	100		120193,4	100		11,3	100		158,0	100		946,6	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,9	100		0,0	93		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		121036,0	100		11,1	100		158,0	100		937,1	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,3	85		0,0	80		3,9	85		0,23	100		22,6	85		0,3	85		0,3	85		123046,3	100		11,0	85		157,4	100		951,4	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,0	79		0,0	100		3,8	79		0,25	100		35,1	79		0,3	79		0,1	79														