

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/09/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,9	100		1,8	100		0,0	92		1,4	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		121675,7	100	11,3	100		159,9	100		952,0	100	In marcia
01:00		2,9	100		1,5	100		0,0	81		1,4	100		0,25	100		33,1	100		0,4	100		0,0	100		122383,0	100	11,2	100		159,9	100		957,5	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		1,6	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		124099,8	100	11,0	100		160,8	100		952,4	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		124128,2	100	10,9	100		161,0	100		953,8	100	In marcia
02:30		0,9	100		1,4	100		0,0	92		1,8	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		123084,5	100	11,1	100		160,9	100		957,7	100	In marcia
03:00		1,1	100		1,8	100		0,0	81		1,9	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		123873,7	100	11,0	100		160,5	100		963,1	100	In marcia
03:30		1,0	100		1,3	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		122349,5	100	11,2	100		159,8	100		949,6	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		1,6	100		0,25	94		32,9	100		0,3	100		0,0	100		123801,5	100	10,9	100		160,5	100		956,7	100	In marcia
04:30		0,8	100		1,3	100		0,0	92		2,4	100		0,26	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		120270,2	100	11,4	100		161,3	100		945,0	100	In marcia
05:00		2,0	100		1,1	100		0,0	81		1,9	100		0,26	100		39,6	100		0,3	100		0,0	100		124841,2	100	10,6	100		162,9	100		949,6	100	In marcia
05:30		3,4	100		2,4	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		21,6	100		0,4	100		0,0	100		123206,4	100	11,2	100		162,7	100		947,2	100	In marcia
06:00		0,9	100		0,4	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		125742,9	100	11,0	100		162,5	100		955,2	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,7	100		0,0	92		1,7	100		0,26	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		124763,9	100	11,0	100		162,4	100		950,9	100	In marcia
07:00		2,2	84		1,3	84		0,0	81		2,1	84		0,25	100		26,3	84		0,4	84		0,1	84		123193,9	100	11,2	84		160,7	100		944,2	100	In marcia
07:30		2,9	79		1,9	79		0,0	100		1,7	79		0,25	100		32,7	79		0,3	79		0,2	79		124306,6	100	11,0	79		160,0	100		963,4	100	In marcia
08:00		1,1	100		1,1	100		0,0	100		1,4	100		0,26	94		28,8	100		0,3	100		0,1	100		122310,8	100	11,1	100		159,9	100		942,6	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,6	100		0,0	92		1,5	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		123999,2	100	10,7	100		159,3	100		945,4	100	In marcia
09:00		3,5	100		1,5	100		1,88	81		1,4	100		0,25	100		14,7	100		0,3	100		0,3	100		125730,9	100	11,0	100		159,4	100		958,6	100	In marcia
09:30		2,7	100		1,5	100		1,29	100		2,1	100		0,26	100		27,7	100		0,4	100		0,2	100		123789,5	100	11,2	100		159,3	100		951,5	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,4	100		1,08	100		1,6	100		0,25	100		39,7	100		0,3	100		0,2	100		125763,0	100	11,0	100		160,2	100		940,6	100	In marcia
10:30		3,8	100		1,9	100		0,65	92		1,6	100		0,25	100		32,8	100		0,4	100		0,3	100		123463,3	100	11,2	100		159,5	100		937,8	100	In marcia
11:00		5,3	100		0,2	100		0,0	81		2,2	100		0,24	100		19,6	100		0,4	100		0,2	100		123539,1	100	11,1	100		158,8	100		937,4	100	In marcia
11:30		1,4	100		0,0	100		0,0	100		1,3	100		0,25	100		23,8	100		0,4	100		0,2	100		123453,6	100	11,1	100		156,6	100		951,4	100	In marcia
12:00		0,9	100		0,2	100		0,0	100		1,6	100		0,26	94		36,0	100		0,3	100		0,2	100		122753,4	100	10,8	100		153,9	100		946,5	100	In marcia
12:30		1,7	100		1,5	100		0,0	92		1,3	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		123017,4	100	10,9	100		151,1	100		952,5	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,4	100		0,02	81		1,2	100		0,24	100		38,2	100		0,3	100		0,2	100		122816,2	100	10,8	100		150,0	100		942,4	100	In marcia
13:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		1,6	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		123291,2	100	10,5	100		150,6	100		965,7	100	In marcia
14:00		4,1	100		1,8	100		0,0	100		1,0	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		123559,2	100	11,0	100		149,4	100		945,8	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,2	100		0,0	92		1,3	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		124204,8	100	11,0	100		149,3	100		947,3	100	In marcia
15:00		5,4	100		2,2	100		0,13	81		2,0	100		0,24	100		20,5	100		0,4	100		0,2	100		122789,6	100	11,1	100		149,2	100		954,1	100	In marcia
15:30		2,5	100		0,4	100		0,0	100		1,5	100		0,24	100		26,6	100		0,4	100		0,1	100		121213,3	100	11,1	100		148,4	100		951,1	100	In marcia
16:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		1,4	100		0,24	95		30,1	100		0,3	100		0,3	100		121397,7	100	10,7	100		148,7	100		956,0	100	In marcia
16:30		3,2	100		1,4	100		0,0	92		1,2	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		121423,4	100	11,0	100		149,9	100		957,6	100	In marcia
17:00		3,9	100		2,1	100		0,1	81		1,4	100		0,24	100		33,9	100		0,4	100		0,2	100		121115,1	100	10,9	100		151,3	100		951,9	100	In marcia
17:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		36,2	100		0,4	100		0,2	100		120639,2	100	10,7	100		152,3	100		957,1	100	In marcia
18:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		33,9	100		0,4	100		0,2	100		121787,9	100	10,7	100		153,6	100		958,2	100	In marcia
18:30		2,9	100		0,9	100		0,0	92		1,4	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,2	100		123387,8	100	11,0	100		155,2	100		961,1	100	In marcia
19:00		2,5	85		1,4	85		1,94	81		1,6	85		0,24	100		26,1	85		0,3	85		0,2	85		122528,4	100	11,1	85		156,1	100		957,3	100	In marcia
19:30		4,9	79		0,8	79		0,88	100		2,0	79		0,25	100		19,3	79		0,4	79		0,5	79		121060,2	100	11,2	79		157,5	100		948,0	100	In marcia
20:00		4,3	100		0,7	100		0,52	100		2,8	100		0,24	94		20,6	100		0,4	100		0,5	100		122989,1	100	10,8	100		157,9	100		957,9	100	In marcia
20:30		3,4	100		1,7	100		0,56	92		2,0	100		0,24	100		29,2	100		0,4	100		0,4	100		123797,0	100	11,0	100		159,2	100		953,6	100	In marcia
21:00		3,0	100		1,1	100		0,05	81		1,5	100		0,24	100		36,5	100		0,4	100		0,5	100		121802,5	100	11,2	100		158,7	100		944,9	100	In marcia
21:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		1,5	100		0,24	100		44,4	100		0,4	100		0,5	100		122812,1	100	10,7	100		158,8	100		962,2	100	In marcia
22:00		4,0	100		1,1	100		0,0	100		1,4	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		122538,6	100	10,9	100		157,8	1				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,9	100		1,8	100		0,0	92		1,4	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		121675,7	100	11,3	100		159,9	100		952,0	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,5	100		0,0	81		1,4	100		0,25	100		33,1	100		0,4	100		0,0	100		122383,0	100	11,2	100		159,9	100		957,5	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		1,6	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		124099,8	100	11,0	100		160,8	100		952,4	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		124128,2	100	10,9	100		161,0	100		953,8	100		in Betrieb
02:30		0,9	100		1,4	100		0,0	92		1,8	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		123084,5	100	11,1	100		160,9	100		957,7	100		in Betrieb
03:00		1,1	100		1,8	100		0,0	81		1,9	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		123873,7	100	11,0	100		160,5	100		963,1	100		in Betrieb
03:30		1,0	100		1,3	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		122349,5	100	11,2	100		159,8	100		949,6	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		1,6	100		0,25	94		32,9	100		0,3	100		0,0	100		123801,5	100	10,9	100		160,5	100		956,7	100		in Betrieb
04:30		0,8	100		1,3	100		0,0	92		2,4	100		0,26	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		120270,2	100	11,4	100		161,3	100		945,0	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,1	100		0,0	81		1,9	100		0,26	100		39,6	100		0,3	100		0,0	100		124841,2	100	10,6	100		162,9	100		949,6	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		2,4	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		21,6	100		0,4	100		0,0	100		123206,4	100	11,2	100		162,7	100		947,2	100		in Betrieb
06:00		0,9	100		0,4	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		125742,9	100	11,0	100		162,5	100		955,2	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,7	100		0,0	92		1,7	100		0,26	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		124763,9	100	11,0	100		162,4	100		950,9	100		in Betrieb
07:00		2,2	84		1,3	84		0,0	81		2,1	84		0,25	100		26,3	84		0,4	84		0,1	84		123193,9	100	11,2	84		160,7	100		944,2	100		in Betrieb
07:30		2,9	79		1,9	79		0,0	100		1,7	79		0,25	100		32,7	79		0,3	79		0,2	79		124306,6	100	11,0	79		160,0	100		963,4	100		in Betrieb
08:00		1,1	100		1,1	100		0,0	100		1,4	100		0,26	94		28,8	100		0,3	100		0,1	100		122310,8	100	11,1	100		159,9	100		942,6	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,6	100		0,0	92		1,5	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		123999,2	100	10,7	100		159,3	100		945,4	100		in Betrieb
09:00		3,5	100		1,5	100		1,88	81		1,4	100		0,25	100		14,7	100		0,3	100		0,3	100		125730,9	100	11,0	100		159,4	100		958,6	100		in Betrieb
09:30		2,7	100		1,5	100		1,29	100		2,1	100		0,26	100		27,7	100		0,4	100		0,2	100		123789,5	100	11,2	100		159,3	100		951,5	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,4	100		1,08	100		1,6	100		0,25	100		39,7	100		0,3	100		0,2	100		125763,0	100	11,0	100		160,2	100		940,6	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		1,9	100		0,65	92		1,6	100		0,25	100		32,8	100		0,4	100		0,3	100		123463,3	100	11,2	100		159,5	100		937,8	100		in Betrieb
11:00		5,3	100		0,2	100		0,0	81		2,2	100		0,24	100		19,6	100		0,4	100		0,2	100		123539,1	100	11,1	100		158,8	100		937,4	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		0,0	100		0,0	100		1,3	100		0,25	100		23,8	100		0,4	100		0,2	100		123453,6	100	11,1	100		156,6	100		951,4	100		in Betrieb
12:00		0,9	100		0,2	100		0,0	100		1,6	100		0,26	94		36,0	100		0,3	100		0,2	100		122753,4	100	10,8	100		153,9	100		946,5	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,5	100		0,0	92		1,3	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		123017,4	100	10,9	100		151,1	100		952,5	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,4	100		0,02	81		1,2	100		0,24	100		38,2	100		0,3	100		0,2	100		122816,2	100	10,8	100		150,0	100		942,4	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		1,6	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		123291,2	100	10,5	100		150,6	100		965,7	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		1,8	100		0,0	100		1,0	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		123559,2	100	11,0	100		149,4	100		945,8	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,2	100		0,0	92		1,3	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		124204,8	100	11,0	100		149,3	100		947,3	100		in Betrieb
15:00		5,4	100		2,2	100		0,13	81		2,0	100		0,24	100		20,5	100		0,4	100		0,2	100		122789,6	100	11,1	100		149,2	100		954,1	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,4	100		0,0	100		1,5	100		0,24	100		26,6	100		0,4	100		0,1	100		121213,3	100	11,1	100		148,4	100		951,1	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		1,4	100		0,24	95		30,1	100		0,3	100		0,3	100		121397,7	100	10,7	100		148,7	100		956,0	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,4	100		0,0	92		1,2	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		121423,4	100	11,0	100		149,9	100		957,6	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		2,1	100		0,1	81		1,4	100		0,24	100		33,9	100		0,4	100		0,2	100		121115,1	100	10,9	100		151,3	100		951,9	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		36,2	100		0,4	100		0,2	100		120639,2	100	10,7	100		152,3	100		957,1	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		33,9	100		0,4	100		0,2	100		121787,9	100	10,7	100		153,6	100		958,2	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,9	100		0,0	92		1,4	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,2	100		123387,8	100	11,0	100		155,2	100		961,1	100		in Betrieb
19:00		2,5	85		1,4	85		1,94	81		1,6	85		0,24	100		26,1	85		0,3	85		0,2	85		122528,4	100	11,1	85		156,1	100		957,3	100		in Betrieb
19:30		4,9	79		0,8	79		0,88	100		2,0	79		0,25	100		19,3	79		0,4	79		0,5	79		121080,2	100	11,2	79		157,5	100		948,0	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,7	100		0,52	100		2,8	100		0,24	94		20,6	100		0,4	100		0,5	100		122989,1	100	10,8	100		157,9	100		957,9	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		1,7	100		0,56	92		2,0	100		0,24	100		29,2	100		0,4	100		0,4	100		123797,0	100	11,0	100		159,2	100		953,6	100		in Betrieb
21:00		3,0	100		1,1	100		0,05	81		1,5	100		0,24	100		36,5	100		0,4	100		0,5	100		121802,5	100	11,2	100		158,7	100		944,9	100		in Betrieb
21:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		1,5	100		0,24	100		44,4	100		0,4	100		0,5	100		122812,1	100	10,7	100		158,8	100		962,2	100		in Betrieb
22:00		4,0	100		1,1	100		0,0																													