

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,8	100		1,2	100		0,0	91		2,5	100		0,25	100		30,5	100		0,4	100		0,4	100		121712,0	100		10,9	100		155,9	100		973,9	100	In marcia
01:00		3,2	100		1,5	100		0,67	82		1,7	100		0,24	100		27,3	100		0,4	100		0,4	100		121011,0	100		11,0	100		155,8	100		966,9	100	In marcia
01:30		3,7	100		1,4	100		0,0	100		1,3	100		0,25	100		32,2	100		0,4	100		0,5	100		120735,7	100		10,8	100		156,1	100		975,2	100	In marcia
02:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		1,5	100		0,25	100		34,8	100		0,4	100		0,5	100		121561,6	100		10,8	100		156,5	100		976,2	100	In marcia
02:30		3,1	100		2,5	100		0,0	91		1,4	100		0,24	100		29,7	100		0,4	100		0,5	100		122005,3	100		11,0	100		156,7	100		971,8	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,1	100		0,0	82		1,6	100		0,25	100		27,6	100		0,4	100		0,5	100		121933,9	100		11,0	100		156,1	100		969,9	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		27,6	100		0,4	100		0,5	100		121577,1	100		11,0	100		156,0	100		973,7	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		1,1	100		0,25	94		36,1	100		0,4	100		0,5	100		122339,5	100		10,9	100		156,8	100		970,0	100	In marcia
04:30		2,9	100		1,0	100		0,0	91		1,3	100		0,25	100		27,7	100		0,4	100		0,5	100		121676,8	100		10,9	100		157,1	100		967,9	100	In marcia
05:00		5,8	100		2,3	100		2,03	82		1,7	100		0,25	100		31,6	100		0,4	100		0,4	100		121674,9	100		10,9	100		156,2	100		963,9	100	In marcia
05:30		2,7	100		1,1	100		0,68	100		1,5	100		0,25	100		32,0	100		0,4	100		0,4	100		121965,5	100		10,9	100		156,0	100		968,1	100	In marcia
06:00		5,1	100		1,2	100		0,27	100		1,9	100		0,25	100		22,5	100		0,4	100		0,4	100		121802,1	100		11,0	100		155,5	100		970,8	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,6	100		0,04	91		2,2	100		0,24	100		22,9	100		0,4	100		0,5	100		121636,7	100		11,0	100		151,5	100		967,9	100	In marcia
07:00		4,1	86		1,1	86		1,77	82		2,2	86		0,25	100		22,2	86		0,4	86		0,5	86		120005,3	100		11,2	86		148,7	100		969,0	100	In marcia
07:30		5,3	78		0,3	78		0,72	100		1,7	78		0,25	100		29,2	78		0,4	78		0,3	78		122349,9	100		10,9	78		148,2	100		973,2	100	In marcia
08:00		4,7	100		0,5	100		0,17	100		2,3	100		0,24	94		34,5	100		0,4	100		0,3	100		122105,3	100		10,9	100		147,2	100		974,2	100	In marcia
08:30		2,3	100		0,0	100		0,04	91		2,5	100		0,24	100		28,3	100		0,4	100		0,3	100		122931,0	100		10,8	100		146,4	100		980,3	100	In marcia
09:00		3,5	100		0,0	100		1,97	82		2,4	100		0,24	100		27,4	100		0,4	100		0,3	100		124270,5	100		10,9	100		146,4	100		978,9	100	In marcia
09:30		2,7	100		0,0	100		0,74	100		2,5	100		0,25	100		34,1	100		0,4	100		0,3	100		124563,0	100		10,8	100		147,5	100		982,9	100	In marcia
10:00		4,8	100		0,9	100		0,48	100		3,0	100		0,24	100		33,2	100		0,4	100		0,3	100		125508,3	100		10,8	100		149,1	100		972,8	100	In marcia
10:30		4,8	100		1,0	100		0,09	91		2,6	100		0,25	100		23,8	100		0,4	100		0,4	100		124767,7	100		11,0	100		149,4	100		963,7	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,2	100		1,38	82		2,8	100		0,24	100		27,1	100		0,4	100		0,3	100		124886,8	100		10,9	100		151,5	100		970,8	100	In marcia
11:30		3,6	100		0,7	100		0,18	100		2,4	100		0,25	100		25,4	100		0,4	100		0,3	100		123914,7	100		11,1	100		152,8	100		977,2	100	In marcia
12:00		3,9	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,25	94		37,2	100		0,3	100		0,3	100		124275,5	100		10,8	100		154,2	100		978,6	100	In marcia
12:30		5,3	100		0,8	100		0,0	91		2,7	100		0,25	100		30,4	100		0,4	100		0,3	100		125217,6	100		10,9	100		155,1	100		977,8	100	In marcia
13:00		3,9	100		0,1	100		1,12	82		2,7	100		0,25	100		26,7	100		0,4	100		0,3	100		124406,6	100		11,1	100		155,6	100		972,0	100	In marcia
13:30		4,6	100		0,0	100		0,02	100		2,4	100		0,25	100		28,0	100		0,4	100		0,4	100		124223,5	100		11,1	100		156,9	100		966,7	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		28,4	100		0,4	100		0,4	100		125011,5	100		10,9	100		157,6	100		970,0	100	In marcia
14:30		3,2	100		0,0	100		0,0	91		2,2	100		0,25	100		27,8	100		0,4	100		0,3	100		125053,4	100		11,0	100		157,7	100		972,5	100	In marcia
15:00		3,7	100		0,1	100		1,67	82		2,0	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		124467,6	100		10,9	100		158,4	100		972,6	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,4	100		0,14	100		2,1	100		0,24	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		124660,3	100		10,9	100		158,4	100		976,2	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,3	100		0,02	100		2,0	100		0,25	95		37,7	100		0,3	100		0,4	100		124356,5	100		10,9	100		161,6	100		974,6	100	In marcia
16:30		5,0	100		2,2	100		0,02	91		1,9	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,3	100		124391,7	100		10,9	100		156,9	100		977,1	100	In marcia
17:00		2,3	100		0,7	100		0,31	82		2,0	100		0,25	100		39,9	100		0,3	100		0,3	100		123882,4	100		10,6	100		156,2	100		977,1	100	In marcia
17:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		124720,1	100		10,8	100		152,8	100		975,2	100	In marcia
18:00		4,9	100		2,3	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		125132,5	100		10,8	100		147,3	100		972,7	100	In marcia
18:30		3,6	100		1,2	100		0,0	91		2,1	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,3	100		125466,4	100		10,8	100		146,2	100		973,5	100	In marcia
19:00		3,1	84		1,4	84		2,61	82		1,5	84		0,24	100		18,1	84		0,3	84		0,4	84		124585,8	100		11,1	84		146,1	100		967,4	100	In marcia
19:30		3,6	80		1,3	80		1,5	100		2,1	80		0,24	100		27,1	80		0,3	80		0,4	80		125183,9	100		10,8	80		146,4	100		974,3	100	In marcia
20:00		4,0	100		1,5	100		0,97	100		1,6	100		0,24	94		33,0	100		0,3	100		0,4	100		125851,3	100		11,0	100		146,2	100		972,4	100	In marcia
20:30		4,9	100		1,5	100		0,51	91		1,8	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,4	100		123795,2	100		11,1	100		145,9	100		963,7	100	In marcia
21:00		3,9	100		0,2	100		2,37	82		2,4	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		124876,5	100		10,8	100		146,6	100		971,1	100	In marcia
21:30		3,6	100		0,5	100		1,64	100		1,7	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		125278,3	100		10,9	100		146,2	100		970,5	100	In marcia
22:00		3,4	100		0,7	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		1,2	100		0,0	91		2,5	100		0,25	100		30,5	100		0,4	100		0,4	100		121712,0	100		10,9	100		155,9	100		973,9	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		1,5	100		0,67	82		1,7	100		0,24	100		27,3	100		0,4	100		0,4	100		121011,0	100		11,0	100		155,8	100		966,9	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,4	100		0,0	100		1,3	100		0,25	100		32,2	100		0,4	100		0,5	100		120735,7	100		10,8	100		156,1	100		975,2	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		1,5	100		0,25	100		34,8	100		0,4	100		0,5	100		121561,6	100		10,8	100		156,5	100		976,2	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		2,5	100		0,0	91		1,4	100		0,24	100		29,7	100		0,4	100		0,5	100		122005,3	100		11,0	100		156,7	100		971,8	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,1	100		0,0	82		1,6	100		0,25	100		27,6	100		0,4	100		0,5	100		121933,9	100		11,0	100		156,1	100		969,9	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		27,6	100		0,4	100		0,5	100		121577,1	100		11,0	100		156,0	100		973,7	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		1,1	100		0,25	94		36,1	100		0,4	100		0,5	100		122339,5	100		10,9	100		156,8	100		970,0	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,0	100		0,0	91		1,3	100		0,25	100		27,7	100		0,4	100		0,5	100		121676,8	100		10,9	100		157,1	100		967,9	100		in Betrieb
05:00		5,8	100		2,3	100		2,03	82		1,7	100		0,25	100		31,6	100		0,4	100		0,4	100		121674,9	100		10,9	100		156,2	100		963,9	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,1	100		0,68	100		1,5	100		0,25	100		32,0	100		0,4	100		0,4	100		121965,5	100		10,9	100		156,0	100		968,1	100		in Betrieb
06:00		5,1	100		1,2	100		0,27	100		1,9	100		0,25	100		22,5	100		0,4	100		0,4	100		121802,1	100		11,0	100		155,5	100		970,8	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,6	100		0,04	91		2,2	100		0,24	100		22,9	100		0,4	100		0,5	100		121636,7	100		11,0	100		151,5	100		967,9	100		in Betrieb
07:00		4,1	86		1,1	86		1,77	82		2,2	86		0,25	100		22,2	86		0,4	86		0,5	86		120005,3	100		11,2	86		148,7	100		969,0	100		in Betrieb
07:30		5,3	78		0,3	78		0,72	100		1,7	78		0,25	100		29,2	78		0,4	78		0,3	78		122349,9	100		10,9	78		148,2	100		973,2	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		0,5	100		0,17	100		2,3	100		0,24	94		34,5	100		0,4	100		0,3	100		122105,3	100		10,9	100		147,2	100		974,2	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,0	100		0,04	91		2,5	100		0,24	100		28,3	100		0,4	100		0,3	100		122931,0	100		10,8	100		146,4	100		980,3	100		in Betrieb
09:00		3,5	100		0,0	100		1,97	82		2,4	100		0,24	100		27,4	100		0,4	100		0,3	100		124270,5	100		10,9	100		146,4	100		978,9	100		in Betrieb
09:30		2,7	100		0,0	100		0,74	100		2,5	100		0,25	100		34,1	100		0,4	100		0,3	100		124563,0	100		10,8	100		147,5	100		982,9	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		0,9	100		0,48	100		3,0	100		0,24	100		33,2	100		0,4	100		0,3	100		125508,3	100		10,8	100		149,1	100		972,8	100		in Betrieb
10:30		4,8	100		1,0	100		0,09	91		2,6	100		0,25	100		23,8	100		0,4	100		0,4	100		124767,7	100		11,0	100		149,4	100		963,7	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,2	100		1,38	82		2,8	100		0,24	100		27,1	100		0,4	100		0,3	100		124886,8	100		10,9	100		151,5	100		970,8	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,7	100		0,18	100		2,4	100		0,25	100		25,4	100		0,4	100		0,3	100		123914,7	100		11,1	100		152,8	100		977,2	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,25	94		37,2	100		0,3	100		0,3	100		124275,5	100		10,8	100		154,2	100		978,6	100		in Betrieb
12:30		5,3	100		0,8	100		0,0	91		2,7	100		0,25	100		30,4	100		0,4	100		0,3	100		125217,6	100		10,9	100		155,1	100		977,8	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,1	100		1,12	82		2,7	100		0,25	100		26,7	100		0,4	100		0,3	100		124406,6	100		11,1	100		155,6	100		972,0	100		in Betrieb
13:30		4,6	100		0,0	100		0,02	100		2,4	100		0,25	100		28,0	100		0,4	100		0,4	100		124223,5	100		11,1	100		156,9	100		966,7	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		28,4	100		0,4	100		0,4	100		125011,5	100		10,9	100		157,6	100		970,0	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		0,0	100		0,0	91		2,2	100		0,25	100		27,8	100		0,4	100		0,3	100		125053,4	100		11,0	100		157,7	100		972,5	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		0,1	100		1,67	82		2,0	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		124467,6	100		10,9	100		158,4	100		972,6	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,4	100		0,14	100		2,1	100		0,24	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		124660,3	100		10,9	100		158,4	100		976,2	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,3	100		0,02	100		2,0	100		0,25	95		37,7	100		0,3	100		0,4	100		124356,5	100		10,9	100		161,6	100		974,6	100		in Betrieb
16:30		5,0	100		2,2	100		0,02	91		1,9	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,3	100		124391,7	100		10,9	100		156,9	100		977,1	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		0,7	100		0,31	82		2,0	100		0,25	100		39,9	100		0,3	100		0,3	100		123882,4	100		10,6	100		156,2	100		977,1	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		124720,1	100		10,8	100		152,8	100		975,2	100		in Betrieb
18:00		4,9	100		2,3	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		125132,5	100		10,8	100		147,3	100		972,7	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		1,2	100		0,0	91		2,1	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,3	100		125466,4	100		10,8	100		146,2	100		973,5	100		in Betrieb
19:00		3,1	84		1,4	84		2,61	82		1,5	84		0,24	100		18,1	84		0,3	84		0,4	84		124585,8	100		11,1	84		146,1	100		967,4	100		in Betrieb
19:30		3,6	80		1,3	80		1,5	100		2,1	80		0,24	100		27,1	80		0,3	80		0,4	80		125183,9	100		10,8	80		146,4	100		974,3	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		1,5	100		0,97	100		1,6	100		0,24	94		33,0	100		0,3	100		0,4	100		125851,3	100		11,0	100		146,2	100		972,4	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		1,5	100		0,51	91		1,8	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,4	100		123795,2	100		11,1	100		145,9	100		963,7	100		in Betrieb
21:00		3,9	100		0,2	100		2,37	82		2,4	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		124876,5	100		10,8	100		146,6	100		971,1	100		in Betrieb
21:30		3,6	100		0,5	100		1,64	100		1,7	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100																	