

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/10/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		30,5	100		0,7	100		0,1	100		112844,3	100		10,3	100		145,7	100		938,1	100	In marcia
01:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		113699,1	100		10,5	100		145,9	100		930,2	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,4	100		0,0	86		4,4	100		0,26	100		22,7	100		0,7	100		0,1	100		113284,1	100		10,6	100		145,5	100		928,5	100	In marcia
02:00		3,3	100		1,7	100		0,0	88		4,2	100		0,26	100		17,8	100		0,7	100		0,1	100		112705,5	100		10,6	100		145,3	100		928,9	100	In marcia
02:30		3,6	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		111425,8	100		10,6	100		145,2	100		927,3	100	In marcia
03:00		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		36,2	100		0,7	100		0,2	100		109994,3	100		10,1	100		145,6	100		939,9	100	In marcia
03:30		1,5	100		0,9	100		0,0	85		4,7	100		0,26	100		36,2	100		0,7	100		0,3	100		110942,6	100		10,7	100		145,3	100		919,8	100	In marcia
04:00		4,3	100		1,9	100		0,0	88		4,0	100		0,26	100		39,8	100		0,7	100		0,2	100		110328,8	100		10,4	100		145,3	100		924,7	100	In marcia
04:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		109928,3	100		10,4	100		145,2	100		933,4	100	In marcia
05:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		109787,2	100		10,4	100		145,2	100		933,9	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,1	100		0,0	85		4,9	100		0,27	100		37,9	100		0,7	100		0,2	100		109663,0	100		10,2	100		145,6	100		937,0	100	In marcia
06:00		5,2	100		2,2	100		0,0	88		4,4	100		0,26	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		111328,9	100		10,5	100		145,3	100		935,0	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		111378,6	100		10,5	100		145,6	100		931,2	100	In marcia
07:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,27	94		29,7	100		0,7	100		0,3	100		111272,2	100		10,3	100		145,9	100		938,4	100	In marcia
07:30		4,8	100		1,8	100		0,0	85		4,2	100		0,26	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		111713,4	100		10,5	100		145,3	100		934,6	100	In marcia
08:00		4,0	100		1,2	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		111901,1	100		10,7	100		145,2	100		933,0	100	In marcia
08:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		111177,6	100		10,6	100		145,0	100		938,4	100	In marcia
09:00		4,1	86		0,8	86		0,0	100		4,5	86		0,25	100		30,7	86		0,7	86		0,3	86		111288,3	100		10,4	86		145,6	100		942,8	100	In marcia
09:30		3,8	78		1,1	78		0,0	85		4,8	78		0,26	100		43,5	78		0,7	78		0,0	78		111124,8	100		10,5	78		145,5	100		941,7	100	In marcia
10:00		3,3	100		1,1	100		0,0	88		4,6	100		0,25	100		45,5	100		0,7	100		0,0	100		111404,2	100		10,9	100		145,0	100		929,6	100	In marcia
10:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		47,9	100		0,7	100		0,1	100		110825,5	100		10,3	100		145,7	100		938,6	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,28	94		40,3	100		0,7	100		0,0	100		111017,8	100		10,0	100		146,2	100		942,8	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,7	100		0,0	85		4,2	100		0,26	100		19,6	100		0,7	100		0,0	100		113014,4	100		10,5	100		145,4	100		932,2	100	In marcia
12:00		4,2	100		1,7	100		0,0	88		3,7	100		0,25	100		12,8	100		0,7	100		0,0	100		112909,4	100		10,6	100		145,3	100		929,2	100	In marcia
12:30		4,4	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		9,1	100		0,7	100		0,0	100		111828,1	100		10,7	100		144,9	100		934,9	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		13,0	100		0,7	100		0,0	100		109970,2	100		10,7	100		145,0	100		928,0	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,5	100		0,0	85		3,7	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,0	100		109597,1	100		10,5	100		145,1	100		931,3	100	In marcia
14:00		3,2	100		1,9	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		41,2	100		0,7	100		0,0	100		109182,8	100		10,4	100		145,2	100		936,6	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		48,2	100		0,7	100		0,0	100		109147,2	100		10,4	100		145,6	100		934,1	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		40,9	100		0,7	100		0,0	100		109632,0	100		10,2	100		145,1	100		937,4	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,9	100		0,0	85		7,3	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		110819,1	100		10,6	100		145,4	100		927,2	100	In marcia
16:00		3,9	100		1,6	100		0,0	88		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,7	100		0,0	100		110595,9	100		10,4	100		145,4	100		936,7	100	In marcia
16:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,1	100		0,7	100		0,0	100		111027,4	100		10,5	100		145,5	100		935,4	100	In marcia
17:00		4,1	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		111229,0	100		10,5	100		145,1	100		936,7	100	In marcia
17:30		3,6	100		1,9	100		0,0	85		3,8	100		0,25	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		111433,8	100		10,7	100		145,2	100		934,0	100	In marcia
18:00		5,1	100		1,8	100		0,0	88		5,1	100		0,25	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		110694,3	100		10,5	100		145,0	100		939,1	100	In marcia
18:30		3,6	100		0,9	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		22,7	100		0,7	100		0,0	100		110763,7	100		10,5	100		145,1	100		939,2	100	In marcia
19:00		5,9	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		15,7	100		0,7	100		0,0	100		111360,0	100		10,8	100		144,9	100		927,5	100	In marcia
19:30		2,0	100		0,5	100		0,0	85		5,7	100		0,25	100		14,0	100		0,8	100		0,0	100		112634,5	100		10,9	100		144,9	100		931,4	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,2	100		0,0	88		5,3	100		0,25	100		18,1	100		0,8	100		0,0	100		111393,5	100		10,7	100		144,8	100		935,9	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		107266,0	100		10,4	100		144,7	100		941,3	100	In marcia
21:00		2,0	85		0,4	85		0,0	100		3,9	85		0,26	100		47,9	85		0,7	85		0,0	85		106241,4	100		10,0	85		145,0	100		945,6	100	In marcia
21:30		5,8	79		2,1	79		0,0	85		4,2	79		0,26	100		53,1	79		0,7	79		0,0	79		105712,8	100		10,1	79		144,7	100		938,3	100	In marcia
22:00		3,9	100		1,4	100		0,0	88																												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		30,5	100		0,7	100		0,1	100		112844,3	100		10,3	100		145,7	100		938,1	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		113699,1	100		10,5	100		145,9	100		930,2	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,4	100		0,0	86		4,4	100		0,26	100		22,7	100		0,7	100		0,1	100		113284,1	100		10,6	100		145,5	100		928,5	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,7	100		0,0	88		4,2	100		0,26	100		17,8	100		0,7	100		0,1	100		112705,5	100		10,6	100		145,3	100		928,9	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		111425,8	100		10,6	100		145,2	100		927,3	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		36,2	100		0,7	100		0,2	100		109994,3	100		10,1	100		145,6	100		939,9	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		0,9	100		0,0	85		4,7	100		0,26	100		36,2	100		0,7	100		0,3	100		110942,6	100		10,7	100		145,3	100		919,8	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		1,9	100		0,0	88		4,0	100		0,26	100		39,8	100		0,7	100		0,2	100		110328,8	100		10,4	100		145,3	100		924,7	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		109928,3	100		10,4	100		145,2	100		933,4	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		109787,2	100		10,4	100		145,2	100		933,9	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,1	100		0,0	85		4,9	100		0,27	100		37,9	100		0,7	100		0,2	100		109663,0	100		10,2	100		145,6	100		937,0	100		in Betrieb
06:00		5,2	100		2,2	100		0,0	88		4,4	100		0,26	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		111328,9	100		10,5	100		145,3	100		935,0	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		111378,6	100		10,5	100		145,6	100		931,2	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,27	94		29,7	100		0,7	100		0,3	100		111272,2	100		10,3	100		145,9	100		938,4	100		in Betrieb
07:30		4,8	100		1,8	100		0,0	85		4,2	100		0,26	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		111713,4	100		10,5	100		145,3	100		934,6	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		1,2	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		111901,1	100		10,7	100		145,2	100		933,0	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		111177,6	100		10,6	100		145,0	100		938,4	100		in Betrieb
09:00		4,1	86		0,8	86		0,0	100		4,5	86		0,25	100		30,7	86		0,7	86		0,3	86		111288,3	100		10,4	86		145,6	100		942,8	100		in Betrieb
09:30		3,8	78		1,1	78		0,0	85		4,8	78		0,26	100		43,5	78		0,7	78		0,0	78		111124,8	100		10,5	78		145,5	100		941,7	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,1	100		0,0	88		4,6	100		0,25	100		45,5	100		0,7	100		0,0	100		111404,2	100		10,9	100		145,0	100		929,6	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		47,9	100		0,7	100		0,1	100		110825,5	100		10,3	100		145,7	100		938,6	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,28	94		40,3	100		0,7	100		0,0	100		111017,8	100		10,0	100		146,2	100		942,8	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,7	100		0,0	85		4,2	100		0,26	100		19,6	100		0,7	100		0,0	100		113014,4	100		10,5	100		145,4	100		932,2	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		1,7	100		0,0	88		3,7	100		0,25	100		12,8	100		0,7	100		0,0	100		112909,4	100		10,6	100		145,3	100		929,2	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		9,1	100		0,7	100		0,0	100		111828,1	100		10,7	100		144,9	100		934,9	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		13,0	100		0,7	100		0,0	100		109970,2	100		10,7	100		145,0	100		928,0	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,5	100		0,0	85		3,7	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,0	100		109597,1	100		10,5	100		145,1	100		931,3	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,9	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		41,2	100		0,7	100		0,0	100		109182,8	100		10,4	100		145,2	100		936,6	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		48,2	100		0,7	100		0,0	100		109147,2	100		10,4	100		145,6	100		934,1	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		40,9	100		0,7	100		0,0	100		109632,0	100		10,2	100		145,1	100		937,4	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,9	100		0,0	85		7,3	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		110819,1	100		10,6	100		145,4	100		927,2	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		1,6	100		0,0	88		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,7	100		0,0	100		110595,9	100		10,4	100		145,4	100		936,7	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,1	100		0,7	100		0,0	100		111027,4	100		10,5	100		145,5	100		935,4	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		111229,0	100		10,5	100		145,1	100		936,7	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		1,9	100		0,0	85		3,8	100		0,25	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		111433,8	100		10,7	100		145,2	100		934,0	100		in Betrieb
18:00		5,1	100		1,8	100		0,0	88		5,1	100		0,25	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		110694,3	100		10,5	100		145,0	100		939,1	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,9	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		22,7	100		0,7	100		0,0	100		110763,7	100		10,5	100		145,1	100		939,2	100		in Betrieb
19:00		5,9	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		15,7	100		0,7	100		0,0	100		111360,0	100		10,8	100		144,9	100		927,5	100		in Betrieb
19:30		2,0	100		0,5	100		0,0	85		5,7	100		0,25	100		14,0	100		0,8	100		0,0	100		112634,5	100		10,9	100		144,9	100		931,4	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,2	100		0,0	88		5,3	100		0,25	100		18,1	100		0,8	100		0,0	100		111393,5	100		10,7	100		144,8	100		935,9	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		107266,0	100		10,4	100		144,7	100		941,3	100		in Betrieb
21:00		2,0	85		0,4	85		0,0	100		3,9	85		0,26	100		47,9	85		0,7	85		0,0	85		106241,4	100		10,0	85		145,0	100		945,6	100		in Betrieb
21:30		5,8	79		2,1	79		0,0	85		4,2	79		0,26	100		53,1	79		0,7	79		0,0	79														