

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/11/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note
00:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		108813,1	100		10,2	100		144,9	100		954,1	100	In marcia	
01:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		108540,4	100		10,1	100		145,1	100		957,0	100	In marcia	
01:30		1,9	100		2,0	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,2	100		109054,4	100		10,1	100		145,3	100		956,1	100	In marcia	
02:00		1,3	100		1,5	100		0,0	88		3,4	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		109701,4	100		10,3	100		145,2	100		954,1	100	In marcia	
02:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		110278,3	100		10,5	100		145,1	100		951,2	100	In marcia	
03:00		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	95		27,1	100		0,6	100		0,2	100		109323,0	100		10,4	100		145,0	100		953,0	100	In marcia	
03:30		1,4	100		1,0	100		0,0	85		3,8	100		0,24	100		23,2	100		0,7	100		0,1	100		107623,7	100		10,3	100		144,6	100		955,7	100	In marcia	
04:00		1,4	100		1,0	100		0,0	89		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		106851,2	100		10,1	100		144,7	100		958,4	100	In marcia	
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		46,6	100		0,6	100		0,3	100		108436,8	100		9,9	100		145,8	100		951,7	100	In marcia	
05:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,2	100		110386,2	100		10,5	100		145,1	100		940,0	100	In marcia	
05:30		1,3	100		1,6	100		0,0	85		4,2	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,3	100		110507,0	100		10,2	100		145,3	100		946,4	100	In marcia	
06:00		1,3	100		1,4	100		0,0	89		3,8	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		111217,2	100		10,6	100		145,5	100		941,1	100	In marcia	
06:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		110831,1	100		10,3	100		145,8	100		944,1	100	In marcia	
07:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		21,5	100		0,6	100		0,2	100		111276,5	100		10,4	100		145,2	100		949,9	100	In marcia	
07:30		1,3	100		1,3	100		0,0	85		3,2	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		110975,5	100		10,6	100		145,4	100		945,6	100	In marcia	
08:00		1,4	100		1,3	100		0,0	89		3,2	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		110513,4	100		10,4	100		145,1	100		950,9	100	In marcia	
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,2	100		110115,3	100		10,4	100		144,5	100		952,5	100	In marcia	
09:00		1,3	86		1,6	86		0,0	100		3,4	86		0,25	100		32,7	86		0,6	86		0,2	86		109687,3	100		10,4	86		145,1	100		952,6	100	In marcia	
09:30		1,5	78		1,2	78		0,0	85		4,3	78		0,25	100		33,6	78		0,7	78		0,1	78		108717,6	100		10,4	78		145,1	100		945,6	100	In marcia	
10:00		1,9	100		1,5	100		0,0	89		3,4	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,1	100		109036,7	100		10,0	100		145,2	100		958,3	100	In marcia	
10:30		1,8	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,1	100		109157,6	100		10,4	100		145,4	100		946,4	100	In marcia	
11:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		32,3	100		0,6	100		0,1	100		109323,7	100		10,2	100		145,1	100		946,2	100	In marcia	
11:30		1,5	100		1,5	100		0,0	84		3,3	100		0,25	100		28,1	100		0,7	100		0,1	100		109407,7	100		10,4	100		145,1	100		941,2	100	In marcia	
12:00		1,7	100		1,3	100		0,0	89		3,3	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		109618,0	100		10,3	100		145,5	100		943,1	100	In marcia	
12:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		110093,1	100		10,3	100		145,2	100		942,5	100	In marcia	
13:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		110111,7	100		10,2	100		145,4	100		948,2	100	In marcia	
13:30		1,5	100		1,3	100		0,0	84		3,2	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		109933,6	100		10,4	100		145,4	100		945,9	100	In marcia	
14:00		1,8	100		1,6	100		0,03	89		3,5	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		110224,9	100		10,4	100		145,4	100		943,4	100	In marcia	
14:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,1	100		110048,9	100		10,2	100		145,4	100		947,4	100	In marcia	
15:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		32,3	100		0,6	100		0,0	100		109835,0	100		10,1	100		145,4	100		951,0	100	In marcia	
15:30		3,3	100		2,0	100		0,0	84		3,3	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		110155,6	100		10,4	100		145,2	100		940,2	100	In marcia	
16:00		1,5	100		0,9	100		0,0	89		3,4	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,1	100		109406,8	100		10,4	100		145,3	100		942,2	100	In marcia	
16:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,1	100		108625,2	100		10,1	100		145,2	100		950,1	100	In marcia	
17:00		2,3	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,9	100		0,7	100		0,1	100		107408,0	100		10,1	100		145,0	100		948,7	100	In marcia	
17:30		1,6	100		1,5	100		0,0	84		3,3	100		0,26	100		37,3	100		0,7	100		0,1	100		106257,5	100		10,2	100		145,2	100		951,4	100	In marcia	
18:00		2,6	100		1,5	100		0,0	89		3,3	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,2	100		106671,1	100		9,9	100		144,8	100		960,2	100	In marcia	
18:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,5	100		0,7	100		0,1	100		106804,4	100		10,2	100		144,9	100		953,0	100	In marcia	
19:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,26	94		17,7	100		0,7	100		0,0	100		102703,3	100		11,6	100		144,5	100		921,0	100	In marcia	
19:30		1,4	100		1,1	100		0,0	84		2,5	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		109121,6	100		10,8	100		145,4	100		947,8	100	In marcia	
20:00		3,6	100		1,7	100		0,0	89		3,3	100		0,25	100		39,7	100		0,6	100		0,1	100		105349,3	100		9,5	100		144,7	100		969,4	100	In marcia	
20:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		37,3	100		0,7	100		0,1	100		107653,9	100		10,0	100		145,3	100		958,4	100	In marcia	
21:00		2,7	85		1,8	85		0,0	100		3,0	85		0,25	100		36,2	85		0,6	85		0,0	85		108210,3	100		9,9	85		145,1	100		964,5	100	In marcia	
21:30		2,0	79		1,8	79		0,0	84		3,4	79		0,24	100		26,4	79		0,6	79		0,0	79		110486,3	100		10,6	79		145,2	100		947,6	100	In marcia	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		108813,1	100		10,2	100		144,9	100		954,1	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		108540,4	100		10,1	100		145,1	100		957,0	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		2,0	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,2	100		109054,4	100		10,1	100		145,3	100		956,1	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,5	100		0,0	88		3,4	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		109701,4	100		10,3	100		145,2	100		954,1	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		110278,3	100		10,5	100		145,1	100		951,2	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	95		27,1	100		0,6	100		0,2	100		109323,0	100		10,4	100		145,0	100		953,0	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,0	100		0,0	85		3,8	100		0,24	100		23,2	100		0,7	100		0,1	100		107623,7	100		10,3	100		144,6	100		955,7	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,0	100		0,0	89		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		106851,2	100		10,1	100		144,7	100		958,4	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		46,6	100		0,6	100		0,3	100		108436,8	100		9,9	100		145,8	100		951,7	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,2	100		110386,2	100		10,5	100		145,1	100		940,0	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,6	100		0,0	85		4,2	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,3	100		110507,0	100		10,2	100		145,3	100		946,4	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,4	100		0,0	89		3,8	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		111217,2	100		10,6	100		145,5	100		941,1	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		110831,1	100		10,3	100		145,8	100		944,1	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		21,5	100		0,6	100		0,2	100		111276,5	100		10,4	100		145,2	100		949,9	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,3	100		0,0	85		3,2	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		110975,5	100		10,6	100		145,4	100		945,6	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,3	100		0,0	89		3,2	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		110513,4	100		10,4	100		145,1	100		950,9	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,2	100		110115,3	100		10,4	100		144,5	100		952,5	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,6	86		0,0	100		3,4	86		0,25	100		32,7	86		0,6	86		0,2	86		109687,3	100		10,4	86		145,1	100		952,6	100		in Betrieb
09:30		1,5	78		1,2	78		0,0	85		4,3	78		0,25	100		33,6	78		0,7	78		0,1	78		108717,6	100		10,4	78		145,1	100		945,6	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,5	100		0,0	89		3,4	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,1	100		109036,7	100		10,0	100		145,2	100		958,3	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,1	100		109157,6	100		10,4	100		145,4	100		946,4	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		32,3	100		0,6	100		0,1	100		109323,7	100		10,2	100		145,1	100		946,2	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,5	100		0,0	84		3,3	100		0,25	100		28,1	100		0,7	100		0,1	100		109407,7	100		10,4	100		145,1	100		941,2	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,3	100		0,0	89		3,3	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		109618,0	100		10,3	100		145,5	100		943,1	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		110093,1	100		10,3	100		145,2	100		942,5	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		110111,7	100		10,2	100		145,4	100		948,2	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,3	100		0,0	84		3,2	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		109933,6	100		10,4	100		145,4	100		945,9	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,6	100		0,03	89		3,5	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		110224,9	100		10,4	100		145,4	100		943,4	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,1	100		110048,9	100		10,2	100		145,4	100		947,4	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		32,3	100		0,6	100		0,0	100		109835,0	100		10,1	100		145,4	100		951,0	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		2,0	100		0,0	84		3,3	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		110155,6	100		10,4	100		145,2	100		940,2	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		0,9	100		0,0	89		3,4	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,1	100		109406,8	100		10,4	100		145,3	100		942,2	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,1	100		108625,2	100		10,1	100		145,2	100		950,1	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,9	100		0,7	100		0,1	100		107408,0	100		10,1	100		145,0	100		948,7	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		1,5	100		0,0	84		3,3	100		0,26	100		37,3	100		0,7	100		0,1	100		106257,5	100		10,2	100		145,2	100		951,4	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,5	100		0,0	89		3,3	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,2	100		106671,1	100		9,9	100		144,8	100		960,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,5	100		0,7	100		0,1	100		106804,4	100		10,2	100		144,9	100		953,0	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,26	94		17,7	100		0,7	100		0,0	100		102703,3	100		11,6	100		144,5	100		921,0	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,1	100		0,0	84		2,5	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		109121,6	100		10,8	100		145,4	100		947,8	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,7	100		0,0	89		3,3	100		0,25	100		39,7	100		0,6	100		0,1	100		105349,3	100		9,5	100		144,7	100		969,4	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		37,3	100		0,7	100		0,1	100		107653,9	100		10,0	100		145,3	100		958,4	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		1,8	85		0,0	100		3,0	85		0,25	100		36,2	85		0,6	85		0,0	85		108210,3	100		9,9	85		145,1	100		964,5	100		in Betrieb
21:30		2,0	79		1,8	79		0,0	84		3,4	79		0,24	100		26,4	79		0,6	79		0,0	79		11												