

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/11/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		40,3	100		0,7	100		0,0	100		113079,8	100		10,1	100		145,6	100		964,8	100	In marcia
01:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		42,8	100		0,6	100		0,1	100		112799,3	100		10,0	100		146,0	100		965,5	100	In marcia
01:30		4,0	100		1,6	100		0,0	84		4,0	100		0,25	100		32,1	100		0,7	100		0,1	100		113601,9	100		10,2	100		145,8	100		960,6	100	In marcia
02:00		4,0	100		1,7	100		0,0	89		4,1	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		113479,2	100		9,9	100		146,2	100		966,6	100	In marcia
02:30		3,7	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		114930,0	100		10,2	100		145,8	100		957,1	100	In marcia
03:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		23,1	100		0,6	100		0,1	100		115369,4	100		10,4	100		145,8	100		954,6	100	In marcia
03:30		2,8	100		1,0	100		0,0	84		4,2	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		114870,5	100		10,3	100		145,9	100		951,8	100	In marcia
04:00		4,2	100		1,6	100		0,0	89		4,1	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		115304,6	100		10,1	100		146,1	100		962,0	100	In marcia
04:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		115027,6	100		10,4	100		146,1	100		953,7	100	In marcia
05:00		4,1	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		115067,2	100		10,2	100		146,0	100		961,0	100	In marcia
05:30		3,9	100		2,0	100		0,0	84		3,9	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		115609,2	100		10,4	100		145,9	100		959,8	100	In marcia
06:00		3,1	100		1,1	100		0,0	90		3,8	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		116245,2	100		10,4	100		145,8	100		958,7	100	In marcia
06:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		115489,3	100		10,4	100		145,9	100		959,6	100	In marcia
07:00		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		29,3	100		0,6	100		0,1	100		115162,7	100		10,3	100		146,2	100		955,4	100	In marcia
07:30		4,4	100		1,4	100		0,0	84		4,1	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		114690,7	100		10,2	100		145,8	100		958,4	100	In marcia
08:00		3,8	100		1,2	100		0,0	90		3,9	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		115033,7	100		10,5	100		145,4	100		950,9	100	In marcia
08:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,9	100		0,7	100		0,1	100		114534,7	100		10,3	100		145,4	100		957,1	100	In marcia
09:00		3,3	84		1,3	84		0,0	100		3,6	84		0,25	100		27,2	84		0,6	84		0,1	84		113014,3	100		10,2	84		145,3	100		958,9	100	In marcia
09:30		3,4	79		1,7	79		0,0	84		4,2	79		0,25	100		43,8	79		0,6	79		0,0	79		112126,3	100		10,3	79		145,7	100		957,8	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,5	100		0,14	90		4,0	100		0,25	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		112772,9	100		10,2	100		145,6	100		963,0	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		112192,2	100		10,1	100		145,6	100		963,7	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		28,3	100		0,7	100		0,0	100		112401,9	100		10,3	100		145,3	100		959,2	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,8	100		0,0	84		4,6	100		0,26	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		112395,1	100		10,0	100		145,9	100		966,7	100	In marcia
12:00		1,8	100		1,9	100		0,0	90		4,1	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		112493,7	100		10,2	100		145,6	100		964,3	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		113332,8	100		10,2	100		145,8	100		968,0	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,29	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		112930,7	100		10,2	100		146,1	100		964,9	100	In marcia
13:30		3,0	100		1,2	100		0,0	84		4,0	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,1	100		112990,2	100		10,0	100		145,7	100		962,4	100	In marcia
14:00		2,7	100		1,6	100		0,0	90		3,8	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		114635,8	100		10,4	100		145,7	100		958,4	100	In marcia
14:30		2,5	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		114913,9	100		10,7	100		145,6	100		951,8	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	95		38,2	100		0,6	100		0,0	100		112932,3	100		10,3	100		145,9	100		963,7	100	In marcia
15:30		3,2	100		1,6	100		0,0	83		3,5	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		114314,8	100		10,3	100		145,3	100		967,6	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,0	100		0,0	90		4,0	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		113563,0	100		10,5	100		145,7	100		953,5	100	In marcia
16:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		112336,4	100		10,2	100		145,4	100		956,8	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		32,7	100		0,7	100		0,0	100		111933,9	100		10,5	100		145,3	100		952,2	100	In marcia
17:30		3,1	100		1,9	100		0,0	83		3,8	100		0,25	100		34,4	100		0,7	100		0,1	100		111420,1	100		10,2	100		145,7	100		957,1	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,6	100		0,0	90		3,8	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		111217,2	100		10,3	100		145,3	100		954,3	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		111679,6	100		10,3	100		145,6	100		952,7	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		28,2	100		0,7	100		0,0	100		111415,9	100		10,2	100		145,5	100		957,4	100	In marcia
19:30		2,3	100		1,0	100		0,0	83		4,5	100		0,25	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		110855,8	100		10,1	100		145,4	100		960,8	100	In marcia
20:00		2,0	100		1,1	100		0,0	90		4,1	100		0,26	100		37,3	100		0,7	100		0,1	100		111490,8	100		9,8	100		145,9	100		967,4	100	In marcia
20:30		2,9	100		2,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		112000,2	100		10,0	100		145,6	100		969,6	100	In marcia
21:00		2,2	86		1,8	86		0,0	100		3,8	86		0,25	100		29,2	86		0,7	86		0,0	86		112718,0	100		10,4	86		145,4	100		961,1	100	In marcia
21:30		2,9	78		1,5	78		0,0	83		4,2	78		0,25	100		31,7	78		0,6	78		0,0	78		112408,0	100		10,2	78		145,6	100		962,4	100	In marcia
22:00		2,9	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		40,3	100		0,7	100		0,0	100		113079,8	100		10,1	100		145,6	100		964,8	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		42,8	100		0,6	100		0,1	100		112799,3	100		10,0	100		146,0	100		965,5	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		1,6	100		0,0	84		4,0	100		0,25	100		32,1	100		0,7	100		0,1	100		113601,9	100		10,2	100		145,8	100		960,6	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		1,7	100		0,0	89		4,1	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		113479,2	100		9,9	100		146,2	100		966,6	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		114930,0	100		10,2	100		145,8	100		957,1	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		23,1	100		0,6	100		0,1	100		115369,4	100		10,4	100		145,8	100		954,6	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,0	100		0,0	84		4,2	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		114870,5	100		10,3	100		145,9	100		951,8	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,6	100		0,0	89		4,1	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		115304,6	100		10,1	100		146,1	100		962,0	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		115027,6	100		10,4	100		146,1	100		953,7	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		115067,2	100		10,2	100		146,0	100		961,0	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		2,0	100		0,0	84		3,9	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		115609,2	100		10,4	100		145,9	100		959,8	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,1	100		0,0	90		3,8	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		116245,2	100		10,4	100		145,8	100		958,7	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		115489,3	100		10,4	100		145,9	100		959,6	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		29,3	100		0,6	100		0,1	100		115162,7	100		10,3	100		146,2	100		955,4	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		1,4	100		0,0	84		4,1	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		114690,7	100		10,2	100		145,8	100		958,4	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		1,2	100		0,0	90		3,9	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		115033,7	100		10,5	100		145,4	100		950,9	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,9	100		0,7	100		0,1	100		114534,7	100		10,3	100		145,4	100		957,1	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		1,3	84		0,0	100		3,6	84		0,25	100		27,2	84		0,6	84		0,1	84		113014,3	100		10,2	84		145,3	100		958,9	100		in Betrieb
09:30		3,4	79		1,7	79		0,0	84		4,2	79		0,25	100		43,8	79		0,6	79		0,0	79		112126,3	100		10,3	79		145,7	100		957,8	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,5	100		0,14	90		4,0	100		0,25	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		112772,9	100		10,2	100		145,6	100		963,0	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		112192,2	100		10,1	100		145,6	100		963,7	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		28,3	100		0,7	100		0,0	100		112401,9	100		10,3	100		145,3	100		959,2	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,8	100		0,0	84		4,6	100		0,26	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		112395,1	100		10,0	100		145,9	100		966,7	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,9	100		0,0	90		4,1	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		112493,7	100		10,2	100		145,6	100		964,3	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		113332,8	100		10,2	100		145,8	100		968,0	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,29	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		112930,7	100		10,2	100		146,1	100		964,9	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		1,2	100		0,0	84		4,0	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,1	100		112990,2	100		10,0	100		145,7	100		962,4	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		1,6	100		0,0	90		3,8	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		114635,8	100		10,4	100		145,7	100		958,4	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		114913,9	100		10,7	100		145,6	100		951,8	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	95		38,2	100		0,6	100		0,0	100		112932,3	100		10,3	100		145,9	100		963,7	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		1,6	100		0,0	83		3,5	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		114314,8	100		10,3	100		145,3	100		967,6	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,0	100		0,0	90		4,0	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		113563,0	100		10,5	100		145,7	100		953,5	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		112336,4	100		10,2	100		145,4	100		956,8	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		32,7	100		0,7	100		0,0	100		111933,9	100		10,5	100		145,3	100		952,2	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		1,9	100		0,0	83		3,8	100		0,25	100		34,4	100		0,7	100		0,1	100		111420,1	100		10,2	100		145,7	100		957,1	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,6	100		0,0	90		3,8	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		111217,2	100		10,3	100		145,3	100		954,3	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		111679,6	100		10,3	100		145,6	100		952,7	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		28,2	100		0,7	100		0,0	100		111415,9	100		10,2	100		145,5	100		957,4	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,0	100		0,0	83		4,5	100		0,25	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		110855,8	100		10,1	100		145,4	100		960,8	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,1	100		0,0	90		4,1	100		0,26	100		37,3	100		0,7	100		0,1	100		111490,8	100		9,8	100		145,9	100		967,4	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		2,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		112000,2	100		10,0	100		145,6	100		969,6	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		1,8	86		0,0	100		3,8	86		0,25	100		29,2	86		0,7	86		0,0	86		112718,0	100		10,4	86		145,4	100		961,1	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		1,5	78		0,0	83		4,2	78		0,25	100		31,7	78		0,6	78		0,0	78														