

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/11/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %										
00:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,7	100		0,7	100		0,0	100		113240,6	100		10,4	100		145,7	100		953,1	100		In marcia	
01:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		39,0	100		0,6	100		0,0	100		113236,9	100		10,1	100		145,9	100		956,3	100		In marcia	
01:30		2,1	100		1,6	100		0,0	83		3,9	100		0,25	100		33,3	100		0,7	100		0,0	100		114214,7	100		10,3	100		145,8	100		951,4	100		In marcia	
02:00		2,4	100		1,5	100		0,0	90		4,0	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		114906,9	100		10,4	100		145,8	100		950,0	100		In marcia	
02:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		114259,3	100		10,4	100		145,9	100		953,4	100		In marcia	
03:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		27,1	100		0,6	100		0,1	100		114440,1	100		10,3	100		146,1	100		954,7	100		In marcia	
03:30		2,2	100		1,7	100		0,0	83		3,9	100		0,25	100		28,8	100		0,7	100		0,0	100		115189,7	100		10,4	100		146,0	100		955,3	100		In marcia	
04:00		2,8	100		1,9	100		0,0	90		3,9	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		115383,7	100		10,3	100		145,8	100		958,4	100		In marcia	
04:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		115304,4	100		10,7	100		145,7	100		946,8	100		In marcia	
05:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		115011,2	100		10,5	100		145,8	100		945,7	100		In marcia	
05:30		2,8	100		1,6	100		0,0	83		3,8	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		115089,6	100		10,3	100		145,9	100		953,6	100		In marcia	
06:00		2,6	100		1,6	100		0,0	90		3,6	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		114981,1	100		10,6	100		145,6	100		950,9	100		In marcia	
06:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		114942,3	100		10,3	100		146,0	100		953,9	100		In marcia	
07:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		32,7	100		0,6	100		0,1	100		114882,1	100		10,4	100		146,3	100		950,8	100		In marcia	
07:30		2,2	100		1,7	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		114972,6	100		10,3	100		145,2	100		956,9	100		In marcia	
08:00		3,1	100		1,4	100		0,08	90		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		115061,2	100		10,2	100		145,5	100		959,9	100		In marcia	
08:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		115056,7	100		10,5	100		145,8	100		952,2	100		In marcia	
09:00		2,7	85		1,5	85		0,0	100		3,6	85		0,25	100		24,6	85		0,6	85		0,0	85		115125,5	100		10,4	85		145,7	100		957,6	100		In marcia	
09:30		1,3	79		1,2	79		0,0	83		4,0	79		0,25	100		31,8	79		0,6	79		0,0	79		113654,3	100		10,3	79		145,6	100		960,7	100		In marcia	
10:00		1,3	100		1,2	100		0,0	90		3,9	100		0,25	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		113395,4	100		10,3	100		145,6	100		959,4	100		In marcia	
10:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		113067,8	100		10,0	100		145,6	100		971,0	100		In marcia	
11:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	95		31,2	100		0,7	100		0,0	100		113361,7	100		10,3	100		145,5	100		959,1	100		In marcia	
11:30		1,6	100		1,5	100		0,0	83		4,0	100		0,25	100		31,1	100		0,7	100		0,0	100		113775,5	100		10,1	100		145,9	100		957,8	100		In marcia	
12:00		1,4	100		1,6	100		0,0	90		4,4	100		0,25	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		114238,0	100		10,4	100		145,8	100		952,6	100		In marcia	
12:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		114324,1	100		10,1	100		145,9	100		959,7	100		In marcia	
13:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		113648,5	100		10,1	100		146,1	100		962,8	100		In marcia	
13:30		2,0	100		1,6	100		0,0	83		4,3	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		115254,8	100		10,4	100		145,9	100		955,6	100		In marcia	
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	90		4,0	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		115260,8	100		10,3	100		145,9	100		956,5	100		In marcia	
14:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		114483,2	100		10,3	100		146,0	100		957,1	100		In marcia	
15:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	95		31,9	100		0,6	100		0,0	100		114938,6	100		10,4	100		145,9	100		951,6	100		In marcia	
15:30		1,5	100		1,5	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		115368,3	100		10,5	100		146,1	100		951,0	100		In marcia	
16:00		7,0	100		1,3	100		0,06	90		5,5	100		0,25	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		115738,5	100		10,9	100		145,7	100		939,7	100		In marcia	
16:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		114873,6	100		10,4	100		146,1	100		956,0	100		In marcia	
17:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		114260,3	100		10,4	100		145,8	100		953,3	100		In marcia	
17:30		3,0	100		0,9	100		0,0	83		5,4	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		114376,1	100		10,3	100		146,3	100		959,9	100		In marcia	
18:00		1,8	100		1,3	100		0,0	90		7,3	100		0,25	100		36,0	100		0,7	100		0,0	100		114609,9	100		10,2	100		145,8	100		959,1	100		In marcia	
18:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		9,8	100		0,25	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		114729,8	100		10,4	100		145,6	100		957,1	100		In marcia	
19:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		7,6	100		0,25	94		37,6	100		0,7	100		0,1	100		114183,8	100		10,1	100		146,2	100		961,5	100		In marcia	
19:30		2,7	100		1,8	100		0,0	83		6,6	100		0,27	100		42,6	100		0,6	100		0,2	100		114323,3	100		9,8	100		146,5	100		966,4	100		In marcia	
20:00		1,4	100		1,6	100		0,22	90		5,5	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		115201,8	100		10,6	100		145,5	100		946,8	100		In marcia	
20:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		29,8	100		0,7	100		0,2	100		114895,8	100		10,3	100		146,0	100		956,3	100		In marcia	
21:00		1,5	85		1,2	85		0,0	100		5,3	85		0,25	100		24,2	85		0,7	85		0,1	85		114326,3	100		10,4	85		145,8	100		953,3	100		In marcia	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,7	100		0,7	100		0,0	100		113240,6	100		10,4	100		145,7	100		953,1	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		39,0	100		0,6	100		0,0	100		113236,9	100		10,1	100		145,9	100		956,3	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,6	100		0,0	83		3,9	100		0,25	100		33,3	100		0,7	100		0,0	100		114214,7	100		10,3	100		145,8	100		951,4	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,5	100		0,0	90		4,0	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		114906,9	100		10,4	100		145,8	100		950,0	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		114259,3	100		10,4	100		145,9	100		953,4	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		27,1	100		0,6	100		0,1	100		114440,1	100		10,3	100		146,1	100		954,7	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,7	100		0,0	83		3,9	100		0,25	100		28,8	100		0,7	100		0,0	100		115189,7	100		10,4	100		146,0	100		955,3	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,9	100		0,0	90		3,9	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		115383,7	100		10,3	100		145,8	100		958,4	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		115304,4	100		10,7	100		145,7	100		946,8	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		115011,2	100		10,5	100		145,8	100		945,7	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,6	100		0,0	83		3,8	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		115089,6	100		10,3	100		145,9	100		953,6	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,6	100		0,0	90		3,6	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		114981,1	100		10,6	100		145,6	100		950,9	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		114942,3	100		10,3	100		146,0	100		953,9	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		32,7	100		0,6	100		0,1	100		114882,1	100		10,4	100		146,3	100		950,8	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,7	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		114972,6	100		10,3	100		145,2	100		956,9	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		1,4	100		0,08	90		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		115061,2	100		10,2	100		145,5	100		959,9	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		115056,7	100		10,5	100		145,8	100		952,2	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,5	85		0,0	100		3,6	85		0,25	100		24,6	85		0,6	85		0,0	85		115125,5	100		10,4	85		145,7	100		957,6	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,2	79		0,0	83		4,0	79		0,25	100		31,8	79		0,6	79		0,0	79		113654,3	100		10,3	79		145,6	100		960,7	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,2	100		0,0	90		3,9	100		0,25	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		113395,4	100		10,3	100		145,6	100		959,4	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		113067,8	100		10,0	100		145,6	100		971,0	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	95		31,2	100		0,7	100		0,0	100		113361,7	100		10,3	100		145,5	100		959,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,5	100		0,0	83		4,0	100		0,25	100		31,1	100		0,7	100		0,0	100		113775,5	100		10,1	100		145,9	100		957,8	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,6	100		0,0	90		4,4	100		0,25	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		114238,0	100		10,4	100		145,8	100		952,6	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		114324,1	100		10,1	100		145,9	100		959,7	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		113648,5	100		10,1	100		146,1	100		962,8	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,6	100		0,0	83		4,3	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		115254,8	100		10,4	100		145,9	100		955,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	90		4,0	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		115260,8	100		10,3	100		145,9	100		956,5	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		114483,2	100		10,3	100		146,0	100		957,1	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	95		31,9	100		0,6	100		0,0	100		114938,6	100		10,4	100		145,9	100		951,6	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,5	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		115368,3	100		10,5	100		146,1	100		951,0	100		in Betrieb
16:00		7,0	100		1,3	100		0,06	90		5,5	100		0,25	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		115738,5	100		10,9	100		145,7	100		939,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		114873,6	100		10,4	100		146,1	100		956,0	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		114260,3	100		10,4	100		145,8	100		953,3	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,9	100		0,0	83		5,4	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		114376,1	100		10,3	100		146,3	100		959,9	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,3	100		0,0	90		7,3	100		0,25	100		36,0	100		0,7	100		0,0	100		114609,9	100		10,2	100		145,8	100		959,1	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		9,8	100		0,25	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		114729,8	100		10,4	100		145,6	100		957,1	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		7,6	100		0,25	94		37,6	100		0,7	100		0,1	100		114183,8	100		10,1	100		146,2	100		961,5	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		1,8	100		0,0	83		6,6	100		0,27	100		42,6	100		0,6	100		0,2	100		114323,3	100		9,8	100		146,5	100		966,4	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,6	100		0,22	90		5,5	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		115201,8	100		10,6	100		145,5	100		946,8	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		29,8	100		0,7	100		0,2	100		114895,8	100		10,3	100		146,0	100		956,3	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,2	85		0,0	100		5,3	85		0,25	100		24,2	85		0,7	85		0,1	85		114326,3	100		10,4	85		145,8	100		953,3	100		in Betrieb
21:30		3,8	79		1,9	79		0,0	83		4,2	79		0,25	100		24,5	79		0,7	79		0,0	79	</													