

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/11/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		113098,5	100		10,1	100		143,5	100		956,6	100	In marcia
01:00		2,9	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		113497,2	100		10,2	100		143,8	100		952,4	100	In marcia
01:30		4,2	100		2,2	100		0,0	84		4,4	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		114703,1	100		10,3	100		143,7	100		956,1	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,1	100		0,1	89		4,3	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		114977,6	100		10,6	100		143,5	100		951,3	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		113924,2	100		10,2	100		144,0	100		950,1	100	In marcia
03:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,25	94		27,5	100		0,6	100		0,0	100		114704,0	100		10,4	100		143,5	100		946,3	100	In marcia
03:30		4,4	100		1,8	100		0,0	84		4,6	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115449,0	100		10,4	100		143,7	100		955,7	100	In marcia
04:00		4,5	100		1,4	100		0,0	89		4,3	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		114612,1	100		10,5	100		143,5	100		955,1	100	In marcia
04:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		114449,0	100		10,5	100		143,5	100		959,9	100	In marcia
05:00		4,9	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		114239,7	100		10,5	100		143,5	100		953,3	100	In marcia
05:30		2,6	100		0,9	100		0,0	84		4,5	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		113723,6	100		10,5	100		143,3	100		955,2	100	In marcia
06:00		4,7	100		1,2	100		0,0	89		6,1	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		113426,4	100		10,2	100		143,8	100		951,2	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		50,4	100		0,6	100		0,0	100		113215,3	100		10,3	100		144,2	100		956,2	100	In marcia
07:00		3,9	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		39,8	100		0,6	100		0,0	100		113835,9	100		10,2	100		143,6	100		950,8	100	In marcia
07:30		4,0	100		1,4	100		0,0	84		4,5	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		115060,5	100		10,4	100		143,2	100		955,0	100	In marcia
08:00		2,4	100		1,2	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		115063,9	100		10,4	100		143,6	100		954,2	100	In marcia
08:30		3,6	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		115724,4	100		10,6	100		143,6	100		955,6	100	In marcia
09:00		2,8	86		1,4	86		0,0	100		4,1	86		0,24	100		34,0	86		0,6	86		0,0	86		116301,8	100		10,6	86		143,7	100		956,6	100	In marcia
09:30		2,5	78		1,0	78		0,0	84		4,4	78		0,25	100		42,6	78		0,6	78		0,0	78		114988,3	100		10,5	78		143,8	100		956,5	100	In marcia
10:00		3,2	100		1,4	100		1,7	89		4,0	100		0,26	100		37,9	100		0,6	100		0,0	100		114479,8	100		10,3	100		143,7	100		958,5	100	In marcia
10:30		3,9	100		1,9	100		1,04	100		3,9	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		114387,6	100		10,2	100		143,3	100		956,8	100	In marcia
11:00		2,7	100		1,5	100		0,13	100		3,8	100		0,25	94		26,6	100		0,6	100		0,0	100		114355,2	100		10,3	100		143,8	100		953,0	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,5	100		0,33	84		4,1	100		0,25	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		113967,9	100		10,3	100		143,7	100		955,0	100	In marcia
12:00		1,9	100		1,4	100		2,09	89		4,1	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		113844,8	100		10,2	100		143,9	100		955,0	100	In marcia
12:30		2,8	100		1,7	100		1,13	100		3,5	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		114374,3	100		10,3	100		143,6	100		952,3	100	In marcia
13:00		3,5	100		1,9	100		0,46	100		4,3	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		115354,5	100		10,4	100		144,0	100		952,1	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,1	100		0,15	84		4,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		115428,5	100		10,3	100		143,8	100		960,1	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,3	100		1,6	89		3,7	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		116204,3	100		10,6	100		144,3	100		950,2	100	In marcia
14:30		2,3	100		1,7	100		0,96	100		3,7	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		115585,2	100		10,4	100		144,6	100		955,8	100	In marcia
15:00		3,8	100		1,5	100		0,21	100		4,0	100		0,25	95		29,7	100		0,6	100		0,0	100		115919,1	100		10,6	100		144,0	100		953,0	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,4	100		0,01	84		3,9	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		115576,2	100		10,6	100		143,8	100		947,7	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	89		3,8	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		115781,3	100		10,5	100		143,9	100		952,9	100	In marcia
16:30		1,8	100		2,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		46,6	100		0,6	100		0,0	100		115223,0	100		10,3	100		144,2	100		960,4	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		116241,0	100		10,7	100		143,6	100		949,3	100	In marcia
17:30		1,4	100		0,9	100		0,0	84		3,5	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		115152,3	100		10,4	100		143,8	100		964,9	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,4	100		0,0	89		3,4	100		0,25	100		18,4	100		0,6	100		0,0	100		114894,2	100		10,5	100		143,5	100		955,5	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		18,3	100		0,6	100		0,0	100		113450,2	100		10,2	100		143,4	100		966,7	100	In marcia
19:00		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		18,0	100		0,6	100		0,0	100		113462,7	100		10,3	100		143,3	100		963,9	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,6	100		0,0	84		3,3	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		113028,4	100		10,2	100		143,5	100		966,4	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,7	100		0,01	89		3,1	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		112995,9	100		10,2	100		143,4	100		970,8	100	In marcia
20:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		39,9	100		0,6	100		0,0	100		112640,2	100		10,1	100		143,6	100		970,8	100	In marcia
21:00		2,6	86		1,3	86		0,0	100		3,8	86		0,25	100		36,1	86		0,6	86		0,0	86		113989,8	100		10,3	86		143,7	100		962,1	100	In marcia
21:30		2,0	78		1,9	78		0,0	84		4,5	78		0,26	100		31,0	78		0,6	78		0,1	78		113632,0	100		10,0	78		143,7	100		963,5	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		113098,5	100		10,1	100		143,5	100		956,6	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		113497,2	100		10,2	100		143,8	100		952,4	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		2,2	100		0,0	84		4,4	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		114703,1	100		10,3	100		143,7	100		956,1	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,1	100		0,1	89		4,3	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		114977,6	100		10,6	100		143,5	100		951,3	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		113924,2	100		10,2	100		144,0	100		950,1	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,25	94		27,5	100		0,6	100		0,0	100		114704,0	100		10,4	100		143,5	100		946,3	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,8	100		0,0	84		4,6	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115449,0	100		10,4	100		143,7	100		955,7	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		1,4	100		0,0	89		4,3	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		114612,1	100		10,5	100		143,5	100		955,1	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		114449,0	100		10,5	100		143,5	100		959,9	100		in Betrieb
05:00		4,9	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		114239,7	100		10,5	100		143,5	100		953,3	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		0,9	100		0,0	84		4,5	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		113723,6	100		10,5	100		143,3	100		955,2	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		1,2	100		0,0	89		6,1	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		113426,4	100		10,2	100		143,8	100		951,2	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		50,4	100		0,6	100		0,0	100		113215,3	100		10,3	100		144,2	100		956,2	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		39,8	100		0,6	100		0,0	100		113835,9	100		10,2	100		143,6	100		950,8	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		1,4	100		0,0	84		4,5	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		115060,5	100		10,4	100		143,2	100		955,0	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		1,2	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		115063,9	100		10,4	100		143,6	100		954,2	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		115724,4	100		10,6	100		143,6	100		955,6	100		in Betrieb
09:00		2,8	86		1,4	86		0,0	100		4,1	86		0,24	100		34,0	86		0,6	86		0,0	86		116301,8	100		10,6	86		143,7	100		956,6	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,0	78		0,0	84		4,4	78		0,25	100		42,6	78		0,6	78		0,0	78		114988,3	100		10,5	78		143,8	100		956,5	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		1,4	100		1,7	89		4,0	100		0,26	100		37,9	100		0,6	100		0,0	100		114479,8	100		10,3	100		143,7	100		958,5	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		1,9	100		1,04	100		3,9	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		114387,6	100		10,2	100		143,3	100		956,8	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		1,5	100		0,13	100		3,8	100		0,25	94		26,6	100		0,6	100		0,0	100		114355,2	100		10,3	100		143,8	100		953,0	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,5	100		0,33	84		4,1	100		0,25	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		113967,9	100		10,3	100		143,7	100		955,0	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		1,4	100		2,09	89		4,1	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		113844,8	100		10,2	100		143,9	100		955,0	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,7	100		1,13	100		3,5	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		114374,3	100		10,3	100		143,6	100		952,3	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,9	100		0,46	100		4,3	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		115354,5	100		10,4	100		144,0	100		952,1	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,1	100		0,15	84		4,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		115428,5	100		10,3	100		143,8	100		960,1	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,3	100		1,6	89		3,7	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		116204,3	100		10,6	100		144,3	100		950,2	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,7	100		0,96	100		3,7	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		115585,2	100		10,4	100		144,6	100		955,8	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		1,5	100		0,21	100		4,0	100		0,25	95		29,7	100		0,6	100		0,0	100		115919,1	100		10,6	100		144,0	100		953,0	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,4	100		0,01	84		3,9	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		115576,2	100		10,6	100		143,8	100		947,7	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	89		3,8	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		115781,3	100		10,5	100		143,9	100		952,9	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		2,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		46,6	100		0,6	100		0,0	100		115223,0	100		10,3	100		144,2	100		960,4	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		116241,0	100		10,7	100		143,6	100		949,3	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		0,9	100		0,0	84		3,5	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		115152,3	100		10,4	100		143,8	100		964,9	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,4	100		0,0	89		3,4	100		0,25	100		18,4	100		0,6	100		0,0	100		114894,2	100		10,5	100		143,5	100		955,5	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		18,3	100		0,6	100		0,0	100		113450,2	100		10,2	100		143,4	100		966,7	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		18,0	100		0,6	100		0,0	100		113462,7	100		10,3	100		143,3	100		963,9	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,6	100		0,0	84		3,3	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		113028,4	100		10,2	100		143,5	100		966,4	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,7	100		0,01	89		3,1	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		112995,9	100		10,2	100		143,4	100		970,8	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		39,9	100		0,6	100		0,0	100		112640,2	100		10,1	100		143,6	100		970,8	100		in Betrieb
21:00		2,6	86		1,3	86		0,0	100		3,8	86		0,25	100		36,1	86		0,6	86		0,0	86		113989,8	100		10,3	86		143,7	100		962,1	100		in Betrieb
21:30		2,0	78		1,9	78		0,0	84		4,5	78		0,26	100		31,0	78		0,6	78		0,1															