

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/11/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,3	100		0,7	100		0,1	100		118028,4	100		10,8	100		144,2	100		943,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		117718,5	100		10,4	100		144,2	100		949,2	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,7	100		0,0	82		3,4	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		117924,4	100		10,5	100		144,1	100		956,2	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,4	100		0,0	91		3,5	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		118381,5	100		10,7	100		144,0	100		954,7	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		116938,2	100		10,4	100		144,1	100		954,8	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		37,0	100		0,6	100		0,1	100		117589,4	100		10,5	100		144,2	100		950,6	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,6	100		0,0	82		3,7	100		0,25	100		32,5	100		0,7	100		0,1	100		116804,9	100		10,1	100		144,2	100		956,5	100	In marcia
04:00		1,8	100		1,8	100		0,0	91		3,8	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		118284,5	100		10,7	100		143,8	100		947,4	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		117585,4	100		10,5	100		144,0	100		952,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		33,1	100		0,7	100		0,1	100		117562,0	100		10,3	100		144,3	100		958,0	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,7	100		0,0	82		3,6	100		0,25	100		29,3	100		0,7	100		0,1	100		118542,1	100		10,6	100		143,9	100		950,6	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,3	100		1,18	91		4,1	100		0,25	100		37,6	100		0,6	100		0,1	100		118122,3	100		10,4	100		144,3	100		948,3	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,4	100		0,75	100		3,8	100		0,26	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		118798,8	100		10,5	100		144,5	100		948,7	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,5	100		0,33	100		3,9	100		0,25	94		24,8	100		0,6	100		0,0	100		119662,2	100		10,7	100		144,2	100		940,5	100	In marcia
07:30		1,9	100		1,6	100		0,01	82		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		119697,6	100		10,4	100		144,4	100		949,1	100	In marcia
08:00		2,7	100		2,0	100		0,0	91		3,5	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		119706,2	100		10,6	100		144,3	100		948,3	100	In marcia
08:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		119625,7	100		10,6	100		144,4	100		947,0	100	In marcia
09:00		3,5	89		0,7	89		0,0	100		5,5	89		0,25	100		15,6	89		0,7	89		0,2	89		119209,2	100		10,7	89		144,0	100		944,2	100	In marcia
09:30		1,7	75		1,0	75		0,0	85		4,1	75		0,25	100		28,3	75		0,7	75		0,1	75		118428,7	100		10,7	75		143,8	100		948,1	100	In marcia
10:00		2,7	100		1,4	100		0,0	88		3,7	100		0,25	100		26,0	100		0,7	100		0,1	100		117383,7	100		10,7	100		143,4	100		952,6	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		43,3	100		0,7	100		0,0	100		116200,1	100		10,4	100		143,7	100		957,4	100	In marcia
11:00		1,7	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	95		53,3	100		0,6	100		0,0	100		115459,6	100		10,5	100		143,8	100		958,3	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,9	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		45,0	100		0,6	100		0,3	100		115389,5	100		10,3	100		143,9	100		959,0	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,5	100		0,36	88		4,1	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,1	100		115727,8	100		10,4	100		143,9	100		961,6	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,1	100		0,26	100		3,5	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		116021,6	100		10,6	100		143,9	100		960,9	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,4	100		0,19	100		4,2	100		0,25	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		116949,5	100		10,3	100		143,7	100		965,0	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,0	100		0,63	85		3,4	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		115339,5	100		10,8	100		143,4	100		950,8	100	In marcia
14:00		1,9	100		1,2	100		0,0	88		3,7	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		114054,0	100		10,4	100		143,7	100		959,2	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,2	100		114037,1	100		10,3	100		144,0	100		961,3	100	In marcia
15:00		3,4	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		24,6	100		0,6	100		0,0	100		114266,6	100		10,3	100		143,4	100		966,5	100	In marcia
15:30		3,0	100		1,1	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		114649,0	100		10,4	100		143,6	100		963,8	100	In marcia
16:00		2,0	100		1,6	100		0,0	88		3,6	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		114254,8	100		10,5	100		143,6	100		963,8	100	In marcia
16:30		2,6	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		114257,9	100		10,3	100		143,5	100		968,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,1	100		114670,2	100		10,6	100		143,7	100		959,4	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,4	100		0,0	85		4,7	100		0,26	100		42,8	100		0,7	100		0,1	100		114807,6	100		10,3	100		144,1	100		956,8	100	In marcia
18:00		4,0	100		1,1	100		0,03	88		4,9	100		0,26	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		117156,3	100		10,3	100		144,3	100		961,5	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		17,5	100		0,6	100		0,1	100		118312,0	100		10,7	100		144,1	100		950,7	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		22,1	100		0,6	100		0,2	100		117608,4	100		10,7	100		144,0	100		952,1	100	In marcia
19:30		4,6	100		1,3	100		0,0	85		3,6	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		117012,1	100		10,6	100		144,1	100		952,7	100	In marcia
20:00		4,2	100		1,1	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		116606,0	100		10,4	100		144,1	100		959,8	100	In marcia
20:30		2,8	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,8	100		0,7	100		0,0	100		116117,1	100		10,5	100		143,7	100		959,6	100	In marcia
21:00		3,5	85		1,8	85		0,0	100		3,8	85		0,25	100		35,5	85		0,6	85		0,2	85		116126,2	100		10,4	85		143,7	100		963,6	100	In marcia
21:30		3,9	78		1,3	78		0,0	85		3,9	78		0,25	100		29,0	78		0,7	78		0,0	78		114798,6	100		10,6	78		143,7	100		957,8	100	In marcia

MVA Bozen

Datum: 24/11/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,3	100		0,7	100		0,1	100		118028,4	100		10,8	100		144,2	100		943,1	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		117718,5	100		10,4	100		144,2	100		949,2	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,7	100		0,0	82		3,4	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		117924,4	100		10,5	100		144,1	100		956,2	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,4	100		0,0	91		3,5	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		118381,5	100		10,7	100		144,0	100		954,7	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		116938,2	100		10,4	100		144,1	100		954,8	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		37,0	100		0,6	100		0,1	100		117589,4	100		10,5	100		144,2	100		950,6	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,6	100		0,0	82		3,7	100		0,25	100		32,5	100		0,7	100		0,1	100		116804,9	100		10,1	100		144,2	100		956,5	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		1,8	100		0,0	91		3,8	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		118284,5	100		10,7	100		143,8	100		947,4	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		117585,4	100		10,5	100		144,0	100		952,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		33,1	100		0,7	100		0,1	100		117562,0	100		10,3	100		144,3	100		958,0	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,7	100		0,0	82		3,6	100		0,25	100		29,3	100		0,7	100		0,1	100		118542,1	100		10,6	100		143,9	100		950,6	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,3	100		1,18	91		4,1	100		0,25	100		37,6	100		0,6	100		0,1	100		118122,3	100		10,4	100		144,3	100		948,3	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,4	100		0,75	100		3,8	100		0,26	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		118798,8	100		10,5	100		144,5	100		948,7	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,5	100		0,33	100		3,9	100		0,25	94		24,8	100		0,6	100		0,0	100		119662,2	100		10,7	100		144,2	100		940,5	100		in Betrieb
07:30		1,9	100		1,6	100		0,01	82		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		119697,6	100		10,4	100		144,4	100		949,1	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		2,0	100		0,0	91		3,5	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		119706,2	100		10,6	100		144,3	100		948,3	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		119625,7	100		10,6	100		144,4	100		947,0	100		in Betrieb
09:00		3,5	89		0,7	89		0,0	100		5,5	89		0,25	100		15,6	89		0,7	89		0,2	89		119209,2	100		10,7	89		144,0	100		944,2	100		in Betrieb
09:30		1,7	75		1,0	75		0,0	85		4,1	75		0,25	100		28,3	75		0,7	75		0,1	75		118428,7	100		10,7	75		143,8	100		948,1	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		1,4	100		0,0	88		3,7	100		0,25	100		26,0	100		0,7	100		0,1	100		117383,7	100		10,7	100		143,4	100		952,6	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		43,3	100		0,7	100		0,0	100		116200,1	100		10,4	100		143,7	100		957,4	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	95		53,3	100		0,6	100		0,0	100		115459,6	100		10,5	100		143,8	100		958,3	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,9	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		45,0	100		0,6	100		0,3	100		115389,5	100		10,3	100		143,9	100		959,0	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,5	100		0,36	88		4,1	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,1	100		115727,8	100		10,4	100		143,9	100		961,6	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,1	100		0,26	100		3,5	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		116021,6	100		10,6	100		143,9	100		960,9	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,4	100		0,19	100		4,2	100		0,25	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		116949,5	100		10,3	100		143,7	100		965,0	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,0	100		0,63	85		3,4	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		115339,5	100		10,8	100		143,4	100		950,8	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,2	100		0,0	88		3,7	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		114054,0	100		10,4	100		143,7	100		959,2	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,2	100		114037,1	100		10,3	100		144,0	100		961,3	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		24,6	100		0,6	100		0,0	100		114266,6	100		10,3	100		143,4	100		966,5	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,1	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		114649,0	100		10,4	100		143,6	100		963,8	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		1,6	100		0,0	88		3,6	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		114254,8	100		10,5	100		143,6	100		963,8	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		114257,9	100		10,3	100		143,5	100		968,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,1	100		114670,2	100		10,6	100		143,7	100		959,4	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,4	100		0,0	85		4,7	100		0,26	100		42,8	100		0,7	100		0,1	100		114807,6	100		10,3	100		144,1	100		956,8	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		1,1	100		0,03	88		4,9	100		0,26	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		117156,3	100		10,3	100		144,3	100		961,5	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		17,5	100		0,6	100		0,1	100		118312,0	100		10,7	100		144,1	100		950,7	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		22,1	100		0,6	100		0,2	100		117608,4	100		10,7	100		144,0	100		952,1	100		in Betrieb
19:30		4,6	100		1,3	100		0,0	85		3,6	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		117012,1	100		10,6	100		144,1	100		952,7	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		1,1	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		116606,0	100		10,4	100		144,1	100		959,8	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,8	100		0,7	100		0,0	100		116117,1	100		10,5	100		143,7	100		959,6	100		in Betrieb
21:00		3,5	85		1,8	85		0,0	100		3,8	85		0,25	100		35,5	85		0,6	85		0,2	85		116126,2	100		10,4	85		143,7	100		963,6	100		in Betrieb
21:30		3,9	78		1,3	78		0,0	85		3,9	78		0,25	100		29,0	78		0,7	78		0,0	78														