

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,3	100		0,95	100		3,5	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		114320,9	100		10,3	100		143,3	100		957,0	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,2	100		0,89	100		3,7	100		0,25	100		40,3	100		0,7	100		0,0	100		113333,8	100		10,5	100		143,6	100		943,9	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,2	100		1,68	83		4,2	100		0,25	100		47,0	100		0,7	100		0,0	100		113711,7	100		10,0	100		144,0	100		956,0	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,3	100		0,75	91		4,0	100		0,26	100		42,0	100		0,7	100		0,0	100		114779,3	100		10,3	100		144,3	100		950,1	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,3	100		1,52	100		5,0	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,0	100		115816,0	100		10,1	100		144,1	100		957,9	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,4	100		1,61	100		11,9	100		0,25	94		28,5	100		0,7	100		0,0	100		118007,2	100		10,2	100		144,5	100		953,3	100	In marcia
03:30		1,6	100		0,4	100		1,54	83		4,6	100		0,25	100		21,6	100		0,7	100		0,0	100		120967,0	100		10,6	100		144,7	100		947,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,2	100		0,49	91		4,2	100		0,25	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		119999,8	100		10,6	100		144,2	100		946,4	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,4	100		1,56	100		3,9	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,0	100		118875,8	100		10,6	100		144,0	100		950,5	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,3	100		1,04	100		3,7	100		0,25	100		21,9	100		0,7	100		0,0	100		116620,3	100		10,6	100		143,9	100		950,7	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,2	100		0,59	83		3,7	100		0,25	100		37,5	100		0,7	100		0,0	100		114413,6	100		10,3	100		144,0	100		949,0	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,3	100		0,76	91		4,2	100		0,25	100		34,2	100		0,7	100		0,0	100		114798,0	100		10,2	100		143,7	100		953,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,2	100		0,68	100		3,7	100		0,25	100		37,0	100		0,7	100		0,0	100		115091,0	100		10,2	100		144,1	100		955,6	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,4	100		1,08	100		3,8	100		0,25	95		27,5	100		0,7	100		0,0	100		115251,2	100		10,3	100		143,7	100		959,7	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,4	100		0,83	83		3,8	100		0,25	100		29,2	100		0,7	100		0,0	100		115834,9	100		10,3	100		143,8	100		956,8	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,3	100		0,62	91		3,6	100		0,25	100		36,4	100		0,7	100		0,0	100		115258,4	100		10,2	100		144,3	100		955,6	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,3	100		1,08	100		4,2	100		0,25	100		34,5	100		0,7	100		0,0	100		115556,8	100		10,1	100		144,3	100		956,2	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,3	85		1,31	100		4,6	85		0,25	100		26,1	85		0,7	85		0,0	85		115992,2	100		10,3	85		143,8	100		955,2	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,1	79		1,38	83		4,3	79		0,25	100		21,5	79		0,7	79		0,0	79		116872,4	100		10,6	79		144,0	100		953,0	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,2	100		1,2	91		4,5	100		0,25	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		116201,3	100		10,4	100		144,2	100		954,4	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,3	100		2,2	100		4,1	100		0,25	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		116313,6	100		10,4	100		144,4	100		955,3	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,2	100		1,52	100		3,7	100		0,25	95		33,3	100		0,6	100		0,0	100		116391,9	100		10,4	100		144,4	100		950,6	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,1	100		1,09	83		4,2	100		0,25	100		16,1	100		0,6	100		0,0	100		117269,6	100		10,5	100		143,9	100		949,0	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,3	100		1,48	91		4,0	100		0,24	100		14,5	100		0,6	100		0,0	100		116635,9	100		10,5	100		144,0	100		953,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,2	100		1,11	100		3,7	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		115644,0	100		10,3	100		144,3	100		955,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,3	100		2,22	100		3,9	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		115578,3	100		10,2	100		144,4	100		956,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,6	100		2,8	83		3,8	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		116724,5	100		10,2	100		144,1	100		960,0	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,6	100		1,17	91		3,8	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		116671,5	100		10,6	100		144,0	100		950,6	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,4	100		1,01	100		3,8	100		0,25	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		116720,7	100		10,4	100		144,3	100		952,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,4	100		0,92	100		3,5	100		0,25	94		29,9	100		0,6	100		0,0	100		115886,6	100		10,2	100		144,1	100		955,6	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,5	100		1,44	83		4,1	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		116532,7	100		10,4	100		144,2	100		953,5	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,3	100		0,56	91		3,8	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		116669,0	100		10,4	100		144,2	100		952,1	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,3	100		0,47	100		3,9	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		116332,5	100		10,4	100		144,4	100		949,2	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,3	100		0,76	100		3,7	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		116821,2	100		10,1	100		144,3	100		955,6	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,4	100		0,72	83		3,7	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		116736,9	100		10,5	100		144,4	100		951,8	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,4	100		0,82	91		4,0	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		117121,6	100		10,2	100		144,4	100		957,9	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,4	100		0,95	100		4,0	100		0,25	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		117132,7	100		10,4	100		144,0	100		956,8	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,4	100		0,71	100		4,0	100		0,25	94		20,7	100		0,6	100		0,0	100		118161,2	100		10,4	100		144,4	100		957,7	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,3	100		0,45	83		3,8	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		117358,2	100		10,6	100		144,4	100		952,2	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,5	100		0,83	91		3,9	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		116699,1	100		10,3	100		144,0	100		959,6	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,3	100		0,35	100		3,3	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		116808,7	100		10,5	100		144,0	100		958,9	100	In marcia
21:00		1,2	84		0,2	84		0,56	100		3,8	84		0,25	100		32,0	84		0,6	84		0,0	84		116266,3	100		10,2	84		144,1	100		965,8	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,2	79		0,74	82		3,8	79		0,25	100		32,3	79		0,6	79		0,0	79		116963,6	100		10,6	79		144,3	100	</			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,3	100		0,95	100		3,5	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		114320,9	100		10,3	100		143,3	100		957,0	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,2	100		0,89	100		3,7	100		0,25	100		40,3	100		0,7	100		0,0	100		113333,8	100		10,5	100		143,6	100		943,9	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,2	100		1,68	83		4,2	100		0,25	100		47,0	100		0,7	100		0,0	100		113711,7	100		10,0	100		144,0	100		956,0	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,3	100		0,75	91		4,0	100		0,26	100		42,0	100		0,7	100		0,0	100		114779,3	100		10,3	100		144,3	100		950,1	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,3	100		1,52	100		5,0	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,0	100		115816,0	100		10,1	100		144,1	100		957,9	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,4	100		1,61	100		11,9	100		0,25	94		28,5	100		0,7	100		0,0	100		118007,2	100		10,2	100		144,5	100		953,3	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,4	100		1,54	83		4,6	100		0,25	100		21,6	100		0,7	100		0,0	100		120967,0	100		10,6	100		144,7	100		947,9	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,2	100		0,49	91		4,2	100		0,25	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		119999,8	100		10,6	100		144,2	100		946,4	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,4	100		1,56	100		3,9	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,0	100		118875,8	100		10,6	100		144,0	100		950,5	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,3	100		1,04	100		3,7	100		0,25	100		21,9	100		0,7	100		0,0	100		116620,3	100		10,6	100		143,9	100		950,7	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,2	100		0,59	83		3,7	100		0,25	100		37,5	100		0,7	100		0,0	100		114413,6	100		10,3	100		144,0	100		949,0	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,3	100		0,76	91		4,2	100		0,25	100		34,2	100		0,7	100		0,0	100		114798,0	100		10,2	100		143,7	100		953,4	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,2	100		0,68	100		3,7	100		0,25	100		37,0	100		0,7	100		0,0	100		115091,0	100		10,2	100		144,1	100		955,6	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,4	100		1,08	100		3,8	100		0,25	95		27,5	100		0,7	100		0,0	100		115251,2	100		10,3	100		143,7	100		959,7	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,4	100		0,83	83		3,8	100		0,25	100		29,2	100		0,7	100		0,0	100		115834,9	100		10,3	100		143,8	100		956,8	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,3	100		0,62	91		3,6	100		0,25	100		36,4	100		0,7	100		0,0	100		115258,4	100		10,2	100		144,3	100		955,6	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,3	100		1,08	100		4,2	100		0,25	100		34,5	100		0,7	100		0,0	100		115556,8	100		10,1	100		144,3	100		956,2	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,3	85		1,31	100		4,6	85		0,25	100		26,1	85		0,7	85		0,0	85		115992,2	100		10,3	85		143,8	100		955,2	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,1	79		1,38	83		4,3	79		0,25	100		21,5	79		0,7	79		0,0	79		116872,4	100		10,6	79		144,0	100		953,0	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,2	100		1,2	91		4,5	100		0,25	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		116201,3	100		10,4	100		144,2	100		954,4	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,3	100		2,2	100		4,1	100		0,25	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		116313,6	100		10,4	100		144,4	100		955,3	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,2	100		1,52	100		3,7	100		0,25	95		33,3	100		0,6	100		0,0	100		116391,9	100		10,4	100		144,4	100		950,6	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,1	100		1,09	83		4,2	100		0,25	100		16,1	100		0,6	100		0,0	100		117269,6	100		10,5	100		143,9	100		949,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,3	100		1,48	91		4,0	100		0,24	100		14,5	100		0,6	100		0,0	100		116635,9	100		10,5	100		144,0	100		953,8	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,2	100		1,11	100		3,7	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		115644,0	100		10,3	100		144,3	100		955,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,3	100		2,22	100		3,9	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		115578,3	100		10,2	100		144,4	100		956,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,6	100		2,8	83		3,8	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		116724,5	100		10,2	100		144,1	100		960,0	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,6	100		1,17	91		3,8	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		116671,5	100		10,6	100		144,0	100		950,6	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,4	100		1,01	100		3,8	100		0,25	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		116720,7	100		10,4	100		144,3	100		952,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,4	100		0,92	100		3,5	100		0,25	94		29,9	100		0,6	100		0,0	100		115886,6	100		10,2	100		144,1	100		955,6	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,5	100		1,44	83		4,1	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		116532,7	100		10,4	100		144,2	100		953,5	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,3	100		0,56	91		3,8	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		116669,0	100		10,4	100		144,2	100		952,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,3	100		0,47	100		3,9	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		116332,5	100		10,4	100		144,4	100		949,2	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,3	100		0,76	100		3,7	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		116821,2	100		10,1	100		144,3	100		955,6	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,4	100		0,72	83		3,7	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		116736,9	100		10,5	100		144,4	100		951,8	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,4	100		0,82	91		4,0	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		117121,6	100		10,2	100		144,4	100		957,9	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,4	100		0,95	100		4,0	100		0,25	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		117132,7	100		10,4	100		144,0	100		956,8	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,4	100		0,71	100		4,0	100		0,25	94		20,7	100		0,6	100		0,0	100		118161,2	100		10,4	100		144,4	100		957,7	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,3	100		0,45	83		3,8	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		117358,2	100		10,6	100		144,4	100		952,2	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,5	100		0,83	91		3,9	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		116699,1	100		10,3	100		144,0	100		959,6	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,3	100		0,35	100		3,3	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		116808,7	100		10,5	100		144,0	100		958,9	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,2	84		0,56	100		3,8	84		0,25	100		32,0	84		0,6	84		0,0	84		116266,3	100		10,2	84		144,1	100		965,8	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,2	79		0,74	82		3,8	79		0,25	100		32,3	79	</																			