

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		118839,8	100		10,9	100		144,1	100		956,2	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		118111,4	100		10,7	100		144,5	100		959,2	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,8	100		0,0	81		4,6	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		117686,1	100		10,5	100		144,2	100		959,8	100	In marcia
02:00		1,8	100		1,8	100		0,0	92		4,2	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,1	100		117828,9	100		10,4	100		144,7	100		968,1	100	In marcia
02:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		40,3	100		0,7	100		0,1	100		117304,7	100		10,4	100		142,6	100		968,8	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,2	100		0,02	100		4,5	100		0,26	94		30,7	100		0,6	100		0,0	100		118138,9	100		10,6	100		144,2	100		957,8	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,4	100		0,05	81		4,3	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		117956,8	100		10,5	100		144,2	100		965,9	100	In marcia
04:00		1,7	100		1,2	100		0,0	92		4,8	100		0,26	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		118226,1	100		10,5	100		144,4	100		968,1	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,6	100		0,2	100		4,7	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		118192,5	100		10,3	100		144,7	100		965,9	100	In marcia
05:00		1,7	100		1,4	100		0,17	100		4,4	100		0,26	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		119377,4	100		10,7	100		144,6	100		950,0	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,8	100		0,33	81		4,3	100		0,26	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		118764,3	100		10,7	100		144,2	100		955,0	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,5	100		0,0	92		4,5	100		0,26	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		118092,2	100		10,5	100		144,3	100		964,0	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,4	100		0,11	100		4,1	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		118216,2	100		10,7	100		144,2	100		959,3	100	In marcia
07:00		1,9	100		1,5	100		0,09	100		4,2	100		0,26	94		33,2	100		0,6	100		0,0	100		117301,3	100		10,6	100		144,3	100		964,2	100	In marcia
07:30		1,9	100		1,8	100		0,09	81		4,6	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		117147,8	100		10,4	100		144,0	100		970,7	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,1	100		0,02	92		3,8	100		0,26	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		116974,1	100		10,4	100		144,4	100		966,8	100	In marcia
08:30		2,1	100		1,8	100		0,26	100		3,9	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		116579,2	100		10,3	100		144,3	100		969,4	100	In marcia
09:00		1,8	86		1,6	86		0,19	100		4,2	86		0,25	100		30,2	86		0,6	86		0,0	86		117469,4	100		10,4	86		144,2	100		969,7	100	In marcia
09:30		1,7	78		1,4	78		0,37	81		3,5	78		0,26	100		35,9	78		0,6	78		0,1	78		116847,9	100		10,3	78		144,3	100		967,2	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,4	100		0,02	92		3,2	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		117322,9	100		10,5	100		144,0	100		967,4	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,1	100		118041,6	100		10,5	100		144,6	100		965,5	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,7	100		0,13	100		3,3	100		0,26	94		33,5	100		0,6	100		0,1	100		117395,9	100		10,2	100		144,6	100		971,0	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,6	100		0,13	81		4,0	100		0,26	100		31,4	100		0,6	100		0,2	100		119067,8	100		10,6	100		144,7	100		948,9	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,4	100		0,28	92		3,5	100		0,27	100		30,7	100		0,6	100		0,1	100		120049,0	100		10,2	100		145,1	100		964,9	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,8	100		0,46	100		3,5	100		0,26	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		120064,9	100		10,7	100		144,6	100		956,1	100	In marcia
13:00		1,8	100		1,4	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		119911,0	100		10,6	100		144,6	100		956,5	100	In marcia
13:30		1,9	100		1,3	100		0,0	81		4,1	100		0,26	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		118798,8	100		10,5	100		144,9	100		956,7	100	In marcia
14:00		1,9	100		1,5	100		0,0	92		4,3	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		118516,9	100		10,4	100		144,5	100		960,3	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,4	100		0,04	100		3,7	100		0,27	100		32,8	100		0,6	100		0,1	100		119226,7	100		10,2	100		144,8	100		967,6	100	In marcia
15:00		1,8	100		2,0	100		0,09	100		3,4	100		0,26	94		34,3	100		0,6	100		0,1	100		119048,4	100		10,6	100		145,0	100		948,7	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,6	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		119015,3	100		10,7	100		144,5	100		950,0	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,4	100		0,0	92		3,4	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		117409,2	100		10,6	100		144,0	100		956,6	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,2	100		0,1	100		3,4	100		0,25	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		117190,5	100		10,6	100		143,8	100		964,7	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,4	100		0,31	100		2,9	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		116066,7	100		10,2	100		144,1	100		972,8	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,8	100		0,13	81		3,0	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		116289,0	100		10,6	100		144,1	100		960,3	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,4	100		0,0	92		3,3	100		0,26	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		115549,6	100		10,3	100		144,1	100		968,0	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		31,5	100		0,6	100		0,2	100		115157,6	100		10,3	100		144,0	100		968,2	100	In marcia
19:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		27,9	100		0,6	100		0,1	100		115976,3	100		10,3	100		144,1	100		971,1	100	In marcia
19:30		2,7	100		1,8	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		117037,0	100		10,5	100		144,0	100		962,7	100	In marcia
20:00		2,3	100		2,1	100		0,0	92		3,9	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		116993,2	100		10,5	100		144,3	100		965,8	100	In marcia
20:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		114182,9	100		11,3	100		144,0	100		942,1	100	In marcia
21:00		3,0	84		1,4	84		0,0	100		3,9	84		0,25	100		29,6	84		0,7	84		0,0	84		118047,7	100		10,7	84		144,1	100		951,5	100	In marcia
21:30		2,7	79		0,9	79		0,0	81		3,7	79		0,25	100		23,6	79		0,6	79		0,0	79		117284,1	100		10,7	79		144,1	100		960,7	100	In marcia
22:00																																					

MVA Bozen

Datum: 05/12/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		118839,8	100	10,9	100		144,1	100		956,2	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		118111,4	100	10,7	100		144,5	100		959,2	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,8	100		0,0	81		4,6	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		117686,1	100	10,5	100		144,2	100		959,8	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,8	100		0,0	92		4,2	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,1	100		117828,9	100	10,4	100		144,7	100		968,1	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		40,3	100		0,7	100		0,1	100		117304,7	100	10,4	100		142,6	100		968,8	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,2	100		0,02	100		4,5	100		0,26	94		30,7	100		0,6	100		0,0	100		118138,9	100	10,6	100		144,2	100		957,8	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,4	100		0,05	81		4,3	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		117956,8	100	10,5	100		144,2	100		965,9	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,2	100		0,0	92		4,8	100		0,26	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		118226,1	100	10,5	100		144,4	100		968,1	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,6	100		0,2	100		4,7	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		118192,5	100	10,3	100		144,7	100		965,9	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		1,4	100		0,17	100		4,4	100		0,26	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		119377,4	100	10,7	100		144,6	100		950,0	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,8	100		0,33	81		4,3	100		0,26	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		118764,3	100	10,7	100		144,2	100		955,0	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,5	100		0,0	92		4,5	100		0,26	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		118092,2	100	10,5	100		144,3	100		964,0	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,4	100		0,11	100		4,1	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		118216,2	100	10,7	100		144,2	100		959,3	100		in Betrieb
07:00		1,9	100		1,5	100		0,09	100		4,2	100		0,26	94		33,2	100		0,6	100		0,0	100		117301,3	100	10,6	100		144,3	100		964,2	100		in Betrieb
07:30		1,9	100		1,8	100		0,09	81		4,6	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		117147,8	100	10,4	100		144,0	100		970,7	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,1	100		0,02	92		3,8	100		0,26	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		116974,1	100	10,4	100		144,4	100		966,8	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,8	100		0,26	100		3,9	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		116579,2	100	10,3	100		144,3	100		969,4	100		in Betrieb
09:00		1,8	86		1,6	86		0,19	100		4,2	86		0,25	100		30,2	86		0,6	86		0,0	86		117469,4	100	10,4	86		144,2	100		969,7	100		in Betrieb
09:30		1,7	78		1,4	78		0,37	81		3,5	78		0,26	100		35,9	78		0,6	78		0,1	78		116847,9	100	10,3	78		144,3	100		967,2	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,4	100		0,02	92		3,2	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		117322,9	100	10,5	100		144,0	100		967,4	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,1	100		118041,6	100	10,5	100		144,6	100		965,5	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,7	100		0,13	100		3,3	100		0,26	94		33,5	100		0,6	100		0,1	100		117395,9	100	10,2	100		144,6	100		971,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,6	100		0,13	81		4,0	100		0,26	100		31,4	100		0,6	100		0,2	100		119067,8	100	10,6	100		144,7	100		948,9	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,4	100		0,28	92		3,5	100		0,27	100		30,7	100		0,6	100		0,1	100		120049,0	100	10,2	100		145,1	100		964,9	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,8	100		0,46	100		3,5	100		0,26	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		120064,9	100	10,7	100		144,6	100		956,1	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,4	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		119911,0	100	10,6	100		144,6	100		956,5	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,3	100		0,0	81		4,1	100		0,26	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		118798,8	100	10,5	100		144,9	100		956,7	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,5	100		0,0	92		4,3	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		118516,9	100	10,4	100		144,5	100		960,3	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,4	100		0,04	100		3,7	100		0,27	100		32,8	100		0,6	100		0,1	100		119226,7	100	10,2	100		144,8	100		967,6	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		2,0	100		0,09	100		3,4	100		0,26	94		34,3	100		0,6	100		0,1	100		119048,4	100	10,6	100		145,0	100		948,7	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,6	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		119015,3	100	10,7	100		144,5	100		950,0	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,4	100		0,0	92		3,4	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		117409,2	100	10,6	100		144,0	100		956,6	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,2	100		0,1	100		3,4	100		0,25	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		117190,5	100	10,6	100		143,8	100		964,7	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,4	100		0,31	100		2,9	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		116066,7	100	10,2	100		144,1	100		972,8	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,8	100		0,13	81		3,0	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		116289,0	100	10,6	100		144,1	100		960,3	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,4	100		0,0	92		3,3	100		0,26	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		115549,6	100	10,3	100		144,1	100		968,0	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		31,5	100		0,6	100		0,2	100		115157,6	100	10,3	100		144,0	100		968,2	100		in Betrieb
19:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		27,9	100		0,6	100		0,1	100		115976,3	100	10,3	100		144,1	100		971,1	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		1,8	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		117037,0	100	10,5	100		144,0	100		962,7	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		2,1	100		0,0	92		3,9	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		116993,2	100	10,5	100		144,3	100		965,8	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		114182,9	100	11,3	100		144,0	100		942,1	100		in Betrieb
21:00		3,0	84		1,4	84		0,0	100		3,9	84		0,25	100		29,6	84		0,7	84		0,0	84		118047,7	100	10,7	84		144,1	100		951,5	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		0,9	79		0,0	81		3,7	79		0,25	100		23,6	79		0,6	79		0,0	79		117284,1	100	10,7	79		144,1	100		960,7	100		in Betrieb
22:00		3,3	100		1,6	100																															