

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,3	100		0,6	100		0,1	100		115943,4	100		10,5	100		144,1	100		966,0	100		In marcia
01:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,1	100		0,6	100		0,1	100		115206,3	100		10,4	100		144,6	100		969,2	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,4	100		0,0	84		2,8	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		115208,2	100		10,4	100		145,9	100		970,3	100		In marcia
02:00		1,5	100		1,2	100		0,0	89		2,8	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		115147,0	100		10,5	100		146,6	100		971,8	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,5	100		0,25	100		2,9	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,1	100		114446,7	100		10,2	100		149,2	100		974,4	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,66	100		3,1	100		0,26	94		35,9	100		0,6	100		0,1	100		114575,1	100		10,4	100		151,7	100		972,5	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,7	100		0,84	84		3,2	100		0,27	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		114485,2	100		10,9	100		151,2	100		947,3	100		In marcia
04:00		1,2	100		1,5	100		0,0	89		3,1	100		0,26	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		114259,5	100		10,5	100		144,1	100		957,0	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		114094,2	100		10,1	100		142,9	100		972,4	100		In marcia
05:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		114881,0	100		10,1	100		144,1	100		971,3	100		In marcia
05:30		1,6	100		1,4	100		0,0	84		3,2	100		0,26	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		115620,0	100		10,5	100		143,9	100		961,0	100		In marcia
06:00		1,5	100		1,5	100		0,0	89		3,4	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		115900,4	100		10,5	100		144,1	100		959,8	100		In marcia
06:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		116563,1	100		10,4	100		144,3	100		962,6	100		In marcia
07:00		1,6	100		1,6	100		0,16	100		3,6	100		0,26	94		35,9	100		0,6	100		0,1	100		116062,8	100		10,2	100		144,3	100		967,7	100		In marcia
07:30		1,5	100		1,8	100		0,48	84		3,1	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		116941,7	100		10,3	100		144,2	100		967,2	100		In marcia
08:00		2,7	100		2,3	100		0,0	89		3,0	100		0,26	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		117052,5	100		10,7	100		143,7	100		963,3	100		In marcia
08:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		117422,1	100		10,7	100		144,1	100		962,9	100		In marcia
09:00		1,3	86		1,2	86		0,0	100		3,1	86		0,26	100		26,9	86		0,6	86		0,1	86		116008,4	100		10,5	86		144,2	100		968,7	100		In marcia
09:30		1,6	77		1,5	77		0,0	84		3,6	77		0,26	100		29,0	77		0,6	77		0,0	77		115870,2	100		10,4	77		143,9	100		969,5	100		In marcia
10:00		1,7	100		1,3	100		0,0	89		3,7	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		115797,5	100		10,4	100		144,0	100		970,1	100		In marcia
10:30		1,6	100		1,0	100		0,24	100		3,7	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		115548,1	100		10,3	100		144,2	100		970,9	100		In marcia
11:00		2,4	100		1,5	100		0,87	100		3,6	100		0,25	94		29,0	100		0,6	100		0,0	100		115744,2	100		10,4	100		143,9	100		970,8	100		In marcia
11:30		1,8	100		1,4	100		0,82	84		3,8	100		0,26	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		116020,5	100		10,6	100		144,2	100		960,7	100		In marcia
12:00		2,9	100		1,6	100		0,0	89		4,1	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		115921,8	100		10,5	100		144,0	100		966,0	100		In marcia
12:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		115487,1	100		10,4	100		143,8	100		968,7	100		In marcia
13:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		116119,1	100		10,5	100		144,0	100		972,4	100		In marcia
13:30		1,7	100		1,6	100		0,04	84		3,7	100		0,26	100		38,0	100		0,6	100		0,0	100		115043,8	100		10,4	100		144,3	100		966,2	100		In marcia
14:00		2,3	100		1,6	100		0,19	89		3,4	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		114881,6	100		10,3	100		144,0	100		971,6	100		In marcia
14:30		2,2	100		1,5	100		0,32	100		3,2	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		115856,6	100		10,8	100		144,1	100		962,9	100		In marcia
15:00		2,0	100		1,9	100		0,46	100		4,1	100		0,26	94		27,8	100		0,6	100		0,0	100		115841,1	100		10,7	100		143,9	100		952,3	100		In marcia
15:30		1,6	100		1,5	100		0,28	84		3,4	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		115462,8	100		10,8	100		143,8	100		950,8	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,48	89		3,9	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		114686,3	100		10,4	100		143,7	100		967,3	100		In marcia
16:30		1,3	100		1,5	100		0,68	100		4,5	100		0,26	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		114751,4	100		10,3	100		144,3	100		966,7	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,8	100		1,79	100		4,0	100		0,26	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		113568,4	100		9,9	100		144,1	100		970,7	100		In marcia
17:30		1,5	100		1,4	100		1,05	84		4,3	100		0,26	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		114447,5	100		10,4	100		144,0	100		958,0	100		In marcia
18:00		1,4	100		1,2	100		0,44	90		4,5	100		0,26	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		114907,5	100		10,3	100		144,0	100		958,5	100		In marcia
18:30		1,5	100		1,4	100		1,17	100		5,0	100		0,27	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		114423,0	100		10,1	100		144,5	100		961,0	100		In marcia
19:00		1,5	100		1,6	100		0,99	100		4,5	100		0,26	94		18,4	100		0,6	100		0,0	100		116087,5	100		10,3	100		143,9	100		962,0	100		In marcia
19:30		1,2	100		1,4	100		0,74	84		3,8	100		0,26	100		17,9	100		0,6	100		0,0	100		116232,3	100		10,5	100		143,9	100		965,0	100		In marcia
20:00		1,3	100		1,6	100		1,13	90		3,2	100		0,26	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		115711,3	100		10,6	100		144,3	100		952,5	100		In marcia
20:30		1,4	100		1,5	100		2,84	100		3,0	100		0,26	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		115567,3	100		10,0	100		144,3	100		961,7	100		In marcia
21:00		1,4	85		1,8	85		2,83	100		3,3	85		0,26	100		33,8	85		0,6	85		0,0	85		113002,9	100		11,1	85		143,8	100		927,3	100		In marcia
21:30		1,7	78		1,1	78		1,77	84		3,9	78		0,26	100		39,4	78		0,6	78																	

MVA Bozen

Datum: 07/12/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,3	100		0,6	100		0,1	100		115943,4	100		10,5	100		144,1	100		966,0	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,1	100		0,6	100		0,1	100		115206,3	100		10,4	100		144,6	100		969,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,4	100		0,0	84		2,8	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		115208,2	100		10,4	100		145,9	100		970,3	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,2	100		0,0	89		2,8	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		115147,0	100		10,5	100		146,6	100		971,8	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,5	100		0,25	100		2,9	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,1	100		114446,7	100		10,2	100		149,2	100		974,4	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,66	100		3,1	100		0,26	94		35,9	100		0,6	100		0,1	100		114575,1	100		10,4	100		151,7	100		972,5	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,7	100		0,84	84		3,2	100		0,27	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		114485,2	100		10,9	100		151,2	100		947,3	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,5	100		0,0	89		3,1	100		0,26	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		114259,5	100		10,5	100		144,1	100		957,0	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		114094,2	100		10,1	100		142,9	100		972,4	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		114881,0	100		10,1	100		144,1	100		971,3	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,4	100		0,0	84		3,2	100		0,26	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		115620,0	100		10,5	100		143,9	100		961,0	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,5	100		0,0	89		3,4	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		115900,4	100		10,5	100		144,1	100		959,8	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		116563,1	100		10,4	100		144,3	100		962,6	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,6	100		0,16	100		3,6	100		0,26	94		35,9	100		0,6	100		0,1	100		116062,8	100		10,2	100		144,3	100		967,7	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,8	100		0,48	84		3,1	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		116941,7	100		10,3	100		144,2	100		967,2	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		2,3	100		0,0	89		3,0	100		0,26	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		117052,5	100		10,7	100		143,7	100		963,3	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		117422,1	100		10,7	100		144,1	100		962,9	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,2	86		0,0	100		3,1	86		0,26	100		26,9	86		0,6	86		0,1	86		116008,4	100		10,5	86		144,2	100		968,7	100		in Betrieb
09:30		1,6	77		1,5	77		0,0	84		3,6	77		0,26	100		29,0	77		0,6	77		0,0	77		115870,2	100		10,4	77		143,9	100		969,5	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,3	100		0,0	89		3,7	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		115797,5	100		10,4	100		144,0	100		970,1	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,0	100		0,24	100		3,7	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		115548,1	100		10,3	100		144,2	100		970,9	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,5	100		0,87	100		3,6	100		0,25	94		29,0	100		0,6	100		0,0	100		115744,2	100		10,4	100		143,9	100		970,8	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,4	100		0,82	84		3,8	100		0,26	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		116020,5	100		10,6	100		144,2	100		960,7	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		1,6	100		0,0	89		4,1	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		115921,8	100		10,5	100		144,0	100		966,0	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		115487,1	100		10,4	100		143,8	100		968,7	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		116119,1	100		10,5	100		144,0	100		972,4	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		1,6	100		0,04	84		3,7	100		0,26	100		38,0	100		0,6	100		0,0	100		115043,8	100		10,4	100		144,3	100		966,2	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,6	100		0,19	89		3,4	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		114881,6	100		10,3	100		144,0	100		971,6	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,5	100		0,32	100		3,2	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		115856,6	100		10,8	100		144,1	100		962,9	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,9	100		0,46	100		4,1	100		0,26	94		27,8	100		0,6	100		0,0	100		115841,1	100		10,7	100		143,9	100		952,3	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,5	100		0,28	84		3,4	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		115462,8	100		10,8	100		143,8	100		950,8	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,48	89		3,9	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		114686,3	100		10,4	100		143,7	100		967,3	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,5	100		0,68	100		4,5	100		0,26	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		114751,4	100		10,3	100		144,3	100		966,7	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,8	100		1,79	100		4,0	100		0,26	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		113568,4	100		9,9	100		144,1	100		970,7	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,4	100		1,05	84		4,3	100		0,26	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		114447,5	100		10,4	100		144,0	100		958,0	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,2	100		0,44	90		4,5	100		0,26	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		114907,5	100		10,3	100		144,0	100		958,5	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,4	100		1,17	100		5,0	100		0,27	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		114423,0	100		10,1	100		144,5	100		961,0	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,6	100		0,99	100		4,5	100		0,26	94		18,4	100		0,6	100		0,0	100		116087,5	100		10,3	100		143,9	100		962,0	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,4	100		0,74	84		3,8	100		0,26	100		17,9	100		0,6	100		0,0	100		116232,3	100		10,5	100		143,9	100		965,0	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,6	100		1,13	90		3,2	100		0,26	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		115711,3	100		10,6	100		144,3	100		952,5	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,5	100		2,84	100		3,0	100		0,26	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		115567,3	100		10,0	100		144,3	100		961,7	100		in Betrieb
21:00		1,4	85		1,8	85		2,83	100		3,3	85		0,26	100		33,8	85		0,6	85		0,0	85		113002,9	100		11,1	85		143,8	100		927,3	100		in Betrieb
21:30		1,7	78		1,1	78		1,77	84		3,9	78		0,26	100		39,4	78		0,6	78																	