

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		18,1	100		0,6	100		0,0	100		117629,1	100		10,6	100		144,2	100		945,9	100	In marcia
01:00		2,0	100		1,8	100		0,17	100		3,6	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		115820,4	100		10,3	100		144,5	100		953,0	100	In marcia
01:30		3,2	100		1,9	100		0,43	82		3,9	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		116270,8	100		10,3	100		144,2	100		954,3	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,1	100		0,01	91		4,4	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		116299,5	100		10,3	100		144,3	100		952,1	100	In marcia
02:30		2,0	100		1,2	100		0,03	100		3,6	100		0,26	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		115823,9	100		10,7	100		145,3	100		947,6	100	In marcia
03:00		3,5	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		31,7	100		0,6	100		0,0	100		115982,5	100		10,3	100		149,5	100		956,1	100	In marcia
03:30		2,8	100		1,3	100		0,0	82		7,0	100		0,27	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		116234,2	100		10,4	100		153,8	100		954,7	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,8	100		0,0	91		5,0	100		0,27	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		116833,0	100		10,4	100		156,5	100		954,0	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,27	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		117309,6	100		10,4	100		157,6	100		954,6	100	In marcia
05:00		2,8	100		1,6	100		0,18	100		4,6	100		0,27	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		117467,5	100		10,5	100		156,1	100		948,9	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,5	100		0,13	82		4,8	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		116915,2	100		10,4	100		147,3	100		952,5	100	In marcia
06:00		2,1	100		1,5	100		0,09	91		4,6	100		0,26	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		117215,7	100		10,3	100		142,7	100		952,3	100	In marcia
06:30		1,7	100		1,6	100		0,52	100		3,7	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		117948,0	100		10,4	100		144,7	100		959,1	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,6	100		1,11	100		3,9	100		0,26	94		29,5	100		0,6	100		0,0	100		118285,6	100		10,3	100		144,4	100		960,6	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,8	100		1,34	82		4,1	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		118632,0	100		10,6	100		144,3	100		951,6	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,2	100		0,0	91		4,1	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		118020,0	100		10,6	100		145,1	100		950,1	100	In marcia
08:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		118398,9	100		10,4	100		144,3	100		955,6	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,4	85		0,0	100		4,0	85		0,26	100		27,9	85		0,6	85		0,0	85		118059,7	100		10,8	85		144,3	100		947,8	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,7	79		0,0	82		4,0	79		0,26	100		25,9	79		0,6	79		0,1	79		116174,5	100		10,9	79		144,2	100		941,6	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,4	100		0,0	91		3,9	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		115345,8	100		10,4	100		144,3	100		946,1	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,7	100		0,25	100		3,7	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,1	100		115474,9	100		10,8	100		144,1	100		939,0	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,4	100		0,69	100		4,2	100		0,26	94		31,5	100		0,6	100		0,2	100		113812,9	100		10,6	100		144,0	100		933,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,3	100		0,72	82		3,5	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		113601,5	100		10,8	100		144,0	100		933,5	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	91		3,6	100		0,26	100		35,0	100		0,6	100		0,1	100		111411,9	100		10,5	100		143,9	100		938,7	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		110007,3	100		10,9	100		143,3	100		927,7	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		107904,3	100		10,8	100		143,8	100		923,9	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,8	100		0,0	82		4,1	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		107250,6	100		10,9	100		143,3	100		922,2	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	91		3,5	100		0,27	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		105082,7	100		11,2	100		143,3	100		911,8	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		102610,9	100		11,0	100		143,2	100		914,1	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		31,2	100		0,6	100		0,1	100		103837,1	100		10,6	100		143,1	100		921,7	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,7	100		0,05	82		3,6	100		0,26	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		104732,0	100		11,0	100		142,9	100		911,0	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,7	100		0,03	91		3,5	100		0,26	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		104000,7	100		10,7	100		143,0	100		919,9	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,9	100		0,43	100		3,8	100		0,26	100		35,2	100		0,6	100		0,2	100		103060,8	100		10,9	100		142,8	100		915,9	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,3	100		0,62	100		4,0	100		0,26	100		41,0	100		0,6	100		0,2	100		101956,0	100		10,5	100		143,0	100		923,7	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,1	100		0,6	82		3,3	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,2	100		102287,5	100		10,6	100		142,9	100		923,4	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,9	100		0,0	91		3,6	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		101848,4	100		10,5	100		142,9	100		927,1	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,5	100		0,6	100		0,1	100		101684,1	100		10,6	100		142,1	100		926,8	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		27,3	100		0,6	100		0,1	100		101238,3	100		10,5	100		142,4	100		923,2	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,5	100		0,0	82		3,5	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		101201,8	100		10,6	100		142,5	100		927,1	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,0	100		0,0	91		3,3	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		101382,6	100		10,8	100		142,6	100		923,8	100	In marcia
20:30		3,8	100		1,7	100		0,06	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		100894,4	100		10,6	100		142,5	100		931,6	100	In marcia
21:00		3,9	86		1,4	86		0,48	100		3,4	86		0,26	100		27,4	86		0,6	86		0,1	86		100193,3	100		10,6	86		142,4	100		931,4	100	In marcia
21:30		2,8	78		1,5	78		0,72	82		3,1	78		0,26	100		33,7	78		0,6	78		0,0	78		98899,3	100		10,2	78		142,6	100		940,8	100	In

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		18,1	100		0,6	100		0,0	100		117629,1	100	10,6	100		144,2	100		945,9	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,8	100		0,17	100		3,6	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		115820,4	100	10,3	100		144,5	100		953,0	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,9	100		0,43	82		3,9	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		116270,8	100	10,3	100		144,2	100		954,3	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,1	100		0,01	91		4,4	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		116299,5	100	10,3	100		144,3	100		952,1	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		1,2	100		0,03	100		3,6	100		0,26	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		115823,9	100	10,7	100		145,3	100		947,6	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		31,7	100		0,6	100		0,0	100		115982,5	100	10,3	100		149,5	100		956,1	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,3	100		0,0	82		7,0	100		0,27	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		116234,2	100	10,4	100		153,8	100		954,7	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,8	100		0,0	91		5,0	100		0,27	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		116833,0	100	10,4	100		156,5	100		954,0	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,27	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		117309,6	100	10,4	100		157,6	100		954,6	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,6	100		0,18	100		4,6	100		0,27	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		117467,5	100	10,5	100		156,1	100		948,9	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,5	100		0,13	82		4,8	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		116915,2	100	10,4	100		147,3	100		952,5	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,5	100		0,09	91		4,6	100		0,26	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		117215,7	100	10,3	100		142,7	100		952,3	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		1,6	100		0,52	100		3,7	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		117948,0	100	10,4	100		144,7	100		959,1	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,6	100		1,11	100		3,9	100		0,26	94		29,5	100		0,6	100		0,0	100		118285,6	100	10,3	100		144,4	100		960,6	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,8	100		1,34	82		4,1	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		118632,0	100	10,6	100		144,3	100		951,6	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,2	100		0,0	91		4,1	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		118020,0	100	10,6	100		145,1	100		950,1	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		118398,9	100	10,4	100		144,3	100		955,6	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,4	85		0,0	100		4,0	85		0,26	100		27,9	85		0,6	85		0,0	85		118059,7	100	10,8	85		144,3	100		947,8	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,7	79		0,0	82		4,0	79		0,26	100		25,9	79		0,6	79		0,1	79		116174,5	100	10,9	79		144,2	100		941,6	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,4	100		0,0	91		3,9	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		115345,8	100	10,4	100		144,3	100		946,1	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,7	100		0,25	100		3,7	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,1	100		115474,9	100	10,8	100		144,1	100		939,0	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,4	100		0,69	100		4,2	100		0,26	94		31,5	100		0,6	100		0,2	100		113812,9	100	10,6	100		144,0	100		933,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,3	100		0,72	82		3,5	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		113601,5	100	10,8	100		144,0	100		933,5	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	91		3,6	100		0,26	100		35,0	100		0,6	100		0,1	100		111411,9	100	10,5	100		143,9	100		938,7	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		110007,3	100	10,9	100		143,3	100		927,7	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		107904,3	100	10,8	100		143,8	100		923,9	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,8	100		0,0	82		4,1	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		107250,6	100	10,9	100		143,3	100		922,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	91		3,5	100		0,27	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		105082,7	100	11,2	100		143,3	100		911,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		105940,7	100	11,0	100		143,2	100		914,1	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		31,2	100		0,6	100		0,1	100		103837,1	100	10,6	100		143,1	100		921,7	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		0,05	82		3,6	100		0,26	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		104732,0	100	11,0	100		142,9	100		911,0	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,7	100		0,03	91		3,5	100		0,26	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		104000,7	100	10,7	100		143,0	100		919,9	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,9	100		0,43	100		3,8	100		0,26	100		35,2	100		0,6	100		0,2	100		103060,8	100	10,9	100		142,8	100		915,9	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,3	100		0,62	100		4,0	100		0,26	100		41,0	100		0,6	100		0,2	100		101956,0	100	10,5	100		143,0	100		923,7	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,1	100		0,6	82		3,3	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,2	100		102287,5	100	10,6	100		142,9	100		923,4	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,9	100		0,0	91		3,6	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		101848,4	100	10,5	100		142,9	100		927,1	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,5	100		0,6	100		0,1	100		101684,1	100	10,6	100		142,1	100		926,8	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		27,3	100		0,6	100		0,1	100		101238,3	100	10,5	100		142,4	100		923,2	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,5	100		0,0	82		3,5	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		101201,8	100	10,6	100		142,5	100		927,1	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,0	100		0,0	91		3,3	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		101382,6	100	10,8	100		142,6	100		923,8	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		1,7	100		0,06	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		100894,4	100	10,6	100		142,5	100		931,6	100		in Betrieb
21:00		3,9	86		1,4	86		0,48	100		3,4	86		0,26	100		27,4	86		0,6	86		0,1	86		100193,3	100	10,6	86		142,4	100		931,4	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		1,5	78		0,72	82		3,1	78		0,26	100		33,7	78		0,6	78		0,0	78		98899,3	100	10,2	78		142,6	100		940,8	100		in Betrieb
22:00		2,8	100		1,8	100																															