

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,0	100		2,0	100		0,45	100		3,4	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		95210,7	100		10,6	100		141,4	100		933,3	100	In marcia
01:00		1,7	100		1,2	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		94732,2	100		10,5	100		141,5	100		934,0	100	In marcia
01:30		2,3	100		1,5	100		0,06	80		3,5	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		94508,6	100		10,4	100		141,4	100		937,7	100	In marcia
02:00		1,8	100		1,3	100		0,0	93		3,5	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		94968,7	100		10,6	100		141,4	100		933,0	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,3	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		94630,1	100		10,4	100		141,9	100		939,4	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,9	100		0,28	100		3,3	100		0,25	94		29,3	100		0,6	100		0,0	100		95119,6	100		10,5	100		141,4	100		939,4	100	In marcia
03:30		2,5	100		1,6	100		0,29	80		3,2	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		95254,1	100		10,6	100		141,4	100		938,6	100	In marcia
04:00		3,8	100		1,8	100		0,62	93		3,2	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		95129,7	100		10,6	100		141,3	100		935,8	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,0	100		0,39	100		3,2	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		95504,9	100		10,7	100		141,4	100		939,7	100	In marcia
05:00		2,8	100		1,2	100		0,67	100		3,5	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		95005,9	100		10,5	100		141,7	100		936,3	100	In marcia
05:30		2,1	100		1,4	100		0,49	80		3,3	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		94880,8	100		10,5	100		141,7	100		937,9	100	In marcia
06:00		3,4	100		2,1	100		0,0	94		3,1	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		95750,1	100		10,5	100		141,6	100		935,2	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		96008,0	100		10,6	100		142,0	100		929,0	100	In marcia
07:00		3,1	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		23,4	100		0,6	100		0,0	100		96920,1	100		10,6	100		141,3	100		940,0	100	In marcia
07:30		2,5	100		1,4	100		0,04	80		3,0	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		97493,7	100		10,5	100		141,6	100		938,8	100	In marcia
08:00		2,1	100		1,2	100		0,0	94		3,1	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		97406,5	100		10,7	100		141,6	100		931,3	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		97399,2	100		10,8	100		141,8	100		928,3	100	In marcia
09:00		2,3	88		1,5	88		0,0	100		3,0	88		0,25	100		34,9	88		0,6	88		0,0	88		96646,6	100		10,5	88		141,6	100		929,0	100	In marcia
09:30		1,9	75		2,0	75		0,0	83		3,1	75		0,25	100		31,1	75		0,6	75		0,0	75		96888,9	100		10,7	75		141,7	100		925,8	100	In marcia
10:00		1,7	100		1,7	100		0,0	90		3,0	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		97641,3	100		10,9	100		141,6	100		924,5	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		96915,3	100		10,6	100		141,6	100		934,3	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		30,4	100		0,6	100		0,0	100		97735,0	100		10,8	100		141,8	100		930,6	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,7	100		0,02	83		3,0	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		96542,0	100		10,8	100		141,6	100		927,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	90		3,0	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		96393,6	100		10,6	100		141,5	100		937,0	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		96548,1	100		10,8	100		141,5	100		936,5	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		96062,1	100		10,9	100		141,6	100		925,6	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	83		3,0	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		95594,6	100		10,5	100		141,6	100		935,2	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	90		2,8	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		95771,9	100		10,7	100		141,5	100		935,6	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		95424,6	100		10,6	100		141,6	100		936,6	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,16	100		3,0	100		0,25	94		34,0	100		0,6	100		0,0	100		95225,9	100		10,5	100		141,8	100		940,6	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,8	100		0,37	83		3,1	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		95528,3	100		10,6	100		141,6	100		930,8	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,8	100		0,0	90		3,0	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		95628,2	100		10,7	100		141,4	100		932,9	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		96139,4	100		11,0	100		141,4	100		924,0	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		95753,9	100		10,5	100		141,7	100		935,6	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,4	100		0,0	83		2,9	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		96137,6	100		10,9	100		141,5	100		926,2	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,4	100		0,0	90		3,0	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		95988,5	100		10,7	100		141,8	100		931,2	100	In marcia
18:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		96122,5	100		10,7	100		141,5	100		933,3	100	In marcia
19:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		31,8	100		0,6	100		0,0	100		95857,5	100		10,6	100		141,4	100		933,3	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,5	100		0,0	83		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		95784,4	100		10,7	100		141,6	100		928,2	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,6	100		0,0	90		3,1	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		95555,5	100		10,6	100		141,4	100		934,9	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		95988,3	100		10,8	100		141,6	100		929,7	100	In marcia
21:00		1,4	84		1,4	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		26,3	84		0,6	84		0,0	84		95039,3	100		10,5	84		141,3	100		933,4	100	In marcia
21:30		1,5	79		1,0	79		0,0	83		3,1	79		0,25	100		36,7	79		0,6	79		0,3	79		95738,7	100		10,7	79		141,7	100		927,1	100	In marcia
22:00		2,0	100		1,																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		2,0	100		0,45	100		3,4	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		95210,7	100	10,6	100		141,4	100		933,3	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,2	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		94732,2	100	10,5	100		141,5	100		934,0	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,5	100		0,06	80		3,5	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		94508,6	100	10,4	100		141,4	100		937,7	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,3	100		0,0	93		3,5	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		94968,7	100	10,6	100		141,4	100		933,0	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,3	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		94630,1	100	10,4	100		141,9	100		939,4	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,9	100		0,28	100		3,3	100		0,25	94		29,3	100		0,6	100		0,0	100		95119,6	100	10,5	100		141,4	100		939,4	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		1,6	100		0,29	80		3,2	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		95254,1	100	10,6	100		141,4	100		938,6	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		1,8	100		0,62	93		3,2	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		95129,7	100	10,6	100		141,3	100		935,8	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,0	100		0,39	100		3,2	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		95504,9	100	10,7	100		141,4	100		939,7	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,2	100		0,67	100		3,5	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		95005,9	100	10,5	100		141,7	100		936,3	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,4	100		0,49	80		3,3	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		94880,8	100	10,5	100		141,7	100		937,9	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		2,1	100		0,0	94		3,1	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		95750,1	100	10,5	100		141,6	100		935,2	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		96008,0	100	10,6	100		142,0	100		929,0	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		23,4	100		0,6	100		0,0	100		96920,1	100	10,6	100		141,3	100		940,0	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		1,4	100		0,04	80		3,0	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		97493,7	100	10,5	100		141,6	100		938,8	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,2	100		0,0	94		3,1	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		97406,5	100	10,7	100		141,6	100		931,3	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		97399,2	100	10,8	100		141,8	100		928,3	100		in Betrieb
09:00		2,3	88		1,5	88		0,0	100		3,0	88		0,25	100		34,9	88		0,6	88		0,0	88		96464,6	100	10,5	88		141,6	100		929,0	100		in Betrieb
09:30		1,9	75		2,0	75		0,0	83		3,1	75		0,25	100		31,1	75		0,6	75		0,0	75		96888,9	100	10,7	75		141,7	100		925,8	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,7	100		0,0	90		3,0	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		97641,3	100	10,9	100		141,6	100		924,5	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		96915,3	100	10,6	100		141,6	100		934,3	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		30,4	100		0,6	100		0,0	100		97735,0	100	10,8	100		141,8	100		930,6	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,7	100		0,02	83		3,0	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		96542,0	100	10,8	100		141,6	100		927,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	90		3,0	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		96393,6	100	10,6	100		141,5	100		937,0	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		96548,1	100	10,8	100		141,5	100		936,5	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		96062,1	100	10,9	100		141,6	100		925,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	83		3,0	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		95594,6	100	10,5	100		141,6	100		935,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	90		2,8	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		95771,9	100	10,7	100		141,5	100		935,6	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		95424,6	100	10,6	100		141,6	100		936,6	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,16	100		3,0	100		0,25	94		34,0	100		0,6	100		0,0	100		95225,9	100	10,5	100		141,8	100		940,6	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,8	100		0,37	83		3,1	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		95528,3	100	10,6	100		141,6	100		930,8	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,8	100		0,0	90		3,0	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		95628,2	100	10,7	100		141,4	100		932,9	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		96139,4	100	11,0	100		141,4	100		924,0	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		95753,9	100	10,5	100		141,7	100		935,6	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,4	100		0,0	83		2,9	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		96137,6	100	10,9	100		141,5	100		926,2	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,4	100		0,0	90		3,0	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		95988,5	100	10,7	100		141,8	100		931,2	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		96122,5	100	10,7	100		141,5	100		933,3	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		31,8	100		0,6	100		0,0	100		95857,5	100	10,6	100		141,4	100		933,3	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,5	100		0,0	83		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		95784,4	100	10,7	100		141,6	100		928,2	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,6	100		0,0	90		3,1	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		95555,5	100	10,6	100		141,4	100		934,9	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		95988,3	100	10,8	100		141,6	100		929,7	100		in Betrieb
21:00		1,4	84		1,4	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		26,3	84		0,6	84		0,0	84		95039,3	100	10,5	84		141,3	100		933,4	100		in Betrieb
21:30		1,5	79		1,0	79		0,0	83		3,1	79		0,25	100		36,7	79		0,6	79		0,3	79		95738,7	100	10,7	79		141,7	100		927,1	100		in Betrieb
22:00		2,0	100		1,6	100		0,04	90		2,8	100		0,25</																							