

**Termovalorizzatore Bolzano**

Date: 25/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato											
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %			Val.	ID %									
00:30		2,6	100		1,3	100		0,13	100		3,4	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		95607,6	100		10,8	100		141,9	100		930,9	100		In marcia	
01:00		2,6	100		1,4	100		0,1	100		3,2	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		95540,7	100		10,7	100		142,0	100		932,8	100		In marcia	
01:30		1,8	100		1,6	100		0,0	81		3,1	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		95694,1	100		10,7	100		142,2	100		935,3	100		In marcia	
02:00		2,2	100		1,6	100		0,08	93		3,0	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		96485,0	100		11,0	100		142,2	100		929,9	100		In marcia	
02:30		1,6	100		1,3	100		0,13	100		2,6	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		96147,0	100		10,8	100		142,3	100		931,3	100		In marcia	
03:00		2,5	100		1,4	100		0,29	100		2,9	100		0,26	94		29,6	100		0,6	100		0,0	100		96041,4	100		10,8	100		142,3	100		931,3	100		In marcia	
03:30		4,2	100		1,9	100		0,5	81		3,3	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		96639,7	100		10,8	100		141,7	100		932,2	100		In marcia	
04:00		2,8	100		1,3	100		0,09	93		3,6	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		96328,2	100		10,7	100		142,0	100		930,8	100		In marcia	
04:30		2,8	100		1,6	100		0,35	100		3,0	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		96394,9	100		10,8	100		141,9	100		931,5	100		In marcia	
05:00		2,3	100		1,7	100		0,95	100		2,8	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		96756,2	100		10,8	100		142,0	100		934,7	100		In marcia	
05:30		2,6	100		1,5	100		0,93	81		3,1	100		0,26	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		95776,9	100		10,7	100		141,9	100		926,3	100		In marcia	
06:00		2,1	100		1,4	100		0,07	93		2,9	100		0,25	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		96036,8	100		10,8	100		141,7	100		931,1	100		In marcia	
06:30		1,2	100		1,3	100		0,24	100		2,6	100		0,26	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		96125,6	100		10,3	100		142,4	100		944,4	100		In marcia	
07:00		1,2	100		1,4	100		0,6	100		2,6	100		0,26	94		27,9	100		0,6	100		0,1	100		95937,4	100		10,6	100		141,8	100		928,8	100		In marcia	
07:30		1,7	100		2,1	100		0,49	81		2,5	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		96586,8	100		10,7	100		142,0	100		926,6	100		In marcia	
08:00		3,4	100		2,2	100		0,03	93		3,2	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		96704,3	100		10,9	100		141,8	100		923,5	100		In marcia	
08:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		96517,7	100		11,0	100		142,0	100		921,8	100		In marcia	
09:00		2,4	84		0,8	84		0,02	100		3,4	84		0,25	100		21,6	84		0,6	84		0,0	84		96168,0	100		10,7	84		142,0	100		926,0	100		In marcia	
09:30		2,3	79		1,2	79		0,24	81		3,2	79		0,25	100		33,0	79		0,6	79		0,0	79		95623,4	100		10,6	79		142,0	100		935,2	100		In marcia	
10:00		2,0	100		1,6	100		0,44	93		2,8	100		0,25	100		44,4	100		0,6	100		0,0	100		95528,4	100		10,7	100		142,0	100		928,4	100		In marcia	
10:30		3,0	100		1,6	100		0,45	100		2,9	100		0,26	100		40,0	100		0,6	100		0,0	100		95564,2	100		10,7	100		142,1	100		932,2	100		In marcia	
11:00		2,0	100		1,7	100		0,47	100		3,0	100		0,26	95		33,7	100		0,6	100		0,0	100		95700,6	100		10,6	100		142,1	100		935,7	100		In marcia	
11:30		1,6	100		1,7	100		0,49	81		2,8	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		95758,3	100		10,8	100		141,7	100		929,1	100		In marcia	
12:00		1,4	100		1,3	100		0,78	93		2,8	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		95747,7	100		10,8	100		141,9	100		928,7	100		In marcia	
12:30		1,2	100		1,3	100		1,37	100		2,7	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		96078,5	100		10,7	100		142,1	100		930,9	100		In marcia	
13:00		1,8	100		1,8	100		1,64	100		2,6	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		95912,6	100		10,8	100		142,0	100		932,4	100		In marcia	
13:30		1,8	100		1,8	100		1,21	80		2,8	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		96174,7	100		10,8	100		142,2	100		930,2	100		In marcia	
14:00		1,7	100		1,4	100		0,03	93		3,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		95425,3	100		10,7	100		141,7	100		935,4	100		In marcia	
14:30		1,5	100		1,5	100		0,03	100		2,9	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		96260,4	100		10,8	100		142,0	100		930,1	100		In marcia	
15:00		1,7	100		1,3	100		0,01	100		2,9	100		0,26	94		38,2	100		0,6	100		0,0	100		95321,1	100		10,5	100		142,2	100		932,4	100		In marcia	
15:30		1,3	100		1,6	100		0,05	80		2,9	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		95677,2	100		10,6	100		141,9	100		925,9	100		In marcia	
16:00		1,8	100		1,6	100		0,0	93		3,0	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		96277,5	100		10,8	100		142,2	100		923,9	100		In marcia	
16:30		2,4	100		1,8	100		0,09	100		2,9	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		96120,2	100		10,8	100		141,9	100		924,9	100		In marcia	
17:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		96427,4	100		11,0	100		141,8	100		924,6	100		In marcia	
17:30		2,3	100		1,4	100		0,0	80		3,4	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		96007,4	100		10,8	100		141,8	100		926,6	100		In marcia	
18:00		1,2	100		1,0	100		0,0	93		2,8	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		96286,7	100		10,9	100		142,0	100		927,2	100		In marcia	
18:30		1,6	100		1,5	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		95725,8	100		10,8	100		142,1	100		933,6	100		In marcia	
19:00		2,9	100		2,1	100		0,06	100		2,8	100		0,25	94		34,8	100		0,6	100		0,0	100		95966,6	100		10,8	100		141,8	100		930,3	100		In marcia	
19:30		2,2	100		1,6	100		0,0	80		3,0	100		0,25	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		95180,5	100		10,8	100		141,8	100		930,0	100		In marcia	
20:00		1,3	100		0,9	100		0,0	93		2,8	100		0,26	100		39,8	100		0,6	100		0,0	100		95806,8	100		10,9	100		141,9	100		925,3	100		In marcia	
20:30		1,3	100		1,3	100		0,2	100		2,6	100		0,26	100		39,7	100		0,6	100		0,0	100		95296,1	100		10,6	100		142,0	100		934,5	100		In marcia	
21:00		1,9	86		1,9	86		0,45	100		2,6	86		0,26	100		37,2	86		0,6	86		0,0	86		95256,3	100		10,6	86		141,9	100		932,5	100		In marcia	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		1,3	100		0,13	100		3,4	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		95607,6	100	10,8	100		141,9	100		930,9	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		1,4	100		0,1	100		3,2	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		95540,7	100	10,7	100		142,0	100		932,8	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,6	100		0,0	81		3,1	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		95694,1	100	10,7	100		142,2	100		935,3	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,6	100		0,08	93		3,0	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		96485,0	100	11,0	100		142,2	100		929,9	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,3	100		0,13	100		2,6	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		96147,0	100	10,8	100		142,3	100		931,3	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,4	100		0,29	100		2,9	100		0,26	94		29,6	100		0,6	100		0,0	100		96041,4	100	10,8	100		142,3	100		931,3	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		1,9	100		0,5	81		3,3	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		96639,7	100	10,8	100		141,7	100		933,2	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,3	100		0,09	93		3,6	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		96328,2	100	10,7	100		142,0	100		930,8	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,6	100		0,35	100		3,0	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		96394,9	100	10,8	100		141,9	100		931,5	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		1,7	100		0,95	100		2,8	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		96756,2	100	10,8	100		142,0	100		934,7	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,5	100		0,93	81		3,1	100		0,26	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		95776,9	100	10,7	100		141,9	100		926,3	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,4	100		0,07	93		2,9	100		0,25	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		96036,8	100	10,8	100		141,7	100		931,1	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,3	100		0,24	100		2,6	100		0,26	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		96125,6	100	10,3	100		142,4	100		944,4	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,4	100		0,6	100		2,6	100		0,26	94		27,9	100		0,6	100		0,1	100		95937,4	100	10,6	100		141,8	100		928,8	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		2,1	100		0,49	81		2,5	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		96586,8	100	10,7	100		142,0	100		926,6	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		2,2	100		0,03	93		3,2	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		96704,3	100	10,9	100		141,8	100		923,5	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		96517,7	100	11,0	100		142,0	100		921,8	100		in Betrieb
09:00		2,4	84		0,8	84		0,02	100		3,4	84		0,25	100		21,6	84		0,6	84		0,0	84		96168,0	100	10,7	84		142,0	100		926,0	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		1,2	79		0,24	81		3,2	79		0,25	100		33,0	79		0,6	79		0,0	79		95623,4	100	10,6	79		142,0	100		935,2	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,6	100		0,44	93		2,8	100		0,25	100		44,4	100		0,6	100		0,0	100		95528,4	100	10,7	100		142,0	100		928,4	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		1,6	100		0,45	100		2,9	100		0,26	100		40,0	100		0,6	100		0,0	100		95564,2	100	10,7	100		142,1	100		933,2	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		1,7	100		0,47	100		3,0	100		0,26	95		33,7	100		0,6	100		0,0	100		95700,6	100	10,6	100		142,1	100		935,7	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,7	100		0,49	81		2,8	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		95758,3	100	10,8	100		141,7	100		929,1	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,3	100		0,78	93		2,8	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		95747,7	100	10,8	100		141,9	100		928,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		1,37	100		2,7	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		96078,5	100	10,7	100		142,1	100		930,9	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,8	100		1,64	100		2,6	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		95912,6	100	10,8	100		142,0	100		932,4	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,8	100		1,21	80		2,8	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		96174,7	100	10,8	100		142,2	100		930,2	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,4	100		0,03	93		3,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		95425,3	100	10,7	100		141,7	100		935,4	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,5	100		0,03	100		2,9	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		96260,4	100	10,8	100		142,0	100		930,1	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,3	100		0,01	100		2,9	100		0,26	94		38,2	100		0,6	100		0,0	100		95321,1	100	10,5	100		142,2	100		932,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,6	100		0,05	80		2,9	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		95677,2	100	10,6	100		141,9	100		925,9	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,6	100		0,0	93		3,0	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		96277,5	100	10,8	100		142,2	100		923,9	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,8	100		0,09	100		2,9	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		96120,2	100	10,8	100		141,9	100		924,9	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		96427,4	100	11,0	100		141,8	100		924,6	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,4	100		0,0	80		3,4	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		96007,4	100	10,8	100		141,8	100		926,6	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,0	100		0,0	93		2,8	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		96286,7	100	10,9	100		142,0	100		927,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,5	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		95725,8	100	10,8	100		142,1	100		933,6	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		2,1	100		0,06	100		2,8	100		0,25	94		34,8	100		0,6	100		0,0	100		95966,6	100	10,8	100		141,8	100		930,3	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,6	100		0,0	80		3,0	100		0,25	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		95180,5	100	10,8	100		141,8	100		930,0	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,9	100		0,0	93		2,8	100		0,26	100		39,8	100		0,6	100		0,0	100		95806,8	100	10,9	100		141,9	100		925,3	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,3	100		0,2	100		2,6	100		0,26	100		39,7	100		0,6	100		0,0	100		95296,1	100	10,6	100		142,0	100		934,5	100		in Betrieb
21:00		1,9	86		1,9	86		0,45	100		2,6	86		0,26	100		37,2	86		0,6	86		0,0	86		95256,3	100	10,6	86		141,9	100		932,5	100		in Betrieb
21:30		1,7	78		1,9	78		0,19	80		3,0	78		0,26	100		33,7	78		0,6	78		0,0	78		95393,9	100	10,6	78		141,8	100		932,9	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		1,4	100		0,04	93		3,1																										