

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 26/12/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		1,6	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		96232,2	100		10,9	100		141,8	100		924,2	100	In marcia
01:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		96729,9	100		11,0	100		141,9	100		923,7	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,7	100		0,0	80		3,8	100		0,25	100		38,6	100		0,6	100		0,0	100		96117,6	100		11,1	100		142,0	100		917,0	100	In marcia
02:00		1,8	100		1,6	100		0,0	93		3,3	100		0,25	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		96170,6	100		10,7	100		141,9	100		924,0	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,3	100		0,04	100		3,0	100		0,25	100		35,7	100		0,6	100		0,1	100		96361,3	100		10,7	100		142,4	100		924,4	100	In marcia
03:00		2,4	100		1,7	100		0,35	100		3,1	100		0,25	95		23,9	100		0,6	100		0,0	100		96370,1	100		10,7	100		141,7	100		928,7	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,6	100		0,5	80		3,3	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		96457,4	100		10,7	100		142,0	100		922,5	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,6	100		0,07	93		3,4	100		0,25	100		21,3	100		0,6	100		0,0	100		96679,2	100		10,7	100		141,8	100		925,3	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,3	100		0,12	100		3,2	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		97106,4	100		10,9	100		141,8	100		921,4	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,3	100		0,16	100		5,0	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		96925,5	100		10,6	100		142,2	100		925,5	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,7	100		0,18	80		3,2	100		0,25	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		97615,5	100		10,6	100		142,1	100		924,9	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,7	100		0,16	93		3,0	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		97995,3	100		10,9	100		141,8	100		929,5	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,4	100		0,27	100		3,1	100		0,25	100		38,2	100		0,6	100		0,0	100		97391,6	100		10,6	100		142,5	100		927,4	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,6	100		0,31	100		3,1	100		0,25	94		27,0	100		0,6	100		0,0	100		97533,3	100		10,7	100		141,7	100		921,6	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,4	100		0,16	80		3,3	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		97884,3	100		10,9	100		141,9	100		917,5	100	In marcia
08:00		2,1	100		1,7	100		0,04	93		3,1	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		97596,9	100		10,8	100		142,0	100		918,0	100	In marcia
08:30		2,3	100		2,1	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		97542,4	100		11,0	100		142,0	100		913,0	100	In marcia
09:00		1,8	86		1,4	86		0,0	100		3,7	86		0,25	100		26,8	86		0,6	86		0,0	86		97585,9	100		10,7	86		142,0	100		919,4	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,9	78		0,0	80		3,7	78		0,25	100		25,5	78		0,6	78		0,1	78		97549,9	100		10,8	78		141,7	100		922,9	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,1	100		0,0	93		3,4	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		97340,4	100		10,9	100		141,8	100		925,0	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,5	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,1	100		97533,0	100		10,9	100		142,2	100		919,3	100	In marcia
11:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		25,2	100		0,6	100		0,1	100		97383,9	100		10,9	100		141,8	100		922,7	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,6	100		0,05	80		3,6	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		97355,5	100		10,8	100		142,0	100		922,5	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,5	100		0,11	93		3,6	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		97108,4	100		10,6	100		142,2	100		931,9	100	In marcia
12:30		1,7	100		1,5	100		0,24	100		3,2	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		97281,7	100		11,0	100		141,5	100		922,2	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,6	100		0,24	100		3,3	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,3	100		97436,1	100		11,0	100		142,0	100		919,9	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,3	100		0,3	80		3,1	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,2	100		97615,2	100		10,9	100		141,9	100		925,2	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,5	100		0,0	93		3,1	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,2	100		97412,7	100		10,9	100		141,9	100		924,0	100	In marcia
14:30		2,5	100		1,9	100		0,05	100		3,3	100		0,25	100		40,3	100		0,6	100		0,3	100		97638,7	100		10,5	100		142,3	100		934,5	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		34,5	100		0,6	100		0,2	100		97333,0	100		10,8	100		141,9	100		919,1	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,0	100		0,0	80		3,5	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		97948,7	100		10,8	100		142,0	100		924,5	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,3	100		0,0	93		3,4	100		0,26	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		96563,5	100		11,1	100		142,0	100		911,1	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		97538,3	100		10,8	100		141,9	100		917,6	100	In marcia
17:00		4,5	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		97817,3	100		11,0	100		141,6	100		920,6	100	In marcia
17:30		3,6	100		1,2	100		0,0	80		3,8	100		0,25	100		17,9	100		0,6	100		0,1	100		97518,5	100		11,0	100		141,8	100		920,8	100	In marcia
18:00		2,9	100		1,1	100		0,03	93		3,7	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		97462,1	100		10,9	100		141,9	100		926,8	100	In marcia
18:30		3,3	100		1,4	100		0,58	100		3,0	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,2	100		97203,2	100		10,7	100		142,1	100		933,5	100	In marcia
19:00		3,3	100		1,6	100		0,83	100		3,2	100		0,25	94		34,6	100		0,6	100		0,2	100		97729,3	100		10,9	100		141,9	100		924,5	100	In marcia
19:30		2,0	100		1,6	100		0,95	80		3,3	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,2	100		97747,7	100		11,0	100		142,1	100		919,7	100	In marcia
20:00		2,0	100		2,1	100		0,18	93		3,0	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		96347,6	100		11,2	100		141,8	100		918,5	100	In marcia
20:30		2,0	100		1,2	100		0,06	100		3,3	100		0,25	100		38,2	100		0,6	100		0,2	100		97328,7	100		10,8	100		142,0	100		925,2	100	In marcia
21:00		2,2	84		1,0	84		0,05	100		3,7	84		0,25	100		28,7	84		0,6	84		0,1	84		97561,7	100		10,7	84		141,9	100		926,3	100	In marcia
21:30		2,0	79		1,4	79		0,05	80		3,5	79		0,25	100		21,5	79		0,6	79		0,0	79		98079,6	100		11,0	79		141,8	100		923,0	100	In marcia
22:00		3,0	100		1,6	10																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		1,6	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		96232,2	100		10,9	100		141,8	100		924,2	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		962729,9	100		11,0	100		141,9	100		923,7	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,7	100		0,0	80		3,8	100		0,25	100		38,6	100		0,6	100		0,0	100		96117,6	100		11,1	100		142,0	100		917,0	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,6	100		0,0	93		3,3	100		0,25	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		96170,6	100		10,7	100		141,9	100		924,0	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,3	100		0,04	100		3,0	100		0,25	100		35,7	100		0,6	100		0,1	100		96361,3	100		10,7	100		142,4	100		924,4	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,7	100		0,35	100		3,1	100		0,25	95		23,9	100		0,6	100		0,0	100		96370,1	100		10,7	100		141,7	100		928,7	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,6	100		0,5	80		3,3	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		96457,4	100		10,7	100		142,0	100		922,5	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,6	100		0,07	93		3,4	100		0,25	100		21,3	100		0,6	100		0,0	100		96679,2	100		10,7	100		141,8	100		925,3	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,3	100		0,12	100		3,2	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		97106,4	100		10,9	100		141,8	100		921,4	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,3	100		0,16	100		5,0	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		96925,5	100		10,6	100		142,2	100		925,5	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,7	100		0,18	80		3,2	100		0,25	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		97615,5	100		10,6	100		142,1	100		924,9	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,7	100		0,16	93		3,0	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		97995,3	100		10,9	100		141,8	100		929,5	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,4	100		0,27	100		3,1	100		0,25	100		38,2	100		0,6	100		0,0	100		97391,6	100		10,6	100		142,5	100		927,4	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,6	100		0,31	100		3,1	100		0,25	94		27,0	100		0,6	100		0,0	100		97533,3	100		10,7	100		141,7	100		921,6	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,4	100		0,16	80		3,3	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		97884,3	100		10,9	100		141,9	100		917,5	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,7	100		0,04	93		3,1	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		97596,9	100		10,8	100		142,0	100		918,0	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		2,1	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		97542,4	100		11,0	100		142,0	100		913,0	100		in Betrieb
09:00		1,8	86		1,4	86		0,0	100		3,7	86		0,25	100		26,8	86		0,6	86		0,0	86		97585,9	100		10,7	86		142,0	100		919,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,9	78		0,0	80		3,7	78		0,25	100		25,5	78		0,6	78		0,1	78		97549,9	100		10,8	78		141,7	100		922,9	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,1	100		0,0	93		3,4	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		97340,4	100		10,9	100		141,8	100		925,0	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,5	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,1	100		97533,0	100		10,9	100		142,2	100		919,3	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		25,2	100		0,6	100		0,1	100		97383,9	100		10,9	100		141,8	100		922,7	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,6	100		0,05	80		3,6	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		97355,5	100		10,8	100		142,0	100		922,5	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,5	100		0,11	93		3,6	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		97108,4	100		10,6	100		142,2	100		931,9	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,5	100		0,24	100		3,2	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		97281,7	100		11,0	100		141,5	100		922,2	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,6	100		0,24	100		3,3	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,3	100		97436,1	100		11,0	100		142,0	100		919,9	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,3	100		0,3	80		3,1	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,2	100		97615,2	100		10,9	100		141,9	100		925,2	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,5	100		0,0	93		3,1	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,2	100		97412,7	100		10,9	100		141,9	100		924,0	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,9	100		0,05	100		3,3	100		0,25	100		40,3	100		0,6	100		0,3	100		97638,7	100		10,5	100		142,3	100		934,5	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		34,5	100		0,6	100		0,2	100		97333,0	100		10,8	100		141,9	100		919,1	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,0	100		0,0	80		3,5	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		97948,7	100		10,8	100		142,0	100		924,5	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,3	100		0,0	93		3,4	100		0,26	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		96563,5	100		11,1	100		142,0	100		911,1	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		97538,3	100		10,8	100		141,9	100		917,6	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		97817,3	100		11,0	100		141,6	100		920,6	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		1,2	100		0,0	80		3,8	100		0,25	100		17,9	100		0,6	100		0,1	100		97518,5	100		11,0	100		141,8	100		920,8	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		1,1	100		0,03	93		3,7	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		97462,1	100		10,9	100		141,9	100		926,8	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		1,4	100		0,58	100		3,0	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,2	100		97203,2	100		10,7	100		142,1	100		933,5	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		1,6	100		0,83	100		3,2	100		0,25	94		34,6	100		0,6	100		0,2	100		97729,3	100		10,9	100		141,9	100		924,5	100		in Betrieb
19:30		2,0	100		1,6	100		0,95	80		3,3	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,2	100		97747,7	100		11,0	100		142,1	100		919,7	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		2,1	100		0,18	93		3,0	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		96347,6	100		11,2	100		141,8	100		918,5	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,2	100		0,06	100		3,3	100		0,25	100		38,2	100		0,6	100		0,2	100		97328,7	100		10,8	100		142,0	100		925,2	100		in Betrieb
21:00		2,2	84		1,0	84		0,05	100		3,7	84		0,25	100		28,7	84		0,6	84		0,1	84		97561,7	100		10,7	84		141,9	100		926,3	100		in Betrieb
21:30		2,0	79		1,4	79		0,05	80		3,5	79		0,25	100		21,5	79		0,6	79		0,0	79		98079,6	10											