

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,9	100		1,3	100		0,1	100		3,1	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		98171,0	100		10,7	100		142,1	100		923,7	100	In marcia
01:00		2,1	100		1,8	100		0,21	100		2,6	100		0,26	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		97978,9	100		11,2	100		142,5	100		910,5	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,9	100		0,22	79		3,1	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		98801,4	100		10,9	100		142,2	100		918,7	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,1	100		0,16	94		3,3	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		96668,7	100		10,5	100		142,0	100		925,6	100	In marcia
02:30		2,0	100		2,7	100		0,95	100		2,8	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		97335,6	100		10,6	100		141,8	100		929,0	100	In marcia
03:00		1,4	100		0,9	100		0,09	100		3,7	100		0,25	94		28,2	100		0,6	100		0,0	100		97403,1	100		10,8	100		142,1	100		927,6	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,5	100		0,0	79		3,6	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		97200,3	100		10,5	100		142,0	100		926,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,9	100		0,0	94		2,8	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		97426,4	100		10,7	100		141,7	100		929,6	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,2	100		0,04	100		3,1	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		97291,0	100		10,9	100		142,2	100		922,3	100	In marcia
05:00		2,1	100		1,7	100		0,03	100		4,0	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		96607,7	100		10,6	100		142,2	100		927,5	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,3	100		0,0	79		3,8	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		97759,3	100		10,9	100		142,3	100		925,5	100	In marcia
06:00		2,7	100		1,9	100		0,0	94		3,0	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		97610,8	100		10,5	100		142,5	100		931,5	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		98667,3	100		10,6	100		142,2	100		934,2	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		25,0	100		0,6	100		0,0	100		99029,8	100		10,9	100		141,8	100		921,9	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,1	100		0,0	79		3,6	100		0,26	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		98739,3	100		10,7	100		142,2	100		920,8	100	In marcia
08:00		3,2	100		1,7	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		98873,2	100		10,6	100		142,1	100		924,8	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		98625,9	100		11,1	100		142,1	100		914,5	100	In marcia
09:00		2,3	84		1,6	84		0,05	100		3,0	84		0,25	100		20,3	84		0,6	84		0,0	84		99195,5	100		10,9	84		142,1	100		921,5	100	In marcia
09:30		2,4	79		1,8	79		0,03	79		3,0	79		0,25	100		23,2	79		0,6	79		0,0	79		98219,0	100		11,0	79		142,1	100		922,9	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,6	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		98899,0	100		10,9	100		142,3	100		922,1	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		98983,6	100		10,9	100		142,3	100		927,0	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	95		19,7	100		0,6	100		0,0	100		98269,7	100		11,1	100		142,0	100		928,2	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	79		2,9	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		97204,1	100		11,2	100		142,3	100		916,8	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,3	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		98852,4	100		10,9	100		142,4	100		924,3	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		98995,2	100		11,0	100		142,0	100		923,4	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		98486,7	100		11,1	100		142,2	100		920,1	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,3	100		0,0	79		3,1	100		0,25	100		42,5	100		0,6	100		0,0	100		98758,2	100		11,0	100		142,3	100		916,5	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	94		3,1	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		98530,9	100		10,7	100		142,4	100		926,2	100	In marcia
14:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		7,4	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		98718,3	100		11,0	100		142,0	100		921,1	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,24	94		24,5	100		0,6	100		0,0	100		98912,2	100		10,8	100		142,2	100		924,6	100	In marcia
15:30		2,0	100		1,7	100		0,0	79		4,1	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		99182,3	100		10,8	100		142,4	100		924,7	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,8	100		0,0	94		3,9	100		0,26	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		99206,4	100		10,9	100		142,4	100		916,4	100	In marcia
16:30		4,1	100		1,7	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		99297,8	100		10,9	100		142,1	100		913,4	100	In marcia
17:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		98700,5	100		11,1	100		142,1	100		918,7	100	In marcia
17:30		1,7	100		1,6	100		0,0	79		3,3	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		99115,8	100		11,0	100		142,2	100		916,7	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,3	100		0,0	94		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		99641,4	100		11,0	100		142,4	100		918,5	100	In marcia
18:30		2,7	100		1,8	100		0,21	100		3,3	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		99155,5	100		11,0	100		142,2	100		921,2	100	In marcia
19:00		2,3	100		1,4	100		0,22	100		4,2	100		0,25	94		26,0	100		0,6	100		0,0	100		99857,4	100		11,0	100		142,1	100		921,5	100	In marcia
19:30		2,3	100		1,5	100		0,63	79		3,6	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		99002,3	100		10,9	100		142,0	100		922,7	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,6	100		0,28	94		3,8	100		0,26	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		97123,9	100		11,3	100		142,2	100		916,3	100	In marcia
20:30		3,0	100		2,1	100		0,72	100		3,9	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		98396,0	100		11,1	100		142,2	100		916,4	100	In marcia
21:00		1,6	84		1,2	84		0,44	100		4,3	84		0,25	100		32,7	84		0,6	84		0,0	84		99398,4	100		10,9	84		142,2	100		928,0	100	In marcia
21:30		3,0	79		0,7	79		0,85	79		4,1	79		0,25	100		25,4	79		0,6	79		0,0	79		96233,4	100		11,3	79		142,1	100		913,8	100	In marcia
22:00		1,6	100		0,7																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,9	100		1,3	100		0,1	100		3,1	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		98171,0	100		10,7	100		142,1	100		923,7	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		1,8	100		0,21	100		2,6	100		0,26	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		97978,9	100		11,2	100		142,5	100		910,5	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,9	100		0,22	79		3,1	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		98801,4	100		10,9	100		142,2	100		918,7	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,1	100		0,16	94		3,3	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		96668,7	100		10,5	100		142,0	100		925,6	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		2,7	100		0,95	100		2,8	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		97335,6	100		10,6	100		141,8	100		929,0	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		0,9	100		0,09	100		3,7	100		0,25	94		28,2	100		0,6	100		0,0	100		97403,1	100		10,8	100		142,1	100		927,6	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,5	100		0,0	79		3,6	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		97200,3	100		10,5	100		142,0	100		926,9	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,9	100		0,0	94		2,8	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		97426,4	100		10,7	100		141,7	100		929,6	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,2	100		0,04	100		3,1	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		97291,0	100		10,9	100		142,2	100		922,3	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,7	100		0,03	100		4,0	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		96607,7	100		10,6	100		142,2	100		927,5	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,3	100		0,0	79		3,8	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		97759,3	100		10,9	100		142,3	100		925,5	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,9	100		0,0	94		3,0	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		97610,8	100		10,5	100		142,5	100		931,5	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		98667,3	100		10,6	100		142,2	100		934,2	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		25,0	100		0,6	100		0,0	100		99029,8	100		10,9	100		141,8	100		921,9	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,1	100		0,0	79		3,6	100		0,26	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		98739,3	100		10,7	100		142,2	100		920,8	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		1,7	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		98873,2	100		10,6	100		142,1	100		924,8	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		98625,9	100		11,1	100		142,1	100		914,5	100		in Betrieb
09:00		2,3	84		1,6	84		0,05	100		3,0	84		0,25	100		20,3	84		0,6	84		0,0	84		99195,5	100		10,9	84		142,1	100		921,5	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		1,8	79		0,03	79		3,0	79		0,25	100		23,2	79		0,6	79		0,0	79		98821,9	100		11,0	79		142,1	100		922,9	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,6	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		98899,0	100		10,9	100		142,3	100		922,1	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		98983,6	100		10,9	100		142,3	100		927,0	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	95		19,7	100		0,6	100		0,0	100		98269,7	100		11,1	100		142,0	100		928,2	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	79		2,9	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		97204,1	100		11,2	100		142,3	100		916,8	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,3	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		98852,4	100		10,9	100		142,4	100		924,3	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		98995,2	100		11,0	100		142,0	100		923,4	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		98486,7	100		11,1	100		142,2	100		920,1	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,3	100		0,0	79		3,1	100		0,25	100		42,5	100		0,6	100		0,0	100		98758,2	100		11,0	100		142,3	100		916,5	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	94		3,1	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		98530,9	100		10,7	100		142,4	100		926,2	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		7,4	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		98718,3	100		11,0	100		142,0	100		921,1	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,24	94		24,5	100		0,6	100		0,0	100		98912,2	100		10,8	100		142,2	100		924,6	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,7	100		0,0	79		4,1	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		99182,3	100		10,8	100		142,4	100		924,7	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		1,8	100		0,0	94		3,9	100		0,26	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		99206,4	100		10,9	100		142,4	100		916,4	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,7	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		99297,8	100		10,9	100		142,1	100		913,4	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		98700,5	100		11,1	100		142,1	100		918,7	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		1,6	100		0,0	79		3,3	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		99115,8	100		11,0	100		142,2	100		916,7	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,3	100		0,0	94		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		99641,4	100		11,0	100		142,4	100		918,5	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		1,8	100		0,21	100		3,3	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		99155,5	100		11,0	100		142,2	100		921,2	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,4	100		0,22	100		4,2	100		0,25	94		26,0	100		0,6	100		0,0	100		99857,4	100		11,0	100		142,1	100		921,5	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,5	100		0,63	79		3,6	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		99002,3	100		10,9	100		142,0	100		922,7	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,6	100		0,28	94		3,8	100		0,26	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		97123,9	100		11,3	100		142,2	100		916,3	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		2,1	100		0,72	100		3,9	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		98396,0	100		11,1	100		142,2	100		916,4	100		in Betrieb
21:00		1,6	84		1,2	84		0,44	100		4,3	84		0,25	100		32,7	84		0,6	84		0,0	84		99398,4	100		10,9	84		142,2	100		928,0	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		0,7	79		0,85	79		4,1	79		0,25	100		25,4	79		0,6	79		0,0	79		96233,4	100		11									