

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 12/01/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,2	100		1,5	100		0,31	100		3,1	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		100460,7	100	11,0	100		142,2	100		922,2	100		In marcia
01:00		2,0	100		1,4	100		0,26	100		3,1	100		0,26	100		28,8	100		0,7	100		0,0	100		100409,0	100	10,9	100		142,2	100		925,7	100		In marcia
01:30		2,2	100		1,7	100		0,35	77		3,1	100		0,25	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		100818,4	100	11,0	100		142,3	100		925,5	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,4	100		0,03	96		2,9	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		100385,5	100	11,0	100		142,3	100		925,6	100		In marcia
02:30		1,7	100		1,8	100		0,2	100		2,7	100		0,26	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		100793,0	100	10,9	100		142,3	100		928,1	100		In marcia
03:00		1,7	100		1,7	100		0,09	100		3,0	100		0,26	94		30,1	100		0,6	100		0,0	100		100739,8	100	10,9	100		142,2	100		926,0	100		In marcia
03:30		2,0	100		1,2	100		0,01	77		3,6	100		0,26	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		100587,6	100	11,1	100		142,1	100		927,1	100		In marcia
04:00		1,4	100		1,3	100		0,0	96		3,3	100		0,26	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		100480,3	100	11,1	100		142,3	100		923,6	100		In marcia
04:30		3,0	100		1,7	100		0,06	100		3,1	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		100628,1	100	11,1	100		142,4	100		925,3	100		In marcia
05:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		100908,1	100	11,0	100		142,2	100		927,5	100		In marcia
05:30		1,5	100		1,3	100		0,0	77		2,9	100		0,26	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		100362,5	100	11,1	100		142,3	100		926,0	100		In marcia
06:00		1,6	100		2,1	100		0,0	96		2,6	100		0,26	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		100969,3	100	11,0	100		142,3	100		927,0	100		In marcia
06:30		1,6	100		1,8	100		0,03	100		2,5	100		0,26	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		100728,9	100	11,1	100		142,3	100		924,4	100		In marcia
07:00		2,8	100		1,7	100		0,01	100		3,1	100		0,26	94		27,6	100		0,6	100		0,0	100		101085,8	100	10,9	100		142,4	100		921,9	100		In marcia
07:30		2,2	100		1,2	100		0,0	77		4,5	100		0,26	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		97889,6	100	11,3	100		141,8	100		915,1	100		In marcia
08:00		2,6	100		1,0	100		0,01	96		4,0	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		100167,4	100	10,9	100		142,3	100		927,1	100		In marcia
08:30		2,1	100		1,1	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		97962,4	100	11,3	100		142,2	100		921,0	100		In marcia
09:00		2,0	84		1,5	84		0,17	100		2,8	84		0,26	100		34,8	84		0,6	84		0,0	84		100124,9	100	11,0	84		142,4	100		923,8	100		In marcia
09:30		2,3	79		2,0	79		0,22	77		3,4	79		0,26	100		47,7	79		0,6	79		0,0	79		99975,0	100	10,9	79		142,3	100		926,2	100		In marcia
10:00		1,7	100		1,7	100		0,0	96		3,1	100		0,26	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		100106,4	100	10,9	100		142,7	100		925,3	100		In marcia
10:30		1,8	100		1,5	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		100177,8	100	10,9	100		142,6	100		923,6	100		In marcia
11:00		1,6	100		1,3	100		0,16	100		3,1	100		0,26	94		24,4	100		0,6	100		0,0	100		100189,9	100	10,9	100		142,3	100		925,8	100		In marcia
11:30		3,2	100		1,7	100		0,16	77		3,1	100		0,25	100		16,2	100		0,6	100		0,0	100		100827,2	100	10,7	100		142,2	100		931,8	100		In marcia
12:00		2,0	100		1,0	100		0,0	96		3,3	100		0,26	100		16,5	100		0,6	100		0,0	100		98959,9	100	11,2	100		142,2	100		918,1	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,7	100		0,11	100		2,6	100		0,25	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		97571,3	100	11,0	100		141,8	100		924,3	100		In marcia
13:00		1,6	100		1,6	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		96858,4	100	10,9	100		142,0	100		926,4	100		In marcia
13:30		1,7	100		1,7	100		0,07	77		2,9	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		97121,2	100	10,6	100		142,1	100		935,2	100		In marcia
14:00		1,5	100		1,4	100		0,0	96		3,2	100		0,26	100		40,1	100		0,6	100		0,0	100		96722,4	100	10,5	100		142,0	100		938,4	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		96738,5	100	10,5	100		142,2	100		941,2	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,35	100		3,3	100		0,26	95		29,8	100		0,6	100		0,0	100		97189,2	100	10,8	100		142,1	100		929,3	100		In marcia
15:30		2,5	100		1,9	100		0,74	77		3,5	100		0,26	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		96416,1	100	10,5	100		142,1	100		933,0	100		In marcia
16:00		3,6	100		1,5	100		0,03	96		3,1	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		97302,1	100	10,9	100		141,8	100		930,3	100		In marcia
16:30		3,0	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		15,0	100		0,6	100		0,0	100		96903,0	100	11,0	100		142,0	100		927,5	100		In marcia
17:00		3,2	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		18,6	100		0,6	100		0,0	100		97126,4	100	10,8	100		142,1	100		934,0	100		In marcia
17:30		4,0	100		1,3	100		0,0	77		3,0	100		0,25	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		96704,2	100	10,8	100		141,9	100		937,2	100		In marcia
18:00		3,6	100		1,5	100		0,0	96		3,3	100		0,26	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		97275,5	100	10,8	100		142,3	100		939,5	100		In marcia
18:30		4,3	100		1,7	100		0,14	100		3,2	100		0,26	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		98248,0	100	10,9	100		142,1	100		930,1	100		In marcia
19:00		2,7	100		1,5	100		0,04	100		3,3	100		0,25	94		33,5	100		0,6	100		0,0	100		98458,0	100	11,0	100		142,0	100		935,7	100		In marcia
19:30		3,0	100		1,5	100		0,13	77		3,2	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		97992,3	100	10,7	100		142,1	100		938,0	100		In marcia
20:00		4,0	100		2,0	100		0,0	96		3,6	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		98570,3	100	11,0	100		142,0	100		936,9	100		In marcia
20:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		98065,0	100	11,0	100		142,1	100		933,9	100		In marcia
21:00		2,4	85		0,9	85		0,0	100		3,5	85		0,26	100		29,3	85		0,7	85		0,0	85		97227,4	100	11,1	85		142,2	100		931,1	100		In marcia
21:30		4,4	79		1,4	79		0,07	80		3,6	79		0,25	100		28,9	79		0,6	79		0,0	79		98626,7	100	10,9	79		142,3	100		939,1	100		In marcia
22:00		4,3	100		1,5	100		0,0	93																												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		1,5	100		0,31	100		3,1	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		100460,7	100	11,0	100		142,2	100		922,2	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,4	100		0,26	100		3,1	100		0,26	100		28,8	100		0,7	100		0,0	100		100409,0	100	10,9	100		142,2	100		925,7	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,7	100		0,35	77		3,1	100		0,25	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		100818,4	100	11,0	100		142,3	100		925,5	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,4	100		0,03	96		2,9	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		100385,5	100	11,0	100		142,3	100		925,6	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,8	100		0,2	100		2,7	100		0,26	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		100793,0	100	10,9	100		142,3	100		928,1	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,7	100		0,09	100		3,0	100		0,26	94		30,1	100		0,6	100		0,0	100		100739,8	100	10,9	100		142,2	100		926,0	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,2	100		0,01	77		3,6	100		0,26	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		100587,6	100	11,1	100		142,1	100		927,1	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,3	100		0,0	96		3,3	100		0,26	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		100480,3	100	11,1	100		142,3	100		923,6	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,7	100		0,06	100		3,1	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		100628,1	100	11,1	100		142,4	100		925,3	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		100908,1	100	11,0	100		142,2	100		927,5	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,3	100		0,0	77		2,9	100		0,26	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		100362,5	100	11,1	100		142,3	100		926,0	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		2,1	100		0,0	96		2,6	100		0,26	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		100969,3	100	11,0	100		142,3	100		927,0	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		1,8	100		0,03	100		2,5	100		0,26	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		100728,9	100	11,1	100		142,3	100		924,4	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		1,7	100		0,01	100		3,1	100		0,26	94		27,6	100		0,6	100		0,0	100		101085,8	100	10,9	100		142,4	100		921,9	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,2	100		0,0	77		4,5	100		0,26	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		97889,6	100	11,3	100		141,8	100		915,1	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,0	100		0,01	96		4,0	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		100167,4	100	10,9	100		142,3	100		927,1	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,1	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		97962,4	100	11,3	100		142,2	100		921,0	100		in Betrieb
09:00		2,0	84		1,5	84		0,17	100		2,8	84		0,26	100		34,8	84		0,6	84		0,0	84		100124,9	100	11,0	84		142,4	100		923,8	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		2,0	79		0,22	77		3,4	79		0,26	100		47,7	79		0,6	79		0,0	79		99975,0	100	10,9	79		142,3	100		926,2	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,7	100		0,0	96		3,1	100		0,26	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		100106,4	100	10,9	100		142,7	100		925,3	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,5	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		100177,8	100	10,9	100		142,6	100		923,6	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,3	100		0,16	100		3,1	100		0,26	94		24,4	100		0,6	100		0,0	100		100189,9	100	10,9	100		142,3	100		925,8	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,7	100		0,16	77		3,1	100		0,25	100		16,2	100		0,6	100		0,0	100		100827,2	100	10,7	100		142,2	100		931,8	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		1,0	100		0,0	96		3,3	100		0,26	100		16,5	100		0,6	100		0,0	100		98959,9	100	11,2	100		142,2	100		918,1	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,7	100		0,11	100		2,6	100		0,25	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		97571,3	100	11,0	100		141,8	100		924,3	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,6	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		96858,4	100	10,9	100		142,0	100		926,4	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		1,7	100		0,07	77		2,9	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		97121,2	100	10,6	100		142,1	100		935,2	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,4	100		0,0	96		3,2	100		0,26	100		40,1	100		0,6	100		0,0	100		96722,4	100	10,5	100		142,0	100		938,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		96738,5	100	10,5	100		142,2	100		941,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,35	100		3,3	100		0,26	95		29,8	100		0,6	100		0,0	100		97189,2	100	10,8	100		142,1	100		929,3	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,9	100		0,74	77		3,5	100		0,26	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		96416,1	100	10,5	100		142,1	100		933,0	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,5	100		0,03	96		3,1	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		97302,1	100	10,9	100		141,8	100		930,3	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		15,0	100		0,6	100		0,0	100		96903,0	100	11,0	100		142,0	100		927,5	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		18,6	100		0,6	100		0,0	100		97126,4	100	10,8	100		142,1	100		934,0	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		1,3	100		0,0	77		3,0	100		0,25	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		96704,2	100	10,8	100		141,9	100		937,2	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,5	100		0,0	96		3,3	100		0,26	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		97275,5	100	10,8	100		142,3	100		939,5	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		1,7	100		0,14	100		3,2	100		0,26	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		98248,0	100	10,9	100		142,1	100		930,1	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,5	100		0,04	100		3,3	100		0,25	94		33,5	100		0,6	100		0,0	100		98458,0	100	11,0	100		142,0	100		935,7	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,5	100		0,13	77		3,2	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		97992,3	100	10,7	100		142,1	100		938,0	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		2,0	100		0,0	96		3,6	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		98570,3	100	11,0	100		142,0	100		936,9	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		98065,0	100	11,0	100		142,1	100		933,9	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		0,9	85		0,0	100		3,5	85		0,26	100		29,3	85		0,7	85		0,0	85		97227,4	100	11,1	85		142,2	100		931,1	100		in Betrieb
21:30		4,4	79		1,4	79		0,07	80		3,6	79		0,25	100		28,9	79		0,6	79		0,0	79		98626,7	100	10,9	79		142,3	100		939,1	100		in Betrieb
22:00		4,3	100		1,5	100		0,0	93	</																											