

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 15/01/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,6	100		0,2	100		4,3	100		0,26	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		100675,8	100		11,3	100		142,7	100		919,7	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		3,9	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		99219,4	100		11,3	100		142,3	100		921,6	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,5	100		0,1	79		3,6	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		96975,2	100		11,4	100		142,1	100		919,3	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,5	100		0,0	94		3,8	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		99139,6	100		11,0	100		142,2	100		931,6	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		98429,5	100		11,1	100		142,5	100		929,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		32,7	100		0,6	100		0,0	100		99505,3	100		10,9	100		142,2	100		934,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,8	100		0,0	79		4,1	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		99567,5	100		11,0	100		142,3	100		937,0	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,4	100		0,0	94		3,9	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		98328,7	100		11,1	100		142,4	100		931,9	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		98789,2	100		11,1	100		142,3	100		935,0	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		99516,4	100		11,0	100		142,2	100		937,5	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,3	100		0,0	79		4,1	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		98359,9	100		11,1	100		142,3	100		936,5	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,3	100		0,0	94		4,2	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		99118,2	100		10,9	100		142,4	100		938,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		99631,3	100		11,0	100		142,5	100		938,6	100	In marcia
07:00		1,6	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	95		28,0	100		0,6	100		0,0	100		99909,6	100		10,9	100		142,1	100		935,6	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,7	100		0,0	79		3,9	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		97715,6	100		11,3	100		142,1	100		926,1	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,5	100		0,0	94		4,1	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		96672,4	100		11,3	100		142,3	100		925,6	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,2	100		0,12	100		3,9	100		0,25	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		97887,2	100		11,1	100		142,0	100		934,7	100	In marcia
09:00		1,2	85		1,3	85		0,52	100		3,9	85		0,25	100		25,9	85		0,6	85		0,0	85		99082,7	100		11,1	85		142,4	100		937,4	100	In marcia
09:30		1,2	78		1,3	78		1,0	79		3,4	78		0,25	100		33,7	78		0,6	78		0,0	78		95579,7	100		11,3	78		142,1	100		932,4	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,4	100		1,05	94		3,8	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		95773,2	100		11,3	100		142,1	100		929,6	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,2	100		1,84	100		3,4	100		0,25	100		44,3	100		0,6	100		0,0	100		98599,8	100		11,0	100		142,3	100		937,6	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,5	100		3,71	100		3,3	100		0,25	94		41,6	100		0,6	100		0,0	100		99073,3	100		10,9	100		142,4	100		937,8	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,5	100		3,97	79		3,7	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		98220,5	100		10,8	100		142,4	100		940,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		2,2	100		2,56	94		4,0	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		98543,0	100		10,9	100		142,2	100		940,5	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,7	100		1,33	100		3,8	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		99213,6	100		11,0	100		142,2	100		939,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,8	100		1,97	100		3,7	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		98225,0	100		11,0	100		142,2	100		935,6	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,7	100		0,78	79		3,5	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		98654,7	100		11,0	100		142,3	100		940,3	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,9	100		5,19	94		3,0	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		98648,5	100		11,1	100		142,1	100		938,0	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,6	100		2,43	100		3,6	100		0,25	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		97718,6	100		11,2	100		142,1	100		937,5	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,1	100		2,23	100		3,2	100		0,25	94		18,9	100		0,6	100		0,0	100		98283,1	100		11,0	100		142,0	100		937,8	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,5	100		2,82	79		3,5	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		97128,2	100		11,2	100		142,1	100		930,0	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,1	100		0,3	94		3,9	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		95980,9	100		11,3	100		142,1	100		929,2	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,1	100		0,05	100		3,9	100		0,26	100		53,2	100		0,6	100		0,0	100		96776,4	100		11,2	100		142,7	100		918,2	100	In marcia
17:00		1,8	100		1,5	100		0,31	100		4,1	100		0,25	100		49,7	100		0,6	100		0,0	100		97677,3	100		11,1	100		142,1	100		926,2	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,7	100		0,0	79		4,1	100		0,26	100		40,0	100		0,6	100		0,0	100		95894,4	100		11,3	100		142,1	100		923,8	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,8	100		0,21	94		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		98742,3	100		11,0	100		142,1	100		933,3	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,1	100		0,34	100		3,6	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		99296,1	100		11,0	100		142,6	100		935,7	100	In marcia
19:00		1,3	100		2,1	100		0,77	100		3,6	100		0,25	94		29,0	100		0,6	100		0,0	100		98864,6	100		10,9	100		142,2	100		935,8	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,8	100		0,47	79		3,5	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		99289,2	100		11,0	100		142,3	100		934,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,3	100		0,05	94		3,4	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		99206,6	100		11,0	100		142,2	100		937,1	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,1	100		0,33	100		3,7	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		99279,7	100		11,0	100		142,3	100		933,6	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,4	84		0,58	100		3,4	84		0,25	100		25,2	84		0,6	84		0,0	84		99784,1	100		10,9	84		142,2	100		939,1	100	In marcia
21:30		1,2	79		1,5	79		0,43	79		3,4	79		0,25	100		30,4	79		0,6	79		0,1	79		98454,1	100		11,1	79		142,3	100		933,8	100	In marcia
22:00		1,5	10																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,6	100		0,2	100		4,3	100		0,26	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		100675,8	100	11,3	100		142,7	100		919,7	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		3,9	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		99219,4	100	11,3	100		142,3	100		921,6	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,5	100		0,1	79		3,6	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		96975,2	100	11,4	100		142,1	100		919,3	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,5	100		0,0	94		3,8	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		99139,6	100	11,0	100		142,2	100		931,6	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		98429,5	100	11,1	100		142,5	100		929,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		32,7	100		0,6	100		0,0	100		99505,3	100	10,9	100		142,2	100		934,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,8	100		0,0	79		4,1	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		99567,5	100	11,0	100		142,3	100		937,0	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,4	100		0,0	94		3,9	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		98328,7	100	11,1	100		142,4	100		931,9	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		98789,2	100	11,1	100		142,3	100		935,0	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		99516,4	100	11,0	100		142,2	100		937,5	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,3	100		0,0	79		4,1	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		98359,9	100	11,1	100		142,3	100		936,5	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,3	100		0,0	94		4,2	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		99118,2	100	10,9	100		142,4	100		938,5	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		99631,3	100	11,0	100		142,5	100		938,6	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	95		28,0	100		0,6	100		0,0	100		99909,6	100	10,9	100		142,1	100		935,6	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,7	100		0,0	79		3,9	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		97715,6	100	11,3	100		142,1	100		926,1	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,5	100		0,0	94		4,1	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		96672,4	100	11,3	100		142,3	100		925,6	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,2	100		0,12	100		3,9	100		0,25	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		97887,2	100	11,1	100		142,0	100		934,7	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		1,3	85		0,52	100		3,9	85		0,25	100		25,9	85		0,6	85		0,0	85		99082,7	100	11,1	85		142,4	100		937,4	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		1,3	78		1,0	79		3,4	78		0,25	100		33,7	78		0,6	78		0,0	78		95579,7	100	11,3	78		142,1	100		932,4	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,4	100		1,05	94		3,8	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		95773,2	100	11,3	100		142,1	100		929,6	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,2	100		1,84	100		3,4	100		0,25	100		44,3	100		0,6	100		0,0	100		98599,8	100	11,0	100		142,3	100		937,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,5	100		3,71	100		3,3	100		0,25	94		41,6	100		0,6	100		0,0	100		99073,3	100	10,9	100		142,4	100		937,8	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		3,97	79		3,7	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		98220,5	100	10,8	100		142,4	100		940,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		2,2	100		2,56	94		4,0	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		98543,0	100	10,9	100		142,2	100		940,5	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,7	100		1,33	100		3,8	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		99213,6	100	11,0	100		142,2	100		939,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,8	100		1,97	100		3,7	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		98225,0	100	11,0	100		142,2	100		935,6	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,7	100		0,78	79		3,5	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		98654,7	100	11,0	100		142,3	100		940,3	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,9	100		5,19	94		3,0	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		98648,5	100	11,1	100		142,1	100		938,0	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,6	100		2,43	100		3,6	100		0,25	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		97718,6	100	11,2	100		142,1	100		937,5	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,1	100		2,23	100		3,2	100		0,25	94		18,9	100		0,6	100		0,0	100		98283,1	100	11,0	100		142,0	100		937,8	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,5	100		2,82	79		3,5	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		97128,2	100	11,2	100		142,1	100		930,0	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,1	100		0,3	94		3,9	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		95980,9	100	11,3	100		142,1	100		929,2	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,1	100		0,05	100		3,9	100		0,26	100		53,2	100		0,6	100		0,0	100		96776,4	100	11,2	100		142,7	100		918,2	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,5	100		0,31	100		4,1	100		0,25	100		49,7	100		0,6	100		0,0	100		97677,3	100	11,1	100		142,1	100		926,2	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,7	100		0,0	79		4,1	100		0,26	100		40,0	100		0,6	100		0,0	100		95894,4	100	11,3	100		142,1	100		923,8	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,8	100		0,21	94		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		98742,3	100	11,0	100		142,1	100		933,3	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,1	100		0,34	100		3,6	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		99296,1	100	11,0	100		142,6	100		935,7	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		2,1	100		0,77	100		3,6	100		0,25	94		29,0	100		0,6	100		0,0	100		98864,6	100	10,9	100		142,2	100		935,8	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,8	100		0,47	79		3,5	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		99289,2	100	11,0	100		142,3	100		934,1	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,3	100		0,05	94		3,4	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		99206,6	100	11,0	100		142,2	100		937,1	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,1	100		0,33	100		3,7	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		99279,7	100	11,0	100		142,3	100		933,6	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,4	84		0,58	100		3,4	84		0,25	100		25,2	84		0,6	84		0,0	84		99784,1	100	10,9	84		142,2	100		939,1	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		1,5	79		0,43	79		3,4	79		0,25	100		30,4	79		0,6	79		0,1	79		98454,1	100	11,1	79		142,3	100		933,8	100		in Betrieb
22:00		1,5	100		2,1	100		0,09	94		3,7	100</																									