

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/01/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,1	100		98396,0	100	11,1	100		142,2	100		930,4	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		97924,7	100	11,2	100		142,0	100		928,6	100	In marcia
01:30		2,0	100		1,0	100		0,0	79		3,4	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		98259,4	100	11,2	100		142,0	100		929,4	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,4	100		0,0	94		3,6	100		0,25	100		37,9	100		0,6	100		0,0	100		97633,3	100	11,2	100		142,1	100		930,0	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		97766,4	100	11,2	100		142,4	100		930,5	100	In marcia
03:00		2,7	100		1,8	100		0,12	100		3,4	100		0,25	95		33,5	100		0,6	100		0,0	100		99356,6	100	11,0	100		142,2	100		937,2	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,9	100		0,02	79		3,3	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,1	100		98834,1	100	11,1	100		142,1	100		931,7	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,4	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		97907,6	100	11,2	100		142,1	100		931,3	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,4	100		0,1	100		3,3	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		99392,9	100	11,0	100		142,1	100		935,9	100	In marcia
05:00		1,9	100		1,7	100		0,16	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		99165,9	100	11,0	100		142,1	100		935,7	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,5	100		0,17	79		3,1	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		99286,0	100	11,0	100		142,2	100		931,1	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,6	100		0,09	94		3,6	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		98870,2	100	11,1	100		142,2	100		934,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,6	100		0,13	100		3,9	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		99562,2	100	10,9	100		142,3	100		940,0	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,7	100		0,15	100		3,5	100		0,25	94		32,0	100		0,6	100		0,0	100		100050,8	100	11,0	100		141,9	100		935,8	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,6	100		0,17	79		3,6	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		97649,0	100	11,3	100		141,8	100		927,7	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,2	100		0,0	94		4,3	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,1	100		98152,4	100	11,2	100		142,3	100		927,8	100	In marcia
08:30		1,9	100		1,3	100		0,08	100		4,0	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		97519,1	100	11,3	100		142,1	100		926,2	100	In marcia
09:00		2,0	85		1,5	85		0,06	100		3,8	85		0,25	100		28,7	85		0,6	85		0,0	85		97759,3	100	11,3	85		142,2	100		928,6	100	In marcia
09:30		3,6	79		1,2	79		0,02	79		4,2	79		0,26	100		26,8	79		0,6	79		0,0	79		95686,5	100	11,5	79		142,1	100		924,8	100	In marcia
10:00		3,0	100		1,0	100		0,0	94		4,2	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		96121,6	100	11,4	100		142,2	100		924,2	100	In marcia
10:30		4,6	100		1,6	100		0,01	100		4,1	100		0,25	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		97838,4	100	11,2	100		142,2	100		930,6	100	In marcia
11:00		4,2	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		39,1	100		0,6	100		0,0	100		96400,7	100	11,3	100		142,4	100		928,5	100	In marcia
11:30		4,5	100		1,5	100		0,0	79		4,4	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		99130,5	100	11,1	100		142,0	100		936,7	100	In marcia
12:00		3,6	100		0,9	100		0,0	94		3,9	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		97901,9	100	11,2	100		142,0	100		930,0	100	In marcia
12:30		4,4	100		1,0	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		98273,0	100	11,2	100		142,2	100		931,6	100	In marcia
13:00		4,2	100		0,8	100		0,05	100		4,8	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		96820,9	100	11,3	100		142,0	100		932,9	100	In marcia
13:30		4,5	100		0,8	100		0,13	79		4,6	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		97463,8	100	11,2	100		142,3	100		929,5	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,6	100		0,02	94		4,6	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		96686,2	100	11,3	100		142,2	100		932,1	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,7	100		0,33	100		4,2	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		97687,8	100	11,2	100		142,2	100		934,1	100	In marcia
15:00		3,5	100		1,1	100		0,47	100		4,0	100		0,25	94		29,5	100		0,6	100		0,0	100		99290,3	100	11,1	100		142,3	100		937,2	100	In marcia
15:30		4,4	100		1,2	100		0,36	79		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		97706,9	100	11,2	100		142,1	100		931,0	100	In marcia
16:00		4,6	100		0,9	100		0,0	94		4,6	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		96681,9	100	11,3	100		142,2	100		926,5	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,6	100		0,12	100		4,6	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		96245,4	100	11,4	100		142,1	100		928,3	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,7	100		0,32	100		4,5	100		0,26	100		45,4	100		0,6	100		0,0	100		95541,0	100	11,4	100		142,4	100		921,7	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,9	100		0,38	79		4,9	100		0,25	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		97542,7	100	11,2	100		142,3	100		927,3	100	In marcia
18:00		3,1	100		0,8	100		0,23	94		4,2	100		0,25	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		96756,6	100	11,3	100		142,5	100		923,5	100	In marcia
18:30		4,6	100		1,2	100		0,63	100		4,1	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		97703,6	100	11,3	100		142,3	100		924,1	100	In marcia
19:00		4,2	100		1,1	100		0,54	100		4,0	100		0,25	94		32,7	100		0,6	100		0,0	100		97759,4	100	11,2	100		142,3	100		928,5	100	In marcia
19:30		4,7	100		1,2	100		0,31	79		4,3	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		97805,3	100	11,2	100		142,2	100		929,1	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,7	100		0,07	94		4,3	100		0,25	100		17,0	100		0,6	100		0,0	100		97094,0	100	11,4	100		142,2	100		930,3	100	In marcia
20:30		3,1	100		1,1	100		0,31	100		4,4	100		0,26	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		95688,8	100	11,5	100		142,4	100		928,2	100	In marcia
21:00		4,0	86		1,8	86		0,48	100		4,0	86		0,25	100		35,2	86		0,6	86		0,0	86		97377,8	100	11,3	86		142,3	100		927,3	100	In marcia
21:30		3,3	78		1,5	78		0,43	79		3,3	78		0,25	100		38,8	78		0,6	78		0,2	78		97506,0	100	11,3	78		142,2	100		928,9	100	In marcia
22:00		2,7	100		1,5	100		0,18	94		3,1	100		0,25	100		39,2	100		0,7	100		0,1	100		96987,1	100	11,4	100		142,5	100		924,8	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,1	100		98396,0	100	11,1	100		142,2	100		930,4	100	in Betrieb
01:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		97924,7	100	11,2	100		142,0	100		928,6	100	in Betrieb
01:30		2,0	100		1,0	100		0,0	79		3,4	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		98259,4	100	11,2	100		142,0	100		929,4	100	in Betrieb
02:00		3,4	100		1,4	100		0,0	94		3,6	100		0,25	100		37,9	100		0,6	100		0,0	100		97633,3	100	11,2	100		142,1	100		930,0	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		97766,4	100	11,2	100		142,4	100		930,5	100	in Betrieb
03:00		2,7	100		1,8	100		0,12	100		3,4	100		0,25	95		33,5	100		0,6	100		0,0	100		99356,6	100	11,0	100		142,2	100		937,2	100	in Betrieb
03:30		2,4	100		1,9	100		0,02	79		3,3	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,1	100		98834,1	100	11,1	100		142,1	100		931,7	100	in Betrieb
04:00		1,4	100		1,4	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		97907,6	100	11,2	100		142,1	100		931,3	100	in Betrieb
04:30		1,6	100		1,4	100		0,1	100		3,3	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		99392,9	100	11,0	100		142,1	100		935,9	100	in Betrieb
05:00		1,9	100		1,7	100		0,16	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		99165,9	100	11,0	100		142,1	100		935,7	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		1,5	100		0,17	79		3,1	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		99286,0	100	11,0	100		142,2	100		931,1	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,6	100		0,09	94		3,6	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		98870,2	100	11,1	100		142,2	100		934,4	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		1,6	100		0,13	100		3,9	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		99562,2	100	10,9	100		142,3	100		940,0	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		1,7	100		0,15	100		3,5	100		0,25	94		32,0	100		0,6	100		0,0	100		100050,8	100	11,0	100		141,9	100		935,8	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,6	100		0,17	79		3,6	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		97649,0	100	11,3	100		141,8	100		927,7	100	in Betrieb
08:00		2,3	100		1,2	100		0,0	94		4,3	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,1	100		98152,4	100	11,2	100		142,3	100		927,8	100	in Betrieb
08:30		1,9	100		1,3	100		0,08	100		4,0	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		97519,1	100	11,3	100		142,1	100		926,2	100	in Betrieb
09:00		2,0	85		1,5	85		0,06	100		3,8	85		0,25	100		28,7	85		0,6	85		0,0	85		97759,3	100	11,3	85		142,2	100		928,6	100	in Betrieb
09:30		3,6	79		1,2	79		0,02	79		4,2	79		0,26	100		26,8	79		0,6	79		0,0	79		95686,5	100	11,5	79		142,1	100		924,8	100	in Betrieb
10:00		3,0	100		1,0	100		0,0	94		4,2	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		96121,6	100	11,4	100		142,2	100		924,2	100	in Betrieb
10:30		4,6	100		1,6	100		0,01	100		4,1	100		0,25	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		97838,4	100	11,2	100		142,2	100		930,6	100	in Betrieb
11:00		4,2	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		39,1	100		0,6	100		0,0	100		96400,7	100	11,3	100		142,4	100		928,5	100	in Betrieb
11:30		4,5	100		1,5	100		0,0	79		4,4	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		99130,5	100	11,1	100		142,0	100		936,7	100	in Betrieb
12:00		3,6	100		0,9	100		0,0	94		3,9	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		97901,9	100	11,2	100		142,0	100		930,0	100	in Betrieb
12:30		4,4	100		1,0	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		98273,0	100	11,2	100		142,2	100		931,6	100	in Betrieb
13:00		4,2	100		0,8	100		0,05	100		4,8	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		96820,9	100	11,3	100		142,0	100		932,9	100	in Betrieb
13:30		4,5	100		0,8	100		0,13	79		4,6	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		97463,8	100	11,2	100		142,3	100		929,5	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		0,6	100		0,02	94		4,6	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		96686,2	100	11,3	100		142,2	100		932,1	100	in Betrieb
14:30		3,4	100		0,7	100		0,33	100		4,2	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		97687,8	100	11,2	100		142,2	100		934,1	100	in Betrieb
15:00		3,5	100		1,1	100		0,47	100		4,0	100		0,25	94		29,5	100		0,6	100		0,0	100		99290,3	100	11,1	100		142,3	100		937,2	100	in Betrieb
15:30		4,4	100		1,2	100		0,36	79		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		97706,9	100	11,2	100		142,1	100		931,0	100	in Betrieb
16:00		4,6	100		0,9	100		0,0	94		4,6	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		96681,9	100	11,3	100		142,2	100		926,5	100	in Betrieb
16:30		3,8	100		0,6	100		0,12	100		4,6	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		96245,4	100	11,4	100		142,1	100		928,3	100	in Betrieb
17:00		2,8	100		0,7	100		0,32	100		4,5	100		0,26	100		45,4	100		0,6	100		0,0	100		95541,0	100	11,4	100		142,4	100		921,7	100	in Betrieb
17:30		4,4	100		0,9	100		0,38	79		4,9	100		0,25	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		97542,7	100	11,2	100		142,3	100		927,3	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		0,8	100		0,23	94		4,2	100		0,25	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		96756,6	100	11,3	100		142,5	100		923,5	100	in Betrieb
18:30		4,6	100		1,2	100		0,63	100		4,1	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		97703,6	100	11,3	100		142,3	100		924,1	100	in Betrieb
19:00		4,2	100		1,1	100		0,54	100		4,0	100		0,25	94		32,7	100		0,6	100		0,0	100		97759,4	100	11,2	100		142,3	100		928,5	100	in Betrieb
19:30		4,7	100		1,2	100		0,31	79		4,3	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		97805,3	100	11,2	100		142,2	100		929,1	100	in Betrieb
20:00		3,7	100		0,7	100		0,07	94		4,3	100		0,25	100		17,0	100		0,6	100		0,0	100		97094,0	100	11,4	100		142,2	100		930,3	100	in Betrieb
20:30		3,1	100		1,1	100		0,31	100		4,4	100		0,26	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		95688,8	100	11,5	100		142,4	100		928,2	100	in Betrieb
21:00		4,0	86		1,8	86		0,48	100		4,0	86		0,25	100		35,2	86		0,6	86		0,0	86		97377,8	100	11,3	86		142,3	100		927,3	100	in Betrieb
21:30		3,3	78		1,5	78		0,43	79		3,3	78		0,25	100		38,8	78		0,6	78		0,2	78		97506,0	100	11,3	78		142,2	100		928,9	100	in Betrieb
22:00		2,7	100		1,5	100		0,18	94		3,1	100		0,25	100		39,2	100		0,7	100		0,1	100		96987,1	100	11,4	100		142,5	100		924,8	100	