

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/01/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,4	100		1,2	100		0,33	100		3,0	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,1	100		97571,8	100		11,3	100		142,3	100		917,8	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,5	100		0,44	100		3,1	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		100095,1	100		11,0	100		142,4	100		922,4	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,5	100		0,13	79		2,7	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		97850,2	100		11,2	100		142,3	100		920,9	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,6	100		0,22	94		3,0	100		0,25	100		29,6	100		0,7	100		0,1	100		98741,9	100		11,0	100		142,3	100		924,4	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,5	100		0,19	100		3,1	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		99196,5	100		10,8	100		142,1	100		931,5	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,4	100		0,13	100		3,1	100		0,25	94		26,3	100		0,6	100		0,1	100		98444,9	100		11,1	100		142,1	100		926,5	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,6	100		0,12	79		3,2	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		97539,1	100		11,2	100		142,2	100		919,5	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,4	100		0,05	94		3,2	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		98948,0	100		10,8	100		142,2	100		932,8	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,5	100		0,18	100		3,0	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		96633,8	100		11,3	100		142,2	100		918,6	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,6	100		0,18	100		3,0	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,2	100		99124,7	100		10,8	100		142,2	100		929,2	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,6	100		0,18	79		3,1	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,2	100		99002,3	100		10,8	100		142,4	100		931,6	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,7	100		0,01	94		3,3	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,1	100		99442,1	100		10,9	100		142,4	100		926,3	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,6	100		0,06	100		3,4	100		0,26	100		28,4	100		0,7	100		0,2	100		99252,5	100		10,8	100		142,5	100		933,9	100	In marcia
07:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		20,9	100		0,7	100		0,2	100		99664,9	100		10,9	100		142,1	100		934,6	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,3	100		0,07	79		3,0	100		0,25	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		99523,8	100		11,1	100		142,1	100		928,2	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,1	100		0,18	94		3,1	100		0,25	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		99795,0	100		10,9	100		142,5	100		925,1	100	In marcia
08:30		2,7	100		2,2	100		0,28	100		2,9	100		0,26	100		27,0	100		0,7	100		0,2	100		97596,6	100		11,2	100		142,3	100		921,9	100	In marcia
09:00		2,0	85		1,6	85		0,0	100		3,2	85		0,25	100		28,6	85		0,7	85		0,2	85		99115,7	100		11,1	85		142,4	100		926,7	100	In marcia
09:30		2,1	78		1,3	78		0,07	79		3,4	78		0,25	100		39,1	78		0,7	78		0,0	78		99718,7	100		11,0	78		142,3	100		927,4	100	In marcia
10:00		2,0	100		1,6	100		0,08	94		4,0	100		0,25	100		32,8	100		0,7	100		0,0	100		99644,6	100		10,9	100		142,3	100		928,7	100	In marcia
10:30		1,9	100		1,8	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		38,9	100		0,7	100		0,0	100		99930,3	100		11,0	100		142,5	100		933,0	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,1	100		0,01	100		3,6	100		0,25	94		25,5	100		0,6	100		0,0	100		98901,3	100		11,1	100		142,1	100		929,6	100	In marcia
11:30		1,9	100		1,2	100		0,0	79		3,4	100		0,25	100		16,9	100		0,6	100		0,0	100		99460,7	100		11,1	100		142,3	100		931,6	100	In marcia
12:00		1,8	100		1,8	100		0,0	94		3,1	100		0,26	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		97748,3	100		11,2	100		142,4	100		924,7	100	In marcia
12:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		99877,9	100		10,9	100		142,3	100		937,0	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		96138,2	100		11,4	100		142,2	100		928,8	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,8	100		0,0	79		3,2	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		98607,6	100		11,1	100		142,4	100		930,7	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,6	100		0,0	94		3,5	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		98312,7	100		11,2	100		142,3	100		931,9	100	In marcia
14:30		1,8	100		1,4	100		0,01	100		3,5	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		97910,8	100		11,2	100		142,4	100		929,4	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,6	100		0,01	100		3,4	100		0,25	95		37,2	100		0,6	100		0,0	100		99620,1	100		10,9	100		142,5	100		936,7	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,3	100		0,0	79		3,9	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		96022,3	100		11,4	100		142,1	100		925,3	100	In marcia
16:00		1,9	100		1,2	100		0,0	95		3,7	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		97349,7	100		11,3	100		142,3	100		928,4	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,8	100		0,03	100		3,8	100		0,26	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		96195,1	100		11,4	100		142,3	100		930,0	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,3	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		97021,8	100		11,3	100		142,3	100		929,9	100	In marcia
17:30		1,6	100		1,4	100		0,07	79		3,6	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		97776,2	100		11,2	100		142,4	100		931,8	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,7	100		0,0	95		3,4	100		0,26	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		95769,7	100		11,4	100		142,4	100		929,4	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,5	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		98993,9	100		11,1	100		142,7	100		936,5	100	In marcia
19:00		2,1	100		1,5	100		0,06	100		3,1	100		0,25	95		33,2	100		0,6	100		0,0	100		98002,0	100		11,2	100		142,1	100		934,6	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,2	100		0,05	79		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		98270,4	100		11,2	100		142,3	100		935,4	100	In marcia
20:00		2,6	100		2,3	100		0,0	95		3,1	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		97336,2	100		11,3	100		142,2	100		935,8	100	In marcia
20:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		97131,9	100		11,3	100		142,2	100		929,9	100	In marcia
21:00		2,0	85		1,5	85		0,0	100		3,3	85		0,25	100		29,2	85		0,6	85		0,0	85		99253,8	100		11,1	85		142,1	100		937,8	100	In marcia
21:30		2,3	78		1,2	78		0,0	79		3,1	78		0,25	100		26,7	78		0,6	78		0,0	78		95301,0	100		11,5	78		142,2	100		932,7	100	In marcia
22:00		1,9																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,4	100		1,2	100		0,33	100		3,0	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,1	100		97571,8	100	11,3	100		142,3	100		917,8	100	in Betrieb
01:00		1,8	100		1,5	100		0,44	100		3,1	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		100095,1	100	11,0	100		142,4	100		922,4	100	in Betrieb
01:30		1,6	100		1,5	100		0,13	79		2,7	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		97850,2	100	11,2	100		142,3	100		920,9	100	in Betrieb
02:00		1,5	100		1,6	100		0,22	94		3,0	100		0,25	100		29,6	100		0,7	100		0,1	100		98741,9	100	11,0	100		142,3	100		924,4	100	in Betrieb
02:30		1,5	100		1,5	100		0,19	100		3,1	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		99196,5	100	10,8	100		142,1	100		931,5	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		1,4	100		0,13	100		3,1	100		0,25	94		26,3	100		0,6	100		0,1	100		98444,9	100	11,1	100		142,1	100		926,5	100	in Betrieb
03:30		2,0	100		1,6	100		0,12	79		3,2	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		97539,1	100	11,2	100		142,2	100		919,5	100	in Betrieb
04:00		1,6	100		1,4	100		0,05	94		3,2	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		98948,0	100	10,8	100		142,2	100		932,8	100	in Betrieb
04:30		1,4	100		1,5	100		0,18	100		3,0	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		96633,8	100	11,3	100		142,2	100		918,6	100	in Betrieb
05:00		1,4	100		1,6	100		0,18	100		3,0	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,2	100		99124,7	100	10,8	100		142,2	100		929,2	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		1,6	100		0,18	79		3,1	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,2	100		99002,3	100	10,8	100		142,4	100		931,6	100	in Betrieb
06:00		1,4	100		1,7	100		0,01	94		3,3	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,1	100		99442,1	100	10,9	100		142,4	100		926,3	100	in Betrieb
06:30		1,4	100		1,6	100		0,06	100		3,4	100		0,26	100		28,4	100		0,7	100		0,2	100		99252,5	100	10,8	100		142,5	100		933,9	100	in Betrieb
07:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		20,9	100		0,7	100		0,2	100		99664,9	100	10,9	100		142,1	100		934,6	100	in Betrieb
07:30		1,7	100		1,3	100		0,07	79		3,0	100		0,25	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		99523,8	100	11,1	100		142,1	100		928,2	100	in Betrieb
08:00		1,5	100		1,1	100		0,18	94		3,1	100		0,25	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		99795,0	100	10,9	100		142,5	100		925,1	100	in Betrieb
08:30		2,7	100		2,2	100		0,28	100		2,9	100		0,26	100		27,0	100		0,7	100		0,2	100		97596,6	100	11,2	100		142,3	100		921,9	100	in Betrieb
09:00		2,0	85		1,6	85		0,0	100		3,2	85		0,25	100		28,6	85		0,7	85		0,2	85		99115,7	100	11,1	85		142,4	100		926,7	100	in Betrieb
09:30		2,1	78		1,3	78		0,07	79		3,4	78		0,25	100		39,1	78		0,7	78		0,0	78		99718,7	100	11,0	78		142,3	100		927,4	100	in Betrieb
10:00		2,0	100		1,6	100		0,08	94		4,0	100		0,25	100		32,8	100		0,7	100		0,0	100		99644,6	100	10,9	100		142,3	100		928,7	100	in Betrieb
10:30		1,9	100		1,8	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		38,9	100		0,7	100		0,0	100		99930,3	100	11,0	100		142,5	100		933,0	100	in Betrieb
11:00		1,5	100		1,1	100		0,01	100		3,6	100		0,25	94		25,5	100		0,6	100		0,0	100		98901,3	100	11,1	100		142,1	100		929,6	100	in Betrieb
11:30		1,9	100		1,2	100		0,0	79		3,4	100		0,25	100		16,9	100		0,6	100		0,0	100		99460,7	100	11,1	100		142,3	100		931,6	100	in Betrieb
12:00		1,8	100		1,8	100		0,0	94		3,1	100		0,26	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		97748,3	100	11,2	100		142,4	100		924,7	100	in Betrieb
12:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		99877,9	100	10,9	100		142,3	100		937,0	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		96138,2	100	11,4	100		142,2	100		928,8	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		1,8	100		0,0	79		3,2	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		98607,6	100	11,1	100		142,4	100		930,7	100	in Betrieb
14:00		2,0	100		1,6	100		0,0	94		3,5	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		98312,7	100	11,2	100		142,3	100		931,9	100	in Betrieb
14:30		1,8	100		1,4	100		0,01	100		3,5	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		97910,8	100	11,2	100		142,4	100		929,4	100	in Betrieb
15:00		2,0	100		1,6	100		0,01	100		3,4	100		0,25	95		37,2	100		0,6	100		0,0	100		99620,1	100	10,9	100		142,5	100		936,7	100	in Betrieb
15:30		2,3	100		1,3	100		0,0	79		3,9	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		96022,3	100	11,4	100		142,1	100		925,3	100	in Betrieb
16:00		1,9	100		1,2	100		0,0	95		3,7	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		97349,7	100	11,3	100		142,3	100		928,4	100	in Betrieb
16:30		2,5	100		1,8	100		0,03	100		3,8	100		0,26	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		96195,1	100	11,4	100		142,3	100		930,0	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,3	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		97021,8	100	11,3	100		142,3	100		929,9	100	in Betrieb
17:30		1,6	100		1,4	100		0,07	79		3,6	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		97776,2	100	11,2	100		142,4	100		931,8	100	in Betrieb
18:00		1,7	100		1,7	100		0,0	95		3,4	100		0,26	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		95769,7	100	11,4	100		142,4	100		929,4	100	in Betrieb
18:30		2,3	100		1,5	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		98993,9	100	11,1	100		142,7	100		936,5	100	in Betrieb
19:00		2,1	100		1,5	100		0,06	100		3,1	100		0,25	95		33,2	100		0,6	100		0,0	100		98002,0	100	11,2	100		142,1	100		934,6	100	in Betrieb
19:30		1,5	100		1,2	100		0,05	79		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		98270,4	100	11,2	100		142,3	100		935,4	100	in Betrieb
20:00		2,6	100		2,3	100		0,0	95		3,1	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		97336,2	100	11,3	100		142,2	100		935,8	100	in Betrieb
20:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		97131,9	100	11,3	100		142,2	100		929,9	100	in Betrieb
21:00		2,0	85		1,5	85		0,0	100		3,3	85		0,25	100		29,2	85		0,6	85		0,0	85		99253,8	100	11,1	85		142,1	100		937,8	100	in Betrieb
21:30		2,3	78		1,2	78		0,0	79		3,1	78		0,25	100		26,7	78		0,6	78		0,0	78		95301,0	100	11,5	78		142,2	100		932,7	100	in Betrieb
22:00		1,9	100		1,5	100		0,0	95		3,0	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		97064,6	100	11,3	100		142,2	100		936,4	100	