

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/01/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		98779,4	100		11,1	100		142,2	100		925,7	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,14	100		3,0	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		97654,1	100		11,2	100		142,1	100		928,0	100	In marcia
01:30		1,3	100		2,0	100		0,3	78		2,9	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		99663,7	100		11,0	100		142,1	100		933,6	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,8	100		0,0	95		3,2	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		99004,3	100		11,1	100		142,1	100		932,7	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,3	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		98074,6	100		11,2	100		142,1	100		934,9	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		26,7	100		0,7	100		0,0	100		98354,7	100		11,2	100		142,0	100		932,2	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,3	100		0,0	78		3,7	100		0,25	100		33,1	100		0,7	100		0,0	100		99517,0	100		10,9	100		142,0	100		932,8	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,7	100		0,0	95		3,3	100		0,25	100		33,6	100		0,7	100		0,0	100		98986,0	100		11,0	100		141,9	100		932,8	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		98756,0	100		11,1	100		142,2	100		931,3	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,0	100		98842,2	100		11,0	100		142,0	100		936,5	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,0	100		0,0	78		3,3	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		98467,0	100		11,1	100		142,1	100		933,7	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,4	100		0,04	95		3,2	100		0,25	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		97188,1	100		11,3	100		142,1	100		929,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,2	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		99315,3	100		11,1	100		142,5	100		926,5	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,3	100		0,12	100		3,1	100		0,25	94		32,5	100		0,6	100		0,0	100		100186,8	100		10,8	100		142,1	100		934,5	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,4	100		0,04	78		2,9	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		99925,6	100		11,1	100		142,1	100		929,1	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,9	100		0,0	95		3,1	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		99081,8	100		11,2	100		142,2	100		926,6	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		99300,2	100		11,1	100		142,2	100		929,1	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,0	84		0,0	100		2,9	84		0,25	100		30,4	84		0,6	84		0,0	84		98238,1	100		11,2	84		142,4	100		924,9	100	In marcia
09:30		1,2	79		1,4	79		0,0	78		3,5	79		0,25	100		29,2	79		0,6	79		0,0	79		99676,1	100		11,1	79		142,1	100		930,0	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,5	100		0,02	95		3,0	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		98412,0	100		11,2	100		142,1	100		927,3	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,0	100		0,08	100		3,1	100		0,25	100		43,9	100		0,6	100		0,0	100		99820,2	100		10,9	100		142,4	100		932,8	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,3	100		0,36	100		3,3	100		0,25	95		33,0	100		0,6	100		0,0	100		100482,4	100		10,9	100		142,3	100		933,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,7	100		0,42	78		3,3	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		100778,5	100		11,0	100		142,2	100		927,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		2,1	100		0,0	95		3,5	100		0,25	100		18,4	100		0,6	100		0,0	100		100363,9	100		11,0	100		142,2	100		928,7	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		98705,4	100		11,3	100		142,3	100		925,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		100181,8	100		11,1	100		142,2	100		931,4	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,5	100		0,0	78		3,3	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		98445,4	100		11,2	100		142,2	100		929,5	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,3	100		0,0	95		3,5	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		98696,8	100		11,1	100		142,2	100		932,0	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		48,0	100		0,6	100		0,0	100		99059,3	100		10,8	100		142,7	100		925,2	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,7	100		0,07	100		3,5	100		0,25	94		39,1	100		0,6	100		0,0	100		99192,9	100		10,8	100		142,1	100		938,0	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,9	100		0,0	78		3,3	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		99343,0	100		11,1	100		142,1	100		930,3	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,8	100		0,0	95		3,3	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		96963,4	100		11,4	100		141,8	100		926,6	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		97098,4	100		11,4	100		142,0	100		928,1	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		95874,6	100		11,2	100		141,7	100		930,5	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,4	100		0,0	78		3,1	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		94812,0	100		10,9	100		141,3	100		933,9	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,3	100		0,0	95		3,1	100		0,24	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		93080,7	100		10,5	100		141,5	100		946,4	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		92360,0	100		10,5	100		141,3	100		949,9	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		31,0	100		0,6	100		0,0	100		91231,8	100		10,6	100		141,3	100		946,7	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,3	100		0,0	78		2,9	100		0,24	100		40,3	100		0,6	100		0,0	100		91115,8	100		10,2	100		141,5	100		953,8	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,2	100		0,0	95		2,9	100		0,25	100		43,4	100		0,6	100		0,0	100		93828,4	100		10,5	100		141,9	100		951,0	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		42,0	100		0,6	100		0,0	100		95937,6	100		10,8	100		141,8	100		943,6	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,6	84		0,0	100		3,2	84		0,24	100		31,8	84		0,7	84		0,0	84		96597,8	100		10,9	84		142,0	100		937,0	100	In marcia
21:30		1,2	79		1,3	79		0,0	78		2,4	79		0,24	100		25,2	79		0,6	79		0,0	79		96666,8	100		11,1	79		141,9	100		937,3	100	In marcia
22:00		1,2	100		1,1	100																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		98779,4	100		11,1	100		142,2	100		925,7	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,14	100		3,0	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		97654,1	100		11,2	100		142,1	100		928,0	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		2,0	100		0,3	78		2,9	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		99663,7	100		11,0	100		142,1	100		933,6	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,8	100		0,0	95		3,2	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		99004,3	100		11,1	100		142,1	100		932,7	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		98074,6	100		11,2	100		142,1	100		934,9	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		26,7	100		0,7	100		0,0	100		98354,7	100		11,2	100		142,0	100		932,2	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,3	100		0,0	78		3,7	100		0,25	100		33,1	100		0,7	100		0,0	100		99517,0	100		10,9	100		142,0	100		932,8	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,7	100		0,0	95		3,3	100		0,25	100		33,6	100		0,7	100		0,0	100		98986,0	100		11,0	100		141,9	100		932,8	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		98756,0	100		11,1	100		142,2	100		931,3	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,0	100		98842,2	100		11,0	100		142,0	100		936,5	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,0	100		0,0	78		3,3	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		98467,0	100		11,1	100		142,1	100		933,7	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,4	100		0,04	95		3,2	100		0,25	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		97188,1	100		11,3	100		142,1	100		929,5	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,2	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		99315,3	100		11,1	100		142,5	100		926,5	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,3	100		0,12	100		3,1	100		0,25	94		32,5	100		0,6	100		0,0	100		100186,8	100		10,8	100		142,1	100		934,5	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,4	100		0,04	78		2,9	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		99925,6	100		11,1	100		142,1	100		929,1	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,9	100		0,0	95		3,1	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		99081,8	100		11,2	100		142,2	100		926,6	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		99300,2	100		11,1	100		142,2	100		929,1	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,0	84		0,0	100		2,9	84		0,25	100		30,4	84		0,6	84		0,0	84		98238,1	100		11,2	84		142,4	100		924,9	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		1,4	79		0,0	78		3,5	79		0,25	100		29,2	79		0,6	79		0,0	79		99676,1	100		11,1	79		142,1	100		930,0	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,5	100		0,02	95		3,0	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		98412,0	100		11,2	100		142,1	100		927,3	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,0	100		0,08	100		3,1	100		0,25	100		43,9	100		0,6	100		0,0	100		99820,2	100		10,9	100		142,4	100		932,8	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,3	100		0,36	100		3,3	100		0,25	95		33,0	100		0,6	100		0,0	100		100482,4	100		10,9	100		142,3	100		933,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,7	100		0,42	78		3,3	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		100778,5	100		11,0	100		142,2	100		927,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		2,1	100		0,0	95		3,5	100		0,25	100		18,4	100		0,6	100		0,0	100		100363,9	100		11,0	100		142,2	100		928,7	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		98705,4	100		11,3	100		142,3	100		925,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		100181,8	100		11,1	100		142,2	100		931,4	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,5	100		0,0	78		3,3	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		98445,4	100		11,2	100		142,2	100		929,5	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,3	100		0,0	95		3,5	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		98696,8	100		11,1	100		142,2	100		932,0	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		48,0	100		0,6	100		0,0	100		99059,3	100		10,8	100		142,7	100		925,2	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,7	100		0,07	100		3,5	100		0,25	94		39,1	100		0,6	100		0,0	100		99192,9	100		10,8	100		142,1	100		938,0	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,9	100		0,0	78		3,3	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		99343,0	100		11,1	100		142,1	100		930,3	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,8	100		0,0	95		3,3	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		96963,4	100		11,4	100		141,8	100		926,6	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		97098,4	100		11,4	100		142,0	100		928,1	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		95874,6	100		11,2	100		141,7	100		930,5	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,4	100		0,0	78		3,1	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		94812,0	100		10,9	100		141,3	100		933,9	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,3	100		0,0	95		3,1	100		0,24	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		93080,7	100		10,5	100		141,5	100		946,4	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		92360,0	100		10,5	100		141,3	100		949,9	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		31,0	100		0,6	100		0,0	100		91231,8	100		10,6	100		141,3	100		946,7	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,3	100		0,0	78		2,9	100		0,24	100		40,3	100		0,6	100		0,0	100		91115,8	100		10,2	100		141,5	100		953,8	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,2	100		0,0	95		2,9	100		0,25	100		43,4	100		0,6	100		0,0	100		93828,4	100		10,5	100		141,9	100		951,0	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		42,0	100		0,6	100		0,0	100		95937,6	100		10,8	100		141,8	100		943,6	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,6	84		0,0	100		3,2	84		0,24	100		31,8	84		0,7	84		0,0	84		96597,8	100		10,9	84		142,0	100		937,0	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		1,3	79		0,0	78		2,4	79		0,24	100		25,2	79		0,6	79		0,0	79		96666,8	100		11,									