

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/01/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		100329,1	100	11,3	100		143,3	100		913,2	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		36,0	100		0,7	100		0,0	100		100201,5	100	11,3	100		143,3	100		912,0	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,8	100		0,0	77		2,9	100		0,26	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		100566,6	100	11,3	100		143,3	100		914,1	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	97		3,6	100		0,27	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		99621,7	100	11,4	100		143,1	100		905,8	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		97415,2	100	11,6	100		143,2	100		904,1	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		3,1	100		0,26	95		30,3	100		0,6	100		0,0	100		100408,4	100	11,3	100		143,1	100		918,2	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,6	100		0,0	77		3,5	100		0,27	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		97754,7	100	11,6	100		143,2	100		903,5	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,4	100		0,0	97		3,4	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		101627,2	100	11,2	100		143,2	100		913,6	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		98227,1	100	11,6	100		143,1	100		909,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,4	100		0,01	100		3,2	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		100534,3	100	11,3	100		143,2	100		910,9	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,6	100		0,03	77		3,1	100		0,27	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		99711,6	100	11,4	100		143,1	100		906,3	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,6	100		0,0	97		3,4	100		0,27	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		99747,0	100	11,4	100		143,5	100		904,9	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		99714,8	100	11,4	100		143,3	100		906,8	100	In marcia
07:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		25,9	100		0,7	100		0,0	100		100022,4	100	11,4	100		142,8	100		910,5	100	In marcia
07:30		2,7	100		1,4	100		0,0	77		3,3	100		0,27	100		20,5	100		0,7	100		0,0	100		95483,7	100	11,7	100		142,6	100		899,8	100	In marcia
08:00		2,7	100		1,2	100		0,0	97		3,1	100		0,26	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		96893,6	100	11,5	100		143,1	100		906,6	100	In marcia
08:30		2,5	100		1,2	100		0,02	100		2,9	100		0,26	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		97187,1	100	11,4	100		143,0	100		907,2	100	In marcia
09:00		3,0	86		1,5	86		0,03	100		2,9	86		0,25	100		36,9	86		0,7	86		0,0	86		99322,7	100	11,0	86		142,9	100		919,3	100	In marcia
09:30		3,1	78		1,8	78		0,06	76		4,1	78		0,26	100		30,7	78		0,7	78		0,0	78		97508,8	100	11,2	78		142,7	100		917,7	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,6	100		0,0	97		4,1	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,0	100		99088,0	100	10,9	100		142,8	100		923,0	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		99162,0	100	10,9	100		142,8	100		930,0	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		21,9	100		0,6	100		0,0	100		97988,6	100	11,2	100		142,8	100		926,6	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,1	100		0,0	76		3,5	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		98637,0	100	11,1	100		142,9	100		925,7	100	In marcia
12:00		1,9	100		1,5	100		0,0	97		3,1	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		98018,3	100	11,1	100		142,9	100		923,9	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		98331,7	100	11,1	100		142,8	100		921,3	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,9	100		0,02	100		3,3	100		0,25	100		38,6	100		0,6	100		0,0	100		99586,2	100	10,9	100		142,8	100		924,5	100	In marcia
13:30		2,7	100		1,5	100		0,03	76		3,9	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		97500,6	100	11,3	100		142,8	100		920,1	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,2	100		0,0	97		3,6	100		0,26	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		97862,9	100	11,3	100		142,8	100		922,3	100	In marcia
14:30		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		95469,7	100	11,5	100		142,6	100		919,6	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		27,6	100		0,7	100		0,0	100		96677,3	100	11,4	100		142,9	100		921,5	100	In marcia
15:30		3,2	100		1,3	100		0,0	76		3,8	100		0,26	100		41,2	100		0,6	100		0,0	100		99146,0	100	10,7	100		142,9	100		932,0	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,3	100		0,0	97		3,9	100		0,26	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		97585,0	100	11,3	100		142,6	100		919,3	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		99433,0	100	11,1	100		142,9	100		920,2	100	In marcia
17:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		99442,0	100	11,1	100		143,0	100		918,8	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,9	100		0,0	76		4,4	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		99593,6	100	11,2	100		143,3	100		916,6	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,7	100		0,0	97		4,3	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		97043,2	100	11,5	100		143,1	100		915,5	100	In marcia
18:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		95921,9	100	11,6	100		142,9	100		909,2	100	In marcia
19:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		32,1	100		0,6	100		0,0	100		98435,4	100	11,3	100		143,3	100		917,9	100	In marcia
19:30		3,7	100		2,3	100		0,0	76		3,2	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		98982,4	100	11,3	100		143,0	100		919,5	100	In marcia
20:00		2,8	100		1,7	100		0,0	97		3,9	100		0,26	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		96961,4	100	11,5	100		142,8	100		916,4	100	In marcia
20:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		97289,3	100	11,4	100		142,7	100		923,2	100	In marcia
21:00		2,7	86		1,4	86		0,0	100		3,6	86		0,26	100		28,7	86		0,6	86		0,0	86		96377,5	100	11,4	86		142,7	100		923,5	100	In marcia
21:30		3,3	78		1,3	78		0,09	76		4,0	78		0,26	100		36,0	78		0,6	78		0,0	78		98660,6	100	11,0	78		143,0	100		926,9	100	In marcia
22:00		1,8	100		0,8	100		65,58	97		5,5	100		0,26	100		32,2	100		0,7	100		0,1	100		96064,8	100	11,3	100		142,6	100		924,1	100	In marcia
22:3																																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		100329,1	100	11,3	100		143,3	100		913,2	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		36,0	100		0,7	100		0,0	100		100201,5	100	11,3	100		143,3	100		912,0	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,8	100		0,0	77		2,9	100		0,26	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		100566,6	100	11,3	100		143,3	100		914,1	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	97		3,6	100		0,27	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		99621,7	100	11,4	100		143,1	100		905,8	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		97415,2	100	11,6	100		143,2	100		904,1	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		3,1	100		0,26	95		30,3	100		0,6	100		0,0	100		100408,4	100	11,3	100		143,1	100		918,2	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,6	100		0,0	77		3,5	100		0,27	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		97754,7	100	11,6	100		143,2	100		903,5	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,4	100		0,0	97		3,4	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		101627,2	100	11,2	100		143,2	100		913,6	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		98227,1	100	11,6	100		143,1	100		909,8	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,4	100		0,01	100		3,2	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		100534,3	100	11,3	100		143,2	100		910,9	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,6	100		0,03	77		3,1	100		0,27	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		99711,6	100	11,4	100		143,1	100		906,3	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,6	100		0,0	97		3,4	100		0,27	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		99747,0	100	11,4	100		143,5	100		904,9	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		99714,8	100	11,4	100		143,3	100		906,8	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		25,9	100		0,7	100		0,0	100		100022,4	100	11,4	100		142,8	100		910,5	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		1,4	100		0,0	77		3,3	100		0,27	100		20,5	100		0,7	100		0,0	100		95483,7	100	11,7	100		142,6	100		899,8	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,2	100		0,0	97		3,1	100		0,26	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		96893,6	100	11,5	100		143,1	100		906,6	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,2	100		0,02	100		2,9	100		0,26	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		97187,1	100	11,4	100		143,0	100		907,2	100		in Betrieb
09:00		3,0	86		1,5	86		0,03	100		2,9	86		0,25	100		36,9	86		0,7	86		0,0	86		99322,7	100	11,0	86		142,9	100		919,3	100		in Betrieb
09:30		3,1	78		1,8	78		0,06	76		4,1	78		0,26	100		30,7	78		0,7	78		0,0	78		97508,8	100	11,2	78		142,7	100		917,7	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,6	100		0,0	97		4,1	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,0	100		99088,0	100	10,9	100		142,8	100		923,0	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		99162,0	100	10,9	100		142,8	100		930,0	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		21,9	100		0,6	100		0,0	100		97988,6	100	11,2	100		142,8	100		926,6	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,1	100		0,0	76		3,5	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		98637,0	100	11,1	100		142,9	100		925,7	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		1,5	100		0,0	97		3,1	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		98018,3	100	11,1	100		142,9	100		923,9	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		98331,7	100	11,1	100		142,8	100		921,3	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,9	100		0,02	100		3,3	100		0,25	100		38,6	100		0,6	100		0,0	100		99586,2	100	10,9	100		142,8	100		924,5	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		1,5	100		0,03	76		3,9	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		97500,6	100	11,3	100		142,8	100		920,1	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,2	100		0,0	97		3,6	100		0,26	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		97862,9	100	11,3	100		142,8	100		922,3	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		95469,7	100	11,5	100		142,6	100		919,6	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		27,6	100		0,7	100		0,0	100		96677,3	100	11,4	100		142,9	100		921,5	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		1,3	100		0,0	76		3,8	100		0,26	100		41,2	100		0,6	100		0,0	100		99146,0	100	10,7	100		142,9	100		932,0	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,3	100		0,0	97		3,9	100		0,26	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		97585,0	100	11,3	100		142,6	100		919,3	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		99433,0	100	11,1	100		142,9	100		920,2	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		99442,0	100	11,1	100		143,0	100		918,8	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,9	100		0,0	76		4,4	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		99593,6	100	11,2	100		143,3	100		916,6	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,7	100		0,0	97		4,3	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		97043,2	100	11,5	100		143,1	100		915,5	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		95921,9	100	11,6	100		142,9	100		909,2	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		32,1	100		0,6	100		0,0	100		98435,4	100	11,3	100		143,3	100		917,9	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		2,3	100		0,0	76		3,2	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		98982,4	100	11,3	100		143,0	100		919,5	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		1,7	100		0,0	97		3,9	100		0,26	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		96961,4	100	11,5	100		142,8	100		916,4	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		97289,3	100	11,4	100		142,7	100		923,2	100		in Betrieb
21:00		2,7	86		1,4	86		0,0	100		3,6	86		0,26	100		28,7	86		0,6	86		0,0	86		96377,5	100	11,4	86		142,7	100		923,5	100		in Betrieb
21:30		3,3	78		1,3	78		0,09	76		4,0	78		0,26	100		36,0	78		0,6	78		0,0	78		98660,6	100	11,0	78		143,0	100		926,9	100		in Betrieb
22:00		1,8	100		0,8	100		65,58	97		5,5	100		0,																							