

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/01/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		0,4	100		3,5	100		3,6	100		0,26	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		98019,9	100		11,7	100		142,8	100		909,8	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,5	100		4,88	100		3,6	100		0,27	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		96794,9	100		11,8	100		142,7	100		904,6	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,4	100		3,4	79		3,5	100		0,27	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		97316,5	100		11,6	100		142,8	100		907,0	100	In marcia
02:00		1,4	100		0,7	100		4,01	94		3,4	100		0,26	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		98613,6	100		11,5	100		142,7	100		916,4	100	In marcia
02:30		1,4	100		0,5	100		3,25	100		3,5	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		96912,5	100		11,6	100		143,1	100		916,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,3	100		2,22	100		3,7	100		0,26	94		33,5	100		0,6	100		0,0	100		99299,7	100		11,3	100		142,8	100		919,6	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,6	100		4,62	79		3,5	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		99475,4	100		11,3	100		142,6	100		923,2	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,2	100		1,44	94		3,5	100		0,26	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		98172,0	100		11,5	100		142,7	100		912,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,3	100		2,96	100		3,2	100		0,26	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		96654,9	100		11,6	100		142,5	100		911,9	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,2	100		2,6	100		3,8	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		98528,6	100		11,4	100		142,6	100		914,2	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,3	100		4,33	79		3,9	100		0,26	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		99335,0	100		11,3	100		142,7	100		924,4	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,3	100		2,96	94		3,3	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		99019,9	100		11,4	100		142,8	100		918,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,5	100		5,23	100		3,3	100		0,26	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		97806,3	100		11,6	100		142,6	100		914,5	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,9	100		7,87	100		3,1	100		0,27	94		39,1	100		0,6	100		0,0	100		97788,2	100		11,5	100		142,7	100		913,6	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,4	100		8,05	79		3,5	100		0,26	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		101825,4	100		10,7	100		142,8	100		932,4	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,1	100		2,73	94		3,3	100		0,26	100		15,3	100		0,6	100		0,0	100		97743,9	100		11,6	100		142,7	100		910,9	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,9	100		2,48	100		3,5	100		0,26	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		99979,0	100		11,4	100		143,0	100		916,8	100	In marcia
09:00		2,7	86		1,1	86		2,47	100		4,0	86		0,26	100		40,4	86		0,6	86		0,0	86		99600,9	100		11,4	86		143,0	100		912,1	100	In marcia
09:30		1,9	78		0,7	78		1,15	79		4,4	78		0,26	100		47,6	78		0,6	78		0,0	78		100287,3	100		11,4	78		143,2	100		917,8	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,7	100		2,14	94		4,1	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		100873,3	100		11,0	100		142,2	100		931,1	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,1	100		3,47	100		4,2	100		0,26	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		105785,1	100		11,0	100		143,7	100		934,4	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,3	100		2,89	100		4,4	100		0,25	94		24,7	100		0,6	100		0,0	100		105615,8	100		11,2	100		143,1	100		933,4	100	In marcia
11:30		1,7	100		0,9	100		2,38	79		4,8	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		107298,6	100		10,8	100		143,3	100		932,3	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,0	100		1,55	94		4,2	100		0,26	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		106107,7	100		11,2	100		143,3	100		930,4	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,9	100		2,18	100		5,1	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		107260,0	100		10,9	100		143,4	100		931,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,3	100		2,58	100		5,6	100		0,26	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		109052,1	100		10,7	100		144,0	100		932,9	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,2	100		2,0	79		4,7	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		110169,1	100		10,8	100		143,7	100		940,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,0	100		1,56	94		3,8	100		0,26	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		104787,6	100		11,5	100		143,5	100		925,8	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,0	100		1,99	100		4,0	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		105967,0	100		11,3	100		143,3	100		930,6	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,2	100		1,84	100		4,2	100		0,25	95		24,7	100		0,6	100		0,0	100		106022,3	100		11,2	100		143,1	100		928,9	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,6	100		0,69	79		4,2	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		104626,9	100		11,1	100		143,0	100		930,6	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,2	100		1,55	94		4,3	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		105496,2	100		10,8	100		143,0	100		937,5	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,0	100		1,41	100		4,5	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		105571,4	100		10,7	100		143,1	100		933,8	100	In marcia
17:00		3,2	100		0,8	100		0,86	100		5,0	100		0,25	100		17,3	100		0,6	100		0,0	100		105096,7	100		11,1	100		142,8	100		929,1	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,5	100		0,62	79		4,4	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		106554,2	100		11,1	100		143,3	100		933,2	100	In marcia
18:00		3,0	100		0,5	100		0,24	94		5,6	100		0,26	100		19,6	100		0,7	100		0,0	100		105257,2	100		11,4	100		143,0	100		936,5	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,0	100		0,44	100		5,0	100		0,26	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		103117,2	100		11,3	100		142,9	100		934,6	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,1	100		1,01	100		4,6	100		0,25	94		20,4	100		0,6	100		0,0	100		105887,1	100		11,1	100		143,3	100		940,5	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,2	100		1,79	79		4,1	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		104359,4	100		10,9	100		142,8	100		945,3	100	In marcia
20:00		2,5	100		0,6	100		3,24	94		3,8	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		103600,6	100		10,9	100		142,6	100		950,7	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,7	100		2,62	100		4,2	100		0,25	100		40,4	100		0,6	100		0,0	100		103344,2	100		10,7	100		143,0	100		947,5	100	In marcia
21:00		4,2	85		0,9	85		2,45	100		4,3	85		0,25	100		35,3	85		0,6	85		0,0	85		103454,7	100		10,9	85		142,8	100		948,7	100	In marcia
21:30		4,4	79		1,3	79		2,46	79		3,9	79		0,25	100		39,2	79		0,6	79		0,0	79		102335,3	100		10,7	79		142,6	100		954,4	100	In marcia
22:00																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		0,4	100		3,5	100		3,6	100		0,26	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		98019,9	100	11,7	100		142,8	100		909,8	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,5	100		4,88	100		3,6	100		0,27	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		96794,9	100	11,8	100		142,7	100		904,6	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,4	100		3,4	79		3,5	100		0,27	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		97316,5	100	11,6	100		142,8	100		907,0	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		0,7	100		4,01	94		3,4	100		0,26	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		98613,6	100	11,5	100		142,7	100		916,4	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		0,5	100		3,25	100		3,5	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		96912,5	100	11,6	100		143,1	100		916,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,3	100		2,22	100		3,7	100		0,26	94		33,5	100		0,6	100		0,0	100		99299,7	100	11,3	100		142,8	100		919,6	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,6	100		4,62	79		3,5	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		99475,4	100	11,3	100		142,6	100		923,2	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,2	100		1,44	94		3,5	100		0,26	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		98172,0	100	11,5	100		142,7	100		912,8	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,3	100		2,96	100		3,2	100		0,26	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		96654,9	100	11,6	100		142,5	100		911,9	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,2	100		2,6	100		3,8	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		98528,6	100	11,4	100		142,6	100		914,2	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,3	100		4,33	79		3,9	100		0,26	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		99335,0	100	11,3	100		142,7	100		924,4	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,3	100		2,96	94		3,3	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		99019,9	100	11,4	100		142,8	100		918,5	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,5	100		5,23	100		3,3	100		0,26	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		97806,3	100	11,6	100		142,6	100		914,5	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,9	100		7,87	100		3,1	100		0,27	94		39,1	100		0,6	100		0,0	100		97788,2	100	11,5	100		142,7	100		913,6	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,4	100		8,05	79		3,5	100		0,26	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		101825,4	100	10,7	100		142,8	100		932,4	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,1	100		2,73	94		3,3	100		0,26	100		15,3	100		0,6	100		0,0	100		97743,9	100	11,6	100		142,7	100		910,9	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,9	100		2,48	100		3,5	100		0,26	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		99979,0	100	11,4	100		143,0	100		916,8	100		in Betrieb
09:00		2,7	86		1,1	86		2,47	100		4,0	86		0,26	100		40,4	86		0,6	86		0,0	86		99600,9	100	11,4	86		143,0	100		912,1	100		in Betrieb
09:30		1,9	78		0,7	78		1,15	79		4,4	78		0,26	100		47,6	78		0,6	78		0,0	78		100287,3	100	11,4	78		143,2	100		917,8	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,7	100		2,14	94		4,1	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		100873,3	100	11,0	100		142,2	100		931,1	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,1	100		3,47	100		4,2	100		0,26	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		105785,1	100	11,0	100		143,7	100		934,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,3	100		2,89	100		4,4	100		0,25	94		24,7	100		0,6	100		0,0	100		105615,8	100	11,2	100		143,1	100		933,4	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		0,9	100		2,38	79		4,8	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		107298,6	100	10,8	100		143,3	100		932,3	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,0	100		1,55	94		4,2	100		0,26	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		106107,7	100	11,2	100		143,3	100		930,4	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,9	100		2,18	100		5,1	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		107260,0	100	10,9	100		143,4	100		931,2	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,3	100		2,58	100		5,6	100		0,26	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		109052,1	100	10,7	100		144,0	100		932,9	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,2	100		2,0	79		4,7	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		110169,1	100	10,8	100		143,7	100		940,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,0	100		1,56	94		3,8	100		0,26	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		104787,6	100	11,5	100		143,5	100		925,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,0	100		1,99	100		4,0	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		105967,0	100	11,3	100		143,3	100		930,6	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,2	100		1,84	100		4,2	100		0,25	95		24,7	100		0,6	100		0,0	100		106022,3	100	11,2	100		143,1	100		928,9	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,6	100		0,69	79		4,2	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		104626,9	100	11,1	100		143,0	100		930,6	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,2	100		1,55	94		4,3	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		105496,2	100	10,8	100		143,0	100		937,5	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,0	100		1,41	100		4,5	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		105571,4	100	10,7	100		143,1	100		933,8	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,8	100		0,86	100		5,0	100		0,25	100		17,3	100		0,6	100		0,0	100		105096,7	100	11,1	100		142,8	100		929,1	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,5	100		0,62	79		4,4	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		106554,2	100	11,1	100		143,3	100		933,2	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		0,5	100		0,24	94		5,6	100		0,26	100		19,6	100		0,7	100		0,0	100		105257,2	100	11,4	100		143,0	100		936,5	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,0	100		0,44	100		5,0	100		0,26	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		103117,2	100	11,3	100		142,9	100		934,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,1	100		1,01	100		4,6	100		0,25	94		20,4	100		0,6	100		0,0	100		105887,1	100	11,1	100		143,3	100		940,5	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,2	100		1,79	79		4,1	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		104359,4	100	10,9	100		142,8	100		945,3	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,6	100		3,24	94		3,8	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		103600,6	100	10,9	100		142,6	100		950,7	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,7	100		2,62	100		4,2	100		0,25	100		40,4	100		0,6	100		0,0	100		103344,2	100	10,7	100		143,0	100		947,5	100		in Betrieb
21:00		4,2	85		0,9	85		2,45	100		4,3	85		0,25	100		35,3	85		0,6	85		0,0	85		103454,7	100	10,9	85		142,8	100		948,7	100		in Betrieb
21:30		4,4	79		1,3	79		2,46	79		3,9	79		0,25	100		39,2	79		0,6	79		0,0	79		102335,3	100	10,7	79		142,6	100		954,4	100		in Betrieb
22:00		2,9	100		1,2	100	</																														