

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/01/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		3,5	100		0,7	100	1,58	100	4,2	100	0,25	100	16,2	100	0,6	100	0,0	100	104480,6	100	10,9	100	142,9	100	941,4	100	In marcia	
01:00		3,4	100		0,9	100	1,62	100	4,3	100	0,25	100	19,1	100	0,6	100	0,0	100	104265,6	100	11,1	100	143,0	100	935,8	100	In marcia	
01:30		3,1	100		1,3	100	2,6	79	3,6	100	0,25	100	24,5	100	0,6	100	0,0	100	105225,0	100	11,0	100	142,8	100	945,1	100	In marcia	
02:00		3,8	100		1,5	100	1,22	95	3,9	100	0,25	100	30,1	100	0,6	100	0,0	100	104587,5	100	10,9	100	142,8	100	949,9	100	In marcia	
02:30		3,7	100		1,8	100	1,42	100	4,3	100	0,25	100	32,0	100	0,6	100	0,0	100	104109,4	100	10,9	100	142,8	100	950,8	100	In marcia	
03:00		3,4	100		1,5	100	1,27	100	4,5	100	0,25	94	40,1	100	0,6	100	0,0	100	103050,7	100	10,7	100	143,0	100	950,2	100	In marcia	
03:30		2,8	100		1,4	100	0,92	78	4,2	100	0,25	100	36,3	100	0,6	100	0,0	100	103820,0	100	10,8	100	142,8	100	949,7	100	In marcia	
04:00		3,5	100		1,4	100	0,77	95	4,6	100	0,26	100	35,6	100	0,6	100	0,0	100	104010,8	100	10,8	100	142,8	100	949,0	100	In marcia	
04:30		3,5	100		1,2	100	1,15	100	3,9	100	0,25	100	29,8	100	0,6	100	0,0	100	103755,8	100	10,8	100	142,7	100	949,2	100	In marcia	
05:00		2,6	100		1,2	100	1,29	100	3,9	100	0,26	100	33,1	100	0,6	100	0,0	100	103516,7	100	10,8	100	143,1	100	949,9	100	In marcia	
05:30		4,1	100		2,2	100	1,85	78	3,6	100	0,25	100	29,5	100	0,6	100	0,0	100	104307,6	100	10,8	100	142,7	100	951,3	100	In marcia	
06:00		2,6	100		1,3	100	0,58	95	3,9	100	0,25	100	25,2	100	0,6	100	0,0	100	104361,8	100	10,8	100	142,9	100	947,1	100	In marcia	
06:30		4,7	100		1,6	100	1,06	100	3,9	100	0,26	100	27,1	100	0,6	100	0,0	100	105102,8	100	10,8	100	143,2	100	945,4	100	In marcia	
07:00		4,0	100		1,5	100	1,11	100	3,8	100	0,25	95	22,7	100	0,6	100	0,0	100	103775,9	100	10,9	100	142,2	100	938,4	100	In marcia	
07:30		3,0	100		0,8	100	0,52	78	3,8	100	0,25	100	20,7	100	0,6	100	0,0	100	104564,9	100	10,9	100	142,7	100	945,4	100	In marcia	
08:00		3,7	100		1,5	100	1,07	95	4,2	100	0,25	100	29,9	100	0,6	100	0,0	100	103551,5	100	10,9	100	142,8	100	943,3	100	In marcia	
08:30		4,2	100		1,6	100	1,07	100	3,9	100	0,25	100	34,0	100	0,6	100	0,0	100	103417,5	100	10,8	100	142,7	100	944,1	100	In marcia	
09:00		5,0	86		1,7	86	1,09	100	4,0	86	0,25	100	27,8	86	0,6	86	0,0	86	103740,6	100	10,8	86	142,6	100	948,0	100	In marcia	
09:30		2,3	78		1,2	78	1,02	78	3,6	78	0,25	100	19,3	78	0,6	78	0,0	78	102605,3	100	11,1	78	142,5	100	943,8	100	In marcia	
10:00		3,8	100		1,5	100	0,95	95	4,1	100	0,25	100	37,6	100	0,6	100	0,0	100	102365,8	100	10,5	100	142,9	100	951,3	100	In marcia	
10:30		5,4	100		1,3	100	1,43	100	4,1	100	0,26	100	30,1	100	0,6	100	0,1	100	103853,6	100	10,6	100	143,3	100	944,9	100	In marcia	
11:00		3,1	100		0,9	100	1,18	100	4,6	100	0,25	95	23,0	100	0,6	100	0,1	100	105045,7	100	10,9	100	142,9	100	942,7	100	In marcia	
11:30		3,3	100		0,9	100	1,46	78	4,2	100	0,25	100	26,6	100	0,6	100	0,0	100	105323,6	100	10,9	100	142,9	100	941,8	100	In marcia	
12:00		2,3	100		0,9	100	0,43	95	3,8	100	0,25	100	25,1	100	0,6	100	0,0	100	104975,7	100	11,0	100	142,9	100	940,5	100	In marcia	
12:30		3,5	100		2,0	100	1,18	100	3,4	100	0,25	100	35,6	100	0,6	100	0,0	100	104577,1	100	10,8	100	142,8	100	947,8	100	In marcia	
13:00		3,3	100		1,9	100	0,47	100	3,7	100	0,25	100	27,6	100	0,6	100	0,0	100	105037,0	100	10,9	100	142,9	100	948,3	100	In marcia	
13:30		3,2	100		1,2	100	0,2	78	3,8	100	0,25	100	29,9	100	0,6	100	0,0	100	103953,2	100	10,9	100	142,7	100	947,0	100	In marcia	
14:00		3,0	100		1,2	100	0,43	95	4,2	100	0,25	100	28,3	100	0,6	100	0,0	100	103059,5	100	10,8	100	142,7	100	945,2	100	In marcia	
14:30		1,6	100		1,0	100	0,69	100	3,5	100	0,26	100	52,3	100	0,6	100	0,0	100	102957,0	100	10,5	100	143,4	100	944,8	100	In marcia	
15:00		1,7	100		1,6	100	1,3	100	3,5	100	0,25	94	36,4	100	0,6	100	0,1	100	105123,9	100	10,6	100	143,1	100	949,3	100	In marcia	
15:30		2,8	100		1,6	100	1,04	78	3,3	100	0,25	100	27,4	100	0,6	100	0,0	100	105858,8	100	11,1	100	143,2	100	934,8	100	In marcia	
16:00		3,9	100		2,0	100	0,41	95	4,0	100	0,25	100	26,7	100	0,6	100	0,0	100	106362,1	100	11,1	100	143,2	100	933,5	100	In marcia	
16:30		2,6	100		1,6	100	0,61	100	5,1	100	0,25	100	26,3	100	0,6	100	0,0	100	106698,5	100	10,9	100	143,3	100	940,6	100	In marcia	
17:00		2,1	100		1,7	100	0,74	100	4,3	100	0,26	100	27,9	100	0,6	100	0,0	100	105797,4	100	11,1	100	143,3	100	933,4	100	In marcia	
17:30		2,8	100		1,4	100	0,67	78	3,6	100	0,25	100	27,5	100	0,6	100	0,0	100	106325,1	100	11,1	100	143,0	100	938,0	100	In marcia	
18:00		3,8	100		1,8	100	0,65	95	3,6	100	0,25	100	23,7	100	0,6	100	0,0	100	107064,0	100	11,0	100	143,1	100	942,0	100	In marcia	
18:30		3,4	100		1,2	100	0,67	100	3,6	100	0,25	100	22,7	100	0,6	100	0,0	100	106480,8	100	10,9	100	143,0	100	943,8	100	In marcia	
19:00		4,8	100		1,0	100	0,63	100	4,1	100	0,25	94	21,9	100	0,6	100	0,0	100	105756,7	100	11,0	100	142,8	100	937,7	100	In marcia	
19:30		2,9	100		0,6	100	0,48	78	4,0	100	0,25	100	25,6	100	0,6	100	0,0	100	104850,2	100	11,0	100	142,9	100	934,8	100	In marcia	
20:00		3,3	100		0,9	100	0,81	95	3,8	100	0,25	100	31,7	100	0,6	100	0,1	100	104659,7	100	10,9	100	142,9	100	933,5	100	In marcia	
20:30		3,7	100		1,2	100	1,02	100	4,0	100	0,25	100	35,4	100	0,7	100	0,0	100	104475,9	100	10,8	100	142,9	100	940,0	100	In marcia	
21:00		4,4	86		1,3	86	1,02	100	4,0	86	0,25	100	32,8	86	0,6	86	0,0	86	105356,3	100	10,9	86	143,0	100	942,1	100	In marcia	
21:30		5,2	78		1,7	78	1,24	78	4,1	78	0,25	100	43,0	78	0,6	78	0,0	78	104594,4	100	11,1	78	143,1	100	939,0	100	In marcia	
22:00		3,2	100		1,0	100	0,56	95	3,7	100	0,25	100	47,0	100	0,6	100	0,0	100	106413,1	100	11,0	100	143,5	100	931,0	100	In marcia	
22:30		3,0	100		1,7	100	1,35	100	3,7	100	0,25	100	37,0	100	0,6	100	0,0	100	108290,2	100	10,9	100	143,4	100	939,7	100	In marcia	
23:00		4,0	100		1,3	100	0,95	100	3,6	100	0,26	94	20,9	100	0,6	100	0,0	100	104318,2	100	11,3	100	143,1	100	928,1	100	In marcia	
23:30		4,5	100		1,1	100	1,13	78	3,6	100	0,26	100	21,2	100	0,6	100	0,0	100	105432,5	100	11,3	100	143,3	100	923,4	100	In marcia	
24:00		3,3	100		0,7	100	0,25	95	3,8	100	0,26	100	16,1	100	0,6	100	0,0	100	102007,1	100	11,5	100	142,7	100	923,3	100	In marcia	
<b>MIN</b>		1,6			0,6		0,2		3,3		0,25		16,1		0,6		0		102007,1		10,5		142,2		923,3			
<b>MAX</b>		5,4			2,2		2,6		5,1		0,26		52,3		0,7		0,1		108290,2		11,5		143,5		951,3			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,5	100		0,7	100		1,58	100		4,2	100		0,25	100		16,2	100		0,6	100		0,0	100		104480,6	100	10,9	100		142,9	100		941,4	100	in Betrieb
01:00		3,4	100		0,9	100		1,62	100		4,3	100		0,25	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		104265,6	100	11,1	100		143,0	100		935,8	100	in Betrieb
01:30		3,1	100		1,3	100		2,6	79		3,6	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		105225,0	100	11,0	100		142,8	100		945,1	100	in Betrieb
02:00		3,8	100		1,5	100		1,22	95		3,9	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		104587,5	100	10,9	100		142,8	100		949,9	100	in Betrieb
02:30		3,7	100		1,8	100		1,42	100		4,3	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		104109,4	100	10,9	100		142,8	100		950,8	100	in Betrieb
03:00		3,4	100		1,5	100		1,27	100		4,5	100		0,25	94		40,1	100		0,6	100		0,0	100		103050,7	100	10,7	100		143,0	100		950,2	100	in Betrieb
03:30		2,8	100		1,4	100		0,92	78		4,2	100		0,25	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		103820,0	100	10,8	100		142,8	100		949,7	100	in Betrieb
04:00		3,5	100		1,4	100		0,77	95		4,6	100		0,26	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		104010,8	100	10,8	100		142,8	100		949,0	100	in Betrieb
04:30		3,5	100		1,2	100		1,15	100		3,9	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		103755,8	100	10,8	100		142,7	100		949,2	100	in Betrieb
05:00		2,6	100		1,2	100		1,29	100		3,9	100		0,26	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		103516,7	100	10,8	100		143,1	100		940,9	100	in Betrieb
05:30		4,1	100		2,2	100		1,85	78		3,6	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		104307,6	100	10,8	100		142,7	100		951,3	100	in Betrieb
06:00		2,6	100		1,3	100		0,58	95		3,9	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		104361,8	100	10,8	100		142,9	100		947,1	100	in Betrieb
06:30		4,7	100		1,6	100		1,06	100		3,9	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		105102,8	100	10,8	100		143,2	100		945,4	100	in Betrieb
07:00		4,0	100		1,5	100		1,11	100		3,8	100		0,25	95		22,7	100		0,6	100		0,0	100		103775,9	100	10,9	100		142,2	100		938,4	100	in Betrieb
07:30		3,0	100		0,8	100		0,52	78		3,8	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		104564,9	100	10,9	100		142,7	100		945,4	100	in Betrieb
08:00		3,7	100		1,5	100		1,07	95		4,2	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		103551,5	100	10,9	100		142,8	100		943,3	100	in Betrieb
08:30		4,2	100		1,6	100		1,07	100		3,9	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		103417,5	100	10,8	100		142,7	100		944,1	100	in Betrieb
09:00		5,0	86		1,7	86		1,09	100		4,0	86		0,25	100		27,8	86		0,6	86		0,0	86		103740,6	100	10,8	86		142,6	100		948,0	100	in Betrieb
09:30		2,3	78		1,2	78		1,02	78		3,6	78		0,25	100		19,3	78		0,6	78		0,0	78		102605,3	100	11,1	78		142,5	100		943,8	100	in Betrieb
10:00		3,8	100		1,5	100		0,95	95		4,1	100		0,25	100		37,6	100		0,6	100		0,0	100		102365,8	100	10,5	100		142,9	100		951,3	100	in Betrieb
10:30		5,4	100		1,3	100		1,43	100		4,1	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		103853,6	100	10,6	100		143,3	100		944,9	100	in Betrieb
11:00		3,1	100		0,9	100		1,18	100		4,6	100		0,25	95		23,0	100		0,6	100		0,1	100		105045,7	100	10,9	100		142,9	100		942,7	100	in Betrieb
11:30		3,3	100		0,9	100		1,46	78		4,2	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		105323,6	100	10,9	100		142,9	100		941,8	100	in Betrieb
12:00		2,3	100		0,9	100		0,43	95		3,8	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		104975,7	100	11,0	100		142,9	100		940,5	100	in Betrieb
12:30		3,5	100		2,0	100		1,18	100		3,4	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		104577,1	100	10,8	100		142,8	100		947,8	100	in Betrieb
13:00		3,3	100		1,9	100		0,47	100		3,7	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		105037,0	100	10,9	100		142,9	100		948,3	100	in Betrieb
13:30		3,2	100		1,2	100		0,2	78		3,8	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		103953,2	100	10,9	100		142,7	100		947,0	100	in Betrieb
14:00		3,0	100		1,2	100		0,43	95		4,2	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		103059,5	100	10,8	100		142,7	100		945,2	100	in Betrieb
14:30		1,6	100		1,0	100		0,69	100		3,5	100		0,26	100		52,3	100		0,6	100		0,0	100		102957,0	100	10,5	100		143,4	100		944,8	100	in Betrieb
15:00		1,7	100		1,6	100		1,3	100		3,5	100		0,25	94		36,4	100		0,6	100		0,1	100		105123,9	100	10,6	100		143,1	100		949,3	100	in Betrieb
15:30		2,8	100		1,6	100		1,04	78		3,3	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		105858,8	100	11,1	100		143,2	100		934,8	100	in Betrieb
16:00		3,9	100		2,0	100		0,41	95		4,0	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		106362,1	100	11,1	100		143,2	100		933,5	100	in Betrieb
16:30		2,6	100		1,6	100		0,61	100		5,1	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		106698,5	100	10,9	100		143,3	100		940,6	100	in Betrieb
17:00		2,1	100		1,7	100		0,74	100		4,3	100		0,26	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		105797,4	100	11,1	100		143,3	100		933,4	100	in Betrieb
17:30		2,8	100		1,4	100		0,67	78		3,6	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		106325,1	100	11,1	100		143,0	100		938,0	100	in Betrieb
18:00		3,8	100		1,8	100		0,65	95		3,6	100		0,25	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		107064,0	100	11,0	100		143,1	100		942,0	100	in Betrieb
18:30		3,4	100		1,2	100		0,67	100		3,6	100		0,25	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		106480,8	100	10,9	100		143,0	100		943,8	100	in Betrieb
19:00		4,8	100		1,0	100		0,63	100		4,1	100		0,25	94		21,9	100		0,6	100		0,0	100		105756,7	100	11,0	100		142,8	100		937,7	100	in Betrieb
19:30		2,9	100		0,6	100		0,48	78		4,0	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		104850,2	100	11,0	100		142,9	100		934,8	100	in Betrieb
20:00		3,3	100		0,9	100		0,81	95		3,8	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,1	100		104659,7	100	10,9	100		142,9	100		933,5	100	in Betrieb
20:30		3,7	100		1,2	100		1,02	100		4,0	100		0,25	100		35,4	100		0,7	100		0,0	100		104475,9	100	10,8	100		142,9	100		940,0	100	in Betrieb
21:00		4,4	86		1,3	86		1,02	100		4,0	86		0,25	100		32,8	86		0,6	86		0,0	86		105356,3	100	10,9	86		143,0	100		942,1	100	in Betrieb
21:30		5,2	78		1,7	78		1,24	78		4,1	78		0,25	100		43,0	78		0,6	78		0,0	78		104594,4	100	11,1	78		143,1	100		939,0	100	in Betrieb
22:00		3,2	100		1,0	100		0,56	95		3,7	100		0,25	100		47,0	100		0,6	100		0,0	100		106413,1	100	11,0</								