

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/01/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,8	100		0,7	100		0,62	100		3,6	100		0,25	100		15,9	100		0,6	100		0,0	100		102976,4	100		11,2	100		142,5	100		931,1	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,4	100		0,44	100		3,8	100		0,25	100		15,1	100		0,6	100		0,0	100		103680,4	100		11,0	100		142,5	100		936,7	100	In marcia
01:30		2,3	100		1,0	100		1,42	78		3,2	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		102937,6	100		10,8	100		142,9	100		941,9	100	In marcia
02:00		3,7	100		1,7	100		1,51	95		3,0	100		0,25	100		52,7	100		0,6	100		0,0	100		102838,8	100		10,6	100		142,9	100		944,9	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,6	100		1,45	100		2,8	100		0,26	100		47,8	100		0,6	100		0,0	100		103247,6	100		10,7	100		143,2	100		945,5	100	In marcia
03:00		2,7	100		1,9	100		1,6	100		2,9	100		0,25	94		40,4	100		0,6	100		0,0	100		104309,8	100		10,8	100		142,7	100		940,9	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,7	100		0,89	78		3,0	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		103690,1	100		11,1	100		142,8	100		932,7	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,3	100		0,73	95		3,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		105207,0	100		10,8	100		143,2	100		936,9	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,5	100		1,16	100		3,0	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		106056,1	100		11,0	100		143,3	100		934,6	100	In marcia
05:00		2,1	100		1,5	100		1,22	100		3,1	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		107539,9	100		11,0	100		143,3	100		932,6	100	In marcia
05:30		3,4	100		1,3	100		0,93	78		3,7	100		0,26	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		106447,4	100		11,2	100		143,6	100		924,3	100	In marcia
06:00		2,1	100		1,3	100		0,66	95		3,8	100		0,26	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		106565,4	100		11,3	100		143,7	100		925,1	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,8	100		1,14	100		3,6	100		0,26	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		107905,5	100		11,2	100		143,6	100		929,3	100	In marcia
07:00		3,0	100		1,6	100		0,71	100		4,0	100		0,26	95		33,0	100		0,6	100		0,0	100		106639,8	100		11,3	100		143,9	100		919,6	100	In marcia
07:30		3,2	100		1,5	100		0,56	78		4,2	100		0,26	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		107691,5	100		11,2	100		143,6	100		923,8	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,7	100		0,64	95		3,7	100		0,26	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		107235,0	100		11,3	100		143,9	100		919,7	100	In marcia
08:30		1,7	100		1,3	100		0,79	100		3,9	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		107310,4	100		11,3	100		143,9	100		921,2	100	In marcia
09:00		2,1	86		1,5	86		0,85	100		4,8	86		0,26	100		33,1	86		0,6	86		0,0	86		107644,2	100		11,3	86		144,0	100		919,9	100	In marcia
09:30		2,5	78		1,5	78		0,93	78		4,5	78		0,26	100		25,3	78		0,6	78		0,0	78		106821,7	100		11,3	78		143,8	100		922,4	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,3	100		0,5	95		4,2	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		107965,8	100		11,2	100		144,4	100		916,0	100	In marcia
10:30		3,5	100		1,9	100		0,88	100		4,8	100		0,26	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		108005,7	100		11,2	100		143,8	100		922,1	100	In marcia
11:00		2,9	100		1,4	100		0,61	100		4,5	100		0,26	94		20,5	100		0,6	100		0,0	100		105294,4	100		11,4	100		143,7	100		912,0	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,4	100		0,59	78		4,5	100		0,26	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		107727,5	100		11,2	100		143,7	100		918,9	100	In marcia
12:00		3,1	100		1,5	100		0,8	95		4,1	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		108427,2	100		11,1	100		143,7	100		931,2	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,4	100		0,79	100		4,2	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		105821,5	100		11,4	100		143,6	100		921,4	100	In marcia
13:00		3,7	100		1,4	100		0,66	100		4,4	100		0,26	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		107120,9	100		11,2	100		143,6	100		928,9	100	In marcia
13:30		3,7	100		1,6	100		0,39	78		4,5	100		0,26	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		103388,0	100		11,5	100		143,2	100		925,1	100	In marcia
14:00		2,5	100		1,2	100		0,11	95		3,9	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		102835,2	100		11,4	100		143,1	100		928,3	100	In marcia
14:30		2,0	100		1,6	100		0,51	100		3,6	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		104935,1	100		11,2	100		143,2	100		942,1	100	In marcia
15:00		3,5	100		2,5	100		0,94	100		3,3	100		0,25	94		36,1	100		0,6	100		0,0	100		103092,2	100		11,3	100		142,9	100		933,4	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,3	100		0,47	78		3,3	100		0,25	100		41,8	100		0,6	100		0,0	100		103226,9	100		11,2	100		143,1	100		930,1	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,4	100		0,17	95		3,4	100		0,24	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		103739,2	100		11,0	100		142,9	100		931,3	100	In marcia
16:30		2,0	100		1,4	100		0,32	100		3,3	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		101600,8	100		11,2	100		142,6	100		932,9	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,0	100		0,22	100		3,4	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		101941,9	100		10,9	100		142,6	100		937,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,4	100		0,38	78		3,0	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		101325,1	100		10,6	100		142,7	100		946,4	100	In marcia
18:00		1,6	100		2,6	100		0,96	95		3,1	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		101888,8	100		10,7	100		142,9	100		940,3	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,8	100		0,6	100		3,4	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		102383,6	100		10,9	100		142,8	100		937,8	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,9	100		0,28	100		3,3	100		0,25	94		35,9	100		0,6	100		0,0	100		102863,5	100		10,9	100		143,1	100		942,7	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,7	100		0,45	78		3,3	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		103540,7	100		10,8	100		142,8	100		942,2	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,1	100		0,04	95		3,7	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		102378,6	100		11,2	100		142,6	100		935,0	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,9	100		0,22	100		3,7	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		103749,6	100		10,8	100		143,0	100		943,0	100	In marcia
21:00		2,9	86		1,3	86		0,46	100		3,9	86		0,25	100		33,6	86		0,6	86		0,0	86		103340,8	100		10,9	86		143,0	100		938,2	100	In marcia
21:30		2,8	78		1,1	78		0,27	78		3,6	78		0,24	100		26,6	78		0,6	78		0,0	78		102926,0	100		10,9	78		142,7	100		939,5	100	In

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,8	100		0,7	100		0,62	100		3,6	100		0,25	100		15,9	100		0,6	100		0,0	100		102976,4	100	11,2	100		142,5	100		931,1	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,4	100		0,44	100		3,8	100		0,25	100		15,1	100		0,6	100		0,0	100		103680,4	100	11,0	100		142,5	100		936,7	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,0	100		1,42	78		3,2	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		102937,6	100	10,8	100		142,9	100		941,9	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,7	100		1,51	95		3,0	100		0,25	100		52,7	100		0,6	100		0,0	100		102838,8	100	10,6	100		142,9	100		944,9	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,6	100		1,45	100		2,8	100		0,26	100		47,8	100		0,6	100		0,0	100		103247,6	100	10,7	100		143,2	100		945,5	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		1,9	100		1,6	100		2,9	100		0,25	94		40,4	100		0,6	100		0,0	100		104309,8	100	10,8	100		142,7	100		940,9	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,7	100		0,89	78		3,0	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		103690,1	100	11,1	100		142,8	100		932,7	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,3	100		0,73	95		3,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		105207,0	100	10,8	100		143,2	100		936,9	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,5	100		1,16	100		3,0	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		106056,1	100	11,0	100		143,3	100		934,6	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,5	100		1,22	100		3,1	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		107539,9	100	11,0	100		143,3	100		932,6	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		1,3	100		0,93	78		3,7	100		0,26	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		106447,4	100	11,2	100		143,6	100		924,3	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,3	100		0,66	95		3,8	100		0,26	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		106565,4	100	11,3	100		143,7	100		925,1	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,8	100		1,14	100		3,6	100		0,26	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		107905,5	100	11,2	100		143,6	100		929,3	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		1,6	100		0,71	100		4,0	100		0,26	95		33,0	100		0,6	100		0,0	100		106639,8	100	11,3	100		143,9	100		919,6	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,5	100		0,56	78		4,2	100		0,26	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		107691,5	100	11,2	100		143,6	100		923,8	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,7	100		0,64	95		3,7	100		0,26	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		107235,0	100	11,3	100		143,9	100		919,7	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,3	100		0,79	100		3,9	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		107310,4	100	11,3	100		143,9	100		921,2	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		1,5	86		0,85	100		4,8	86		0,26	100		33,1	86		0,6	86		0,0	86		107644,2	100	11,3	86		144,0	100		919,9	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,5	78		0,93	78		4,5	78		0,26	100		25,3	78		0,6	78		0,0	78		106821,7	100	11,3	78		143,8	100		922,4	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,3	100		0,5	95		4,2	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		107965,8	100	11,2	100		144,4	100		916,0	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		1,9	100		0,88	100		4,8	100		0,26	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		108005,7	100	11,2	100		143,8	100		922,1	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,4	100		0,61	100		4,5	100		0,26	94		20,5	100		0,6	100		0,0	100		105294,4	100	11,4	100		143,7	100		912,0	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,4	100		0,59	78		4,5	100		0,26	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		107727,5	100	11,2	100		143,7	100		918,9	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,5	100		0,8	95		4,1	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		108427,2	100	11,1	100		143,7	100		931,2	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,4	100		0,79	100		4,2	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		105821,5	100	11,4	100		143,6	100		921,4	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		1,4	100		0,66	100		4,4	100		0,26	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		107120,9	100	11,2	100		143,6	100		928,9	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,6	100		0,39	78		4,5	100		0,26	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		103388,0	100	11,5	100		143,2	100		925,1	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		1,2	100		0,11	95		3,9	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		102835,2	100	11,4	100		143,1	100		928,3	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,6	100		0,51	100		3,6	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		104935,1	100	11,2	100		143,2	100		942,1	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		2,5	100		0,94	100		3,3	100		0,25	94		36,1	100		0,6	100		0,0	100		103092,2	100	11,3	100		142,9	100		933,4	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,3	100		0,47	78		3,3	100		0,25	100		41,8	100		0,6	100		0,0	100		103226,9	100	11,2	100		143,1	100		930,1	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,4	100		0,17	95		3,4	100		0,24	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		103739,2	100	11,0	100		142,9	100		931,3	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,4	100		0,32	100		3,3	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		101600,8	100	11,2	100		142,6	100		932,9	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,0	100		0,22	100		3,4	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		101941,9	100	10,9	100		142,6	100		937,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,38	78		3,0	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		101325,1	100	10,6	100		142,7	100		946,4	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		2,6	100		0,96	95		3,1	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		101888,8	100	10,7	100		142,9	100		940,3	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,8	100		0,6	100		3,4	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		102383,6	100	10,9	100		142,8	100		937,8	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,9	100		0,28	100		3,3	100		0,25	94		35,9	100		0,6	100		0,0	100		102863,5	100	10,9	100		143,1	100		942,7	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,7	100		0,45	78		3,3	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		103540,7	100	10,8	100		142,8	100		942,2	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,1	100		0,04	95		3,7	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		102378,6	100	11,2	100		142,6	100		935,0	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,9	100		0,22	100		3,7	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		103749,6	100	10,8	100		143,0	100		943,0	100		in Betrieb
21:00		2,9	86		1,3	86		0,46	100		3,9	86		0,25	100		33,6	86		0,6	86		0,0	86		103340,8	100	10,9	86		143,0	100		938,2	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		1,1	78		0,27	78		3,6	78		0,24	100		26,6	78		0,6	78		0,0	78		102926,0	100	10,9	78		142,7	100		939,5	100		in Betrieb
22:00		2,9	100																																		