

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/01/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,2	100		1,1	100		0,16	100		4,3	100		0,25	100		31,9	100		0,7	100		0,0	100		104198,8	100		11,1	100		143,1	100		931,7	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,3	100		0,31	100		4,1	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		104019,3	100		10,9	100		143,2	100		933,5	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,6	100		0,22	78		3,4	100		0,25	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		103666,5	100		10,9	100		143,2	100		933,3	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,4	100		0,22	96		3,7	100		0,26	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		103973,7	100		10,7	100		143,7	100		940,4	100		In marcia
02:30		1,4	100		1,9	100		0,63	100		3,7	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		105657,2	100		10,8	100		143,5	100		936,4	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,4	100		4,3	100		0,26	94		26,6	100		0,7	100		0,0	100		104136,8	100		11,3	100		143,5	100		934,0	100		In marcia
03:30		1,2	100		1,5	100		0,54	78		3,9	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		105261,6	100		11,1	100		143,5	100		930,6	100		In marcia
04:00		1,2	100		1,6	100		0,15	96		5,6	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		107337,6	100		10,9	100		143,6	100		935,4	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,4	100		0,3	100		5,2	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		106997,2	100		11,1	100		143,7	100		929,4	100		In marcia
05:00		1,3	100		2,0	100		0,33	100		4,8	100		0,26	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		104615,3	100		11,3	100		143,4	100		927,5	100		In marcia
05:30		1,2	100		1,3	100		0,06	78		4,1	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		105868,5	100		11,2	100		143,4	100		929,7	100		In marcia
06:00		1,2	100		1,5	100		0,04	96		4,0	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		105691,9	100		11,2	100		143,7	100		934,7	100		In marcia
06:30		1,2	100		1,6	100		0,19	100		3,7	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		106424,0	100		11,1	100		143,6	100		935,9	100		In marcia
07:00		1,3	100		1,4	100		0,13	100		4,4	100		0,25	94		30,7	100		0,7	100		0,0	100		107232,7	100		11,0	100		143,3	100		932,9	100		In marcia
07:30		1,3	100		1,2	100		0,05	77		3,9	100		0,26	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		103045,3	100		11,4	100		143,0	100		920,3	100		In marcia
08:00		1,3	100		1,1	100		0,03	96		4,0	100		0,26	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		106141,3	100		11,1	100		143,7	100		933,5	100		In marcia
08:30		1,8	100		1,6	100		0,08	100		3,9	100		0,25	100		29,2	100		0,7	100		0,0	100		104598,3	100		11,2	100		143,4	100		932,0	100		In marcia
09:00		1,3	86		1,5	86		0,07	100		3,8	86		0,25	100		26,2	86		0,7	86		0,0	86		105059,9	100		11,1	86		143,5	100		931,4	100		In marcia
09:30		1,4	78		1,9	78		0,14	77		6,1	78		0,25	100		36,2	78		0,7	78		0,0	78		105666,7	100		10,9	78		143,3	100		937,9	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	96		4,1	100		0,26	100		35,4	100		0,7	100		0,0	100		103988,8	100		11,2	100		143,7	100		934,7	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,8	100		0,03	100		4,1	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		106963,1	100		11,0	100		143,4	100		938,6	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		25,3	100		0,7	100		0,0	100		102370,7	100		11,5	100		143,2	100		924,5	100		In marcia
11:30		1,2	100		0,8	100		0,0	77		4,0	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		105649,1	100		11,1	100		143,4	100		937,9	100		In marcia
12:00		1,2	100		1,4	100		0,09	96		3,8	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		106184,3	100		11,0	100		143,7	100		937,4	100		In marcia
12:30		1,2	100		1,8	100		0,15	100		3,6	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		105235,6	100		11,2	100		143,7	100		932,5	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,8	100		0,09	100		5,0	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		106079,5	100		11,1	100		143,7	100		935,3	100		In marcia
13:30		1,2	100		1,4	100		0,13	77		3,9	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		105465,7	100		11,2	100		143,7	100		931,0	100		In marcia
14:00		1,3	100		1,7	100		0,0	96		3,8	100		0,26	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		104134,9	100		11,3	100		143,6	100		935,1	100		In marcia
14:30		1,2	100		1,5	100		0,03	100		3,8	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		105928,8	100		11,1	100		143,5	100		939,8	100		In marcia
15:00		1,2	100		1,2	100		0,02	100		3,7	100		0,26	94		35,0	100		0,6	100		0,0	100		105710,0	100		11,0	100		143,7	100		930,6	100		In marcia
15:30		1,4	100		1,8	100		0,06	77		4,4	100		0,26	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		105004,0	100		11,1	100		143,4	100		931,4	100		In marcia
16:00		1,6	100		1,8	100		0,0	96		7,5	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		105255,0	100		11,1	100		143,5	100		936,3	100		In marcia
16:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		104291,3	100		11,1	100		143,4	100		933,4	100		In marcia
17:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		104221,8	100		11,0	100		143,4	100		936,9	100		In marcia
17:30		2,5	100		1,4	100		0,02	77		4,0	100		0,26	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		104465,7	100		10,8	100		143,4	100		940,4	100		In marcia
18:00		1,7	100		1,6	100		0,0	96		3,9	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		103901,6	100		10,8	100		143,7	100		935,4	100		In marcia
18:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		105832,6	100		11,0	100		143,6	100		942,1	100		In marcia
19:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		32,6	100		0,6	100		0,0	100		106805,5	100		11,0	100		143,8	100		941,7	100		In marcia
19:30		1,5	100		1,9	100		0,13	77		4,1	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		103298,7	100		11,3	100		143,6	100		930,1	100		In marcia
20:00		3,1	100		1,8	100		0,29	96		3,8	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		105141,9	100		11,2	100		143,5	100		933,5	100		In marcia
20:30		1,7	100		1,3	100		0,43	100		4,5	100		0,26	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		103560,4	100		11,4	100		143,8	100		929,6	100		In marcia
21:00		1,3	85		1,1	85		0,8	100		4,2	85		0,25	100		27,3	85		0,6	85		0,0	85		104549,6	100		11,2	85		143,7	100		935,1	100		In marcia
21:30		1,3	78		1,9	78		1,08	77		3,9	78		0,26	100		29,6	78		0,6</																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,1	100		0,16	100		4,3	100		0,25	100		31,9	100		0,7	100		0,0	100		104198,8	100	11,1	100		143,1	100		931,7	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,3	100		0,31	100		4,1	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		104019,3	100	10,9	100		143,2	100		933,5	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,6	100		0,22	78		3,4	100		0,25	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		103666,5	100	10,9	100		143,2	100		933,3	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,4	100		0,22	96		3,7	100		0,26	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		103973,7	100	10,7	100		143,7	100		940,4	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,9	100		0,63	100		3,7	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		105657,2	100	10,8	100		143,5	100		936,4	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,4	100		4,3	100		0,26	94		26,6	100		0,7	100		0,0	100		104136,8	100	11,3	100		143,5	100		934,0	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,5	100		0,54	78		3,9	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		105261,6	100	11,1	100		143,5	100		930,6	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,6	100		0,15	96		5,6	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		107337,6	100	10,9	100		143,6	100		935,4	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,4	100		0,3	100		5,2	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		106997,2	100	11,1	100		143,7	100		929,4	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		2,0	100		0,33	100		4,8	100		0,26	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		104615,3	100	11,3	100		143,4	100		927,5	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,3	100		0,06	78		4,1	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		105868,5	100	11,2	100		143,4	100		929,7	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,5	100		0,04	96		4,0	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		105691,9	100	11,2	100		143,7	100		934,7	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,6	100		0,19	100		3,7	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		106424,0	100	11,1	100		143,6	100		935,9	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,4	100		0,13	100		4,4	100		0,25	94		30,7	100		0,7	100		0,0	100		107232,7	100	11,0	100		143,3	100		932,9	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,2	100		0,05	77		3,9	100		0,26	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		103045,3	100	11,4	100		143,0	100		920,3	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,1	100		0,03	96		4,0	100		0,26	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		106141,3	100	11,1	100		143,7	100		933,5	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,6	100		0,08	100		3,9	100		0,25	100		29,2	100		0,7	100		0,0	100		104598,3	100	11,2	100		143,4	100		932,0	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,5	86		0,07	100		3,8	86		0,25	100		26,2	86		0,7	86		0,0	86		105059,9	100	11,1	86		143,5	100		931,4	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		1,9	78		0,14	77		6,1	78		0,25	100		36,2	78		0,7	78		0,0	78		105666,7	100	10,9	78		143,3	100		937,9	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	96		4,1	100		0,26	100		35,4	100		0,7	100		0,0	100		103988,8	100	11,2	100		143,7	100		934,7	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,8	100		0,03	100		4,1	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		106963,1	100	11,0	100		143,4	100		938,6	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		25,3	100		0,7	100		0,0	100		102370,7	100	11,5	100		143,2	100		924,5	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,8	100		0,0	77		4,0	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		105649,1	100	11,1	100		143,4	100		937,9	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,4	100		0,09	96		3,8	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		106184,3	100	11,0	100		143,7	100		937,4	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,8	100		0,15	100		3,6	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		105235,6	100	11,2	100		143,7	100		932,5	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,8	100		0,09	100		5,0	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		106079,5	100	11,1	100		143,7	100		935,3	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,4	100		0,13	77		3,9	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		105465,7	100	11,2	100		143,7	100		931,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,7	100		0,0	96		3,8	100		0,26	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		104134,9	100	11,3	100		143,6	100		935,1	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,5	100		0,03	100		3,8	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		105928,8	100	11,1	100		143,5	100		939,8	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,2	100		0,02	100		3,7	100		0,26	94		35,0	100		0,6	100		0,0	100		105710,0	100	11,0	100		143,7	100		930,6	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,8	100		0,06	77		4,4	100		0,26	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		105004,0	100	11,1	100		143,4	100		931,4	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,8	100		0,0	96		7,5	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		105255,0	100	11,1	100		143,5	100		936,3	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		104291,3	100	11,1	100		143,4	100		933,4	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		104221,8	100	11,0	100		143,4	100		936,9	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,4	100		0,02	77		4,0	100		0,26	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		104465,7	100	10,8	100		143,4	100		940,4	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,6	100		0,0	96		3,9	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		103901,6	100	10,8	100		143,7	100		935,4	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		105832,6	100	11,0	100		143,6	100		942,1	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		32,6	100		0,6	100		0,0	100		106805,5	100	11,0	100		143,8	100		941,7	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,9	100		0,13	77		4,1	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		103298,7	100	11,3	100		143,6	100		930,1	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,8	100		0,29	96		3,8	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		105141,9	100	11,2	100		143,5	100		933,5	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,3	100		0,43	100		4,5	100		0,26	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		103560,4	100	11,4	100		143,8	100		929,6	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,1	85		0,8	100		4,2	85		0,25	100		27,3	85		0,6	85		0,0	85		104549,6	100	11,2	85		143,7	100		935,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,9	78		1,08	77		3,9	78		0,26	100		29,6	78		0,6	78		0,0	78		104165,0	100	11,3	78		143,7	100		931,2	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,9																																