

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 02/02/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		1,3	100		0,05	100		4,4	100		0,26	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		103872,3	100		11,3	100		143,9	100		928,4	100	In marcia
01:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		106268,1	100		10,9	100		144,1	100		936,9	100	In marcia
01:30		3,1	100		1,5	100		0,0	76		5,3	100		0,27	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		104053,2	100		11,5	100		143,8	100		920,0	100	In marcia
02:00		3,1	100		1,0	100		0,07	97		5,3	100		0,26	100		18,1	100		0,6	100		0,1	100		106211,6	100		11,3	100		143,7	100		926,5	100	In marcia
02:30		2,7	100		1,3	100		0,81	100		5,0	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		105382,1	100		11,4	100		143,9	100		921,3	100	In marcia
03:00		3,7	100		1,6	100		1,53	100		4,0	100		0,26	94		38,7	100		0,6	100		0,1	100		106380,9	100		11,2	100		144,1	100		925,8	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,9	100		1,04	76		3,9	100		0,26	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		105686,2	100		11,3	100		143,7	100		931,4	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,5	100		0,85	97		4,0	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		106283,7	100		11,2	100		143,7	100		932,6	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,6	100		1,86	100		4,3	100		0,26	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		104304,2	100		11,3	100		143,8	100		927,7	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,7	100		1,95	100		4,5	100		0,26	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		107349,0	100		11,1	100		143,6	100		936,6	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,1	100		1,22	76		4,3	100		0,26	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		106433,7	100		11,3	100		144,0	100		925,2	100	In marcia
06:00		3,1	100		1,6	100		0,27	97		4,5	100		0,26	100		25,8	100		0,7	100		0,0	100		105679,9	100		11,4	100		143,9	100		928,8	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,4	100		0,33	100		4,6	100		0,26	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		105901,4	100		11,4	100		144,0	100		922,3	100	In marcia
07:00		3,6	100		1,2	100		0,23	100		4,3	100		0,25	94		24,5	100		0,7	100		0,1	100		109102,6	100		10,9	100		144,1	100		936,5	100	In marcia
07:30		3,8	100		1,5	100		0,07	76		4,1	100		0,26	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		106321,2	100		11,3	100		143,7	100		920,9	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,7	100		0,12	97		4,0	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		105604,3	100		11,4	100		143,9	100		917,0	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,6	100		0,22	100		4,2	100		0,25	100		34,0	100		0,7	100		0,0	100		106423,7	100		11,2	100		143,8	100		921,3	100	In marcia
09:00		2,5	85		1,5	85		0,4	100		4,5	85		0,26	100		46,8	85		0,7	85		0,0	85		106743,9	100		11,1	85		143,7	100		929,1	100	In marcia
09:30		5,7	79		1,4	79		0,14	76		5,2	79		0,26	100		25,6	79		0,7	79		0,0	79		105050,2	100		11,2	79		143,1	100		926,0	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,9	100		0,02	97		5,0	100		0,25	100		20,9	100		0,7	100		0,0	100		105215,2	100		11,2	100		143,5	100		926,5	100	In marcia
10:30		4,6	100		1,1	100		0,38	100		4,7	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		106385,6	100		11,1	100		143,5	100		934,0	100	In marcia
11:00		4,7	100		1,0	100		0,32	100		5,1	100		0,25	95		19,2	100		0,7	100		0,0	100		107013,9	100		10,9	100		143,7	100		945,2	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,7	100		0,45	76		6,3	100		0,26	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		102291,4	100		11,3	100		143,1	100		929,6	100	In marcia
12:00		1,4	100		0,9	100		0,31	97		4,5	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		104845,0	100		11,1	100		143,6	100		930,5	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,3	100		1,42	100		4,5	100		0,25	100		47,4	100		0,6	100		0,0	100		107207,7	100		11,0	100		143,8	100		937,5	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,9	100		1,9	100		6,2	100		0,26	100		54,3	100		0,6	100		0,0	100		108252,9	100		11,0	100		144,2	100		923,3	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,5	100		1,17	76		4,3	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		107012,9	100		11,2	100		143,4	100		940,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		1,26	97		3,2	100		0,25	100		16,7	100		0,6	100		0,0	100		105035,4	100		11,3	100		143,3	100		944,0	100	In marcia
14:30		1,6	100		1,0	100		1,07	100		3,2	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		101976,7	100		11,3	100		143,6	100		929,8	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,7	100		1,58	100		3,6	100		0,25	94		27,8	100		0,6	100		0,0	100		105137,2	100		11,0	100		143,2	100		943,0	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,4	100		0,5	76		3,8	100		0,26	100		38,2	100		0,6	100		0,0	100		103609,8	100		11,2	100		143,7	100		932,3	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,8	100		0,69	97		3,4	100		0,26	100		40,0	100		0,6	100		0,0	100		105887,4	100		11,1	100		143,7	100		933,1	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,7	100		0,6	100		5,0	100		0,26	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		105121,5	100		11,2	100		143,6	100		936,3	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,1	100		0,13	100		4,4	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		105977,2	100		11,2	100		143,7	100		930,2	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,43	76		3,9	100		0,26	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		105796,9	100		11,2	100		143,9	100		927,3	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,3	100		0,7	97		3,7	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		108361,1	100		11,0	100		144,1	100		938,6	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		1,63	100		3,8	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		109206,2	100		11,0	100		144,0	100		940,1	100	In marcia
19:00		1,4	100		2,2	100		1,98	100		5,0	100		0,26	94		26,9	100		0,6	100		0,0	100		107761,6	100		11,3	100		144,0	100		935,5	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,6	100		1,57	76		5,5	100		0,27	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		102738,2	100		11,8	100		144,2	100		911,0	100	In marcia
20:00		2,4	100		2,1	100		0,23	97		5,5	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		106927,3	100		11,4	100		144,0	100		925,0	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		26,8	100		0,7	100		0,0	100		106879,2	100		11,4	100		144,0	100		924,5	100	In marcia
21:00		1,5	85		1,2	85		0,0	100		5,0	85		0,26	100		24,5	85		0,7	85		0,0	85		107008,0	100		11,3	85		143,8	100		924,5	100	In marcia
21:30		1,5	78		1,0	78		0,0	76		5,6	78		0,26	100		17,6	78		0,6	78		0,0	78		104034,8	100		11,6	78		143,8	100		923,8	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		1,3	100		0,05	100		4,4	100		0,26	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		103872,3	100		11,3	100		143,9	100		928,4	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		108268,1	100		10,9	100		144,1	100		936,9	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		1,5	100		0,0	76		5,3	100		0,27	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		104053,2	100		11,5	100		143,8	100		920,0	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		1,0	100		0,07	97		5,3	100		0,26	100		18,1	100		0,6	100		0,1	100		106211,6	100		11,3	100		143,7	100		926,5	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,3	100		0,81	100		5,0	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		105382,1	100		11,4	100		143,9	100		921,3	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		1,6	100		1,53	100		4,0	100		0,26	94		38,7	100		0,6	100		0,1	100		106380,9	100		11,2	100		144,1	100		925,8	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,9	100		1,04	76		3,9	100		0,26	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		105686,2	100		11,3	100		143,7	100		931,4	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,5	100		0,85	97		4,0	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		106283,7	100		11,2	100		143,7	100		932,6	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,6	100		1,86	100		4,3	100		0,26	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		104304,2	100		11,3	100		143,8	100		927,7	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,7	100		1,95	100		4,5	100		0,26	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		107349,0	100		11,1	100		143,6	100		936,6	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,1	100		1,22	76		4,3	100		0,26	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		106433,7	100		11,3	100		144,0	100		925,2	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,6	100		0,27	97		4,5	100		0,26	100		25,8	100		0,7	100		0,0	100		105579,9	100		11,4	100		143,9	100		928,8	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,4	100		0,33	100		4,6	100		0,26	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		105901,4	100		11,4	100		144,0	100		922,3	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		1,2	100		0,23	100		4,3	100		0,25	94		24,5	100		0,7	100		0,1	100		109102,6	100		10,9	100		144,1	100		936,5	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		1,5	100		0,07	76		4,1	100		0,26	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		106321,2	100		11,3	100		143,7	100		920,9	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,7	100		0,12	97		4,0	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		105604,3	100		11,4	100		143,9	100		917,0	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,6	100		0,22	100		4,2	100		0,25	100		34,0	100		0,7	100		0,0	100		106423,7	100		11,2	100		143,8	100		921,3	100		in Betrieb
09:00		2,5	85		1,5	85		0,4	100		4,5	85		0,26	100		46,8	85		0,7	85		0,0	85		106743,9	100		11,1	85		143,7	100		929,1	100		in Betrieb
09:30		5,7	79		1,4	79		0,14	76		5,2	79		0,26	100		25,6	79		0,7	79		0,0	79		105050,2	100		11,2	79		143,1	100		926,0	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,9	100		0,02	97		5,0	100		0,25	100		20,9	100		0,7	100		0,0	100		105215,2	100		11,2	100		143,5	100		926,5	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,1	100		0,38	100		4,7	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		106385,6	100		11,1	100		143,5	100		934,0	100		in Betrieb
11:00		4,7	100		1,0	100		0,32	100		5,1	100		0,25	95		19,2	100		0,7	100		0,0	100		107013,9	100		10,9	100		143,7	100		945,2	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,7	100		0,45	76		6,3	100		0,26	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		102291,4	100		11,3	100		143,1	100		929,6	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		0,9	100		0,31	97		4,5	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		104845,0	100		11,1	100		143,6	100		930,5	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		1,42	100		4,5	100		0,25	100		47,4	100		0,6	100		0,0	100		107207,7	100		11,0	100		143,8	100		937,5	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,9	100		1,9	100		6,2	100		0,26	100		54,3	100		0,6	100		0,0	100		108252,9	100		11,0	100		144,2	100		923,3	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,5	100		1,17	76		4,3	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		107012,9	100		11,2	100		143,4	100		940,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		1,26	97		3,2	100		0,25	100		16,7	100		0,6	100		0,0	100		105035,4	100		11,3	100		143,3	100		944,0	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,0	100		1,07	100		3,2	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		101976,7	100		11,3	100		143,6	100		929,8	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,7	100		1,58	100		3,6	100		0,25	94		27,8	100		0,6	100		0,0	100		105137,2	100		11,0	100		143,2	100		943,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,4	100		0,5	76		3,8	100		0,26	100		38,2	100		0,6	100		0,0	100		103609,8	100		11,2	100		143,7	100		932,3	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,8	100		0,69	97		3,4	100		0,26	100		40,0	100		0,6	100		0,0	100		105887,4	100		11,1	100		143,7	100		933,1	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,7	100		0,6	100		5,0	100		0,26	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		105121,5	100		11,2	100		143,6	100		936,3	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,1	100		0,13	100		4,4	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		105977,2	100		11,2	100		143,7	100		930,2	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,43	76		3,9	100		0,26	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		105796,9	100		11,2	100		143,9	100		927,3	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,3	100		0,7	97		3,7	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		108361,1	100		11,0	100		144,1	100		938,6	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		1,63	100		3,8	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		109206,2	100		11,0	100		144,0	100		940,1	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		2,2	100		1,98	100		5,0	100		0,26	94		26,9	100		0,6	100		0,0	100		107761,6	100		11,3	100		144,0	100		935,5	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,6	100		1,57	76		5,5	100		0,27	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		102738,2	100		11,8	100		144,2	100		911,0	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		2,1	100		0,23	97		5,5	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		106927,3	100		11,4	100		144,0	100		925,0	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		26,8	100		0,7	100		0,0	100		106879,2	100		11,4	100		144,0	100		924,5	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,2	85		0,0	100		5,0	85		0,26	100		24,5	85		0,7	85		0,0	85		107008,0	100		11,3	85		143,8	100		924,5	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		1,0	78		0,0	76		5,6	78		0,26	100		17,6	78		0,6</																		