

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,2	100		1,3	100		7,19	100		5,5	100		0,26	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		104794,1	100		11,3	100		143,5	100		927,6	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,2	100		7,75	100		5,2	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		106184,2	100		11,1	100		143,6	100		931,1	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,6	100		10,49	78		5,0	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		106613,4	100		11,1	100		143,7	100		928,6	100	In marcia
02:00		4,5	100		1,6	100		5,26	95		5,1	100		0,26	100		28,5	100		0,7	100		0,0	100		105707,7	100		11,2	100		143,4	100		927,5	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,1	100		7,44	100		4,7	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		106726,3	100		11,1	100		144,1	100		928,7	100	In marcia
03:00		3,0	100		1,7	100		8,88	100		5,5	100		0,26	94		27,5	100		0,7	100		0,0	100		106249,6	100		11,3	100		143,6	100		931,0	100	In marcia
03:30		1,4	100		0,9	100		6,38	78		5,1	100		0,26	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		104547,7	100		11,5	100		143,7	100		925,8	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,0	100		9,32	95		4,6	100		0,26	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		107734,0	100		11,1	100		143,9	100		932,3	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,1	100		9,1	100		5,2	100		0,26	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		107133,4	100		11,1	100		143,7	100		928,6	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,0	100		6,7	100		4,7	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		103832,2	100		11,4	100		143,5	100		923,6	100	In marcia
05:30		2,0	100		0,9	100		7,05	78		4,7	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		106362,2	100		11,0	100		143,4	100		932,5	100	In marcia
06:00		2,0	100		0,8	100		3,79	95		4,9	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		106573,5	100		11,0	100		143,3	100		938,2	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,0	100		5,43	100		4,4	100		0,25	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		105090,3	100		11,1	100		143,5	100		935,0	100	In marcia
07:00		2,4	100		0,8	100		3,57	100		5,2	100		0,25	94		31,1	100		0,6	100		0,0	100		105604,3	100		10,9	100		143,5	100		937,3	100	In marcia
07:30		3,0	100		1,2	100		4,59	78		4,8	100		0,26	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		105681,4	100		10,8	100		143,4	100		933,6	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,6	100		3,13	95		4,5	100		0,26	100		34,1	100		0,7	100		0,0	100		104524,1	100		11,2	100		143,2	100		923,1	100	In marcia
08:30		1,5	100		0,8	100		2,93	100		5,2	100		0,26	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		104354,0	100		11,2	100		143,5	100		925,6	100	In marcia
09:00		1,3	85		0,8	85		3,24	100		5,0	85		0,25	100		23,4	85		0,7	85		0,0	85		106113,3	100		11,0	85		143,4	100		935,8	100	In marcia
09:30		1,4	79		0,9	79		3,45	78		4,9	79		0,25	100		26,4	79		0,7	79		0,0	79		103893,5	100		11,1	79		143,3	100		932,8	100	In marcia
10:00		1,5	100		0,9	100		2,26	95		4,6	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		104852,1	100		11,0	100		143,1	100		933,6	100	In marcia
10:30		1,7	100		0,9	100		2,23	100		4,2	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		104606,5	100		11,0	100		143,4	100		933,2	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,8	100		1,7	100		4,6	100		0,25	94		27,5	100		0,7	100		0,0	100		105169,4	100		10,8	100		143,3	100		937,0	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,8	100		1,47	78		5,0	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		103946,6	100		10,9	100		143,5	100		940,0	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,1	100		1,95	95		4,0	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		104988,3	100		10,8	100		143,5	100		943,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,4	100		2,38	100		3,9	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		105111,6	100		11,0	100		143,5	100		936,2	100	In marcia
13:00		3,3	100		0,7	100		1,34	100		4,4	100		0,26	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		105798,4	100		11,1	100		143,6	100		934,9	100	In marcia
13:30		3,6	100		1,1	100		2,31	78		5,4	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		106545,2	100		11,0	100		143,5	100		937,9	100	In marcia
14:00		3,5	100		1,3	100		1,55	95		5,4	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		105428,3	100		11,1	100		143,4	100		936,6	100	In marcia
14:30		4,2	100		1,5	100		2,16	100		4,4	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		106375,2	100		11,0	100		143,8	100		935,0	100	In marcia
15:00		3,3	100		1,5	100		2,04	100		4,5	100		0,25	94		29,7	100		0,6	100		0,0	100		105995,0	100		11,0	100		143,5	100		933,3	100	In marcia
15:30		4,0	100		1,7	100		2,73	78		3,7	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		105103,3	100		11,1	100		143,4	100		932,9	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,9	100		0,68	95		3,6	100		0,26	100		15,8	100		0,6	100		0,0	100		101506,7	100		11,4	100		143,1	100		925,3	100	In marcia
16:30		2,9	100		1,2	100		1,93	100		3,4	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		103884,4	100		11,1	100		143,3	100		939,9	100	In marcia
17:00		5,3	100		2,0	100		3,0	100		3,4	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		101519,7	100		11,1	100		142,8	100		935,4	100	In marcia
17:30		4,1	100		1,2	100		1,1	78		3,9	100		0,24	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		101968,0	100		11,0	100		142,9	100		937,4	100	In marcia
18:00		3,3	100		1,0	100		1,8	95		3,3	100		0,26	100		48,9	100		0,6	100		0,0	100		101858,2	100		10,6	100		143,7	100		942,7	100	In marcia
18:30		5,3	100		1,5	100		2,0	100		3,9	100		0,25	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		102841,3	100		10,9	100		143,0	100		942,6	100	In marcia
19:00		3,3	100		0,8	100		1,22	100		3,5	100		0,25	94		33,4	100		0,6	100		0,0	100		104443,6	100		11,0	100		143,4	100		939,0	100	In marcia
19:30		3,8	100		1,3	100		1,76	78		3,8	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		105261,3	100		11,0	100		143,7	100		936,5	100	In marcia
20:00		3,4	100		2,3	100		0,37	95		4,1	100		0,26	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		104286,5	100		11,1	100		143,3	100		931,4	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,2	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		104492,5	100		11,1	100		143,3	100		934,4	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,1	85		0,12	100		4,3	85		0,25	100		27,2	85		0,6	85		0,0	85		105343,5	100		11,0	85		143,7	100		935,3	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,3	79		0,28	78		5,1	79		0,25	100		25,0	79		0,7	79		0,0	79		105090,8	100		10,9	79		143,5	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		1,3	100		7,19	100		5,5	100		0,26	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		104794,1	100		11,3	100		143,5	100		927,6	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,2	100		7,75	100		5,2	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		106184,2	100		11,1	100		143,6	100		931,1	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,6	100		10,49	78		5,0	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		106613,4	100		11,1	100		143,7	100		928,6	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		1,6	100		5,26	95		5,1	100		0,26	100		28,5	100		0,7	100		0,0	100		105707,7	100		11,2	100		143,4	100		927,5	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,1	100		7,44	100		4,7	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		106726,3	100		11,1	100		144,1	100		928,7	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,7	100		8,88	100		5,5	100		0,26	94		27,5	100		0,7	100		0,0	100		106249,6	100		11,3	100		143,6	100		931,0	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		0,9	100		6,38	78		5,1	100		0,26	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		104547,7	100		11,5	100		143,7	100		925,8	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		1,0	100		9,32	95		4,6	100		0,26	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		107734,0	100		11,1	100		143,9	100		932,3	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,1	100		9,1	100		5,2	100		0,26	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		107133,4	100		11,1	100		143,7	100		928,6	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,0	100		6,7	100		4,7	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		103832,2	100		11,4	100		143,5	100		923,6	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		0,9	100		7,05	78		4,7	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		106362,2	100		11,0	100		143,4	100		932,5	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		0,8	100		3,79	95		4,9	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		106573,5	100		11,0	100		143,3	100		938,2	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,0	100		5,43	100		4,4	100		0,25	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		105090,3	100		11,1	100		143,5	100		935,0	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		0,8	100		3,57	100		5,2	100		0,25	94		31,1	100		0,6	100		0,0	100		105604,3	100		10,9	100		143,5	100		937,3	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		1,2	100		4,59	78		4,8	100		0,26	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		105681,4	100		10,8	100		143,4	100		933,6	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,6	100		3,13	95		4,5	100		0,26	100		34,1	100		0,7	100		0,0	100		104524,1	100		11,2	100		143,2	100		923,1	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		0,8	100		2,93	100		5,2	100		0,26	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		104354,0	100		11,2	100		143,5	100		925,6	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,8	85		3,24	100		5,0	85		0,25	100		23,4	85		0,7	85		0,0	85		106113,3	100		11,0	85		143,4	100		935,8	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		0,9	79		3,45	78		4,9	79		0,25	100		26,4	79		0,7	79		0,0	79		103893,5	100		11,1	79		143,3	100		932,8	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		0,9	100		2,26	95		4,6	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		104852,1	100		11,0	100		143,1	100		933,6	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,9	100		2,23	100		4,2	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		104606,5	100		11,0	100		143,4	100		933,2	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,8	100		1,7	100		4,6	100		0,25	94		27,5	100		0,7	100		0,0	100		105169,4	100		10,8	100		143,3	100		937,0	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,8	100		1,47	78		5,0	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		103946,6	100		10,9	100		143,5	100		940,0	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,1	100		1,95	95		4,0	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		104988,3	100		10,8	100		143,5	100		943,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,4	100		2,38	100		3,9	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		105111,6	100		11,0	100		143,5	100		936,2	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		0,7	100		1,34	100		4,4	100		0,26	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		105798,4	100		11,1	100		143,6	100		934,9	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		1,1	100		2,31	78		5,4	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		106545,2	100		11,0	100		143,5	100		937,9	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		1,3	100		1,55	95		5,4	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		105428,3	100		11,1	100		143,4	100		936,6	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		1,5	100		2,16	100		4,4	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		106375,2	100		11,0	100		143,8	100		935,0	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		1,5	100		2,04	100		4,5	100		0,25	94		29,7	100		0,6	100		0,0	100		105995,0	100		11,0	100		143,5	100		933,3	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		1,7	100		2,73	78		3,7	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		105103,3	100		11,1	100		143,4	100		932,9	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,9	100		0,68	95		3,6	100		0,26	100		15,8	100		0,6	100		0,0	100		101506,7	100		11,4	100		143,1	100		925,3	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,2	100		1,93	100		3,4	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		103884,4	100		11,1	100		143,3	100		939,9	100		in Betrieb
17:00		5,3	100		2,0	100		3,0	100		3,4	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		101519,7	100		11,1	100		142,8	100		935,4	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		1,2	100		1,1	78		3,9	100		0,24	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		101968,0	100		11,0	100		142,9	100		937,4	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		1,0	100		1,8	95		3,3	100		0,26	100		48,9	100		0,6	100		0,0	100		101858,2	100		10,6	100		143,7	100		942,7	100		in Betrieb
18:30		5,3	100		1,5	100		2,0	100		3,9	100		0,25	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		102841,3	100		10,9	100		143,0	100		942,6	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		0,8	100		1,22	100		3,5	100		0,25	94		33,4	100		0,6	100		0,0	100		104443,6	100		11,0	100		143,4	100		939,0	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		1,3	100		1,76	78		3,8	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		105261,3	100		11,0	100		143,7	100		936,5	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		2,3	100		0,37	95		4,1	100		0,26	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		104286,5	100		11,1	100		143,3	100		931,4	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,2	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		104492,5	100		11,1	100		143,3	100		934,4	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,1	85		0,12	100		4,3	85		0,25	100		27,2	85		0,6	85		0,0	85		105343,5	100		11,0	85		143,7	100		935,3	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,3	79		0,28	78		5,1	79		0,25	100		25,0	79																				