

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		
00:30		5,1	100		1,3	100		0,46	100		4,1	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		103836,9	100		10,8	100		143,3	100		939,2	100		In marcia
01:00		3,0	100		0,8	100		0,39	100		4,1	100		0,26	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		103964,3	100		10,9	100		143,6	100		934,1	100		In marcia
01:30		4,0	100		1,7	100		1,25	78		4,3	100		0,25	100		31,2	100		0,7	100		0,0	100		103380,6	100		10,8	100		143,3	100		940,4	100		In marcia
02:00		1,3	100		0,7	100		0,2	95		4,7	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		103131,3	100		10,7	100		143,4	100		942,7	100		In marcia
02:30		3,7	100		1,4	100		1,49	100		4,3	100		0,26	100		38,0	100		0,6	100		0,0	100		103347,4	100		10,7	100		143,8	100		941,1	100		In marcia
03:00		3,1	100		1,2	100		1,18	100		4,4	100		0,26	94		26,0	100		0,6	100		0,1	100		104013,3	100		10,8	100		143,4	100		940,8	100		In marcia
03:30		3,9	100		1,5	100		1,13	78		4,2	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		103368,4	100		10,9	100		143,6	100		934,0	100		In marcia
04:00		4,5	100		1,1	100		0,02	95		5,0	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		102902,0	100		10,7	100		143,6	100		940,3	100		In marcia
04:30		3,2	100		0,9	100		0,32	100		4,1	100		0,26	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		102789,1	100		10,8	100		143,5	100		939,9	100		In marcia
05:00		4,1	100		1,3	100		0,76	100		3,9	100		0,26	100		37,0	100		0,7	100		0,0	100		102663,5	100		10,8	100		143,6	100		934,8	100		In marcia
05:30		4,0	100		1,1	100		0,53	78		3,9	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		103495,9	100		10,7	100		143,6	100		941,0	100		In marcia
06:00		3,9	100		1,3	100		0,99	96		4,3	100		0,26	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		104052,8	100		10,6	100		143,3	100		941,0	100		In marcia
06:30		4,3	100		1,6	100		1,56	100		4,7	100		0,26	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		106305,8	100		10,9	100		143,9	100		937,1	100		In marcia
07:00		3,8	100		1,2	100		0,95	100		4,1	100		0,26	94		27,4	100		0,6	100		0,0	100		105637,1	100		10,8	100		143,7	100		933,8	100		In marcia
07:30		3,7	100		1,3	100		1,39	78		4,2	100		0,26	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		105704,1	100		11,1	100		143,5	100		927,0	100		In marcia
08:00		2,5	100		1,2	100		0,73	96		3,6	100		0,26	100		17,3	100		0,6	100		0,0	100		103226,7	100		11,2	100		143,2	100		927,2	100		In marcia
08:30		2,4	100		1,2	100		0,86	100		3,3	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		103623,4	100		11,1	100		143,7	100		927,4	100		In marcia
09:00		5,0	84		1,9	84		1,21	100		3,0	84		0,25	100		34,7	84		0,6	84		0,0	84		104097,7	100		10,9	84		143,7	100		934,3	100		In marcia
09:30		5,6	79		1,5	79		1,04	78		3,4	79		0,25	100		33,7	79		0,6	79		0,0	79		103699,8	100		11,0	79		143,6	100		934,9	100		In marcia
10:00		3,6	100		1,2	100		0,74	96		3,5	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		103856,4	100		10,9	100		143,5	100		933,0	100		In marcia
10:30		3,5	100		1,4	100		1,13	100		3,6	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		103777,1	100		10,8	100		143,9	100		937,2	100		In marcia
11:00		3,9	100		1,7	100		1,01	100		4,8	100		0,25	94		29,2	100		0,6	100		0,0	100		104768,5	100		10,9	100		143,5	100		937,3	100		In marcia
11:30		2,3	100		1,2	100		0,67	78		3,4	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		105238,1	100		11,0	100		143,6	100		933,2	100		In marcia
12:00		3,6	100		1,5	100		0,4	96		3,2	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		103925,6	100		11,1	100		143,5	100		931,4	100		In marcia
12:30		5,6	100		1,7	100		0,33	100		3,4	100		0,26	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		103593,7	100		11,1	100		143,7	100		931,4	100		In marcia
13:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		104374,7	100		10,9	100		143,5	100		939,1	100		In marcia
13:30		2,1	100		0,7	100		0,04	78		3,7	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		104805,6	100		11,0	100		143,9	100		933,3	100		In marcia
14:00		3,8	100		1,4	100		0,87	96		3,6	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		104704,1	100		10,9	100		143,7	100		930,7	100		In marcia
14:30		4,5	100		1,8	100		0,82	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		104137,6	100		11,1	100		143,6	100		928,7	100		In marcia
15:00		4,6	100		1,0	100		0,71	100		4,0	100		0,26	95		33,4	100		0,6	100		0,0	100		103514,1	100		10,5	100		144,0	100		943,4	100		In marcia
15:30		3,6	100		0,8	100		0,57	78		4,8	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		104585,1	100		10,8	100		143,7	100		937,0	100		In marcia
16:00		3,1	100		0,7	100		0,73	96		4,6	100		0,26	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		104898,0	100		11,0	100		143,9	100		926,6	100		In marcia
16:30		4,1	100		1,2	100		1,28	100		4,1	100		0,26	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		104612,8	100		11,1	100		143,8	100		922,2	100		In marcia
17:00		4,3	100		1,0	100		0,87	100		3,8	100		0,26	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		103477,9	100		11,2	100		143,8	100		929,1	100		In marcia
17:30		4,7	100		0,9	100		1,07	78		3,8	100		0,26	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		105024,7	100		11,0	100		143,9	100		937,6	100		In marcia
18:00		3,0	100		0,7	100		0,64	96		3,8	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		104965,9	100		11,0	100		144,1	100		938,9	100		In marcia
18:30		4,5	100		0,9	100		1,49	100		4,0	100		0,26	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		104424,6	100		10,8	100		143,7	100		933,0	100		In marcia
19:00		3,2	100		0,9	100		1,01	100		3,9	100		0,26	94		26,6	100		0,6	100		0,0	100		104392,2	100		10,9	100		143,8	100		935,7	100		In marcia
19:30		3,3	100		0,8	100		1,1	78		4,5	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		103949,2	100		11,1	100		143,9	100		933,4	100		In marcia
20:00		3,7	100		1,1	100		1,15	96		4,6	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		104956,3	100		10,7	100		144,0	100		938,8	100		In marcia
20:30		4,4	100		1,6	100		1,02	100		4,0	100		0,26	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		103271,8	100		11,3	100		144,0	100		934,1	100		In marcia
21:00		3,8	84		1,5	84		1,14	100		4,1	84		0,26	100		33,9	84		0,6	84		0,0	84		105878,2	100		11,0	84		143,9	100		934,7	100		In marcia
21:30		4,1	79		1,9	79		1,16	78		5,8																											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,1	100		1,3	100		0,46	100		4,1	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		103836,9	100		10,8	100		143,3	100		939,2	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		0,8	100		0,39	100		4,1	100		0,26	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		103964,3	100		10,9	100		143,6	100		934,1	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		1,7	100		1,25	78		4,3	100		0,25	100		31,2	100		0,7	100		0,0	100		103380,6	100		10,8	100		143,3	100		940,4	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,7	100		0,2	95		4,7	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		103131,3	100		10,7	100		143,4	100		942,7	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		1,4	100		1,49	100		4,3	100		0,26	100		38,0	100		0,6	100		0,0	100		103347,4	100		10,7	100		143,8	100		941,1	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,2	100		1,18	100		4,4	100		0,26	94		26,0	100		0,6	100		0,1	100		104013,3	100		10,8	100		143,4	100		940,8	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		1,5	100		1,13	78		4,2	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		103368,4	100		10,9	100		143,6	100		934,0	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		1,1	100		0,02	95		5,0	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		102902,0	100		10,7	100		143,6	100		940,3	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,9	100		0,32	100		4,1	100		0,26	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		102789,1	100		10,8	100		143,5	100		939,9	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,3	100		0,76	100		3,9	100		0,26	100		37,0	100		0,7	100		0,0	100		102663,5	100		10,8	100		143,6	100		934,8	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		1,1	100		0,53	78		3,9	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		103495,9	100		10,7	100		143,6	100		941,0	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		1,3	100		0,99	96		4,3	100		0,26	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		104052,8	100		10,6	100		143,3	100		941,0	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		1,6	100		1,56	100		4,7	100		0,26	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		106305,8	100		10,9	100		143,9	100		937,1	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		1,2	100		0,95	100		4,1	100		0,26	94		27,4	100		0,6	100		0,0	100		105637,1	100		10,8	100		143,7	100		933,8	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		1,3	100		1,39	78		4,2	100		0,26	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		105704,1	100		11,1	100		143,5	100		927,0	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,2	100		0,73	96		3,6	100		0,26	100		17,3	100		0,6	100		0,0	100		103226,7	100		11,2	100		143,2	100		927,2	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,2	100		0,86	100		3,3	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		103623,4	100		11,1	100		143,7	100		927,4	100		in Betrieb
09:00		5,0	84		1,9	84		1,21	100		3,0	84		0,25	100		34,7	84		0,6	84		0,0	84		104097,7	100		10,9	84		143,7	100		934,3	100		in Betrieb
09:30		5,6	79		1,5	79		1,04	78		3,4	79		0,25	100		33,7	79		0,6	79		0,0	79		103699,8	100		11,0	79		143,6	100		934,9	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,2	100		0,74	96		3,5	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		103856,4	100		10,9	100		143,5	100		933,0	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		1,4	100		1,13	100		3,6	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		103777,1	100		10,8	100		143,9	100		937,2	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		1,7	100		1,01	100		4,8	100		0,25	94		29,2	100		0,6	100		0,0	100		104768,5	100		10,9	100		143,5	100		937,3	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,2	100		0,67	78		3,4	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		105238,1	100		11,0	100		143,6	100		933,2	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,5	100		0,4	96		3,2	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		103925,6	100		11,1	100		143,5	100		931,4	100		in Betrieb
12:30		5,6	100		1,7	100		0,33	100		3,4	100		0,26	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		103593,7	100		11,1	100		143,7	100		931,4	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		104374,7	100		10,9	100		143,5	100		939,1	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,7	100		0,04	78		3,7	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		104805,6	100		11,0	100		143,9	100		933,3	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		1,4	100		0,87	96		3,6	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		104704,1	100		10,9	100		143,7	100		930,7	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		1,8	100		0,82	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		104137,6	100		11,1	100		143,6	100		928,7	100		in Betrieb
15:00		4,6	100		1,0	100		0,71	100		4,0	100		0,26	95		33,4	100		0,6	100		0,0	100		103514,1	100		10,5	100		144,0	100		943,4	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		0,8	100		0,57	78		4,8	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		104585,1	100		10,8	100		143,7	100		937,0	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,7	100		0,73	96		4,6	100		0,26	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		104898,0	100		11,0	100		143,9	100		926,6	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,2	100		1,28	100		4,1	100		0,26	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		104612,8	100		11,1	100		143,8	100		922,2	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		1,0	100		0,87	100		3,8	100		0,26	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		103477,9	100		11,2	100		143,8	100		929,1	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		0,9	100		1,07	78		3,8	100		0,26	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		105024,7	100		11,0	100		143,9	100		937,6	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		0,7	100		0,64	96		3,8	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		104965,9	100		11,0	100		144,1	100		938,9	100		in Betrieb
18:30		4,5	100		0,9	100		1,49	100		4,0	100		0,26	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		104424,6	100		10,8	100		143,7	100		933,0	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		0,9	100		1,01	100		3,9	100		0,26	94		26,6	100		0,6	100		0,0	100		104392,2	100		10,9	100		143,8	100		935,7	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		0,8	100		1,1	78		4,5	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		103949,2	100		11,1	100		143,9	100		933,4	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,1	100		1,15	96		4,6	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		104956,3	100		10,7	100		144,0	100		938,8	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		1,6	100		1,02	100		4,0	100		0,26	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		103271,8	100		11,3	100		144,0	100		934,1	100		in Betrieb
21:00		3,8	84		1,5	84		1,14	100		4,1	84		0,26	100		33,9	84		0,6	84		0,0	84		105878,2	100		11,0	84		143,9	100		934,7	100		in Betrieb
21:30		4,1	79		1,9	79		1,16	78		5,8	79		0,26	100		41,5	79																				