

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 08/02/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,5	100		0,9	100		0,54	100		5,2	100		0,27	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		104493,3	100		11,3	100		144,1	100		930,8	100	In marcia
01:00		2,0	100		0,9	100		1,27	100		5,4	100		0,27	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		105173,6	100		11,2	100		144,3	100		926,2	100	In marcia
01:30		3,4	100		2,0	100		2,18	78		5,0	100		0,26	100		38,6	100		0,6	100		0,3	100		107912,9	100		10,8	100		144,5	100		938,1	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,4	100		0,92	96		4,9	100		0,27	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		104213,9	100		11,4	100		144,2	100		925,8	100	In marcia
02:30		3,8	100		1,5	100		1,3	100		5,2	100		0,26	100		32,1	100		0,6	100		0,3	100		107551,9	100		11,0	100		144,5	100		929,8	100	In marcia
03:00		4,3	100		1,1	100		1,01	100		5,9	100		0,26	94		26,9	100		0,6	100		0,3	100		108004,3	100		10,9	100		144,4	100		935,8	100	In marcia
03:30		3,3	100		0,9	100		0,92	78		6,1	100		0,27	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		108059,3	100		11,1	100		144,5	100		927,7	100	In marcia
04:00		3,7	100		1,3	100		1,18	96		5,6	100		0,27	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		105274,9	100		11,3	100		144,4	100		922,6	100	In marcia
04:30		3,7	100		1,5	100		0,94	100		5,1	100		0,27	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		103410,3	100		11,5	100		144,2	100		924,2	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,0	100		0,9	100		4,4	100		0,26	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		106423,4	100		11,0	100		144,0	100		931,8	100	In marcia
05:30		6,4	100		1,5	100		1,1	78		6,1	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		106459,2	100		11,1	100		143,8	100		938,0	100	In marcia
06:00		3,0	100		0,8	100		0,0	96		5,6	100		0,27	100		32,4	100		0,6	100		0,2	100		103380,1	100		11,4	100		144,0	100		930,4	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,6	100		0,03	100		4,7	100		0,26	100		32,6	100		0,6	100		0,2	100		106202,5	100		11,1	100		144,6	100		930,7	100	In marcia
07:00		3,3	100		0,9	100		0,64	100		4,5	100		0,26	94		32,4	100		0,6	100		0,3	100		106593,1	100		11,1	100		143,9	100		927,8	100	In marcia
07:30		3,2	100		1,0	100		0,55	77		4,8	100		0,26	100		36,2	100		0,6	100		0,3	100		106949,5	100		11,1	100		144,2	100		927,2	100	In marcia
08:00		3,9	100		2,0	100		0,99	96		4,4	100		0,27	100		34,7	100		0,6	100		0,2	100		105153,3	100		11,3	100		144,3	100		924,7	100	In marcia
08:30		4,0	100		1,7	100		1,08	100		4,4	100		0,26	100		31,2	100		0,6	100		0,3	100		107998,0	100		11,0	100		144,6	100		930,3	100	In marcia
09:00		4,2	85		1,4	85		0,87	100		5,7	85		0,27	100		20,9	85		0,6	85		0,2	85		104832,1	100		11,4	85		144,2	100		926,0	100	In marcia
09:30		3,7	78		0,8	78		0,87	77		5,0	78		0,27	100		20,4	78		0,6	78		0,0	78		106516,0	100		11,2	78		144,3	100		935,1	100	In marcia
10:00		3,9	100		1,0	100		0,65	96		5,5	100		0,27	100		21,3	100		0,6	100		0,0	100		104262,2	100		11,4	100		144,2	100		923,5	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,5	100		0,76	100		4,6	100		0,27	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		104746,5	100		11,3	100		144,2	100		921,6	100	In marcia
11:00		3,5	100		1,3	100		1,59	100		4,5	100		0,27	95		34,5	100		0,6	100		0,0	100		106202,6	100		11,2	100		144,6	100		932,4	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,6	100		0,99	77		5,1	100		0,26	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		107337,2	100		10,9	100		144,0	100		934,9	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,2	100		0,26	96		5,4	100		0,26	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		105030,4	100		11,2	100		144,2	100		933,3	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,4	100		0,97	100		5,1	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		107623,4	100		11,0	100		144,2	100		935,8	100	In marcia
13:00		2,7	100		0,4	100		0,69	100		4,2	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		104495,6	100		11,3	100		144,0	100		928,9	100	In marcia
13:30		3,6	100		0,8	100		1,45	77		4,9	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		105849,3	100		11,1	100		143,8	100		936,2	100	In marcia
14:00		4,6	100		1,0	100		0,58	96		4,6	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		106014,0	100		11,0	100		144,1	100		935,8	100	In marcia
14:30		3,0	100		0,9	100		1,32	100		4,6	100		0,26	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		105876,3	100		11,1	100		144,2	100		933,5	100	In marcia
15:00		5,7	100		1,0	100		2,28	100		5,5	100		0,26	94		26,6	100		0,6	100		0,0	100		106412,1	100		10,8	100		144,2	100		937,8	100	In marcia
15:30		2,4	100		0,6	100		2,05	77		4,9	100		0,26	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		106363,1	100		11,1	100		144,0	100		931,6	100	In marcia
16:00		2,9	100		0,8	100		3,42	96		4,0	100		0,27	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		102172,5	100		11,5	100		143,8	100		927,4	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,8	100		4,5	100		4,0	100		0,27	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		104525,0	100		11,3	100		144,6	100		921,0	100	In marcia
17:00		5,2	100		1,0	100		3,39	100		4,6	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		104316,2	100		11,2	100		143,8	100		929,4	100	In marcia
17:30		5,9	100		0,7	100		3,04	77		4,4	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		106737,8	100		11,0	100		144,3	100		933,2	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,4	100		1,75	96		4,4	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		105993,8	100		11,1	100		144,1	100		926,6	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,5	100		3,84	100		3,8	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		105648,0	100		11,2	100		144,0	100		932,9	100	In marcia
19:00		4,1	100		0,6	100		2,93	100		4,1	100		0,26	94		19,6	100		0,6	100		0,0	100		102759,9	100		11,4	100		143,8	100		921,9	100	In marcia
19:30		3,5	100		0,5	100		2,4	77		3,7	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		104594,1	100		11,2	100		143,7	100		932,5	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,2	100		1,47	96		3,5	100		0,26	100		16,2	100		0,6	100		0,0	100		102629,5	100		11,3	100		143,7	100		934,1	100	In marcia
20:30		5,6	100		0,3	100		2,41	100		3,9	100		0,25	100		16,8	100		0,6	100		0,0	100		102237,8	100		11,2	100		143,0	100		936,4	100	In marcia
21:00		2,2	85		0,1	85		1,14	100		5,1	85		0,25	100		19,1	85		0,6	85		0,0	85		103354,9	100		10,5	85		143,3	100		953,3	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,2	78		1,07	77		3,8	78		0,25	100		42,2	78		0,6	78		0,0	78		101566,4	100		11,1	78		143,2	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		0,9	100		0,54	100		5,2	100		0,27	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		104493,3	100		11,3	100		144,1	100		930,8	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		0,9	100		1,27	100		5,4	100		0,27	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		105173,6	100		11,2	100		144,3	100		926,2	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		2,0	100		2,18	78		5,0	100		0,26	100		38,6	100		0,6	100		0,3	100		107912,9	100		10,8	100		144,5	100		938,1	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,4	100		0,92	96		4,9	100		0,27	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		104213,9	100		11,4	100		144,2	100		925,8	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		1,5	100		1,3	100		5,2	100		0,26	100		32,1	100		0,6	100		0,3	100		107551,9	100		11,0	100		144,5	100		929,8	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		1,1	100		1,01	100		5,9	100		0,26	94		26,9	100		0,6	100		0,3	100		108004,3	100		10,9	100		144,4	100		935,8	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		0,9	100		0,92	78		6,1	100		0,27	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		108059,3	100		11,1	100		144,5	100		927,7	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		1,3	100		1,18	96		5,6	100		0,27	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		105274,9	100		11,3	100		144,4	100		922,6	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,5	100		0,94	100		5,1	100		0,27	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		103410,3	100		11,5	100		144,2	100		924,2	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,0	100		0,9	100		4,4	100		0,26	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		106423,4	100		11,0	100		144,0	100		931,8	100		in Betrieb
05:30		6,4	100		1,5	100		1,1	78		6,1	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		106459,2	100		11,1	100		143,8	100		938,0	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,8	100		0,0	96		5,6	100		0,27	100		32,4	100		0,6	100		0,2	100		103380,1	100		11,4	100		144,0	100		930,4	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,6	100		0,03	100		4,7	100		0,26	100		32,6	100		0,6	100		0,2	100		106202,5	100		11,1	100		144,6	100		930,7	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		0,9	100		0,64	100		4,5	100		0,26	94		32,4	100		0,6	100		0,3	100		106593,1	100		11,1	100		143,9	100		927,8	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,0	100		0,55	77		4,8	100		0,26	100		36,2	100		0,6	100		0,3	100		106949,5	100		11,1	100		144,2	100		927,2	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		2,0	100		0,99	96		4,4	100		0,27	100		34,7	100		0,6	100		0,2	100		105153,3	100		11,3	100		144,3	100		924,7	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,7	100		1,08	100		4,4	100		0,26	100		31,2	100		0,6	100		0,3	100		107998,0	100		11,0	100		144,6	100		930,3	100		in Betrieb
09:00		4,2	85		1,4	85		0,87	100		5,7	85		0,27	100		20,9	85		0,6	85		0,2	85		104832,1	100		11,4	85		144,2	100		926,0	100		in Betrieb
09:30		3,7	78		0,8	78		0,87	77		5,0	78		0,27	100		20,4	78		0,6	78		0,0	78		106516,0	100		11,2	78		144,3	100		935,1	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		1,0	100		0,65	96		5,5	100		0,27	100		21,3	100		0,6	100		0,0	100		104262,2	100		11,4	100		144,2	100		923,5	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,5	100		0,76	100		4,6	100		0,27	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		104746,5	100		11,3	100		144,2	100		921,6	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,3	100		1,59	100		4,5	100		0,27	95		34,5	100		0,6	100		0,0	100		106202,6	100		11,2	100		144,6	100		932,4	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,6	100		0,99	77		5,1	100		0,26	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		107337,2	100		10,9	100		144,0	100		934,9	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,2	100		0,26	96		5,4	100		0,26	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		105030,4	100		11,2	100		144,2	100		933,3	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,4	100		0,97	100		5,1	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		107623,4	100		11,0	100		144,2	100		935,8	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		0,4	100		0,69	100		4,2	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		104495,6	100		11,3	100		144,0	100		928,9	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,8	100		1,45	77		4,9	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		105849,3	100		11,1	100		143,8	100		936,2	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		1,0	100		0,58	96		4,6	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		106014,0	100		11,0	100		144,1	100		935,8	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		0,9	100		1,32	100		4,6	100		0,26	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		105876,3	100		11,1	100		144,2	100		933,5	100		in Betrieb
15:00		5,7	100		1,0	100		2,28	100		5,5	100		0,26	94		26,6	100		0,6	100		0,0	100		106412,1	100		10,8	100		144,2	100		937,8	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		0,6	100		2,05	77		4,9	100		0,26	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		106363,1	100		11,1	100		144,0	100		931,6	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,8	100		3,42	96		4,0	100		0,27	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		102172,5	100		11,5	100		143,8	100		927,4	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,8	100		4,5	100		4,0	100		0,27	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		104525,0	100		11,3	100		144,6	100		921,0	100		in Betrieb
17:00		5,2	100		1,0	100		3,39	100		4,6	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		104316,2	100		11,2	100		143,8	100		929,4	100		in Betrieb
17:30		5,9	100		0,7	100		3,04	77		4,4	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		106737,8	100		11,0	100		144,3	100		933,2	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,4	100		1,75	96		4,4	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		105993,8	100		11,1	100		144,1	100		926,6	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,5	100		3,84	100		3,8	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		105648,0	100		11,2	100		144,0	100		932,9	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		0,6	100		2,93	100		4,1	100		0,26	94		19,6	100		0,6	100		0,0	100		102759,9	100		11,4	100		143,8	100		921,9	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		0,5	100		2,4	77		3,7	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		104594,1	100		11,2	100		143,7	100		932,5	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,2	100		1,47	96		3,5	100		0,26	100		16,2	100		0,6	100		0,0	100		102629,5	100		11,3	100		143,7	100		934,1	100		in Betrieb
20:30		5,6	100		0,3	100		2,41	100		3,9	100		0,25	100		16,8	100		0,6	100		0,0	100		102237,8	100		11,2	100		143,0	100		936,4	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		0,1	85		1,14	100		5,1	85		0,25	100		19,1	85		0,6	85		0,0	85		103354,9	100		10,5	85		143,3	100		953,3	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,2	78		1,07	77		3,8	78		0,25	100		42,2	78																				