

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 09/02/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		3,1	100	1,5	100	3,12	100	3,7	100	0,27	100	20,8	100	0,6	100	0,0	100	102305,6	100	11,5	100	143,8	100	914,9	100	In marcia	
01:00		4,3	100	1,9	100	2,24	100	4,4	100	0,26	100	19,1	100	0,6	100	0,0	100	104192,7	100	11,3	100	143,7	100	929,2	100	In marcia	
01:30		3,4	100	1,5	100	1,61	77	4,6	100	0,27	100	22,2	100	0,6	100	0,0	100	102161,4	100	11,5	100	143,9	100	921,7	100	In marcia	
02:00		1,8	100	1,0	100	1,77	96	4,0	100	0,26	100	27,5	100	0,6	100	0,0	100	105072,1	100	11,1	100	143,8	100	928,0	100	In marcia	
02:30		2,3	100	1,6	100	3,44	100	3,9	100	0,27	100	31,4	100	0,6	100	0,0	100	102697,8	100	11,4	100	143,9	100	926,5	100	In marcia	
03:00		5,3	100	1,6	100	2,67	100	4,9	100	0,26	94	28,2	100	0,6	100	0,0	100	104679,7	100	11,3	100	143,7	100	929,4	100	In marcia	
03:30		3,0	100	1,1	100	1,81	77	4,6	100	0,26	100	30,0	100	0,6	100	0,0	100	104249,4	100	11,3	100	143,8	100	928,2	100	In marcia	
04:00		2,2	100	1,2	100	1,3	96	4,9	100	0,26	100	24,9	100	0,6	100	0,0	100	103037,3	100	11,4	100	143,6	100	931,8	100	In marcia	
04:30		1,3	100	0,6	100	1,4	100	4,3	100	0,27	100	45,0	100	0,6	100	0,0	100	103725,3	100	11,3	100	144,3	100	924,2	100	In marcia	
05:00		2,8	100	1,2	100	3,01	100	3,9	100	0,26	100	34,4	100	0,6	100	0,0	100	105838,1	100	11,2	100	143,8	100	925,2	100	In marcia	
05:30		4,7	100	1,3	100	2,14	77	4,8	100	0,26	100	31,8	100	0,6	100	0,0	100	104942,9	100	11,3	100	143,9	100	924,5	100	In marcia	
06:00		4,7	100	1,1	100	0,46	96	5,3	100	0,26	100	28,5	100	0,6	100	0,0	100	107467,5	100	11,1	100	144,2	100	930,5	100	In marcia	
06:30		3,1	100	1,0	100	0,63	100	4,2	100	0,26	100	26,2	100	0,6	100	0,0	100	106073,7	100	11,2	100	144,3	100	921,0	100	In marcia	
07:00		5,4	100	1,1	100	0,46	100	5,5	100	0,25	94	20,4	100	0,6	100	0,0	100	108068,5	100	11,1	100	143,4	100	934,7	100	In marcia	
07:30		3,2	100	1,1	100	0,37	77	4,2	100	0,26	100	17,5	100	0,6	100	0,0	100	103019,2	100	11,5	100	143,4	100	922,8	100	In marcia	
08:00		2,5	100	0,9	100	0,1	96	3,8	100	0,26	100	21,2	100	0,6	100	0,0	100	101454,8	100	11,6	100	143,5	100	920,0	100	In marcia	
08:30		3,3	100	1,0	100	0,33	100	3,9	100	0,26	100	25,4	100	0,6	100	0,0	100	101726,7	100	11,4	100	143,5	100	926,1	100	In marcia	
09:00		3,4	86	1,7	86	0,51	100	4,2	86	0,26	100	30,1	86	0,6	86	0,0	86	101719,8	100	11,2	86	143,5	100	930,1	100	In marcia	
09:30		3,6	78	1,8	78	0,47	77	3,6	78	0,25	100	43,6	78	0,6	78	0,0	78	103652,6	100	11,0	78	143,8	100	938,0	100	In marcia	
10:00		2,4	100	1,4	100	0,34	96	3,4	100	0,25	100	36,6	100	0,6	100	0,0	100	102514,8	100	11,1	100	143,1	100	934,6	100	In marcia	
10:30		2,2	100	1,6	100	0,6	100	3,3	100	0,25	100	27,1	100	0,6	100	0,0	100	102246,3	100	11,0	100	143,2	100	936,8	100	In marcia	
11:00		2,5	100	2,0	100	0,59	100	3,4	100	0,25	94	24,5	100	0,6	100	0,0	100	101521,1	100	10,8	100	142,9	100	947,2	100	In marcia	
11:30		1,2	100	1,1	100	0,34	77	3,2	100	0,25	100	23,9	100	0,6	100	0,0	100	101696,2	100	10,9	100	143,0	100	948,0	100	In marcia	
12:00		1,2	100	1,1	100	0,2	96	3,3	100	0,25	100	24,2	100	0,6	100	0,0	100	101715,2	100	10,9	100	143,0	100	945,7	100	In marcia	
12:30		1,9	100	1,5	100	0,31	100	3,5	100	0,25	100	25,0	100	0,6	100	0,0	100	101211,5	100	10,9	100	143,0	100	945,4	100	In marcia	
13:00		1,8	100	1,7	100	0,31	100	3,3	100	0,25	100	27,9	100	0,6	100	0,0	100	100498,0	100	11,1	100	143,1	100	939,6	100	In marcia	
13:30		1,9	100	1,7	100	0,66	77	3,2	100	0,25	100	27,0	100	0,6	100	0,0	100	101085,2	100	11,1	100	142,9	100	943,0	100	In marcia	
14:00		1,4	100	1,6	100	0,21	96	3,4	100	0,25	100	30,5	100	0,6	100	0,0	100	100569,1	100	10,9	100	142,9	100	946,5	100	In marcia	
14:30		1,3	100	1,0	100	0,17	100	3,4	100	0,25	100	36,7	100	0,6	100	0,0	100	101274,2	100	10,7	100	143,3	100	948,8	100	In marcia	
15:00		2,3	100	1,6	100	0,35	100	4,0	100	0,25	94	32,4	100	0,6	100	0,0	100	101497,2	100	10,5	100	143,1	100	956,9	100	In marcia	
15:30		2,3	100	2,0	100	0,26	77	3,5	100	0,26	100	28,4	100	0,6	100	0,0	100	100304,5	100	11,2	100	143,1	100	936,9	100	In marcia	
16:00		1,4	100	1,3	100	0,04	96	3,7	100	0,25	100	27,7	100	0,6	100	0,0	100	100294,8	100	11,2	100	143,1	100	935,1	100	In marcia	
16:30		1,3	100	1,1	100	0,18	100	3,9	100	0,25	100	31,1	100	0,6	100	0,0	100	100281,2	100	11,2	100	143,1	100	934,4	100	In marcia	
17:00		1,5	100	1,0	100	0,2	100	3,7	100	0,25	100	41,9	100	0,6	100	0,0	100	101916,3	100	10,9	100	143,2	100	939,2	100	In marcia	
17:30		2,9	100	1,5	100	0,33	77	3,5	100	0,25	100	31,9	100	0,6	100	0,0	100	101791,5	100	11,0	100	143,0	100	938,8	100	In marcia	
18:00		3,6	100	1,6	100	0,1	96	3,6	100	0,25	100	35,8	100	0,6	100	0,0	100	102476,3	100	11,1	100	143,3	100	935,2	100	In marcia	
18:30		3,8	100	1,8	100	0,43	100	3,7	100	0,26	100	34,2	100	0,6	100	0,0	100	102540,9	100	11,1	100	143,6	100	933,6	100	In marcia	
19:00		2,0	100	1,4	100	0,43	100	4,0	100	0,26	94	30,9	100	0,6	100	0,0	100	102602,0	100	11,3	100	143,6	100	933,8	100	In marcia	
19:30		2,8	100	1,7	100	0,58	77	3,7	100	0,26	100	27,2	100	0,6	100	0,0	100	103182,6	100	11,3	100	143,6	100	932,0	100	In marcia	
20:00		2,3	100	1,4	100	0,4	96	4,1	100	0,26	100	24,9	100	0,6	100	0,0	100	102062,9	100	11,4	100	143,7	100	925,3	100	In marcia	
20:30		3,4	100	1,9	100	0,48	100	4,0	100	0,26	100	28,1	100	0,6	100	0,0	100	103296,7	100	11,3	100	143,5	100	927,2	100	In marcia	
21:00		4,0	84	1,2	84	0,24	100	5,3	84	0,26	100	28,6	84	0,6	84	0,0	84	102893,4	100	11,3	84	143,5	100	926,2	100	In marcia	
21:30		3,8	79	0,6	79	0,25	77	4,9	79	0,26	100	27,3	79	0,6	79	0,0	79	102282,4	100	11,4	79	143,7	100	927,2	100	In marcia	
22:00		3,0	100	0,6	100	0,39	96	5,0	100	0,26	100	26,9	100	0,6	100	0,0	100	105096,5	100	11,1	100	143,8	100	933,4	100	In marcia	
22:30		2,3	100	0,7	100	1,05	100	4,6	100	0,26	100	33,5	100	0,6	100	0,0	100	105545,5	100	11,2	100	144,2	100	933,3	100	In marcia	
23:00		6,8	100	1,4	100	1,72	100	5,1	100	0,26	94	30,8	100	0,6	100	0,0	100	105077,5	100	11,2	100	143,7	100	920,6	100	In marcia	
23:30		3,7	100	0,7	100	0,73	77	5,1	100	0,26	100	22,4	100	0,7	100	0,0	100	103101,6	100	11,4	100	143,7	100	921,7	100	In marcia	
24:00		1,7	100	0,4	100	0,75	96	4,4	100	0,26	100	25,7	100	0,6	100	0,0	100	102910,2	100	11,3	100	143,7	100	922,4	100	In marcia	

<b>MIN</b>	1,2	0,4	0,04	3,2	0,25	17,5	0,6	0	100281,2	10,5	142,9	914,9
<b>MAX</b>	6,8	2	3,44	5,5	0,27	45	0,7	0	108068,5	11,6	144,3	956,9
<b>Limite Semiorario</b>	200	60		100	30	400	20	60				
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5,4/2,2	2,1/1,2	27,0/2,6	1,8/0,5	1,0/0,6				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		1,5	100		3,12	100		3,7	100		0,27	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		102305,6	100	11,5	100		143,8	100		914,9	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		1,9	100		2,24	100		4,4	100		0,26	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		104192,7	100	11,3	100		143,7	100		929,2	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,5	100		1,61	77		4,6	100		0,27	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		102161,4	100	11,5	100		143,9	100		921,7	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,0	100		1,77	96		4,0	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		105072,1	100	11,1	100		143,8	100		928,0	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,6	100		3,44	100		3,9	100		0,27	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		102697,8	100	11,4	100		143,9	100		926,5	100		in Betrieb
03:00		5,3	100		1,6	100		2,67	100		4,9	100		0,26	94		28,2	100		0,6	100		0,0	100		104679,7	100	11,3	100		143,7	100		929,4	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,1	100		1,81	77		4,6	100		0,26	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		104249,4	100	11,3	100		143,8	100		928,2	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,2	100		1,3	96		4,9	100		0,26	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		103037,3	100	11,4	100		143,6	100		931,8	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,6	100		1,4	100		4,3	100		0,27	100		45,0	100		0,6	100		0,0	100		103725,3	100	11,3	100		144,3	100		924,2	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,2	100		3,01	100		3,9	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		105838,1	100	11,2	100		143,8	100		925,2	100		in Betrieb
05:30		4,7	100		1,3	100		2,14	77		4,8	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		104942,9	100	11,3	100		143,9	100		924,5	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		1,1	100		0,46	96		5,3	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		107467,5	100	11,1	100		144,2	100		930,5	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		1,0	100		0,63	100		4,2	100		0,26	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		106073,7	100	11,2	100		144,3	100		921,0	100		in Betrieb
07:00		5,4	100		1,1	100		0,46	100		5,5	100		0,25	94		20,4	100		0,6	100		0,0	100		108068,5	100	11,1	100		143,4	100		934,7	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,1	100		0,37	77		4,2	100		0,26	100		17,5	100		0,6	100		0,0	100		103019,2	100	11,5	100		143,4	100		922,8	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,9	100		0,1	96		3,8	100		0,26	100		21,2	100		0,6	100		0,0	100		101454,8	100	11,6	100		143,5	100		920,0	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		1,0	100		0,33	100		3,9	100		0,26	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		101726,7	100	11,4	100		143,5	100		926,1	100		in Betrieb
09:00		3,4	86		1,7	86		0,51	100		4,2	86		0,26	100		30,1	86		0,6	86		0,0	86		101719,8	100	11,2	86		143,5	100		930,1	100		in Betrieb
09:30		3,6	78		1,8	78		0,47	77		3,6	78		0,25	100		43,6	78		0,6	78		0,0	78		103652,6	100	11,0	78		143,8	100		938,0	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,4	100		0,34	96		3,4	100		0,25	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		102514,8	100	11,1	100		143,1	100		934,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,6	100		0,6	100		3,3	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		102246,3	100	11,0	100		143,2	100		936,8	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		2,0	100		0,59	100		3,4	100		0,25	94		24,5	100		0,6	100		0,0	100		101521,1	100	10,8	100		142,9	100		947,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,1	100		0,34	77		3,2	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		101696,2	100	10,9	100		143,0	100		948,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,1	100		0,2	96		3,3	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		101715,2	100	10,9	100		143,0	100		945,7	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,5	100		0,31	100		3,5	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		101211,5	100	10,9	100		143,0	100		945,4	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,7	100		0,31	100		3,3	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		100498,0	100	11,1	100		143,1	100		939,6	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,7	100		0,66	77		3,2	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		101085,2	100	11,1	100		142,9	100		943,0	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,6	100		0,21	96		3,4	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		100569,1	100	10,9	100		142,9	100		946,5	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,0	100		0,17	100		3,4	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		101274,2	100	10,7	100		143,3	100		948,8	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,6	100		0,35	100		4,0	100		0,25	94		32,4	100		0,6	100		0,0	100		101497,2	100	10,5	100		143,1	100		956,9	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		2,0	100		0,26	77		3,5	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		100304,5	100	11,2	100		143,1	100		936,9	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,3	100		0,04	96		3,7	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		100294,8	100	11,2	100		143,1	100		935,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,1	100		0,18	100		3,9	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		100281,2	100	11,2	100		143,1	100		934,4	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,0	100		0,2	100		3,7	100		0,25	100		41,9	100		0,6	100		0,0	100		101916,3	100	10,9	100		143,2	100		939,2	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,5	100		0,33	77		3,5	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		101791,5	100	11,0	100		143,0	100		938,8	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,6	100		0,1	96		3,6	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		102476,3	100	11,1	100		143,3	100		935,2	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		1,8	100		0,43	100		3,7	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		102540,9	100	11,1	100		143,6	100		933,6	100		in Betrieb
19:00		2,0	100		1,4	100		0,43	100		4,0	100		0,26	94		30,9	100		0,6	100		0,0	100		102602,0	100	11,3	100		143,6	100		933,8	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,7	100		0,58	77		3,7	100		0,26	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		103182,6	100	11,3	100		143,6	100		932,0	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,4	100		0,4	96		4,1	100		0,26	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		102626,9	100	11,4	100		143,7	100		925,3	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		1,9	100		0,48	100		4,0	100		0,26	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		103296,7	100	11,3	100		143,5	100		927,2	100		in Betrieb
21:00		4,0	84		1,2	84		0,24	100		5,3	84		0,26	100		28,6	84		0,6	84		0,0	84		102893,4	100	11,3	84		143,5	100		926,2	100		in Betrieb
21:30		3,8	79		0,6	79		0,25	77		4,9	79		0,26	100		27,3	79		0,6	79		0,0	79		102282,4	100	11,4	79		143,7	100		927,2	100		in Betrieb
22:00		3,0	100		0																																