

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/02/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,4	100		1,2	100		2,3	100		5,0	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		103641,1	100		11,2	100		143,6	100		926,9	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,7	100		1,8	100		4,4	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		102251,1	100		11,4	100		143,6	100		926,3	100	In marcia
01:30		1,9	100		1,5	100		1,89	77		4,1	100		0,26	100		41,1	100		0,6	100		0,0	100		104837,1	100		11,1	100		144,0	100		932,6	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,6	100		4,01	96		3,6	100		0,26	100		40,9	100		0,6	100		0,0	100		104114,7	100		11,2	100		144,1	100		928,8	100	In marcia
02:30		2,2	100		2,0	100		5,13	100		4,9	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		106037,7	100		11,1	100		143,8	100		933,0	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,4	100		2,59	100		4,1	100		0,26	95		27,2	100		0,6	100		0,0	100		103925,0	100		11,3	100		143,8	100		920,6	100	In marcia
03:30		4,6	100		1,1	100		1,97	77		4,7	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		103733,8	100		11,3	100		143,8	100		920,0	100	In marcia
04:00		3,6	100		0,7	100		0,59	96		4,8	100		0,26	100		17,7	100		0,6	100		0,0	100		104364,1	100		11,2	100		143,7	100		925,4	100	In marcia
04:30		1,7	100		0,7	100		0,91	100		4,3	100		0,26	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		105610,7	100		11,1	100		143,7	100		932,2	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,1	100		1,81	100		3,5	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		104281,3	100		11,2	100		143,9	100		930,7	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,9	100		2,18	77		3,9	100		0,26	100		40,3	100		0,6	100		0,0	100		103835,2	100		11,3	100		144,0	100		921,7	100	In marcia
06:00		1,9	100		1,2	100		3,53	96		3,8	100		0,26	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		103817,5	100		11,0	100		143,9	100		929,6	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,3	100		2,65	100		4,3	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		105621,3	100		11,2	100		144,3	100		919,3	100	In marcia
07:00		3,5	100		2,0	100		2,2	100		4,6	100		0,26	94		33,5	100		0,6	100		0,0	100		107445,0	100		11,1	100		143,7	100		926,3	100	In marcia
07:30		2,5	100		2,0	100		0,87	77		4,9	100		0,26	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		107449,6	100		11,2	100		144,0	100		925,1	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,7	100		0,62	97		5,1	100		0,27	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		103692,3	100		11,5	100		144,1	100		910,2	100	In marcia
08:30		1,9	100		0,9	100		1,42	100		4,4	100		0,26	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		103833,8	100		11,5	100		143,8	100		917,6	100	In marcia
09:00		3,9	84		2,0	84		1,02	100		3,8	84		0,25	100		19,0	84		0,6	84		0,0	84		107696,6	100		11,1	84		143,8	100		937,1	100	In marcia
09:30		1,4	79		0,7	79		0,19	77		4,3	79		0,26	100		45,5	79		0,6	79		0,0	79		108139,0	100		11,0	79		144,3	100		934,0	100	In marcia
10:00		2,8	100		1,2	100		0,92	97		5,5	100		0,25	100		41,8	100		0,6	100		0,1	100		109229,3	100		10,9	100		143,9	100		932,7	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,5	100		1,87	100		4,2	100		0,26	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		109236,6	100		10,6	100		144,6	100		941,6	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,8	100		2,91	100		4,0	100		0,26	94		33,1	100		0,6	100		0,0	100		111311,2	100		11,0	100		144,7	100		932,8	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,6	100		3,37	77		4,5	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		112244,1	100		10,9	100		144,9	100		931,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		2,37	97		4,7	100		0,26	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		113089,6	100		10,7	100		145,1	100		938,1	100	In marcia
12:30		2,6	100		1,9	100		3,75	100		4,8	100		0,27	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		112701,6	100		11,2	100		145,2	100		926,9	100	In marcia
13:00		2,1	100		1,7	100		1,44	100		4,6	100		0,27	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		112265,9	100		11,2	100		145,1	100		926,2	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,2	100		0,5	77		4,6	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		114416,9	100		11,0	100		145,3	100		933,6	100	In marcia
14:00		2,1	100		1,7	100		0,42	97		4,0	100		0,26	100		13,4	100		0,6	100		0,0	100		110430,2	100		11,3	100		144,2	100		931,1	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,0	100		0,17	100		4,3	100		0,26	100		19,1	100		0,6	100		0,1	100		110549,6	100		11,1	100		144,4	100		930,8	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,1	100		0,39	100		4,3	100		0,26	94		33,4	100		0,6	100		0,0	100		110022,2	100		11,0	100		144,0	100		928,9	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,5	100		0,64	76		4,2	100		0,26	100		42,8	100		0,6	100		0,0	100		109328,6	100		10,7	100		144,0	100		940,4	100	In marcia
16:00		4,5	100		2,0	100		0,37	97		3,8	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		108439,0	100		11,0	100		143,8	100		936,6	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,1	100		0,11	100		3,6	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		107812,6	100		10,8	100		143,7	100		944,3	100	In marcia
17:00		2,7	100		1,4	100		0,2	100		3,6	100		0,25	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		105857,8	100		10,9	100		143,4	100		947,2	100	In marcia
17:30		4,3	100		1,0	100		0,16	76		4,0	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		104686,1	100		10,7	100		143,4	100		951,5	100	In marcia
18:00		5,0	100		1,0	100		0,0	97		3,9	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,1	100		103831,3	100		10,4	100		143,6	100		956,9	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,8	100		0,04	100		3,9	100		0,26	100		47,2	100		0,6	100		0,2	100		104025,1	100		10,4	100		143,9	100		958,2	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,2	100		0,37	100		3,5	100		0,26	94		38,2	100		0,6	100		0,1	100		104838,3	100		10,5	100		143,7	100		945,1	100	In marcia
19:30		4,1	100		2,0	100		0,48	76		4,0	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		105944,8	100		10,4	100		143,7	100		953,8	100	In marcia
20:00		4,2	100		1,6	100		0,15	97		3,6	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		106713,6	100		10,8	100		143,8	100		946,2	100	In marcia
20:30		3,5	100		1,1	100		0,26	100		3,8	100		0,25	100		15,2	100		0,6	100		0,1	100		106954,0	100		10,8	100		143,6	100		954,1	100	In marcia
21:00		3,0	86		1,0	86		0,37	100		3,7	86		0,25	100		16,7	86		0,6	86		0,0	86		106685,7	100		10,8	86		143,7	100		949,6	100	In marcia
21:30		3,2	78		0,9	78		0,31	76		4,0	78		0,25	100		27,3	78		0,6	78		0,0	78		106535,4	100		10,8	78		143,7	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		1,2	100		2,3	100		5,0	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		103641,1	100	11,2	100		143,6	100		926,9	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,7	100		1,8	100		4,4	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		102251,1	100	11,4	100		143,6	100		926,3	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		1,5	100		1,89	77		4,1	100		0,26	100		41,1	100		0,6	100		0,0	100		104837,1	100	11,1	100		144,0	100		932,6	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,6	100		4,01	96		3,6	100		0,26	100		40,9	100		0,6	100		0,0	100		104114,7	100	11,2	100		144,1	100		928,8	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		2,0	100		5,13	100		4,9	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		106037,7	100	11,1	100		143,8	100		933,0	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,4	100		2,59	100		4,1	100		0,26	95		27,2	100		0,6	100		0,0	100		103925,0	100	11,3	100		143,8	100		920,6	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		1,1	100		1,97	77		4,7	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		103733,8	100	11,3	100		143,8	100		920,0	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		0,7	100		0,59	96		4,8	100		0,26	100		17,7	100		0,6	100		0,0	100		104364,1	100	11,2	100		143,7	100		925,4	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		0,7	100		0,91	100		4,3	100		0,26	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		105610,7	100	11,1	100		143,7	100		932,2	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,1	100		1,81	100		3,5	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		104281,3	100	11,2	100		143,9	100		930,7	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,9	100		2,18	77		3,9	100		0,26	100		40,3	100		0,6	100		0,0	100		103835,2	100	11,3	100		144,0	100		921,7	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		1,2	100		3,53	96		3,8	100		0,26	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		103833,8	100	11,0	100		143,9	100		929,6	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,3	100		2,65	100		4,3	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		105621,3	100	11,2	100		144,3	100		919,3	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		2,0	100		2,2	100		4,6	100		0,26	94		33,5	100		0,6	100		0,0	100		107445,0	100	11,1	100		143,7	100		926,3	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		2,0	100		0,87	77		4,9	100		0,26	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		107449,6	100	11,2	100		144,0	100		925,1	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,7	100		0,62	97		5,1	100		0,27	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		103692,3	100	11,5	100		144,1	100		910,2	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,9	100		1,42	100		4,4	100		0,26	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		103833,8	100	11,5	100		143,8	100		917,6	100		in Betrieb
09:00		3,9	84		2,0	84		1,02	100		3,8	84		0,25	100		19,0	84		0,6	84		0,0	84		107696,6	100	11,1	84		143,8	100		937,1	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		0,7	79		0,19	77		4,3	79		0,26	100		45,5	79		0,6	79		0,0	79		108139,0	100	11,0	79		144,3	100		934,0	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,2	100		0,92	97		5,5	100		0,25	100		41,8	100		0,6	100		0,1	100		109229,3	100	10,9	100		143,9	100		932,7	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,5	100		1,87	100		4,2	100		0,26	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		109236,6	100	10,6	100		144,6	100		941,6	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,8	100		2,91	100		4,0	100		0,26	94		33,1	100		0,6	100		0,0	100		111311,2	100	11,0	100		144,7	100		932,8	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,6	100		3,37	77		4,5	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		112244,1	100	10,9	100		144,9	100		931,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		2,37	97		4,7	100		0,26	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		113089,6	100	10,7	100		145,1	100		938,1	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,9	100		3,75	100		4,8	100		0,27	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		112701,6	100	11,2	100		145,2	100		926,9	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,7	100		1,44	100		4,6	100		0,27	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		112265,9	100	11,2	100		145,1	100		926,2	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,2	100		0,5	77		4,6	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		114416,9	100	11,0	100		145,3	100		933,6	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,7	100		0,42	97		4,0	100		0,26	100		13,4	100		0,6	100		0,0	100		110430,2	100	11,3	100		144,2	100		931,1	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,0	100		0,17	100		4,3	100		0,26	100		19,1	100		0,6	100		0,1	100		110549,6	100	11,1	100		144,4	100		930,8	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,1	100		0,39	100		4,3	100		0,26	94		33,4	100		0,6	100		0,0	100		110022,2	100	11,0	100		144,0	100		928,9	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,5	100		0,64	76		4,2	100		0,26	100		42,8	100		0,6	100		0,0	100		109328,6	100	10,7	100		144,0	100		940,4	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		2,0	100		0,37	97		3,8	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		108439,0	100	11,0	100		143,8	100		936,6	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,1	100		0,11	100		3,6	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		107812,6	100	10,8	100		143,7	100		944,3	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,4	100		0,2	100		3,6	100		0,25	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		105857,8	100	10,9	100		143,4	100		947,2	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		1,0	100		0,16	76		4,0	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		104686,1	100	10,7	100		143,4	100		951,5	100		in Betrieb
18:00		5,0	100		1,0	100		0,0	97		3,9	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,1	100		103831,3	100	10,4	100		143,6	100		956,9	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,8	100		0,04	100		3,9	100		0,26	100		47,2	100		0,6	100		0,2	100		104025,1	100	10,4	100		143,9	100		958,2	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,2	100		0,37	100		3,5	100		0,26	94		38,2	100		0,6	100		0,1	100		104838,3	100	10,5	100		143,7	100		945,1	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		2,0	100		0,48	76		4,0	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		105944,8	100	10,4	100		143,7	100		953,8	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		1,6	100		0,15	97		3,6	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		106713,6	100	10,8	100		143,8	100		946,2	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,1	100		0,26	100		3,8	100		0,25	100		15,2	100		0,6	100		0,1	100		106954,0	100	10,8	100		143,6	100		954,1	100		in Betrieb
21:00		3,0	86		1,0	86		0,37	100		3,7	86		0,25	100		16,7	86		0,6	86		0,0	86		106685,7	100	10,8	86		143,7	100		949,6	100		in Betrieb
21:30		3,2	78		0,9	78		0,31	76		4,0	78		0,25	100		27,3	78		0,6	78		0,0	78		106535,4	100	10,8	78		143,7	100		956,8	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		0																																