

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,0	100		13,21	100		4,6	100		0,27	100		31,7	100		0,6	100		0,2	100		109826,4	100		11,0	100		143,9	100		943,4	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		12,88	100		4,6	100		0,27	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		109172,1	100		10,9	100		143,7	100		946,3	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		12,47	76		5,2	100		0,27	100		32,6	100		0,7	100		0,3	100		108370,7	100		10,8	100		144,0	100		948,6	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		6,41	97		5,5	100		0,27	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		109376,6	100		10,8	100		143,8	100		946,1	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		7,43	100		5,5	100		0,28	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		109078,9	100		10,7	100		144,2	100		951,7	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		7,32	100		5,8	100		0,28	94		24,7	100		0,7	100		0,2	100		110562,7	100		10,7	100		144,3	100		953,3	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		6,64	76		5,4	100		0,28	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		111930,9	100		10,9	100		144,3	100		948,3	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		5,83	97		4,8	100		0,28	100		33,6	100		0,7	100		0,3	100		109975,3	100		11,2	100		144,5	100		938,7	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		6,53	100		4,4	100		0,28	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		110729,4	100		11,1	100		144,3	100		939,6	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		7,05	100		4,6	100		0,28	100		33,6	100		0,6	100		0,2	100		110750,5	100		10,9	100		144,3	100		942,9	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		7,47	76		4,7	100		0,27	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		110748,0	100		10,9	100		144,0	100		945,6	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		9,04	97		5,2	100		0,28	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		110942,1	100		11,0	100		144,4	100		943,2	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		7,36	100		4,8	100		0,28	100		33,7	100		0,6	100		0,3	100		110364,9	100		10,7	100		144,2	100		950,8	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		6,59	100		4,5	100		0,27	94		27,6	100		0,6	100		0,3	100		110790,6	100		10,9	100		143,7	100		940,8	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		5,24	76		3,8	100		0,27	100		21,5	100		0,6	100		0,2	100		110524,4	100		10,9	100		143,6	100		946,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		15,16	97		3,3	100		0,27	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		108462,5	100		11,1	100		143,9	100		939,8	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		6,69	100		3,6	100		0,27	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		108287,2	100		10,9	100		143,5	100		944,6	100	In marcia
09:00		1,2	86		0,0	86		6,69	100		3,7	86		0,27	100		36,9	86		0,6	86		0,3	86		105912,5	100		10,6	86		143,2	100		956,1	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,1	78		10,16	76		3,4	78		0,27	100		36,8	78		0,6	78		0,0	78		106204,4	100		10,7	78		143,3	100		957,7	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		6,9	97		4,0	100		0,27	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		107101,4	100		10,8	100		143,4	100		956,3	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		10,5	100		3,8	100		0,27	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		106814,4	100		10,8	100		143,7	100		956,6	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,1	100		8,79	100		3,9	100		0,27	94		32,6	100		0,8	100		0,0	100		107257,6	100		10,6	100		143,5	100		959,1	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,1	100		10,77	76		3,5	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		108298,4	100		11,0	100		143,5	100		954,3	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,1	100		12,58	97		3,7	100		0,27	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		107834,6	100		11,1	100		143,5	100		952,6	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,1	100		7,83	100		3,9	100		0,26	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		108587,3	100		10,9	100		143,5	100		957,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		7,27	100		3,7	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		107979,3	100		10,9	100		143,5	100		957,9	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		8,76	76		4,4	100		0,26	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		108067,6	100		10,9	100		143,7	100		957,3	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		4,95	98		3,9	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		107257,2	100		10,7	100		143,4	100		956,8	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		5,51	100		4,3	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		107934,2	100		10,9	100		143,5	100		957,0	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,1	100		5,07	100		4,3	100		0,25	95		36,1	100		0,6	100		0,0	100		107981,2	100		10,8	100		143,6	100		957,6	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,1	100		8,12	76		4,5	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		108291,4	100		10,8	100		143,6	100		959,6	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,1	100		5,97	98		4,4	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		109495,2	100		10,8	100		144,1	100		958,3	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		7,85	100		4,5	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		110047,3	100		11,0	100		143,7	100		944,7	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		7,0	100		4,0	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		110307,9	100		10,9	100		143,9	100		949,2	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,2	100		11,31	76		5,0	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		108259,8	100		11,2	100		143,7	100		942,3	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,1	100		5,79	98		4,6	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		108849,5	100		11,1	100		143,5	100		950,3	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		5,61	100		4,8	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		108519,1	100		11,1	100		143,7	100		948,2	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		2,87	100		4,7	100		0,25	94		37,8	100		0,6	100		0,0	100		109600,8	100		10,8	100		143,7	100		955,1	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		2,2	76		4,2	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		109485,1	100		11,1	100		143,7	100		950,3	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,1	100		9,07	98		4,3	100		0,25	100		39,7	100		0,6	100		0,0	100		109360,3	100		10,8	100		143,9	100		953,4	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,1	100		4,09	100		5,0	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		109282,3	100		10,8	100		143,3	100		957,8	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,0	85		2,85	100		5,1	85		0,25	100		28,1	85		0,6	85		0,0	85		109221,1	100		10,7	85		143,7	100		960,6	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,0	78		2,29	76		4,7	78		0,25	100		24,2	78		0,6	78		0,0	78		108986,1	100		11,0	78		143,6	100		954,6		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,0	100		13,21	100		4,6	100		0,27	100		31,7	100		0,6	100		0,2	100		109826,4	100		11,0	100		143,9	100		943,4	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		12,88	100		4,6	100		0,27	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		109172,1	100		10,9	100		143,7	100		946,3	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		12,47	76		5,2	100		0,27	100		32,6	100		0,7	100		0,3	100		108370,7	100		10,8	100		144,0	100		948,6	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		6,41	97		5,5	100		0,27	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		109376,6	100		10,8	100		143,8	100		946,1	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		7,43	100		5,5	100		0,28	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		109078,9	100		10,7	100		144,2	100		951,7	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		7,32	100		5,8	100		0,28	94		24,7	100		0,7	100		0,2	100		110562,7	100		10,7	100		144,3	100		953,3	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		6,64	76		5,4	100		0,28	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		111930,9	100		10,9	100		144,3	100		948,3	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		5,83	97		4,8	100		0,28	100		33,6	100		0,7	100		0,3	100		109975,3	100		11,2	100		144,5	100		938,7	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		6,53	100		4,4	100		0,28	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		110729,4	100		11,1	100		144,3	100		939,6	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		7,05	100		4,6	100		0,28	100		33,6	100		0,6	100		0,2	100		110750,5	100		10,9	100		144,3	100		942,9	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		7,47	76		4,7	100		0,27	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		110748,0	100		10,9	100		144,0	100		945,6	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		9,04	97		5,2	100		0,28	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		110942,1	100		11,0	100		144,4	100		943,2	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		7,36	100		4,8	100		0,28	100		33,7	100		0,6	100		0,3	100		1110364,9	100		10,7	100		144,2	100		950,8	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		6,59	100		4,5	100		0,27	94		27,6	100		0,6	100		0,3	100		110790,6	100		10,9	100		143,7	100		940,8	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		5,24	76		3,8	100		0,27	100		21,5	100		0,6	100		0,2	100		110524,4	100		10,9	100		143,6	100		946,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		15,16	97		3,3	100		0,27	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		108462,5	100		11,1	100		143,9	100		939,8	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		6,69	100		3,6	100		0,27	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		108287,2	100		10,9	100		143,5	100		944,6	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,0	86		6,69	100		3,7	86		0,27	100		36,9	86		0,6	86		0,3	86		105912,5	100		10,6	86		143,2	100		956,1	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,1	78		10,16	76		3,4	78		0,27	100		36,8	78		0,6	78		0,0	78		106204,4	100		10,7	78		143,3	100		955,7	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		6,9	97		4,0	100		0,27	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		107101,4	100		10,8	100		143,4	100		956,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		10,5	100		3,8	100		0,27	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		106814,4	100		10,8	100		143,7	100		956,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,1	100		8,79	100		3,9	100		0,27	94		32,6	100		0,8	100		0,0	100		107257,6	100		10,6	100		143,5	100		959,1	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,1	100		10,77	76		3,5	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		108298,4	100		11,0	100		143,5	100		954,3	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,1	100		12,58	97		3,7	100		0,27	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		107834,6	100		11,1	100		143,5	100		952,6	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,1	100		7,83	100		3,9	100		0,26	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		108587,3	100		10,9	100		143,5	100		957,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		7,27	100		3,7	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		107979,3	100		10,9	100		143,5	100		957,9	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		8,76	76		4,4	100		0,26	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		108067,6	100		10,9	100		143,7	100		957,3	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		4,95	98		3,9	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		107257,2	100		10,7	100		143,4	100		956,8	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		5,51	100		4,3	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		107934,2	100		10,9	100		143,5	100		957,0	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,1	100		5,07	100		4,3	100		0,25	95		36,1	100		0,6	100		0,0	100		107981,2	100		10,8	100		143,6	100		957,6	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,1	100		8,12	76		4,5	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		108291,4	100		10,8	100		143,6	100		959,6	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,1	100		5,97	98		4,4	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		109495,2	100		10,8	100		144,1	100		958,3	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		7,85	100		4,5	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		110047,3	100		11,0	100		143,7	100		944,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		7,0	100		4,0	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		110307,9	100		10,9	100		143,9	100		949,2	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,2	100		11,31	76		5,0	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		108259,8	100		11,2	100		143,7	100		942,3	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,1	100		5,79	98		4,6	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		108849,5	100		11,1	100		143,5	100		950,3	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		5,61	100		4,8	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		108519,1	100		11,1	100		143,7	100		948,2	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		2,87	100		4,7	100		0,25	94		37,8	100		0,6	100		0,0	100		109600,8	100		10,8	100		143,7	100		955,1	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		2,2	76		4,2	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		109485,1	100		11,1	100		143,7	100		950,3	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,1	100		9,07	98		4,3	100		0,25	100		39,7	100		0,6	100		0,0	100		109360,3	100		10,8	100		143,9	100		953,4	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,1	100		4,09	100		5,0	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		109282,3	100		10,8	100		143,3	100		957,8	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,0	85		2,85	100		5,1	85		0,25	100		28,1	85		0,6	85		0,0	85		109221,1	100		10,7	85		143,7	100		960,6	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,0	78		2,29	76		4,7	78		0,25	100		24,2																					