

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 15/02/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		1,9	100		1,04	100		5,5	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		111675,4	100		11,2	100		143,9	100		948,4	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,1	100		0,21	100		5,9	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		111848,0	100		10,8	100		144,2	100		950,8	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,3	100		0,72	75		5,3	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		112472,5	100		11,0	100		144,0	100		950,6	100	In marcia
02:00		2,6	100		0,9	100		1,29	98		5,0	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		112723,1	100		11,0	100		144,2	100		948,5	100	In marcia
02:30		1,8	100		0,5	100		0,75	100		5,0	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		111915,5	100		10,7	100		144,2	100		959,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,4	100		1,37	100		4,8	100		0,25	94		31,4	100		0,6	100		0,0	100		112719,3	100		10,9	100		144,2	100		954,9	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,6	100		3,48	75		5,0	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		112993,7	100		11,0	100		144,1	100		950,5	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,6	100		1,91	98		5,0	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		113404,1	100		11,0	100		144,1	100		953,2	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,7	100		1,35	100		5,5	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		112229,3	100		11,1	100		144,0	100		952,0	100	In marcia
05:00		1,4	100		0,9	100		1,68	100		4,5	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		110238,5	100		11,1	100		143,3	100		951,8	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,1	100		1,04	75		5,2	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		111179,5	100		11,0	100		143,6	100		955,9	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,0	100		1,0	98		4,5	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		110718,1	100		10,7	100		143,9	100		961,6	100	In marcia
06:30		3,7	100		1,5	100		2,31	100		4,4	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		109437,2	100		11,1	100		143,6	100		950,5	100	In marcia
07:00		1,8	100		0,7	100		1,04	100		4,0	100		0,24	94		20,5	100		0,6	100		0,0	100		110963,7	100		11,0	100		143,2	100		955,8	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,3	100		1,38	75		4,5	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		109985,2	100		11,1	100		143,5	100		956,1	100	In marcia
08:00		2,7	100		1,4	100		0,76	98		4,7	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		110666,5	100		10,9	100		144,0	100		957,6	100	In marcia
08:30		2,9	100		1,1	100		3,63	100		5,0	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		111339,6	100		11,0	100		143,5	100		956,4	100	In marcia
09:00		3,3	84		1,0	84		9,31	100		4,5	84		0,25	100		23,0	84		0,6	84		0,0	84		110750,1	100		11,1	84		143,4	100		958,4	100	In marcia
09:30		1,9	79		0,7	79		13,35	75		4,0	79		0,25	100		20,3	79		0,6	79		0,1	79		110286,1	100		11,1	79		143,5	100		951,4	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,3	100		11,72	98		4,4	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		110508,6	100		10,8	100		143,4	100		957,6	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,1	100		17,47	100		4,6	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,1	100		110318,0	100		10,9	100		143,8	100		954,4	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,1	100		20,67	100		5,5	100		0,25	94		31,3	100		0,7	100		0,1	100		110321,4	100		10,6	100		143,4	100		965,3	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		20,19	75		5,2	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		111709,7	100		10,9	100		143,5	100		960,6	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		13,05	99		4,9	100		0,24	100		15,9	100		0,7	100		0,0	100		110828,6	100		11,1	100		143,4	100		957,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		12,06	100		4,6	100		0,24	100		15,4	100		0,7	100		0,0	100		108875,9	100		11,1	100		143,2	100		951,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		10,81	100		4,6	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		109090,7	100		10,6	100		143,7	100		963,8	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		10,07	75		4,8	100		0,24	100		35,8	100		0,7	100		0,1	100		109267,6	100		10,7	100		143,6	100		960,9	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		9,05	99		4,9	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,0	100		108352,3	100		11,0	100		143,4	100		954,1	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		9,22	100		5,1	100		0,24	100		34,5	100		0,7	100		0,0	100		108247,6	100		10,6	100		143,6	100		967,8	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		9,35	100		4,8	100		0,25	94		43,8	100		0,7	100		0,1	100		108426,4	100		10,6	100		143,9	100		960,9	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		9,57	75		4,8	100		0,25	100		44,1	100		0,6	100		0,0	100		108276,7	100		10,3	100		143,7	100		964,5	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		10,73	99		4,5	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,1	100		109523,1	100		10,6	100		144,0	100		950,0	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		10,75	100		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,1	100		109936,2	100		10,9	100		143,6	100		948,3	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		12,96	100		4,6	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		109814,0	100		10,9	100		143,7	100		951,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		9,63	75		5,6	100		0,24	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		109431,2	100		10,8	100		143,4	100		954,5	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		5,6	99		4,9	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		109509,1	100		10,8	100		143,7	100		954,5	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		6,77	100		4,4	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		108419,8	100		10,4	100		144,0	100		965,8	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		7,37	100		4,1	100		0,24	94		28,8	100		0,6	100		0,0	100		109763,8	100		10,9	100		143,7	100		955,7	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		6,27	75		3,5	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		109806,9	100		10,8	100		143,5	100		961,5	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		6,7	99		3,6	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,1	100		109756,1	100		10,8	100		143,6	100		957,2	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		11,13	100		3,7	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		108039,7	100		11,1	100		143,3	100		952,2	100	In marcia
21:00		1,2	84		0,0	84		5,12	100		3,9	84		0,24	100		34,7	84		0,6	84		0,0	84		108541,2	100		10,7	84		143,6	100		958,5	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,0	79		4,25	75		4,2	79		0,25	100		47,7	79		0,6	79		0,0	79		108712,1	100		10,7	79		143,8	100		964,		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,9	100		1,04	100		5,5	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		111675,4	100		11,2	100		143,9	100		948,4	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,1	100		0,21	100		5,9	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		111848,0	100		10,8	100		144,2	100		950,8	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,3	100		0,72	75		5,3	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		112472,5	100		11,0	100		144,0	100		950,6	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		0,9	100		1,29	98		5,0	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		112723,1	100		11,0	100		144,2	100		948,5	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		0,5	100		0,75	100		5,0	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		111915,5	100		10,7	100		144,2	100		959,1	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,4	100		1,37	100		4,8	100		0,25	94		31,4	100		0,6	100		0,0	100		112719,3	100		10,9	100		144,2	100		954,9	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,6	100		3,48	75		5,0	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		112993,7	100		11,0	100		144,1	100		950,5	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,6	100		1,91	98		5,0	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		113404,1	100		11,0	100		144,1	100		953,2	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,7	100		1,35	100		5,5	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		112229,3	100		11,1	100		144,0	100		952,0	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		0,9	100		1,68	100		4,5	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		110238,5	100		11,1	100		143,3	100		951,8	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,1	100		1,04	75		5,2	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		111179,5	100		11,0	100		143,6	100		955,9	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,0	100		1,0	98		4,5	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		110718,1	100		10,7	100		143,9	100		961,6	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		1,5	100		2,31	100		4,4	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		109437,2	100		11,1	100		143,6	100		950,5	100		in Betrieb
07:00		1,8	100		0,7	100		1,04	100		4,0	100		0,24	94		20,5	100		0,6	100		0,0	100		110963,7	100		11,0	100		143,2	100		955,8	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,3	100		1,38	75		4,5	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		109985,2	100		11,1	100		143,5	100		956,1	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,4	100		0,76	98		4,7	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		110666,5	100		10,9	100		144,0	100		957,6	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		1,1	100		3,63	100		5,0	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		111339,6	100		11,0	100		143,5	100		956,4	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		1,0	84		9,31	100		4,5	84		0,25	100		23,0	84		0,6	84		0,0	84		110750,1	100		11,1	84		143,4	100		958,4	100		in Betrieb
09:30		1,9	79		0,7	79		13,35	75		4,0	79		0,25	100		20,3	79		0,6	79		0,1	79		110286,1	100		11,1	79		143,5	100		951,4	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,3	100		11,72	98		4,4	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		110508,6	100		10,8	100		143,4	100		957,6	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,1	100		17,47	100		4,6	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,1	100		110318,0	100		10,9	100		143,8	100		954,4	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,1	100		20,67	100		5,5	100		0,25	94		31,3	100		0,7	100		0,1	100		110321,4	100		10,6	100		143,4	100		965,3	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		20,19	75		5,2	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		111709,7	100		10,9	100		143,5	100		960,6	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		13,05	99		4,9	100		0,24	100		15,9	100		0,7	100		0,0	100		110828,6	100		11,1	100		143,4	100		957,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		12,06	100		4,6	100		0,24	100		15,4	100		0,7	100		0,0	100		108875,9	100		11,1	100		143,2	100		951,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		10,81	100		4,6	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		109090,7	100		10,6	100		143,7	100		963,8	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		10,07	75		4,8	100		0,24	100		35,8	100		0,7	100		0,1	100		109267,6	100		10,7	100		143,6	100		960,9	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		9,05	99		4,9	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,0	100		108352,3	100		11,0	100		143,4	100		954,1	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		9,22	100		5,1	100		0,24	100		34,5	100		0,7	100		0,0	100		108247,6	100		10,6	100		143,6	100		967,8	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		9,35	100		4,8	100		0,25	94		43,8	100		0,7	100		0,1	100		108426,4	100		10,6	100		143,9	100		960,9	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		9,57	75		4,8	100		0,25	100		44,1	100		0,6	100		0,0	100		108276,7	100		10,3	100		143,7	100		964,5	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		10,73	99		4,5	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,1	100		109523,1	100		10,6	100		144,0	100		950,0	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		10,75	100		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,1	100		109936,2	100		10,9	100		143,6	100		948,3	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		12,96	100		4,6	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		109814,0	100		10,9	100		143,7	100		951,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		9,63	75		5,6	100		0,24	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		109431,2	100		10,8	100		143,4	100		954,5	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		5,6	99		4,9	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		109509,1	100		10,8	100		143,7	100		954,5	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		6,77	100		4,4	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		108419,8	100		10,4	100		144,0	100		965,8	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		7,37	100		4,1	100		0,24	94		28,8	100		0,6	100		0,0	100		109763,8	100		10,9	100		143,7	100		955,7	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		6,27	75		3,5	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		109806,9	100		10,8	100		143,5	100		961,5	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		6,7	99		3,6	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,1	100		109756,1	100		10,8	100		143,6	100		957,2	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		11,13	100		3,7	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		108039,7	100		11,1	100		143,3	100		952,2	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,0	84		5,12	100		3,9	84		0,24	100		34,7	84		0,6	84		0,0	84		108541,2	100		10,7	84		143,6	100		958,5	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,0	79		4,25	75		4,2	79		0,25	100		47,7																					