

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		1,0	100		0,42	100		3,1	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		106240,6	100		11,1	100		143,4	100		939,7	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,7	100		0,39	100		2,9	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		107402,4	100		10,8	100		143,5	100		947,4	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,9	100		0,6	77		3,1	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		107149,1	100		10,8	100		143,5	100		945,2	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,5	100		0,23	96		3,2	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		107723,2	100		10,7	100		143,4	100		948,1	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,5	100		0,1	100		3,3	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		108838,1	100		10,9	100		143,8	100		949,5	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		28,4	100		0,6	100		0,0	100		109229,3	100		10,9	100		143,4	100		949,2	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,6	100		0,0	77		3,2	100		0,25	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		108686,5	100		11,1	100		143,4	100		945,3	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,3	100		0,17	96		3,3	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		109217,8	100		10,9	100		143,6	100		947,0	100	In marcia
04:30		1,8	100		1,9	100		0,46	100		3,6	100		0,25	100		27,1	100		0,7	100		0,0	100		109302,1	100		11,0	100		143,5	100		944,6	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,4	100		0,24	100		3,6	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		109710,9	100		11,0	100		143,7	100		946,7	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,56	77		3,3	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		109974,8	100		11,0	100		143,6	100		942,6	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,5	100		0,18	96		3,5	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		111197,4	100		11,0	100		144,1	100		945,0	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,6	100		0,43	100		3,4	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		111102,7	100		11,1	100		143,8	100		943,3	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,4	100		0,34	100		3,3	100		0,25	94		28,6	100		0,6	100		0,0	100		107948,8	100		11,4	100		143,8	100		935,3	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,7	100		0,55	77		4,0	100		0,26	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		109286,9	100		11,3	100		143,5	100		933,7	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,2	100		0,08	96		3,5	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		110267,0	100		11,2	100		144,2	100		936,0	100	In marcia
08:30		3,8	100		1,0	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		111757,6	100		11,0	100		144,2	100		935,7	100	In marcia
09:00		3,2	85		1,3	85		0,09	100		3,7	85		0,25	100		23,5	85		0,6	85		0,0	85		111776,4	100		11,1	85		144,1	100		942,8	100	In marcia
09:30		2,7	78		1,6	78		0,03	77		3,2	78		0,24	100		20,2	78		0,6	78		0,0	78		113715,2	100		10,9	78		143,8	100		950,1	100	In marcia
10:00		1,9	100		2,0	100		0,05	96		3,4	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		112335,2	100		11,2	100		144,0	100		945,1	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,0	100		0,23	100		3,5	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		114200,8	100		10,9	100		144,2	100		956,2	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,2	100		0,34	100		3,3	100		0,25	94		31,5	100		0,6	100		0,0	100		113588,8	100		10,8	100		144,0	100		956,7	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,3	100		0,24	77		3,0	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		113209,9	100		10,9	100		143,9	100		956,6	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,4	100		0,14	96		3,0	100		0,24	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		113343,8	100		10,8	100		144,1	100		958,5	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,5	100		0,41	100		4,0	100		0,25	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		113955,9	100		10,8	100		144,4	100		956,5	100	In marcia
13:00		3,8	100		2,2	100		0,43	100		4,3	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		114209,4	100		10,8	100		144,7	100		957,7	100	In marcia
13:30		6,5	100		1,8	100		0,25	77		4,7	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		113573,6	100		11,1	100		144,4	100		945,4	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,3	100		0,05	96		5,3	100		0,26	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		115174,6	100		10,7	100		145,1	100		954,6	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,4	100		0,46	100		4,9	100		0,26	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		117310,8	100		10,8	100		145,7	100		951,3	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,7	100		0,82	100		4,2	100		0,26	94		20,2	100		0,6	100		0,0	100		115022,4	100		11,2	100		144,9	100		949,6	100	In marcia
15:30		2,2	100		2,0	100		1,11	77		4,8	100		0,25	100		16,1	100		0,6	100		0,0	100		114645,6	100		11,3	100		144,9	100		948,9	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,1	100		0,0	96		5,5	100		0,26	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		115761,7	100		10,8	100		145,1	100		951,7	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		116293,4	100		10,9	100		145,3	100		950,8	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,1	100		0,3	100		4,0	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		115907,3	100		11,0	100		144,9	100		955,0	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,3	100		0,95	77		3,9	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		116600,9	100		10,9	100		145,2	100		960,0	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,5	100		1,92	96		3,6	100		0,25	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		116166,6	100		10,8	100		145,1	100		953,3	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,7	100		4,22	100		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		112831,5	100		11,3	100		144,4	100		945,6	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,1	100		0,28	100		3,9	100		0,25	94		33,7	100		0,6	100		0,0	100		113583,4	100		11,2	100		144,5	100		943,8	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,1	100		0,1	77		4,1	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		114256,1	100		10,9	100		144,6	100		954,7	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,2	100		0,41	96		4,0	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		114470,0	100		11,0	100		144,7	100		955,2	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,2	100		0,7	100		4,0	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		113303,7	100		10,8	100		144,5	100		956,4	100	In marcia
21:00		1,7	85		0,7	85		1,81	100		4,6	85		0,25	100		31,6	85		0,6	85		0,0	85		112404,4	100		10,7	85		144,3	100		957,8	100	In marcia
21:30		4,9	78		2,2	78		1,77	77		4,3	78		0,25	100		20,9	78		0,6	78		0,2	78		112690,1	100		10,8	78		144,1	100		962		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,0	100		0,42	100		3,1	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		106240,6	100	11,1	100		143,4	100		939,7	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,7	100		0,39	100		2,9	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		107402,4	100	10,8	100		143,5	100		947,4	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,9	100		0,6	77		3,1	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		107149,1	100	10,8	100		143,5	100		945,2	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,5	100		0,23	96		3,2	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		107723,2	100	10,7	100		143,4	100		948,1	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,5	100		0,1	100		3,3	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		108838,1	100	10,9	100		143,8	100		949,5	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		28,4	100		0,6	100		0,0	100		109229,3	100	10,9	100		143,4	100		949,2	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,6	100		0,0	77		3,2	100		0,25	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		108686,5	100	11,1	100		143,4	100		945,3	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,3	100		0,17	96		3,3	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		109217,8	100	10,9	100		143,6	100		947,0	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		1,9	100		0,46	100		3,6	100		0,25	100		27,1	100		0,7	100		0,0	100		109302,1	100	11,0	100		143,5	100		944,6	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,4	100		0,24	100		3,6	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		109710,9	100	11,0	100		143,7	100		946,7	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,56	77		3,3	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		109974,8	100	11,0	100		143,6	100		942,6	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,5	100		0,18	96		3,5	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		111197,4	100	11,0	100		144,1	100		945,0	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,6	100		0,43	100		3,4	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		111102,7	100	11,1	100		143,8	100		943,3	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,4	100		0,34	100		3,3	100		0,25	94		28,6	100		0,6	100		0,0	100		107948,8	100	11,4	100		143,8	100		935,3	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,7	100		0,55	77		4,0	100		0,26	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		109286,9	100	11,3	100		143,5	100		933,7	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,2	100		0,08	96		3,5	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		110267,0	100	11,2	100		144,2	100		936,0	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		1,0	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		111757,6	100	11,0	100		144,2	100		935,7	100		in Betrieb
09:00		3,2	85		1,3	85		0,09	100		3,7	85		0,25	100		23,5	85		0,6	85		0,0	85		111776,4	100	11,1	85		144,1	100		942,8	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		1,6	78		0,03	77		3,2	78		0,24	100		20,2	78		0,6	78		0,0	78		113715,2	100	10,9	78		143,8	100		950,1	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		2,0	100		0,05	96		3,4	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		112335,2	100	11,2	100		144,0	100		945,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,0	100		0,23	100		3,5	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		114200,8	100	10,9	100		144,2	100		956,2	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,2	100		0,34	100		3,3	100		0,25	94		31,5	100		0,6	100		0,0	100		113588,8	100	10,8	100		144,0	100		956,7	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,3	100		0,24	77		3,0	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		113209,9	100	10,9	100		143,9	100		956,6	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,4	100		0,14	96		3,0	100		0,24	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		113343,8	100	10,8	100		144,1	100		958,5	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,5	100		0,41	100		4,0	100		0,25	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		113955,9	100	10,8	100		144,4	100		956,5	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		2,2	100		0,43	100		4,3	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		114209,4	100	10,8	100		144,7	100		957,7	100		in Betrieb
13:30		6,5	100		1,8	100		0,25	77		4,7	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		113573,6	100	11,1	100		144,4	100		945,4	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,3	100		0,05	96		5,3	100		0,26	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		115174,6	100	10,7	100		145,1	100		954,6	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,4	100		0,46	100		4,9	100		0,26	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		117310,8	100	10,8	100		145,7	100		951,3	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,7	100		0,82	100		4,2	100		0,26	94		20,2	100		0,6	100		0,0	100		115022,4	100	11,2	100		144,9	100		949,6	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		2,0	100		1,11	77		4,8	100		0,25	100		16,1	100		0,6	100		0,0	100		114645,6	100	11,3	100		144,9	100		948,9	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,1	100		0,0	96		5,5	100		0,26	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		115761,7	100	10,8	100		145,1	100		951,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		116293,4	100	10,9	100		145,3	100		950,8	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,1	100		0,3	100		4,0	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		115907,3	100	11,0	100		144,9	100		955,0	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,3	100		0,95	77		3,9	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		116600,9	100	10,9	100		145,2	100		960,0	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,5	100		1,92	96		3,6	100		0,25	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		116166,6	100	10,8	100		145,1	100		953,3	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,7	100		4,22	100		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		112831,5	100	11,3	100		144,4	100		945,6	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,1	100		0,28	100		3,9	100		0,25	94		33,7	100		0,6	100		0,0	100		113583,4	100	11,2	100		144,5	100		943,8	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,1	100		0,1	77		4,1	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		114256,1	100	10,9	100		144,6	100		954,7	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,2	100		0,41	96		4,0	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		114470,0	100	11,0	100		144,7	100		955,2	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,2	100		0,7	100		4,0	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		113303,7	100	10,8	100		144,5	100		956,4	100		in Betrieb
21:00		1,7	85		0,7	85		1,81	100		4,6	85		0,25	100		31,6	85		0,6	85		0,0	85		112404,4	100	10,7	85		144,3	100		957,8	100		in Betrieb
21:30		4,9	78		2,2	78		1,77	77		4,3	78		0,25	100		20,9	78		0,6	78		0,2	78		112690,1	100	10,8	78		144,1	100		962,8	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		0,																																