

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,6	100		1,6	100		0,3	100		4,6	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		114014,3	100		11,1	100		144,7	100		948,4	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,4	100		0,39	100		6,1	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		114587,9	100		10,9	100		144,7	100		955,7	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,6	100		0,35	77		5,7	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		114683,3	100		10,8	100		144,7	100		958,3	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,7	100		0,15	96		4,4	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		114659,6	100		10,7	100		144,7	100		959,5	100	In marcia
02:30		1,7	100		1,7	100		0,15	100		4,3	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,2	100		114916,4	100		11,0	100		144,9	100		952,6	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,9	100		0,1	100		4,3	100		0,25	94		34,6	100		0,6	100		0,3	100		114451,6	100		10,7	100		144,8	100		956,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,8	100		0,14	77		3,9	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,3	100		114590,0	100		10,9	100		144,6	100		956,0	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,2	100		0,0	96		4,0	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,3	100		114426,4	100		10,8	100		144,7	100		959,0	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,0	100		0,08	100		4,0	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,2	100		114513,3	100		10,7	100		144,7	100		963,4	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,3	100		114249,1	100		10,8	100		144,8	100		955,1	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,1	100		0,02	77		4,3	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		114322,3	100		10,8	100		144,8	100		956,3	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,1	100		0,0	96		3,9	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		114594,1	100		10,8	100		144,7	100		955,5	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		37,9	100		0,6	100		0,3	100		114523,4	100		10,8	100		145,0	100		953,8	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,0	100		0,13	100		3,9	100		0,25	94		30,8	100		0,6	100		0,3	100		115595,6	100		10,8	100		144,6	100		960,4	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,1	100		0,25	77		4,1	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		116379,5	100		10,9	100		144,6	100		954,7	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,1	100		0,0	96		4,5	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		114832,2	100		11,1	100		144,7	100		953,2	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		116186,0	100		11,0	100		144,9	100		956,5	100	In marcia
09:00		1,4	86		1,2	86		0,0	100		6,0	86		0,25	100		24,5	86		0,7	86		0,3	86		115187,4	100		10,9	86		144,7	100		955,9	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,6	78		0,0	77		6,5	78		0,25	100		32,2	78		0,6	78		0,0	78		115158,2	100		10,8	78		144,7	100		963,0	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,4	100		0,17	97		6,2	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		114474,4	100		10,9	100		144,5	100		956,0	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,3	100		0,56	100		5,6	100		0,25	100		46,0	100		0,6	100		0,0	100		113179,7	100		10,7	100		144,7	100		953,7	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,7	100		1,81	100		5,5	100		0,25	95		40,7	100		0,6	100		0,0	100		113621,5	100		10,7	100		144,7	100		961,7	100	In marcia
11:30		1,4	100		0,5	100		1,49	77		4,9	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		114737,9	100		10,9	100		144,5	100		957,0	100	In marcia
12:00		1,7	100		0,9	100		1,59	97		5,1	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		114495,5	100		10,7	100		144,8	100		962,9	100	In marcia
12:30		2,6	100		1,2	100		1,78	100		5,1	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		114415,6	100		10,8	100		144,7	100		955,0	100	In marcia
13:00		2,5	100		1,3	100		1,51	100		5,8	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		114181,5	100		10,5	100		145,1	100		967,1	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,3	100		1,57	77		5,5	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		114897,2	100		10,8	100		144,7	100		963,0	100	In marcia
14:00		1,5	100		0,8	100		0,96	97		5,5	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		115146,7	100		10,9	100		144,8	100		959,3	100	In marcia
14:30		3,2	100		0,5	100		0,5	100		6,9	100		0,25	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		114723,1	100		11,0	100		144,8	100		953,7	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		6,3	100		0,25	95		19,3	100		0,6	100		0,0	100		113769,3	100		10,9	100		144,5	100		954,0	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,3	100		0,0	77		7,0	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		113540,0	100		10,7	100		144,5	100		962,2	100	In marcia
16:00		1,5	100		0,8	100		1,39	97		5,2	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		112841,2	100		10,7	100		144,5	100		960,1	100	In marcia
16:30		3,0	100		1,2	100		1,47	100		5,0	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		112608,3	100		10,7	100		144,4	100		960,9	100	In marcia
17:00		4,9	100		1,7	100		1,4	100		4,6	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		112369,5	100		10,7	100		144,2	100		965,0	100	In marcia
17:30		2,8	100		1,6	100		1,3	77		4,2	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		112092,2	100		10,7	100		144,1	100		965,2	100	In marcia
18:00		2,4	100		1,5	100		0,73	97		4,6	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		111622,2	100		10,6	100		144,6	100		969,4	100	In marcia
18:30		4,1	100		1,9	100		2,96	100		4,6	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		111738,5	100		10,5	100		144,1	100		971,4	100	In marcia
19:00		2,3	100		1,4	100		5,21	100		3,9	100		0,25	94		26,2	100		0,6	100		0,0	100		111903,8	100		10,8	100		144,0	100		963,6	100	In marcia
19:30		3,8	100		1,6	100		6,36	76		4,2	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		111315,7	100		10,6	100		144,1	100		966,1	100	In marcia
20:00		2,6	100		1,2	100		3,62	97		4,5	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		111027,8	100		10,6	100		144,4	100		966,7	100	In marcia
20:30		5,0	100		1,7	100		7,5	100		4,4	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		111506,0	100		10,6	100		144,0	100		961,5	100	In marcia
21:00		4,4	85		1,5	85		3,42	100		4,5	85		0,25	100		28,1	85		0,6	85		0,0	85		112012,8	100		10,7	85		144,0	100		963,7	100	In marcia
21:30		2,9	79		1,1	79		3,87	76		4,1	79		0,25	100		25,7	79		0,6	79		0,1	79		111146,0	100		10,7	79		144,0	100		967,2	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,6	100		0,3	100		4,6	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		114014,3	100		11,1	100		144,7	100		948,4	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,4	100		0,39	100		6,1	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		114587,9	100		10,9	100		144,7	100		955,7	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,6	100		0,35	77		5,7	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		114683,3	100		10,8	100		144,7	100		958,3	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		1,7	100		0,15	96		4,4	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		114659,6	100		10,7	100		144,7	100		959,5	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,7	100		0,15	100		4,3	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,2	100		114916,4	100		11,0	100		144,9	100		952,6	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,9	100		0,1	100		4,3	100		0,25	94		34,6	100		0,6	100		0,3	100		114451,6	100		10,7	100		144,8	100		956,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,8	100		0,14	77		3,9	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,3	100		114590,0	100		10,9	100		144,6	100		956,0	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,2	100		0,0	96		4,0	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,3	100		114426,4	100		10,8	100		144,7	100		959,0	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,0	100		0,08	100		4,0	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,2	100		114513,3	100		10,7	100		144,7	100		963,4	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,3	100		114249,1	100		10,8	100		144,8	100		955,1	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,1	100		0,02	77		4,3	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		114322,3	100		10,8	100		144,8	100		956,3	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,1	100		0,0	96		3,9	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		114594,1	100		10,8	100		144,7	100		955,5	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		37,9	100		0,6	100		0,3	100		114523,4	100		10,8	100		145,0	100		953,8	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,0	100		0,13	100		3,9	100		0,25	94		30,8	100		0,6	100		0,3	100		115595,6	100		10,8	100		144,6	100		960,4	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,1	100		0,25	77		4,1	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		116379,5	100		10,9	100		144,6	100		954,7	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,1	100		0,0	96		4,5	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		114832,2	100		11,1	100		144,7	100		953,2	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		116186,0	100		11,0	100		144,9	100		956,5	100		in Betrieb
09:00		1,4	86		1,2	86		0,0	100		6,0	86		0,25	100		24,5	86		0,7	86		0,3	86		115187,4	100		10,9	86		144,7	100		955,9	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,6	78		0,0	77		6,5	78		0,25	100		32,2	78		0,6	78		0,0	78		115158,2	100		10,8	78		144,7	100		963,0	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,4	100		0,17	97		6,2	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		114474,4	100		10,9	100		144,5	100		956,0	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,3	100		0,56	100		5,6	100		0,25	100		46,0	100		0,6	100		0,0	100		113179,7	100		10,7	100		144,7	100		953,7	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,7	100		1,81	100		5,5	100		0,25	95		40,7	100		0,6	100		0,0	100		113621,5	100		10,7	100		144,7	100		961,7	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		0,5	100		1,49	77		4,9	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		114737,9	100		10,9	100		144,5	100		957,0	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,9	100		1,59	97		5,1	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		114495,5	100		10,7	100		144,8	100		962,9	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,2	100		1,78	100		5,1	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		114415,6	100		10,8	100		144,7	100		955,0	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,3	100		1,51	100		5,8	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		114181,5	100		10,5	100		145,1	100		967,1	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,3	100		1,57	77		5,5	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		114897,2	100		10,8	100		144,7	100		963,0	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		0,8	100		0,96	97		5,5	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		115146,7	100		10,9	100		144,8	100		959,3	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		0,5	100		0,5	100		6,9	100		0,25	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		114723,1	100		11,0	100		144,8	100		953,7	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		6,3	100		0,25	95		19,3	100		0,6	100		0,0	100		113769,3	100		10,9	100		144,5	100		954,0	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,3	100		0,0	77		7,0	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		113540,0	100		10,7	100		144,5	100		962,2	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		0,8	100		1,39	97		5,2	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		112841,2	100		10,7	100		144,5	100		960,1	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		1,2	100		1,47	100		5,0	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		112608,3	100		10,7	100		144,4	100		960,9	100		in Betrieb
17:00		4,9	100		1,7	100		1,4	100		4,6	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		112369,5	100		10,7	100		144,2	100		965,0	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		1,6	100		1,3	77		4,2	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		112092,2	100		10,7	100		144,1	100		965,2	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,5	100		0,73	97		4,6	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		111622,2	100		10,6	100		144,6	100		969,4	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		1,9	100		2,96	100		4,6	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		111738,5	100		10,5	100		144,1	100		971,4	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,4	100		5,21	100		3,9	100		0,25	94		26,2	100		0,6	100		0,0	100		111903,8	100		10,8	100		144,0	100		963,6	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		1,6	100		6,36	76		4,2	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		111315,7	100		10,6	100		144,1	100		966,1	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		1,2	100		3,62	97		4,5	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		111027,8	100		10,6	100		144,4	100		966,7	100		in Betrieb
20:30		5,0	100		1,7	100		7,5	100		4,4	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		111506,0	100		10,6	100		144,0	100		961,5	100		in Betrieb
21:00		4,4	85		1,5	85		3,42	100		4,5	85		0,25	100		28,1	85		0,6	85		0,0	85		112012,8	100		10,7	85		144,0	100		963,7	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		1,1	79		3,87	76		4,1	79		0,25	100		25,7	79		0,6	79																	