

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,3	100		4,31	100		6,1	100		0,25	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		114651,9	100		10,9	100		143,9	100		957,2	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,2	100		2,54	100		8,2	100		0,25	100		37,0	100		0,6	100		0,1	100		114771,5	100		10,8	100		144,9	100		959,7	100	In marcia
01:30		1,5	100		0,3	100		4,33	76		11,2	100		0,25	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		115031,0	100		10,7	100		145,0	100		958,8	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,8	100		10,29	97		7,1	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		115912,7	100		11,0	100		144,5	100		957,7	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,3	100		2,55	100		6,0	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		115677,1	100		11,0	100		145,5	100		953,4	100	In marcia
03:00		1,5	100		0,4	100		3,62	100		5,0	100		0,25	94		25,5	100		0,6	100		0,1	100		116604,1	100		10,9	100		144,9	100		952,3	100	In marcia
03:30		2,0	100		0,7	100		5,58	76		3,8	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		114950,7	100		11,2	100		144,8	100		948,2	100	In marcia
04:00		1,4	100		0,5	100		2,45	97		4,0	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		114817,1	100		11,2	100		144,9	100		950,2	100	In marcia
04:30		1,5	100		0,7	100		3,25	100		4,1	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,1	100		115051,3	100		11,1	100		144,2	100		951,1	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,3	100		1,58	100		4,2	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		113348,3	100		11,1	100		144,3	100		949,3	100	In marcia
05:30		1,4	100		0,7	100		3,02	76		4,2	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		113681,8	100		10,7	100		144,2	100		961,4	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,6	100		2,27	97		4,0	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		113431,5	100		10,9	100		143,5	100		956,9	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,9	100		3,55	100		4,5	100		0,26	100		41,3	100		0,6	100		0,1	100		113063,5	100		10,5	100		145,0	100		960,0	100	In marcia
07:00		1,7	100		0,8	100		2,78	100		4,7	100		0,25	94		31,0	100		0,6	100		0,1	100		113553,7	100		10,9	100		144,3	100		947,1	100	In marcia
07:30		2,3	100		1,2	100		3,07	76		5,6	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		113383,1	100		10,7	100		144,3	100		956,3	100	In marcia
08:00		3,4	100		1,8	100		2,81	97		6,7	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,1	100		113618,2	100		10,7	100		144,5	100		953,1	100	In marcia
08:30		4,1	100		1,7	100		2,24	100		5,2	100		0,25	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		114547,1	100		10,6	100		144,7	100		963,2	100	In marcia
09:00		3,3	84		1,9	84		1,87	100		4,2	84		0,25	100		28,7	84		0,6	84		0,0	84		114619,6	100		11,0	84		144,6	100		950,1	100	In marcia
09:30		3,5	79		1,8	79		2,05	76		4,0	79		0,25	100		26,9	79		0,6	79		0,0	79		114358,3	100		10,8	79		144,4	100		959,0	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,0	100		0,64	97		3,9	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		113558,9	100		10,8	100		144,2	100		956,8	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,4	100		1,99	100		3,0	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		112744,9	100		10,9	100		144,2	100		958,5	100	In marcia
11:00		2,1	100		1,3	100		1,51	100		3,7	100		0,24	94		21,8	100		0,6	100		0,0	100		111429,8	100		10,8	100		143,5	100		962,3	100	In marcia
11:30		1,9	100		0,6	100		0,76	76		3,4	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		110269,4	100		10,6	100		143,8	100		964,0	100	In marcia
12:00		3,8	100		1,5	100		0,92	97		3,6	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		109745,4	100		10,5	100		143,5	100		969,5	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,2	100		0,64	100		3,5	100		0,25	100		40,5	100		0,6	100		0,0	100		108764,6	100		10,5	100		143,8	100		968,5	100	In marcia
13:00		3,1	100		1,5	100		1,04	100		3,7	100		0,25	100		50,0	100		0,6	100		0,0	100		109511,4	100		10,4	100		144,1	100		967,0	100	In marcia
13:30		2,9	100		1,4	100		1,02	76		3,9	100		0,25	100		40,8	100		0,6	100		0,0	100		111776,0	100		10,6	100		144,5	100		958,0	100	In marcia
14:00		4,4	100		1,9	100		1,0	97		3,9	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		113901,4	100		11,0	100		144,5	100		949,4	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,2	100		1,42	100		4,7	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		114245,8	100		11,0	100		144,7	100		950,8	100	In marcia
15:00		7,2	100		1,4	100		1,29	100		4,8	100		0,25	94		13,9	100		0,6	100		0,0	100		113707,4	100		11,0	100		144,3	100		952,2	100	In marcia
15:30		2,5	100		0,6	100		0,35	76		3,9	100		0,24	100		9,3	100		0,6	100		0,0	100		115434,6	100		10,9	100		144,3	100		965,1	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,5	100		0,66	97		3,7	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		109821,3	100		11,2	100		143,9	100		943,8	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,2	100		2,73	100		3,6	100		0,25	100		55,2	100		0,6	100		0,0	100		110673,0	100		10,6	100		144,5	100		952,0	100	In marcia
17:00		7,5	100		2,3	100		2,04	100		4,0	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		112181,4	100		10,8	100		144,0	100		961,1	100	In marcia
17:30		3,1	100		1,3	100		0,83	76		4,3	100		0,25	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		112598,6	100		10,7	100		144,4	100		961,6	100	In marcia
18:00		3,3	100		1,7	100		1,11	97		4,6	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		113616,2	100		10,7	100		144,6	100		959,8	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,0	100		2,17	100		4,2	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		114065,7	100		10,6	100		145,0	100		959,7	100	In marcia
19:00		3,5	100		1,8	100		2,92	100		4,1	100		0,25	94		18,6	100		0,6	100		0,0	100		114142,7	100		11,1	100		144,5	100		952,0	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,1	100		1,67	76		4,5	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		114649,2	100		11,0	100		144,5	100		952,6	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,3	100		1,42	97		4,7	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		114559,9	100		10,9	100		144,5	100		957,9	100	In marcia
20:30		2,1	100		2,0	100		1,61	100		4,1	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		113459,9	100		11,1	100		144,4	100		955,2	100	In marcia
21:00		1,9	85		1,9	85		2,75	100		3,6	85	(4)	0,25	27		33,3	85		0,6	85		0,0	85		112779,7	100		10,8	85		144,5	100		959,7	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,4	79		2,02	76		3,7	79		0,88	100		27,5	79		0,6	79		0,1	79		113177,5	100		10,9	79		144,0	100		952,1	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,3	100		4,31	100		6,1	100		0,25	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		114651,9	100	10,9	100		143,9	100		957,2	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,2	100		2,54	100		8,2	100		0,25	100		37,0	100		0,6	100		0,1	100		114771,5	100	10,8	100		144,9	100		959,7	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		0,3	100		4,33	76		11,2	100		0,25	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		115031,0	100	10,7	100		145,0	100		958,8	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,8	100		10,29	97		7,1	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		115912,7	100	11,0	100		144,5	100		957,7	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,3	100		2,55	100		6,0	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		115677,1	100	11,0	100		145,5	100		953,4	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		0,4	100		3,62	100		5,0	100		0,25	94		25,5	100		0,6	100		0,1	100		116604,1	100	10,9	100		144,9	100		952,3	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		0,7	100		5,58	76		3,8	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		114950,7	100	11,2	100		144,8	100		948,2	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		0,5	100		2,45	97		4,0	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		114817,1	100	11,2	100		144,9	100		950,2	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		0,7	100		3,25	100		4,1	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,1	100		115051,3	100	11,1	100		144,2	100		951,1	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,3	100		1,58	100		4,2	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		113348,3	100	11,1	100		144,3	100		949,3	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		0,7	100		3,02	76		4,2	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		113681,8	100	10,7	100		144,2	100		961,4	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,6	100		2,27	97		4,0	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		113431,5	100	10,9	100		143,5	100		956,9	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,9	100		3,55	100		4,5	100		0,26	100		41,3	100		0,6	100		0,1	100		113063,5	100	10,5	100		145,0	100		960,0	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		0,8	100		2,78	100		4,7	100		0,25	94		31,0	100		0,6	100		0,1	100		113553,7	100	10,9	100		144,3	100		947,1	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,2	100		3,07	76		5,6	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		113383,1	100	10,7	100		144,3	100		956,3	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		1,8	100		2,81	97		6,7	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,1	100		113618,2	100	10,7	100		144,5	100		953,1	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		1,7	100		2,24	100		5,2	100		0,25	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		114547,1	100	10,6	100		144,7	100		963,2	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		1,9	84		1,87	100		4,2	84		0,25	100		28,7	84		0,6	84		0,0	84		114619,6	100	11,0	84		144,6	100		950,1	100		in Betrieb
09:30		3,5	79		1,8	79		2,05	76		4,0	79		0,25	100		26,9	79		0,6	79		0,0	79		114358,3	100	10,8	79		144,4	100		959,0	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,0	100		0,64	97		3,9	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		113558,9	100	10,8	100		144,2	100		956,8	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,4	100		1,99	100		3,0	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		112744,9	100	10,9	100		144,2	100		958,5	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		1,3	100		1,51	100		3,7	100		0,24	94		21,8	100		0,6	100		0,0	100		111429,8	100	10,8	100		143,5	100		962,3	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		0,6	100		0,76	76		3,4	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		110269,4	100	10,6	100		143,8	100		964,0	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		1,5	100		0,92	97		3,6	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		109745,4	100	10,5	100		143,5	100		969,5	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,2	100		0,64	100		3,5	100		0,25	100		40,5	100		0,6	100		0,0	100		108764,6	100	10,5	100		143,8	100		968,5	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		1,5	100		1,04	100		3,7	100		0,25	100		50,0	100		0,6	100		0,0	100		109511,4	100	10,4	100		144,1	100		967,0	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		1,4	100		1,02	76		3,9	100		0,25	100		40,8	100		0,6	100		0,0	100		111776,0	100	10,6	100		144,5	100		958,0	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		1,9	100		1,0	97		3,9	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		113901,4	100	11,0	100		144,5	100		949,4	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,2	100		1,42	100		4,7	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		114245,8	100	11,0	100		144,7	100		950,8	100		in Betrieb
15:00		7,2	100		1,4	100		1,29	100		4,8	100		0,25	94		13,9	100		0,6	100		0,0	100		113707,4	100	11,0	100		144,3	100		952,2	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,6	100		0,35	76		3,9	100		0,24	100		9,3	100		0,6	100		0,0	100		115434,6	100	10,9	100		144,3	100		965,1	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,5	100		0,66	97		3,7	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		109821,3	100	11,2	100		143,9	100		943,8	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,2	100		2,73	100		3,6	100		0,25	100		55,2	100		0,6	100		0,0	100		110673,0	100	10,6	100		144,5	100		952,0	100		in Betrieb
17:00		7,5	100		2,3	100		2,04	100		4,0	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		112181,4	100	10,8	100		144,0	100		961,1	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		1,3	100		0,83	76		4,3	100		0,25	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		112598,6	100	10,7	100		144,4	100		961,6	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		1,7	100		1,11	97		4,6	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		113616,2	100	10,7	100		144,6	100		959,8	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,0	100		2,17	100		4,2	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		114065,7	100	10,6	100		145,0	100		959,7	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,8	100		2,92	100		4,1	100		0,25	94		18,6	100		0,6	100		0,0	100		114142,7	100	11,1	100		144,5	100		952,0	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,1	100		1,67	76		4,5	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		114649,2	100	11,0	100		144,5	100		952,6	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,3	100		1,42	97		4,7	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		114559,9	100	10,9	100		144,5	100		957,9	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		2,0	100		1,61	100		4,1	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		113459,9	100	11,1	100		144,4	100		955,2	100		in Betrieb
21:00		1,9	85		1,9	85		2,75	100		3,6	85	(4)	0,25	27		33,3	85		0,6	85		0,0	85		112779,7	100	10,8	85		144,5	100		959,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,4	79		2,02	76		3,7	79		0,88	100		27,5	79		0,6	79		0,1	79		113177,5	100	10,9	79		144,0	100		952,1	100		in Betrieb
22:00		1,2	100</																																		