

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,3	100		1,8	100		2,34	100		4,9	100		0,25	100		17,2	100		0,6	100		0,1	100		116214,2	100		11,1	100		144,7	100		950,8	100	In marcia
01:00		4,7	100		1,4	100		0,78	100		5,0	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		115876,1	100		11,1	100		144,7	100		946,5	100	In marcia
01:30		2,5	100		1,2	100		0,68	75		5,3	100		0,25	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		116970,5	100		11,1	100		144,7	100		956,8	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,4	100		0,05	98		5,6	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		117381,1	100		11,0	100		145,1	100		960,2	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,9	100		0,91	100		5,7	100		0,25	94		33,0	100		0,6	100		0,0	100		116214,7	100		11,1	100		145,0	100		958,1	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,1	100		0,7	100		5,5	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		118006,7	100		11,0	100		145,3	100		956,1	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,4	100		0,47	75		4,6	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		115492,8	100		11,1	100		144,8	100		949,2	100	In marcia
04:00		4,6	100		1,8	100		0,42	98		4,2	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		116872,0	100		10,8	100		144,6	100		957,5	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,4	100		0,28	100		4,6	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		115211,2	100		11,1	100		144,3	100		958,3	100	In marcia
05:00		2,0	100		1,1	100		0,53	100		4,1	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		115147,1	100		11,0	100		143,6	100		953,2	100	In marcia
05:30		4,5	100		1,3	100		0,52	75		4,2	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		114779,9	100		10,9	100		144,3	100		952,2	100	In marcia
06:00		5,1	100		1,5	100		0,09	98		4,0	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		114832,6	100		10,9	100		144,3	100		961,4	100	In marcia
06:30		4,3	100		1,4	100		0,57	100		4,7	100		0,25	94		29,3	100		0,6	100		0,0	100		115016,0	100		10,9	100		144,7	100		960,0	100	In marcia
07:00		4,2	100		1,3	100		0,24	100		3,9	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		115039,4	100		10,9	100		144,1	100		960,8	100	In marcia
07:30		3,2	100		0,8	100		0,04	75		4,1	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		114476,5	100		11,0	100		143,9	100		956,5	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,0	100		0,19	98		4,3	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		114590,9	100		11,0	100		143,9	100		959,0	100	In marcia
08:30		3,6	100		1,3	100		0,44	100		4,8	100		0,25	100		46,9	100		0,6	100		0,0	100		114281,6	100		10,6	100		144,6	100		967,3	100	In marcia
09:00		3,7	85		1,3	85		0,19	100		4,7	85		0,25	100		50,8	85		0,6	85		0,0	85		115056,1	100		10,9	85		144,8	100		961,1	100	In marcia
09:30		1,9	78		1,3	78		0,11	75		3,8	78		0,25	100		32,0	78		0,6	78		0,2	78		114652,9	100		10,9	78		144,6	100		963,7	100	In marcia
10:00		3,7	100		3,1	100		0,37	98		4,6	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,2	100		115935,5	100		10,8	100		144,6	100		961,1	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,5	100		0,0	100		6,3	100		0,25	95		24,0	100		0,8	100		0,4	100		117308,8	100		10,9	100		144,9	100		956,8	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,2	100		0,4	100		5,1	100		0,25	100		15,9	100		0,6	100		0,1	100		116853,6	100		10,9	100		144,6	100		952,1	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,6	100		1,39	75		4,2	100		0,25	100		20,1	100		0,6	100		0,3	100		116408,3	100		10,8	100		144,9	100		954,0	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,7	100		0,99	98		4,8	100		0,25	100		33,6	100		0,5	100		0,2	100		116138,8	100		10,8	100		144,8	100		952,8	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,5	100		0,82	100		4,5	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,2	100		116780,9	100		10,9	100		145,2	100		954,9	100	In marcia
13:00		1,4	100		0,7	100		1,62	100		3,8	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,2	100		117001,1	100		10,7	100		144,9	100		960,6	100	In marcia
13:30		3,5	100		2,0	100		2,57	75		3,6	100		0,25	100		18,9	100		0,6	100		0,2	100		114527,6	100		11,2	100		144,3	100		953,4	100	In marcia
14:00		5,9	100		1,7	100		0,04	98		4,0	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		115143,5	100		10,9	100		144,1	100		963,5	100	In marcia
14:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		19,5	100		0,6	100		0,1	100		113294,1	100		11,0	100		144,1	100		964,6	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,6	100		0,08	100		3,8	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,2	100		111319,0	100		10,9	100		143,7	100		960,8	100	In marcia
15:30		1,9	100		1,0	100		0,0	75		4,5	100		0,24	100		37,9	100		0,6	100		0,1	100		110630,2	100		10,6	100		143,8	100		968,8	100	In marcia
16:00		1,5	100		0,9	100		0,03	98		4,1	100		0,25	100		50,4	100		0,6	100		0,2	100		110834,3	100		10,6	100		144,0	100		965,3	100	In marcia
16:30		4,3	100		1,9	100		0,32	100		4,0	100		0,25	100		42,0	100		0,6	100		0,2	100		112368,7	100		10,8	100		144,2	100		961,2	100	In marcia
17:00		2,7	100		1,7	100		0,04	100		4,7	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,2	100		113731,2	100		10,9	100		144,3	100		959,2	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,6	100		0,0	75		4,1	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,3	100		114607,0	100		10,7	100		144,8	100		965,6	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,3	100		0,16	98		4,1	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		114369,0	100		11,1	100		144,4	100		959,1	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		26,8	100		0,6	100		0,1	100		114897,2	100		11,1	100		144,6	100		951,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,1	100		0,18	100		4,0	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		115966,5	100		11,0	100		144,9	100		954,8	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,7	100		0,44	75		4,1	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		116134,4	100		11,1	100		144,7	100		952,0	100	In marcia
20:00		4,6	100		1,2	100		0,0	98		4,1	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		114223,0	100		11,2	100		144,6	100		948,3	100	In marcia
20:30		4,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,2	100		114960,0	100		11,1	100		144,6	100		946,3	100	In marcia
21:00		3,7	85		1,7	85		0,0	100		4,1	85		0,25	100		31,8	85		0,6	85		0,1	85		116150,8	100		11,0	85		144,6	100		948,7	100	In marcia
21:30		4,4	78		1,3	78		0,0	75		4,9	78		0,25	100		18,7	78		0,6	78		0,0	78		115582,0	100		11,1	78		144,4	100		947,9		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,3	100		1,8	100		2,34	100		4,9	100		0,25	100		17,2	100		0,6	100		0,1	100		116214,2	100		11,1	100		144,7	100		950,8	100		in Betrieb
01:00		4,7	100		1,4	100		0,78	100		5,0	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		115876,1	100		11,1	100		144,7	100		946,5	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		1,2	100		0,68	75		5,3	100		0,25	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		116970,5	100		11,1	100		144,7	100		956,8	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,4	100		0,05	98		5,6	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		117381,1	100		11,0	100		145,1	100		960,2	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,9	100		0,91	100		5,7	100		0,25	94		33,0	100		0,6	100		0,0	100		116214,7	100		11,1	100		145,0	100		958,1	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,1	100		0,7	100		5,5	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		118006,7	100		11,0	100		145,3	100		956,1	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,4	100		0,47	75		4,6	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		115492,8	100		11,1	100		144,8	100		949,2	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		1,8	100		0,42	98		4,2	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		116872,0	100		10,8	100		144,6	100		957,5	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,4	100		0,28	100		4,6	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		115211,2	100		11,1	100		144,3	100		958,3	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,1	100		0,53	100		4,1	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		115147,1	100		11,0	100		143,6	100		953,2	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		1,3	100		0,52	75		4,2	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		114779,9	100		10,9	100		144,3	100		952,2	100		in Betrieb
06:00		5,1	100		1,5	100		0,09	98		4,0	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		114832,6	100		10,9	100		144,3	100		961,4	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		1,4	100		0,57	100		4,7	100		0,25	94		29,3	100		0,6	100		0,0	100		115016,0	100		10,9	100		144,7	100		960,0	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		1,3	100		0,24	100		3,9	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		115039,4	100		10,9	100		144,1	100		960,8	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		0,8	100		0,04	75		4,1	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		114476,5	100		11,0	100		143,9	100		956,5	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,0	100		0,19	98		4,3	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		114590,9	100		11,0	100		143,9	100		959,0	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		1,3	100		0,44	100		4,8	100		0,25	100		46,9	100		0,6	100		0,0	100		114281,6	100		10,6	100		144,6	100		967,3	100		in Betrieb
09:00		3,7	85		1,3	85		0,19	100		4,7	85		0,25	100		50,8	85		0,6	85		0,0	85		115056,1	100		10,9	85		144,8	100		961,1	100		in Betrieb
09:30		1,9	78		1,3	78		0,11	75		3,8	78		0,25	100		32,0	78		0,6	78		0,2	78		114652,9	100		10,9	78		144,6	100		963,7	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		3,1	100		0,37	98		4,6	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,2	100		115935,5	100		10,8	100		144,6	100		961,1	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,5	100		0,0	100		6,3	100		0,25	95		24,0	100		0,8	100		0,4	100		117308,8	100		10,9	100		144,9	100		956,8	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,2	100		0,4	100		5,1	100		0,25	100		15,9	100		0,6	100		0,1	100		116853,6	100		10,9	100		144,6	100		952,1	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,6	100		1,39	75		4,2	100		0,25	100		20,1	100		0,6	100		0,3	100		116408,3	100		10,8	100		144,9	100		954,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,7	100		0,99	98		4,8	100		0,25	100		33,6	100		0,5	100		0,2	100		116138,8	100		10,8	100		144,8	100		952,8	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,5	100		0,82	100		4,5	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,2	100		116780,9	100		10,9	100		145,2	100		954,9	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		0,7	100		1,62	100		3,8	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,2	100		117001,1	100		10,7	100		144,9	100		960,6	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		2,0	100		2,57	75		3,6	100		0,25	100		18,9	100		0,6	100		0,2	100		114527,6	100		11,2	100		144,3	100		953,4	100		in Betrieb
14:00		5,9	100		1,7	100		0,04	98		4,0	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		115143,5	100		10,9	100		144,1	100		963,5	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		19,5	100		0,6	100		0,1	100		113294,1	100		11,0	100		144,1	100		964,6	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,6	100		0,08	100		3,8	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,2	100		111319,0	100		10,9	100		143,7	100		960,8	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,0	100		0,0	75		4,5	100		0,24	100		37,9	100		0,6	100		0,1	100		110630,2	100		10,6	100		143,8	100		968,8	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		0,9	100		0,03	98		4,1	100		0,25	100		50,4	100		0,6	100		0,2	100		110834,3	100		10,6	100		144,0	100		965,3	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		1,9	100		0,32	100		4,0	100		0,25	100		42,0	100		0,6	100		0,2	100		112368,7	100		10,8	100		144,2	100		961,2	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,7	100		0,04	100		4,7	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,2	100		113731,2	100		10,9	100		144,3	100		959,2	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,6	100		0,0	75		4,1	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,3	100		114607,0	100		10,7	100		144,8	100		965,6	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,3	100		0,16	98		4,1	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		114369,0	100		11,1	100		144,4	100		959,1	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		26,8	100		0,6	100		0,1	100		114897,2	100		11,1	100		144,6	100		951,5	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,1	100		0,18	100		4,0	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		115966,5	100		11,0	100		144,9	100		954,8	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,7	100		0,44	75		4,1	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		116134,4	100		11,1	100		144,7	100		952,0	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		1,2	100		0,0	98		4,1	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		114223,0	100		11,2	100		144,6	100		948,3	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,2	100		114960,0	100		11,1	100		144,6	100		946,3	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		1,7	85		0,0	100		4,1	85		0,25	100		31,8	85		0,6	85		0,1	85		116150,8	100		11,0	85		144,6	100		948,7	100		in Betrieb
21:30		4,4	78		1,3	78		0,0	75		4,9	78		0,25	100		18,7	78		0,6																		