

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 24/02/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		117029,0	100		10,8	100		144,8	100		957,4	100	In marcia
01:00		1,4	100		0,3	100		0,03	100		4,8	100		0,25	100		15,9	100		0,6	100		0,0	100		116674,7	100		11,1	100		144,7	100		950,1	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,2	100		0,0	75		4,8	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		115735,9	100		11,2	100		144,8	100		948,0	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,5	100		0,1	98		5,0	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		116714,5	100		11,1	100		144,7	100		951,5	100	In marcia
02:30		1,4	100		0,8	100		0,22	100		4,8	100		0,25	94		36,6	100		0,6	100		0,1	100		117312,6	100		10,8	100		145,6	100		956,6	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,7	100		0,42	100		4,5	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,1	100		117326,1	100		11,1	100		145,1	100		943,1	100	In marcia
03:30		3,5	100		1,9	100		0,2	75		5,0	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		117354,5	100		11,0	100		144,6	100		948,7	100	In marcia
04:00		4,0	100		1,1	100		0,0	98		4,5	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		116698,0	100		11,0	100		144,6	100		946,7	100	In marcia
04:30		4,1	100		1,4	100		0,05	100		4,5	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		116269,0	100		10,8	100		144,4	100		954,6	100	In marcia
05:00		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		116725,3	100		11,0	100		144,3	100		951,7	100	In marcia
05:30		5,1	100		1,7	100		0,14	75		5,0	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		115329,6	100		10,8	100		144,6	100		952,4	100	In marcia
06:00		3,2	100		1,3	100		0,0	98		4,5	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,1	100		115379,0	100		10,8	100		143,7	100		952,1	100	In marcia
06:30		3,7	100		1,5	100		0,05	100		4,4	100		0,25	94		29,6	100		0,6	100		0,2	100		115502,2	100		10,5	100		144,8	100		957,8	100	In marcia
07:00		3,7	100		1,7	100		0,03	100		4,7	100		0,25	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		116002,6	100		10,9	100		144,4	100		948,3	100	In marcia
07:30		2,5	100		1,6	100		0,0	75		4,6	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		116491,3	100		10,9	100		144,4	100		951,5	100	In marcia
08:00		3,4	100		1,2	100		0,01	98		4,5	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,1	100		115553,3	100		10,9	100		144,3	100		949,9	100	In marcia
08:30		5,0	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		115349,4	100		10,8	100		144,2	100		955,6	100	In marcia
09:00		3,3	84		0,6	84		0,0	100		5,3	84		0,24	100		25,9	84		0,6	84		0,0	84		114194,9	100		10,8	84		144,3	100		962,6	100	In marcia
09:30		2,9	79		1,1	79		0,14	75		5,3	79		0,25	100		31,5	79		0,6	79		0,0	79		114246,3	100		10,8	79		144,5	100		962,7	100	In marcia
10:00		2,9	100		1,3	100		0,09	98		4,7	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		114963,2	100		11,0	100		144,3	100		958,3	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,2	100		0,29	100		4,6	100		0,25	95		39,5	100		0,6	100		0,0	100		112920,9	100		10,7	100		144,2	100		964,8	100	In marcia
11:00		3,7	100		1,5	100		0,21	100		4,4	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		113399,3	100		10,8	100		144,1	100		966,6	100	In marcia
11:30		3,0	100		1,4	100		0,0	75		4,2	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		113143,9	100		10,7	100		144,1	100		964,3	100	In marcia
12:00		3,7	100		1,9	100		0,06	98		4,0	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		113130,8	100		10,9	100		144,3	100		959,9	100	In marcia
12:30		2,6	100		1,7	100		0,23	100		4,4	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		112530,4	100		10,8	100		144,5	100		960,1	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,5	100		0,53	100		4,4	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		112835,3	100		10,6	100		144,3	100		961,7	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,4	100		0,39	75		4,6	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		113072,6	100		10,8	100		144,3	100		958,4	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,5	100		0,41	98		4,2	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		112699,4	100		10,7	100		144,1	100		962,3	100	In marcia
14:30		2,3	100		1,7	100		0,69	100		4,6	100		0,25	94		30,0	100		0,6	100		0,0	100		112783,0	100		10,8	100		144,3	100		958,5	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,5	100		0,48	100		4,3	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		112455,3	100		10,7	100		144,3	100		962,2	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,6	100		0,46	75		4,6	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		113218,1	100		10,9	100		144,4	100		956,8	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,4	100		0,16	98		4,6	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		113856,6	100		10,7	100		144,4	100		965,0	100	In marcia
16:30		3,0	100		1,7	100		0,43	100		3,8	100		0,25	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		112512,9	100		11,1	100		144,0	100		963,7	100	In marcia
17:00		2,5	100		1,1	100		0,18	100		4,2	100		0,24	100		16,6	100		0,6	100		0,0	100		112173,2	100		11,0	100		143,7	100		963,2	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,5	100		0,06	75		4,3	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		111510,2	100		10,6	100		144,2	100		970,6	100	In marcia
18:00		4,0	100		2,0	100		0,02	99		4,5	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		111961,2	100		10,8	100		144,3	100		962,4	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		34,1	100		0,6	100		0,0	100		112815,1	100		10,7	100		144,2	100		962,4	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		113193,0	100		11,0	100		144,1	100		961,6	100	In marcia
19:30		3,5	100		2,0	100		0,0	75		4,2	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		112911,5	100		10,8	100		144,2	100		965,0	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,8	100		0,0	99		4,8	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		113205,7	100		10,9	100		144,4	100		961,7	100	In marcia
20:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		112990,6	100		10,8	100		144,3	100		965,9	100	In marcia
21:00		1,8	85		1,5	85		0,0	100		4,4	85		0,24	100		21,5	85		0,6	85		0,0	85		113501,4	100		10,9	85		144,1	100		959,7	100	In marcia
21:30		2,5	79		1,1	79		0,0	75		4,2	79		0,25	100		32,2	79		0,6	79		0,0	79		113045,1	100		11,1	79		144,3	100		961,7	100	In marcia
22																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		117029,0	100		10,8	100		144,8	100		957,4	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		0,3	100		0,03	100		4,8	100		0,25	100		15,9	100		0,6	100		0,0	100		116674,7	100		11,1	100		144,7	100		950,1	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,2	100		0,0	75		4,8	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		115735,9	100		11,2	100		144,8	100		948,0	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,5	100		0,1	98		5,0	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		116714,5	100		11,1	100		144,7	100		951,5	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		0,8	100		0,22	100		4,8	100		0,25	94		36,6	100		0,6	100		0,1	100		117312,6	100		10,8	100		145,6	100		956,6	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,7	100		0,42	100		4,5	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,1	100		117326,1	100		11,1	100		145,1	100		943,1	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		1,9	100		0,2	75		5,0	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		117354,5	100		11,0	100		144,6	100		948,7	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		1,1	100		0,0	98		4,5	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		116698,0	100		11,0	100		144,6	100		946,7	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		1,4	100		0,05	100		4,5	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		116269,0	100		10,8	100		144,4	100		954,6	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		116725,3	100		11,0	100		144,3	100		951,7	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		1,7	100		0,14	75		5,0	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		115329,6	100		10,8	100		144,6	100		952,4	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		1,3	100		0,0	98		4,5	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,1	100		115379,0	100		10,8	100		143,7	100		952,1	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		1,5	100		0,05	100		4,4	100		0,25	94		29,6	100		0,6	100		0,2	100		115502,2	100		10,5	100		144,8	100		957,8	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		1,7	100		0,03	100		4,7	100		0,25	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		116002,6	100		10,9	100		144,4	100		948,3	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		1,6	100		0,0	75		4,6	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		116491,3	100		10,9	100		144,4	100		951,5	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		1,2	100		0,01	98		4,5	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,1	100		115553,3	100		10,9	100		144,3	100		949,9	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		115349,4	100		10,8	100		144,2	100		955,6	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		0,6	84		0,0	100		5,3	84		0,24	100		25,9	84		0,6	84		0,0	84		114194,9	100		10,8	84		144,3	100		962,6	100		in Betrieb
09:30		2,9	79		1,1	79		0,14	75		5,3	79		0,25	100		31,5	79		0,6	79		0,0	79		114246,3	100		10,8	79		144,5	100		962,7	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		1,3	100		0,09	98		4,7	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		114963,2	100		11,0	100		144,3	100		958,3	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		1,2	100		0,29	100		4,6	100		0,25	95		39,5	100		0,6	100		0,0	100		112920,9	100		10,7	100		144,2	100		964,8	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,5	100		0,21	100		4,4	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		113399,3	100		10,8	100		144,1	100		966,6	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		1,4	100		0,0	75		4,2	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		113143,9	100		10,7	100		144,1	100		964,3	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,9	100		0,06	98		4,0	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		113130,8	100		10,9	100		144,3	100		959,9	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,7	100		0,23	100		4,4	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		112530,4	100		10,8	100		144,5	100		960,1	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,5	100		0,53	100		4,4	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		112835,3	100		10,6	100		144,3	100		961,7	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,4	100		0,39	75		4,6	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		113072,6	100		10,8	100		144,3	100		958,4	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,5	100		0,41	98		4,2	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		112699,4	100		10,7	100		144,1	100		962,3	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,7	100		0,69	100		4,6	100		0,25	94		30,0	100		0,6	100		0,0	100		112783,0	100		10,8	100		144,3	100		958,5	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,5	100		0,48	100		4,3	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		112455,3	100		10,7	100		144,3	100		962,2	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,6	100		0,46	75		4,6	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		113218,1	100		10,9	100		144,4	100		956,8	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,4	100		0,16	98		4,6	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		113856,6	100		10,7	100		144,4	100		965,0	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		1,7	100		0,43	100		3,8	100		0,25	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		112512,9	100		11,1	100		144,0	100		963,7	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,1	100		0,18	100		4,2	100		0,24	100		16,6	100		0,6	100		0,0	100		112173,2	100		11,0	100		143,7	100		963,2	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,5	100		0,06	75		4,3	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		111510,2	100		10,6	100		144,2	100		970,6	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		2,0	100		0,02	99		4,5	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		111961,2	100		10,8	100		144,3	100		962,4	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		34,1	100		0,6	100		0,0	100		112815,1	100		10,7	100		144,2	100		962,4	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		113193,0	100		11,0	100		144,1	100		961,6	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		2,0	100		0,0	75		4,2	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		112911,5	100		10,8	100		144,2	100		965,0	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,8	100		0,0	99		4,8	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		113205,7	100		10,9	100		144,4	100		961,7	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		112990,6	100		10,8	100		144,3	100		965,9	100		in Betrieb
21:00		1,8	85		1,5	85		0,0	100		4,4	85		0,24	100		21,5	85		0,6	85		0,0	85		113501,4	100		10,9	85		144,1	100		959,7	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		1,1	79		0,0	75		4,2	79		0,25	100		32,2	79		0,6	79																	