

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 27/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		4,3	100		1,0	100		0,78	100		4,5	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		115108,9	100		10,7	100		144,9	100		944,1	100		In marcia
01:00		4,8	100		1,3	100		0,78	100		4,6	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		115585,4	100		11,0	100		144,9	100		942,5	100		In marcia
01:30		4,7	100		1,3	100		0,76	76		4,2	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		115635,0	100		11,1	100		144,6	100		947,3	100		In marcia
02:00		3,9	100		1,1	100		0,53	97		4,6	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		114106,8	100		11,2	100		146,2	100		939,5	100		In marcia
02:30		2,4	100		1,1	100		1,08	100		4,6	100		0,25	94		29,1	100		0,6	100		0,0	100		115274,2	100		11,1	100		145,6	100		942,0	100		In marcia
03:00		3,8	100		1,3	100		1,5	100		4,1	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		115047,8	100		11,0	100		144,6	100		949,8	100		In marcia
03:30		3,3	100		1,2	100		1,17	76		4,6	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		113699,5	100		11,2	100		145,2	100		946,1	100		In marcia
04:00		5,6	100		1,8	100		0,13	97		5,1	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		115650,6	100		10,9	100		144,8	100		952,0	100		In marcia
04:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		115002,8	100		11,0	100		145,4	100		941,3	100		In marcia
05:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		115462,7	100		11,1	100		144,4	100		935,0	100		In marcia
05:30		1,3	100		0,6	100		0,63	76		5,3	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		115714,7	100		10,8	100		144,9	100		943,9	100		In marcia
06:00		2,7	100		1,5	100		0,99	97		4,5	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		115437,3	100		11,0	100		142,9	100		944,2	100		In marcia
06:30		3,6	100		1,4	100		0,09	100		4,5	100		0,25	94		26,1	100		0,6	100		0,0	100		115381,5	100		10,8	100		145,1	100		952,8	100		In marcia
07:00		3,1	100		1,7	100		0,26	100		4,9	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		115213,2	100		10,7	100		144,8	100		953,9	100		In marcia
07:30		5,8	100		2,6	100		0,19	76		4,8	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		114299,3	100		11,1	100		144,5	100		948,2	100		In marcia
08:00		4,3	100		1,2	100		0,0	97		5,5	100		0,25	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		115488,8	100		11,0	100		144,4	100		949,4	100		In marcia
08:30		1,3	100		0,5	100		0,32	100		4,9	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		115293,5	100		11,0	100		145,0	100		947,4	100		In marcia
09:00		1,9	84		0,6	84		0,99	100		5,0	84		0,25	100		36,1	84		0,7	84		0,0	84		115490,5	100		11,0	84		144,8	100		949,9	100		In marcia
09:30		2,7	79		0,4	79		1,46	76		3,9	79		0,25	100		40,1	79		0,6	79		0,0	79		114806,8	100		11,1	79		145,2	100		948,9	100		In marcia
10:00		3,6	100		0,6	100		1,05	97		3,9	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		112638,5	100		11,3	100		144,5	100		944,0	100		In marcia
10:30		5,0	100		0,6	100		0,84	100		4,2	100		0,25	94		28,4	100		0,6	100		0,1	100		114735,6	100		11,1	100		144,9	100		947,5	100		In marcia
11:00		5,8	100		0,4	100		0,63	100		5,1	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		111899,7	100		11,4	100		144,5	100		942,2	100		In marcia
11:30		3,3	100		0,3	100		0,36	76		5,1	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		112413,9	100		11,3	100		144,4	100		944,3	100		In marcia
12:00		2,9	100		0,2	100		0,3	97		4,1	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		111370,5	100		11,4	100		144,5	100		944,9	100		In marcia
12:30		4,6	100		0,3	100		0,47	100		4,4	100		0,25	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		113175,8	100		11,2	100		144,5	100		950,9	100		In marcia
13:00		4,4	100		0,3	100		0,42	100		4,0	100		0,25	100		38,9	100		0,6	100		0,1	100		112925,7	100		11,2	100		144,9	100		952,6	100		In marcia
13:30		4,7	100		0,3	100		0,51	76		4,2	100		0,25	100		35,7	100		0,6	100		0,0	100		113161,9	100		11,1	100		144,7	100		952,2	100		In marcia
14:00		3,8	100		0,2	100		0,15	97		4,2	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		111886,2	100		11,2	100		144,5	100		948,9	100		In marcia
14:30		3,3	100		0,2	100		0,33	100		4,4	100		0,24	94		21,0	100		0,6	100		0,0	100		113373,1	100		11,1	100		144,6	100		955,7	100		In marcia
15:00		2,7	100		0,1	100		0,19	100		4,1	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		111187,2	100		11,3	100		144,6	100		948,9	100		In marcia
15:30		6,1	100		0,3	100		0,68	76		4,1	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		114294,7	100		11,0	100		144,8	100		959,9	100		In marcia
16:00		5,3	100		0,2	100		0,48	97		4,3	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,1	100		112794,3	100		11,2	100		144,6	100		951,8	100		In marcia
16:30		2,7	100		0,0	100		0,4	100		4,6	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		111245,2	100		11,3	100		144,4	100		948,7	100		In marcia
17:00		3,9	100		0,1	100		0,43	100		4,2	100		0,24	100		17,0	100		0,6	100		0,0	100		111702,2	100		11,2	100		144,3	100		949,5	100		In marcia
17:30		3,5	100		0,1	100		0,47	76		3,8	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		111657,7	100		11,3	100		144,5	100		948,4	100		In marcia
18:00		4,8	100		0,2	100		0,64	97		4,4	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		111541,2	100		11,3	100		144,5	100		947,2	100		In marcia
18:30		4,4	100		0,2	100		0,87	100		4,6	100		0,25	95		48,8	100		0,6	100		0,0	100		110962,0	100		11,5	100		144,6	100		945,5	100		In marcia
19:00		6,3	100		0,2	100		1,03	100		5,3	100		0,25	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		112293,6	100		11,3	100		144,9	100		940,6	100		In marcia
19:30		3,1	100		0,1	100		0,67	76		4,9	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		113695,9	100		11,2	100		144,5	100		949,9	100		In marcia
20:00		2,5	100		0,0	100		0,39	97		4,7	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		111446,2	100		11,4	100		144,7	100		943,0	100		In marcia
20:30		5,7	100		0,2	100		1,05	100		5,2	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		114735,6	100		11,1	100		144,8	100		949,7	100		In marcia
21:00		4,1	85		0,2	85		0,98	100		5,2	85		0,25	100		23,0	85		0,6	85		0,0	85		113178,0	100		11,2	85		144,6	100		948,5	100		In marcia
21:30		2,9	79		0,3	79		0,79	76		5,2	79		0,25	100		18,2	79		0,6	7																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,3	100		1,0	100		0,78	100		4,5	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		115108,9	100		10,7	100		144,9	100		944,1	100		in Betrieb
01:00		4,8	100		1,3	100		0,78	100		4,6	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		115585,4	100		11,0	100		144,9	100		942,5	100		in Betrieb
01:30		4,7	100		1,3	100		0,76	76		4,2	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		115635,0	100		11,1	100		144,6	100		947,3	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		1,1	100		0,53	97		4,6	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		114106,8	100		11,2	100		146,2	100		939,5	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,1	100		1,08	100		4,6	100		0,25	94		29,1	100		0,6	100		0,0	100		115274,2	100		11,1	100		145,6	100		942,0	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,3	100		1,5	100		4,1	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		115047,8	100		11,0	100		144,6	100		949,8	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,2	100		1,17	76		4,6	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		113699,5	100		11,2	100		145,2	100		946,1	100		in Betrieb
04:00		5,6	100		1,8	100		0,13	97		5,1	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		115650,6	100		10,9	100		144,8	100		952,0	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		115002,8	100		11,0	100		145,4	100		941,3	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		115462,7	100		11,1	100		144,4	100		935,0	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,6	100		0,63	76		5,3	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		115714,7	100		10,8	100		144,9	100		943,9	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,5	100		0,99	97		4,5	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		115437,3	100		11,0	100		142,9	100		944,2	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,4	100		0,09	100		4,5	100		0,25	94		26,1	100		0,6	100		0,0	100		115381,5	100		10,8	100		145,1	100		952,8	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		1,7	100		0,26	100		4,9	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		115213,2	100		10,7	100		144,8	100		953,9	100		in Betrieb
07:30		5,8	100		2,6	100		0,19	76		4,8	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		114299,3	100		11,1	100		144,5	100		948,2	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		1,2	100		0,0	97		5,5	100		0,25	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		115488,8	100		11,0	100		144,4	100		949,4	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,5	100		0,32	100		4,9	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		115293,5	100		11,0	100		145,0	100		947,4	100		in Betrieb
09:00		1,9	84		0,6	84		0,99	100		5,0	84		0,25	100		36,1	84		0,7	84		0,0	84		115490,5	100		11,0	84		144,8	100		949,9	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		0,4	79		1,46	76		3,9	79		0,25	100		40,1	79		0,6	79		0,0	79		114806,8	100		11,1	79		145,2	100		948,9	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		0,6	100		1,05	97		3,9	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		112638,5	100		11,3	100		144,5	100		944,0	100		in Betrieb
10:30		5,0	100		0,6	100		0,84	100		4,2	100		0,25	94		28,4	100		0,6	100		0,1	100		114735,6	100		11,1	100		144,9	100		947,5	100		in Betrieb
11:00		5,8	100		0,4	100		0,63	100		5,1	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		111899,7	100		11,4	100		144,5	100		942,2	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		0,3	100		0,36	76		5,1	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		112413,9	100		11,3	100		144,4	100		944,3	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,2	100		0,3	97		4,1	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		1151370,5	100		11,4	100		144,5	100		944,9	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		0,3	100		0,47	100		4,4	100		0,25	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		113175,8	100		11,2	100		144,5	100		950,9	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		0,3	100		0,42	100		4,0	100		0,25	100		38,9	100		0,6	100		0,1	100		112925,7	100		11,2	100		144,9	100		952,6	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		0,3	100		0,51	76		4,2	100		0,25	100		35,7	100		0,6	100		0,0	100		113161,9	100		11,1	100		144,7	100		952,2	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,2	100		0,15	97		4,2	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		111886,2	100		11,2	100		144,5	100		948,9	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,2	100		0,33	100		4,4	100		0,24	94		21,0	100		0,6	100		0,0	100		113373,1	100		11,1	100		144,6	100		955,7	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,1	100		0,19	100		4,1	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		111187,2	100		11,3	100		144,6	100		948,9	100		in Betrieb
15:30		6,1	100		0,3	100		0,68	76		4,1	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		114294,7	100		11,0	100		144,8	100		959,9	100		in Betrieb
16:00		5,3	100		0,2	100		0,48	97		4,3	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,1	100		112794,3	100		11,2	100		144,6	100		951,8	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,0	100		0,4	100		4,6	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		111245,2	100		11,3	100		144,4	100		948,7	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,1	100		0,43	100		4,2	100		0,24	100		17,0	100		0,6	100		0,0	100		111702,2	100		11,2	100		144,3	100		949,5	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		0,1	100		0,47	76		3,8	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		111657,7	100		11,3	100		144,5	100		948,4	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,2	100		0,64	97		4,4	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		111541,2	100		11,3	100		144,5	100		947,2	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		0,2	100		0,87	100		4,6	100		0,25	95		48,8	100		0,6	100		0,0	100		110962,0	100		11,5	100		144,6	100		945,5	100		in Betrieb
19:00		6,3	100		0,2	100		1,03	100		5,3	100		0,25	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		112293,6	100		11,3	100		144,9	100		940,6	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,1	100		0,67	76		4,9	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		113695,9	100		11,2	100		144,5	100		949,9	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,0	100		0,39	97		4,7	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		111446,2	100		11,4	100		144,7	100		943,0	100		in Betrieb
20:30		5,7	100		0,2	100		1,05	100		5,2	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		114735,6	100		11,1	100		144,8	100		949,7	100		in Betrieb
21:00		4,1	85		0,2	85		0,98	100		5,2	85		0,25	100		23,0	85		0,6	85		0,0	85		113178,0	100		11,2	85		144,6	100		948,5	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		0,3	79		0,79	76		5,2	79		0,25	100		18,2	79																				