

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,1	100		9,53	100		4,8	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		115506,1	100		11,0	100		145,0	100		954,0	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		7,33	100		4,3	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		114730,9	100		11,0	100		144,7	100		953,5	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		10,44	74		4,6	100		0,25	100		33,8	100		0,7	100		0,0	100		114021,7	100		11,1	100		144,9	100		951,0	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		11,65	99		4,8	100		0,26	100		38,8	100		0,7	100		0,0	100		114197,8	100		10,8	100		145,2	100		957,9	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		15,51	100		4,8	100		0,25	94		24,7	100		0,7	100		0,0	100		115685,7	100		10,7	100		144,9	100		967,8	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		19,27	100		4,7	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,0	100		114871,8	100		10,9	100		145,0	100		957,3	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,1	100		19,06	74		4,8	100		0,26	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		112829,6	100		11,2	100		145,3	100		950,3	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		15,57	99		4,9	100		0,25	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		114043,2	100		10,9	100		145,4	100		959,7	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		16,42	100		5,3	100		0,25	100		25,8	100		0,7	100		0,0	100		113875,4	100		10,9	100		144,9	100		961,6	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		16,73	100		5,3	100		0,26	100		40,9	100		0,7	100		0,0	100		113837,6	100		10,5	100		144,8	100		966,0	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		17,5	74		6,0	100		0,26	100		40,8	100		0,7	100		0,0	100		115807,7	100		10,7	100		145,4	100		957,4	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		18,0	99		6,2	100		0,26	100		27,9	100		0,7	100		0,0	100		117330,7	100		11,0	100		144,8	100		947,7	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		19,39	100		6,1	100		0,26	94		25,4	100		0,7	100		0,0	100		117135,3	100		10,9	100		145,9	100		946,0	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		16,77	100		5,6	100		0,26	100		18,6	100		0,7	100		0,0	100		116505,8	100		11,1	100		145,3	100		948,3	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		15,95	74		6,0	100		0,25	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		116773,6	100		10,9	100		145,4	100		952,1	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		14,03	99		6,2	100		0,26	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		117239,1	100		11,0	100		145,5	100		947,7	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,1	100		15,78	100		6,1	100		0,25	100		26,8	100		0,7	100		0,0	100		117725,4	100		11,0	100		145,7	100		948,7	100	In marcia
09:00		1,2	84		0,0	84		16,44	100		5,7	84		0,26	100		30,2	84		0,7	84		0,0	84		115538,8	100		11,2	84		145,5	100		944,5	100	In marcia
09:30		1,3	79		0,0	79		15,28	74		5,4	79		0,26	100		34,8	79		0,7	79		0,0	79		114416,4	100		11,3	79		145,9	100		951,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		15,61	99		6,1	100		0,26	100		35,8	100		0,7	100		0,0	100		116424,0	100		11,0	100		145,6	100		943,6	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		16,36	100		6,7	100		0,26	94		33,0	100		0,7	100		0,0	100		116386,3	100		10,8	100		145,6	100		948,4	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		13,0	100		6,4	100		0,26	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		116237,4	100		10,7	100		145,6	100		957,3	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		13,12	74		5,4	100		0,26	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		116356,2	100		11,1	100		145,7	100		944,2	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		13,55	99		5,9	100		0,26	100		36,8	100		0,7	100		0,0	100		117533,8	100		10,8	100		146,3	100		948,3	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		14,54	100		5,4	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		117654,6	100		11,0	100		146,0	100		948,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		14,82	100		4,8	100		0,26	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		115855,5	100		11,1	100		145,4	100		949,6	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		12,46	74		4,8	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		116126,0	100		10,9	100		145,6	100		950,7	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		11,43	99		5,8	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		115992,2	100		10,9	100		145,4	100		954,6	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		11,63	100		4,8	100		0,26	94		39,9	100		0,6	100		0,0	100		115847,1	100		10,7	100		145,9	100		957,0	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		13,74	100		4,9	100		0,26	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		115613,2	100		11,1	100		145,4	100		946,8	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		13,45	74		5,3	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		115225,9	100		10,8	100		145,3	100		955,7	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		10,17	99		4,7	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		115482,0	100		11,0	100		145,2	100		954,0	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		9,27	100		4,5	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		114066,2	100		10,9	100		144,9	100		956,1	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		8,59	100		4,4	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		113111,3	100		10,8	100		144,8	100		962,7	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		8,1	74		4,3	100		0,26	100		32,9	100		0,7	100		0,0	100		112566,3	100		10,8	100		145,2	100		962,0	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		9,19	99		4,3	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		112461,1	100		10,6	100		144,8	100		965,5	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		13,86	100		4,4	100		0,25	94		28,4	100		0,6	100		0,0	100		112620,1	100		10,8	100		144,7	100		963,0	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		12,81	100		4,1	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		112667,7	100		10,8	100		144,8	100		965,9	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,1	100		9,09	74		4,1	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		113433,7	100		10,8	100		144,9	100		963,7	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		9,21	99		4,0	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		113807,1	100		10,7	100		144,8	100		967,3	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		15,7	100		4,5	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		114744,2	100		10,9	100		145,4	100		958,7	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,0	85		10,88	100		4,2	85		0,25	100		30,3	85		0,6	85		0,0	85		114716,2	100		10,9	85		144,7	100		954,7	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,0	79		11,65	74		7,6	79		0,25	100		25,8	79		0,6	79		0,0	79		114470,6	100		11,0	79		144,8</					

MVA Bozen

Datum: 05/03/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,1	100		9,53	100		4,8	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		115056,1	100	11,0	100		145,0	100		954,0	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		7,33	100		4,3	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		114730,9	100	11,0	100		144,7	100		953,5	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		10,44	74		4,6	100		0,25	100		33,8	100		0,7	100		0,0	100		114021,7	100	11,1	100		144,9	100		951,0	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		11,65	99		4,8	100		0,26	100		38,8	100		0,7	100		0,0	100		114197,8	100	10,8	100		145,2	100		957,9	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		15,51	100		4,8	100		0,25	94		24,7	100		0,7	100		0,0	100		115685,7	100	10,7	100		144,9	100		967,8	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		19,27	100		4,7	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,0	100		114871,8	100	10,9	100		145,0	100		957,3	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,1	100		19,06	74		4,8	100		0,26	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		112829,6	100	11,2	100		145,3	100		950,3	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		15,57	99		4,9	100		0,25	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		114043,2	100	10,9	100		145,4	100		959,7	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		16,42	100		5,3	100		0,25	100		25,8	100		0,7	100		0,0	100		113875,4	100	10,9	100		144,9	100		961,6	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		16,73	100		5,3	100		0,26	100		40,9	100		0,7	100		0,0	100		113837,6	100	10,5	100		144,8	100		966,0	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		17,5	74		6,0	100		0,26	100		40,8	100		0,7	100		0,0	100		115807,7	100	10,7	100		145,4	100		957,4	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		18,0	99		6,2	100		0,26	100		27,9	100		0,7	100		0,0	100		117330,7	100	11,0	100		144,8	100		947,7	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		19,39	100		6,1	100		0,26	94		25,4	100		0,7	100		0,0	100		117135,3	100	10,9	100		145,9	100		946,0	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		16,77	100		5,6	100		0,26	100		18,6	100		0,7	100		0,0	100		116505,8	100	11,1	100		145,3	100		948,3	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		15,95	74		6,0	100		0,25	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		116773,6	100	10,9	100		145,4	100		952,1	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		14,03	99		6,2	100		0,26	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		117239,1	100	11,0	100		145,5	100		947,7	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,1	100		15,78	100		6,1	100		0,25	100		26,8	100		0,7	100		0,0	100		117725,4	100	11,0	100		145,7	100		948,7	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,0	84		16,44	100		5,7	84		0,26	100		30,2	84		0,7	84		0,0	84		115538,8	100	11,2	84		145,5	100		944,5	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		0,0	79		15,28	74		5,4	79		0,26	100		34,8	79		0,7	79		0,0	79		114416,4	100	11,3	79		145,9	100		951,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		15,61	99		6,1	100		0,26	100		35,8	100		0,7	100		0,0	100		116424,0	100	11,0	100		145,6	100		943,6	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		16,36	100		6,7	100		0,26	94		33,0	100		0,7	100		0,0	100		116386,3	100	10,8	100		145,6	100		948,4	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		13,0	100		6,4	100		0,26	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		116237,4	100	10,7	100		145,6	100		957,3	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		13,12	74		5,4	100		0,26	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		116356,2	100	11,1	100		145,7	100		944,2	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		13,55	99		5,9	100		0,26	100		36,8	100		0,7	100		0,0	100		117533,8	100	10,8	100		146,3	100		948,3	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		14,54	100		5,4	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		117654,6	100	11,0	100		146,0	100		948,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		14,82	100		4,8	100		0,26	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		115855,5	100	11,1	100		145,4	100		949,6	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		12,46	74		4,8	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		116126,0	100	10,9	100		145,6	100		950,7	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		11,43	99		5,8	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		115992,2	100	10,9	100		145,4	100		954,6	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		11,63	100		4,8	100		0,26	94		39,9	100		0,6	100		0,0	100		115847,1	100	10,7	100		145,9	100		957,0	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		13,74	100		4,9	100		0,26	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		115613,2	100	11,1	100		145,4	100		946,8	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		13,45	74		5,3	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		115225,9	100	10,8	100		145,3	100		955,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		10,17	99		4,7	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		115482,0	100	11,0	100		145,2	100		954,0	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		9,27	100		4,5	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		114066,2	100	10,9	100		144,9	100		956,1	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		8,59	100		4,4	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		113111,3	100	10,8	100		144,8	100		962,7	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		8,1	74		4,3	100		0,26	100		32,9	100		0,7	100		0,0	100		112566,3	100	10,8	100		145,2	100		962,0	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		9,19	99		4,3	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		112461,1	100	10,6	100		144,8	100		965,5	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		13,86	100		4,4	100		0,25	94		28,4	100		0,6	100		0,0	100		112620,1	100	10,8	100		144,7	100		963,0	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		12,81	100		4,1	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		112667,7	100	10,8	100		144,8	100		965,9	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,1	100		9,09	74		4,1	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		113433,7	100	10,8	100		144,9	100		963,7	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		9,21	99		4,0	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		113807,1	100	10,7	100		144,8	100		967,3	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		15,7	100		4,5	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		114744,2	100	10,9	100		145,4	100		958,7	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,0	85		10,88	100		4,2	85		0,25	100		30,3	85		0,6	85		0,0	85		114716,2	100	10,9	85		144,7	100		954,7	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,0	79		11,65	74		7,6	79		0,25	100		25,8	79		0,6	79		0,0	79		114470,6	100	11,0	79		144,8	100		958,0	100		in Betrieb
2																																					