

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,2	100		0,0	100		3,97	100		5,6	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		115156,0	100		10,9	100		145,8	100		957,7	100		In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		10,42	100		5,5	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		114256,3	100		11,1	100		145,7	100		955,5	100		In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		6,47	73		5,3	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		116769,7	100		11,0	100		145,6	100		955,3	100		In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		8,59	100		5,1	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		113448,6	100		11,2	100		145,2	100		946,0	100		In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		9,66	100		5,2	100		0,26	94		22,3	100		0,6	100		0,0	100		114842,6	100		11,2	100		145,2	100		948,3	100		In marcia
03:00		1,4	100		0,0	100		14,08	100		5,5	100		0,25	100		14,1	100		0,6	100		0,0	100		115675,8	100		10,9	100		145,3	100		952,4	100		In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		14,23	73		5,7	100		0,25	100		11,5	100		0,7	100		0,0	100		113333,8	100		11,3	100		144,7	100		944,1	100		In marcia
04:00		1,3	100		0,0	100		11,41	100		5,9	100		0,25	100		13,7	100		0,6	100		0,0	100		113020,5	100		11,4	100		144,4	100		948,0	100		In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		13,43	100		5,6	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		115442,8	100		10,9	100		144,7	100		961,7	100		In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		13,73	100		5,3	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		112371,4	100		11,2	100		144,5	100		956,4	100		In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		50,65	73		5,8	100		0,25	100		43,8	100		0,7	100		0,0	100		113422,5	100		11,1	100		144,4	100		954,7	100		In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		48,64	100		5,7	100		0,25	100		42,6	100		0,7	100		0,0	100		114339,3	100		10,9	100		143,9	100		964,3	100		In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		43,77	100		5,1	100		0,25	95		39,6	100		0,7	100		0,0	100		114646,3	100		11,1	100		145,0	100		966,2	100		In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		35,61	100		5,6	100		0,25	100		40,4	100		0,8	100		0,0	100		112275,1	100		11,2	100		144,5	100		958,2	100		In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		28,62	73		5,6	100		0,25	100		19,0	100		0,7	100		0,0	100		112658,9	100		10,9	100		144,5	100		962,5	100		In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		31,05	100		5,6	100		0,25	100		5,9	100		0,7	100		0,0	100		112403,3	100		10,7	100		144,4	100		970,8	100		In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		35,07	100		6,4	100		0,25	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		115118,1	100		10,8	100		145,6	100		967,0	100		In marcia
09:00		1,2	86		0,0	86		27,02	100		6,4	86		0,25	100		50,3	86		0,7	86		0,0	86		113569,7	100		10,9	86		144,5	100		966,2	100		In marcia
09:30		1,2	78		0,0	78		24,74	73		5,8	78		0,25	100		64,2	78		0,7	78		0,3	78		112071,4	100		10,7	78		145,1	100		959,2	100		In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		24,34	100		5,8	100		0,26	100		45,9	100		0,7	100		0,3	100		113630,7	100		10,8	100		145,1	100		961,2	100		In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		28,22	100		5,5	100		0,26	94		42,3	100		0,7	100		0,3	100		115347,6	100		10,6	100		146,0	100		962,3	100		In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		28,28	100		4,9	100		0,26	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		117121,2	100		11,0	100		146,0	100		958,8	100		In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		26,19	73		5,3	100		0,26	100		18,0	100		0,7	100		0,3	100		117311,1	100		10,9	100		145,8	100		958,0	100		In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		25,44	100		5,2	100		0,25	100		13,1	100		0,7	100		0,3	100		117164,2	100		11,0	100		145,7	100		961,2	100		In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		25,75	100		5,1	100		0,26	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		116768,2	100		11,0	100		146,1	100		955,5	100		In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		25,57	100		5,5	100		0,26	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		117119,9	100		10,9	100		146,1	100		954,9	100		In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		22,68	73		5,7	100		0,26	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		116032,8	100		11,1	100		145,6	100		947,0	100		In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		18,53	100		5,0	100		0,25	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		116279,7	100		11,0	100		145,6	100		956,4	100		In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		18,13	100		4,8	100		0,25	94		26,9	100		0,7	100		0,3	100		115735,5	100		11,1	100		145,8	100		960,2	100		In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		15,07	100		4,4	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		113983,6	100		11,0	100		145,0	100		960,4	100		In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		14,74	73		4,6	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		113399,3	100		10,8	100		145,3	100		965,2	100		In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		15,37	100		4,9	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,2	100		112478,2	100		10,6	100		145,2	100		972,7	100		In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		16,29	100		4,8	100		0,25	100		39,6	100		0,7	100		0,3	100		112611,1	100		10,8	100		145,2	100		966,0	100		In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		15,4	100		5,3	100		0,25	100		39,3	100		0,7	100		0,3	100		112957,2	100		10,6	100		145,2	100		975,9	100		In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		14,65	73		4,9	100		0,25	100		40,2	100		0,7	100		0,2	100		113512,6	100		10,8	100		145,1	100		965,0	100		In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		14,24	100		4,4	100		0,25	100		37,5	100		0,7	100		0,3	100		114497,0	100		10,7	100		145,6	100		972,0	100		In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		15,93	100		5,2	100		0,25	94		30,8	100		0,6	100		0,2	100		115530,8	100		11,0	100		145,6	100		958,2	100		In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		16,61	100		5,1	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,3	100		114836,4	100		10,8	100		145,4	100		971,0	100		In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		16,16	73		4,8	100		0,25	100		26,4	100		0,7	100		0,2	100		114527,4	100		10,8	100		145,4	100		966,0	100		In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		13,89	100		4,6	100		0,26	100		32,8	100		0,7	100		0,2	100		115062,3	100		11,1	100		145,5	100		958,0	100		In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		15,72	100		4,7	100		0,26	100		41,3	100		0,7	100		0,3	100		114710,3	100		10,6	100		145,6	100		965,2	100		In marcia
21:00		1,2	84		0,0	84		15,16	100		4,2	84		0,26	100		27,0	84		0,7	84		0,2	84		116165,6	100		10,9	84		145,8	100		965,5	100		In marcia
21:30		1,2	79		0,0	79		15,52	73		5,2</																											

MVA Bozen

Datum: 08/03/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,0	100		3,97	100		5,6	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		115156,0	100		10,9	100		145,8	100		957,7	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		10,42	100		5,5	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		114256,3	100		11,1	100		145,7	100		955,5	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		6,47	73		5,3	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		116769,7	100		11,0	100		145,6	100		955,3	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		8,59	100		5,1	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		113448,6	100		11,2	100		145,2	100		946,0	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		9,66	100		5,2	100		0,26	94		22,3	100		0,6	100		0,0	100		114842,6	100		11,2	100		145,2	100		948,3	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		0,0	100		14,08	100		5,5	100		0,25	100		14,1	100		0,6	100		0,0	100		115675,8	100		10,9	100		145,3	100		952,4	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		14,23	73		5,7	100		0,25	100		11,5	100		0,7	100		0,0	100		113333,8	100		11,3	100		144,7	100		944,1	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,0	100		11,41	100		5,9	100		0,25	100		13,7	100		0,6	100		0,0	100		113020,5	100		11,4	100		144,4	100		948,0	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		13,43	100		5,6	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		115442,8	100		10,9	100		144,7	100		961,7	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		13,73	100		5,3	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		112371,4	100		11,2	100		144,5	100		956,4	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		50,65	73		5,8	100		0,25	100		43,8	100		0,7	100		0,0	100		113422,5	100		11,1	100		144,4	100		954,7	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		48,64	100		5,7	100		0,25	100		42,6	100		0,7	100		0,0	100		114339,3	100		10,9	100		143,9	100		964,3	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		43,77	100		5,1	100		0,25	95		39,6	100		0,7	100		0,0	100		114646,3	100		11,1	100		145,0	100		966,2	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		35,61	100		5,6	100		0,25	100		40,4	100		0,8	100		0,0	100		112275,1	100		11,2	100		144,5	100		958,2	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		28,62	73		5,6	100		0,25	100		19,0	100		0,7	100		0,0	100		112658,9	100		10,9	100		144,5	100		962,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		31,05	100		5,6	100		0,25	100		5,9	100		0,7	100		0,0	100		112403,3	100		10,7	100		144,4	100		970,8	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		35,07	100		6,4	100		0,25	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		115118,1	100		10,8	100		145,6	100		967,0	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,0	86		27,02	100		6,4	86		0,25	100		50,3	86		0,7	86		0,0	86		113569,7	100		10,9	86		144,5	100		966,2	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,0	78		24,74	73		5,8	78		0,25	100		64,2	78		0,7	78		0,3	78		112071,4	100		10,7	78		145,1	100		959,2	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		24,34	100		5,8	100		0,26	100		45,9	100		0,7	100		0,3	100		113630,7	100		10,8	100		145,1	100		961,2	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		28,22	100		5,5	100		0,26	94		42,3	100		0,7	100		0,3	100		115347,6	100		10,6	100		146,0	100		962,3	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		28,28	100		4,9	100		0,26	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		117121,2	100		11,0	100		146,0	100		958,8	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		26,19	73		5,3	100		0,26	100		18,0	100		0,7	100		0,3	100		117311,1	100		10,9	100		145,8	100		958,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		25,44	100		5,2	100		0,25	100		13,1	100		0,7	100		0,3	100		117164,2	100		11,0	100		145,7	100		961,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		25,75	100		5,1	100		0,26	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		116768,2	100		11,0	100		146,1	100		955,5	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		25,57	100		5,5	100		0,26	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		117119,9	100		10,9	100		146,1	100		954,9	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		22,68	73		5,7	100		0,26	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		116032,8	100		11,1	100		145,6	100		947,0	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		18,53	100		5,0	100		0,25	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		116279,7	100		11,0	100		145,6	100		956,4	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		18,13	100		4,8	100		0,25	94		26,9	100		0,7	100		0,3	100		115735,5	100		11,1	100		145,8	100		960,2	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		15,07	100		4,4	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		113983,6	100		11,0	100		145,0	100		960,4	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		14,74	73		4,6	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		113399,3	100		10,8	100		145,3	100		965,2	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		15,37	100		4,9	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,2	100		112478,2	100		10,6	100		145,2	100		972,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		16,29	100		4,8	100		0,25	100		39,6	100		0,7	100		0,3	100		112611,1	100		10,8	100		145,2	100		966,0	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		15,4	100		5,3	100		0,25	100		39,3	100		0,7	100		0,3	100		112957,2	100		10,6	100		145,2	100		975,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		14,65	73		4,9	100		0,25	100		40,2	100		0,7	100		0,2	100		113512,6	100		10,8	100		145,1	100		965,0	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		14,24	100		4,4	100		0,25	100		37,5	100		0,7	100		0,3	100		114497,0	100		10,7	100		145,6	100		972,0	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		15,93	100		5,2	100		0,25	94		30,8	100		0,6	100		0,2	100		115530,8	100		11,0	100		145,6	100		958,2	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		16,61	100		5,1	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,3	100		114836,4	100		10,8	100		145,4	100		971,0	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		16,16	73		4,8	100		0,25	100		26,4	100		0,7	100		0,2	100		114527,4	100		10,8	100		145,4	100		966,0	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		13,89	100		4,6	100		0,26	100		32,8	100		0,7	100		0,2	100		115062,3	100		11,1	100		145,5	100		958,0	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		15,72	100		4,7	100		0,26	100		41,3	100		0,7	100		0,3	100		114710,3	100		10,6	100		145,6	100		965,2	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,0	84		15,16	100		4,2	84		0,26	100		27,0	84		0,7	84		0,2	84		116165,6	100		10,9	84		145,8	100		965,5	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,0	79		15,52	73		5,2	79</																										