

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 21/03/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,3	100		0,9	100		1,09	100		5,4	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		116344,0	100		11,1	100		145,3	100		946,4	100		In marcia
01:00		3,1	100		0,4	100		0,55	100		5,6	100		0,26	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		113581,0	100		11,3	100		145,0	100		942,2	100		In marcia
01:30		3,4	100		0,2	100		0,8	73		5,8	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		117710,1	100		10,9	100		146,0	100		953,8	100		In marcia
02:00		6,0	100		0,3	100		1,3	100		5,5	100		0,25	100		18,3	100		0,6	100		0,3	100		118100,4	100		10,9	100		145,6	100		955,2	100		In marcia
02:30		3,0	100		0,2	100		1,46	100		5,4	100		0,26	100		23,9	100		0,6	100		0,1	100		116175,8	100		11,3	100		145,7	100		942,9	100		In marcia
03:00		4,2	100		0,2	100		1,66	100		5,2	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		117189,6	100		11,2	100		145,5	100		943,4	100		In marcia
03:30		4,3	100		0,1	100		1,93	73		5,3	100		0,25	95		35,0	100		0,6	100		0,1	100		116866,4	100		11,2	100		145,7	100		943,5	100		In marcia
04:00		4,6	100		0,2	100		1,57	100		6,0	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,1	100		118044,4	100		11,1	100		145,8	100		947,8	100		In marcia
04:30		6,7	100		0,2	100		1,95	100		9,3	100		0,27	100		13,2	100		0,7	100		0,1	100		112696,2	100		11,6	100		145,3	100		930,5	100		In marcia
05:00		1,4	100		0,0	100		1,05	100		7,7	100		0,27	100		9,9	100		0,7	100		0,0	100		111000,5	100		11,8	100		145,4	100		926,6	100		In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		1,13	73		6,1	100		0,26	100		18,6	100		0,6	100		0,1	100		113790,2	100		11,3	100		145,2	100		935,0	100		In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		0,98	100		5,3	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		115805,3	100		11,1	100		145,0	100		949,1	100		In marcia
06:30		1,9	100		0,0	100		1,88	100		5,5	100		0,25	100		42,0	100		0,6	100		0,1	100		115365,6	100		10,9	100		145,4	100		954,4	100		In marcia
07:00		2,3	100		0,0	100		2,17	100		5,0	100		0,25	100		42,7	100		0,6	100		0,1	100		116202,4	100		10,9	100		145,1	100		952,9	100		In marcia
07:30		4,0	100		0,2	100		2,44	73		4,7	100		0,25	94		47,8	100		0,6	100		0,1	100		114930,6	100		11,0	100		145,1	100		951,3	100		In marcia
08:00		5,7	100		0,2	100		2,36	100		5,5	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,1	100		115366,7	100		11,0	100		145,3	100		952,2	100		In marcia
08:30		4,5	100		0,1	100		2,35	100		5,8	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		114792,0	100		11,1	100		145,4	100		955,7	100		In marcia
09:00		1,2	84		0,0	84		1,51	100		5,5	84		0,25	100		21,7	84		0,6	84		0,0	84		113686,3	100		11,2	84		144,6	100		956,2	100		In marcia
09:30		1,4	79		0,3	79		1,57	73		4,9	79		0,25	100		29,8	79		0,6	79		0,2	79		114714,6	100		10,9	79		145,0	100		961,6	100		In marcia
10:00		2,3	100		0,4	100		1,92	100		5,4	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		114552,1	100		10,9	100		144,8	100		961,1	100		In marcia
10:30		2,7	100		0,4	100		2,47	100		4,9	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		114682,6	100		10,9	100		145,3	100		958,4	100		In marcia
11:00		2,4	100		0,5	100		2,63	100		5,0	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,3	100		115286,1	100		11,0	100		145,2	100		953,4	100		In marcia
11:30		2,5	100		0,5	100		2,78	73		5,1	100		0,25	94		37,6	100		0,6	100		0,1	100		115435,1	100		11,0	100		145,2	100		955,4	100		In marcia
12:00		5,0	100		0,9	100		5,22	100		6,0	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,2	100		114443,4	100		11,1	100		145,2	100		951,5	100		In marcia
12:30		4,4	100		0,8	100		3,08	100		6,1	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,2	100		115782,4	100		10,9	100		145,5	100		959,4	100		In marcia
13:00		5,1	100		0,7	100		2,18	100		5,9	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,1	100		114110,1	100		11,2	100		145,3	100		953,1	100		In marcia
13:30		4,0	100		0,6	100		1,6	73		5,2	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		115011,2	100		11,1	100		145,4	100		952,4	100		In marcia
14:00		2,0	100		0,6	100		1,76	100		4,7	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,3	100		114593,2	100		11,1	100		145,4	100		952,2	100		In marcia
14:30		2,3	100		0,8	100		3,27	100		4,5	100		0,26	100		35,2	100		0,6	100		0,2	100		115709,9	100		11,0	100		145,5	100		955,2	100		In marcia
15:00		4,0	100		1,3	100		4,01	100		4,8	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		113125,5	100		11,3	100		145,1	100		952,7	100		In marcia
15:30		5,1	100		1,3	100		2,47	73		4,6	100		0,26	94		32,1	100		0,6	100		0,1	100		113706,3	100		11,2	100		145,5	100		950,8	100		In marcia
16:00		4,6	100		1,1	100		1,31	100		4,6	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		114611,4	100		11,1	100		145,0	100		953,9	100		In marcia
16:30		3,5	100		0,9	100		1,84	100		4,4	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		114048,7	100		11,2	100		145,4	100		951,4	100		In marcia
17:00		5,2	100		1,0	100		2,53	100		4,9	100		0,26	100		24,5	100		0,6	100		0,1	100		112375,2	100		11,2	100		145,0	100		947,2	100		In marcia
17:30		2,6	100		0,8	100		1,8	73		4,4	100		0,25	100		39,8	100		0,6	100		0,1	100		114548,1	100		11,0	100		145,4	100		956,1	100		In marcia
18:00		4,2	100		1,3	100		2,78	100		4,3	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,2	100		112329,5	100		11,2	100		145,2	100		953,3	100		In marcia
18:30		3,1	100		1,8	100		2,39	100		4,3	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,2	100		114253,5	100		11,1	100		145,1	100		957,9	100		In marcia
19:00		1,8	100		0,8	100		1,11	100		4,0	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		112190,1	100		11,2	100		144,9	100		954,3	100		In marcia
19:30		3,8	100		1,1	100		1,57	73		3,9	100		0,25	94		26,2	100		0,6	100		0,1	100		113017,3	100		11,1	100		145,1	100		956,3	100		In marcia
20:00		7,9	100		1,4	100		0,91	100		5,2	100		0,26	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		111403,5	100		11,3	100		144,8	100		952,4	100		In marcia
20:30		2,3	100		0,6	100		0,46	100		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,1	100		114955,7	100		10,9	100		145,2	100		960,9	100		In marcia
21:00		1,6	84		0,7	84		1,32	100		3,9	84		0,26	100		33,1	84		0,6	84		0,0	84		112072,2	100		11,2	84		145,2	100		957,1	100		In marcia
21:30		5,4	79		1,2	79		3,14	73		4,0	79		0,26	100		36,2																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,3	100		0,9	100		1,09	100		5,4	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		116344,0	100		11,1	100		145,3	100		946,4	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,4	100		0,55	100		5,6	100		0,26	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		113581,0	100		11,3	100		145,0	100		942,2	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,2	100		0,8	73		5,8	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		117710,1	100		10,9	100		146,0	100		953,8	100		in Betrieb
02:00		6,0	100		0,3	100		1,3	100		5,5	100		0,25	100		18,3	100		0,6	100		0,3	100		118100,4	100		10,9	100		145,6	100		955,2	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,2	100		1,46	100		5,4	100		0,26	100		23,9	100		0,6	100		0,1	100		116175,8	100		11,3	100		145,7	100		942,9	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		0,2	100		1,66	100		5,2	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		117189,6	100		11,2	100		145,5	100		943,4	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,1	100		1,93	73		5,3	100		0,25	95		35,0	100		0,6	100		0,1	100		116866,4	100		11,2	100		145,7	100		943,5	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		0,2	100		1,57	100		6,0	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,1	100		118044,4	100		11,1	100		145,8	100		947,8	100		in Betrieb
04:30		6,7	100		0,2	100		1,95	100		9,3	100		0,27	100		13,2	100		0,7	100		0,1	100		112696,2	100		11,6	100		145,3	100		930,5	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		0,0	100		1,05	100		7,7	100		0,27	100		9,9	100		0,7	100		0,0	100		111000,5	100		11,8	100		145,4	100		926,6	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		1,13	73		6,1	100		0,26	100		18,6	100		0,6	100		0,1	100		113790,2	100		11,3	100		145,2	100		935,0	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		0,98	100		5,3	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		115805,3	100		11,1	100		145,0	100		949,1	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		0,0	100		1,88	100		5,5	100		0,25	100		42,0	100		0,6	100		0,1	100		115365,6	100		10,9	100		145,4	100		954,4	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		0,0	100		2,17	100		5,0	100		0,25	100		42,7	100		0,6	100		0,1	100		116202,4	100		10,9	100		145,1	100		952,9	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		0,2	100		2,44	73		4,7	100		0,25	94		47,8	100		0,6	100		0,1	100		114930,6	100		11,0	100		145,1	100		951,3	100		in Betrieb
08:00		5,7	100		0,2	100		2,36	100		5,5	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,1	100		115366,7	100		11,0	100		145,3	100		952,2	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		0,1	100		2,35	100		5,8	100		0,25	100		22,1	100		0,6	100		0,0	100		114792,0	100		11,1	100		145,4	100		955,7	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,0	84		1,51	100		5,5	84		0,25	100		21,7	84		0,6	84		0,0	84		113686,3	100		11,2	84		144,6	100		956,2	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		0,3	79		1,57	73		4,9	79		0,25	100		29,8	79		0,6	79		0,2	79		114714,6	100		10,9	79		145,0	100		961,6	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,4	100		1,92	100		5,4	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		114552,1	100		10,9	100		144,8	100		961,1	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,4	100		2,47	100		4,9	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		114682,6	100		10,9	100		145,3	100		958,4	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,5	100		2,63	100		5,0	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,3	100		115286,1	100		11,0	100		145,2	100		953,4	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,5	100		2,78	73		5,1	100		0,25	94		37,6	100		0,6	100		0,1	100		115435,1	100		11,0	100		145,2	100		955,4	100		in Betrieb
12:00		5,0	100		0,9	100		5,22	100		6,0	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,2	100		114443,4	100		11,1	100		145,2	100		951,5	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,8	100		3,08	100		6,1	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,2	100		115782,4	100		10,9	100		145,5	100		959,4	100		in Betrieb
13:00		5,1	100		0,7	100		2,18	100		5,9	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,1	100		114110,1	100		11,2	100		145,3	100		953,1	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		0,6	100		1,6	73		5,2	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		115011,2	100		11,1	100		145,4	100		952,4	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		0,6	100		1,76	100		4,7	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,3	100		114593,2	100		11,1	100		145,4	100		952,2	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,8	100		3,27	100		4,5	100		0,26	100		35,2	100		0,6	100		0,2	100		115709,9	100		11,0	100		145,5	100		955,2	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		1,3	100		4,01	100		4,8	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		113125,5	100		11,3	100		145,1	100		952,7	100		in Betrieb
15:30		5,1	100		1,3	100		2,47	73		4,6	100		0,26	94		32,1	100		0,6	100		0,1	100		113706,3	100		11,2	100		145,5	100		950,8	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		1,1	100		1,31	100		4,6	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		114611,4	100		11,1	100		145,0	100		953,9	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,9	100		1,84	100		4,4	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		114048,7	100		11,2	100		145,4	100		951,4	100		in Betrieb
17:00		5,2	100		1,0	100		2,53	100		4,9	100		0,26	100		24,5	100		0,6	100		0,1	100		112375,2	100		11,2	100		145,0	100		947,2	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,8	100		1,8	73		4,4	100		0,25	100		39,8	100		0,6	100		0,1	100		114548,1	100		11,0	100		145,4	100		956,1	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		1,3	100		2,78	100		4,3	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,2	100		112329,5	100		11,2	100		145,2	100		953,3	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,8	100		2,39	100		4,3	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,2	100		114253,5	100		11,1	100		145,1	100		957,9	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		0,8	100		1,11	100		4,0	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		112190,1	100		11,2	100		144,9	100		954,3	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		1,1	100		1,57	73		3,9	100		0,25	94		26,2	100		0,6	100		0,1	100		113017,3	100		11,1	100		145,1	100		956,3	100		in Betrieb
20:00		7,9	100		1,4	100		0,91	100		5,2	100		0,26	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		111403,5	100		11,3	100		144,8	100		952,4	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,6	100		0,46	100		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,1	100		114955,7	100		10,9	100		145,2	100		960,9	100		in Betrieb
21:00		1,6	84		0,7	84		1,32	100		3,9	84		0,26	100		33,1	84		0,6	84		0,0	84		112072,2	100		11,2	84		145,2	100		957,1	100		in Betrieb
21:30		5,4	79		1,2	79		3,14	73		4,0	79		0,26	100		36,2																					