

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 22/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		5,3	100		1,4	100		1,4	100		4,3	100		0,25	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		110869,2	100	10,7	100		144,7	100		953,4	100		In marcia
01:00		4,5	100		0,9	100		0,49	100		4,7	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		111755,5	100	10,9	100		144,7	100		952,4	100		In marcia
01:30		2,5	100		0,7	100		0,28	73		4,5	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		112980,9	100	10,7	100		144,4	100		956,7	100		In marcia
02:00		3,0	100		1,0	100		1,49	100		4,5	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		114892,8	100	11,1	100		145,0	100		942,9	100		In marcia
02:30		6,4	100		1,6	100		1,74	100		4,3	100		0,26	100		17,8	100		0,6	100		0,0	100		114686,5	100	11,2	100		146,1	100		943,1	100		In marcia
03:00		1,5	100		0,3	100		0,08	100		4,1	100		0,26	100		15,9	100		0,6	100		0,0	100		111986,0	100	11,5	100		145,0	100		940,3	100		In marcia
03:30		1,3	100		0,3	100		0,24	73		4,1	100		0,26	94		28,4	100		0,6	100		0,0	100		111823,0	100	11,3	100		144,6	100		943,6	100		In marcia
04:00		1,9	100		0,6	100		0,7	100		3,6	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		111892,4	100	11,2	100		144,8	100		947,5	100		In marcia
04:30		2,9	100		0,6	100		0,67	100		4,1	100		0,26	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		113403,3	100	10,9	100		145,4	100		947,8	100		In marcia
05:00		4,6	100		1,8	100		2,29	100		3,8	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		113044,5	100	10,8	100		145,3	100		954,4	100		In marcia
05:30		5,2	100		2,3	100		1,17	73		3,6	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		112965,1	100	11,2	100		144,7	100		950,5	100		In marcia
06:00		3,8	100		1,4	100		0,46	100		3,9	100		0,25	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		112697,2	100	11,2	100		144,7	100		946,6	100		In marcia
06:30		2,2	100		1,0	100		0,4	100		5,5	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		113255,9	100	11,1	100		145,0	100		949,6	100		In marcia
07:00		2,5	100		0,8	100		0,63	100		3,8	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		110885,9	100	11,3	100		144,5	100		944,2	100		In marcia
07:30		2,3	100		1,1	100		0,82	73		3,9	100		0,25	94		31,1	100		0,6	100		0,0	100		112194,8	100	10,8	100		144,8	100		951,3	100		In marcia
08:00		3,5	100		1,0	100		0,26	100		4,7	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		111808,3	100	11,1	100		144,6	100		946,1	100		In marcia
08:30		5,3	100		1,5	100		0,6	100		4,2	100		0,25	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		112990,8	100	10,9	100		145,0	100		946,7	100		In marcia
09:00		4,0	86		1,3	86		0,49	100		4,0	86		0,25	100		40,5	86		0,6	86		0,0	86		113140,9	100	10,9	86		145,1	100		948,3	100		In marcia
09:30		4,4	78		1,0	78		0,6	73		4,4	78		0,25	100		22,4	78		0,6	78		0,0	78		111862,7	100	11,2	78		144,8	100		948,8	100		In marcia
10:00		2,1	100		0,4	100		0,08	100		4,4	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		113782,6	100	10,8	100		145,1	100		961,5	100		In marcia
10:30		6,2	100		1,6	100		0,96	100		4,6	100		0,86	79		27,3	100		0,6	100		0,0	100		114048,0	100	11,1	100		145,0	100		952,2	100		In marcia
11:00		3,1	100		0,8	100		0,33	100		4,7	100		0,88	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		111815,5	100	11,3	100		144,9	100		943,9	100		In marcia
11:30		2,3	100		0,5	100		0,14	73		5,9	100		0,86	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		114528,1	100	11,0	100		145,2	100		941,3	100		In marcia
12:00		1,9	100		0,3	100		8,4	100		5,1	100		0,87	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		115074,7	100	10,9	100		145,5	100		947,2	100		In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		9,74	100		5,3	100		0,89	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		112328,4	100	11,3	100		145,2	100		935,7	100		In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		9,82	100		5,1	100		0,86	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		115204,7	100	11,0	100		145,3	100		941,0	100		In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		9,62	73		4,5	100		0,86	100		14,4	100		0,6	100		0,0	100		113315,3	100	11,2	100		144,8	100		949,9	100		In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		10,3	100		4,4	100		0,86	100		15,7	100		0,6	100		0,0	100		111872,5	100	11,2	100		144,5	100		947,0	100		In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		11,95	100		4,2	100		0,85	79		25,9	100		0,6	100		0,0	100		112147,3	100	11,0	100		144,6	100		945,3	100		In marcia
15:00		1,2	100		0,1	100		9,57	100		4,5	100		0,86	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		111032,1	100	10,7	100		144,8	100		951,1	100		In marcia
15:30		1,2	100		0,1	100		15,85	73		3,9	100		0,87	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		110787,3	100	10,7	100		144,8	100		956,8	100		In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		8,81	100		4,1	100		0,85	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		112336,5	100	10,7	100		144,6	100		957,7	100		In marcia
16:30		1,3	100		0,0	100		11,02	100		5,4	100		0,86	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		109274,5	100	11,3	100		144,6	100		946,8	100		In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		4,37	100		5,3	100		0,86	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		110881,8	100	10,7	100		144,8	100		955,3	100		In marcia
17:30		1,2	100		0,1	100		10,04	73		4,4	100		0,86	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		111508,2	100	10,8	100		144,9	100		955,9	100		In marcia
18:00		1,2	100		0,1	100		13,48	100		4,1	100		0,85	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		111670,2	100	10,9	100		144,4	100		952,4	100		In marcia
18:30		1,6	100		0,1	100		15,02	100		4,7	100		0,84	79		15,3	100		0,6	100		0,0	100		109788,4	100	11,2	100		144,5	100		943,6	100		In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		6,08	100		4,3	100		0,82	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		110872,2	100	11,0	100		144,4	100		946,9	100		In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		5,3	73		4,0	100		0,83	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		111032,3	100	10,6	100		144,8	100		958,3	100		In marcia
20:00		1,5	100		0,1	100		9,64	100		3,8	100		0,82	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		110497,4	100	11,1	100		144,3	100		948,4	100		In marcia
20:30		2,0	100		0,1	100		9,34	100		4,1	100		0,83	100		38,0	100		0,6	100		0,0	100		111555,7	100	10,9	100		144,9	100		952,2	100		In marcia
21:00		1,5	86		0,2	86		7,26	100		4,8	86		0,83	100		49,4	86		0,6	86		0,0	86		112115,6	100	10,7	86		144,7	100		951,7	100		In marcia
21:30		3,0	78		0,6	78		8,42	74		4,2	78		0,84	100		40,1	78		0,6	78		0,0	78		111753,4	100	11,2	78		144,6	100		944,8	100		In marcia
22:00		1,6																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,3	100		1,4	100		1,4	100		4,3	100		0,25	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		110869,2	100		10,7	100		144,7	100		953,4	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,9	100		0,49	100		4,7	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		111755,5	100		10,9	100		144,7	100		952,4	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,7	100		0,28	73		4,5	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		112980,9	100		10,7	100		144,4	100		956,7	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,0	100		1,49	100		4,5	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		114892,8	100		11,1	100		145,0	100		942,9	100		in Betrieb
02:30		6,4	100		1,6	100		1,74	100		4,3	100		0,26	100		17,8	100		0,6	100		0,0	100		114686,5	100		11,2	100		146,1	100		943,1	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		0,3	100		0,08	100		4,1	100		0,26	100		15,9	100		0,6	100		0,0	100		111986,0	100		11,5	100		145,0	100		940,3	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,3	100		0,24	73		4,1	100		0,26	94		28,4	100		0,6	100		0,0	100		111823,0	100		11,3	100		144,6	100		943,6	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		0,6	100		0,7	100		3,6	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		111892,4	100		11,2	100		144,8	100		947,5	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		0,6	100		0,67	100		4,1	100		0,26	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		113403,3	100		10,9	100		145,4	100		947,8	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		1,8	100		2,29	100		3,8	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		113044,5	100		10,8	100		145,3	100		954,4	100		in Betrieb
05:30		5,2	100		2,3	100		1,17	73		3,6	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		112965,1	100		11,2	100		144,7	100		950,5	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,4	100		0,46	100		3,9	100		0,25	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		112697,2	100		11,2	100		144,7	100		946,6	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,0	100		0,4	100		5,5	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		113255,9	100		11,1	100		145,0	100		949,6	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		0,8	100		0,63	100		3,8	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		110885,9	100		11,3	100		144,5	100		944,2	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,1	100		0,82	73		3,9	100		0,25	94		31,1	100		0,6	100		0,0	100		112194,8	100		10,8	100		144,8	100		951,3	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		1,0	100		0,26	100		4,7	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		111808,3	100		11,1	100		144,6	100		946,1	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		1,5	100		0,6	100		4,2	100		0,25	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		112990,8	100		10,9	100		145,0	100		946,7	100		in Betrieb
09:00		4,0	86		1,3	86		0,49	100		4,0	86		0,25	100		40,5	86		0,6	86		0,0	86		113140,9	100		10,9	86		145,1	100		948,3	100		in Betrieb
09:30		4,4	78		1,0	78		0,6	73		4,4	78		0,25	100		22,4	78		0,6	78		0,0	78		111862,7	100		11,2	78		144,8	100		948,8	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,4	100		0,08	100		4,4	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		113782,6	100		10,8	100		145,1	100		961,5	100		in Betrieb
10:30		6,2	100		1,6	100		0,96	100		4,6	100		0,86	79		27,3	100		0,6	100		0,0	100		114048,0	100		11,1	100		145,0	100		952,2	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,8	100		0,33	100		4,7	100		0,88	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		111815,5	100		11,3	100		144,9	100		943,9	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,5	100		0,14	73		5,9	100		0,86	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		114528,1	100		11,0	100		145,2	100		941,3	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		0,3	100		8,4	100		5,1	100		0,87	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		115074,7	100		10,9	100		145,5	100		947,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		9,74	100		5,3	100		0,89	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		112328,4	100		11,3	100		145,2	100		935,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		9,82	100		5,1	100		0,86	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		115204,7	100		11,0	100		145,3	100		941,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		9,62	73		4,5	100		0,86	100		14,4	100		0,6	100		0,0	100		113315,3	100		11,2	100		144,8	100		949,9	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		10,3	100		4,4	100		0,86	100		15,7	100		0,6	100		0,0	100		111872,5	100		11,2	100		144,5	100		947,0	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		11,95	100		4,2	100		0,85	79		25,9	100		0,6	100		0,0	100		112147,3	100		11,0	100		144,6	100		945,3	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,1	100		9,57	100		4,5	100		0,86	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		111032,1	100		10,7	100		144,8	100		951,1	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,1	100		15,85	73		3,9	100		0,87	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		110787,3	100		10,7	100		144,8	100		956,8	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		8,81	100		4,1	100		0,85	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		112336,5	100		10,7	100		144,6	100		957,7	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,0	100		11,02	100		5,4	100		0,86	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		109274,5	100		11,3	100		144,6	100		946,8	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		4,37	100		5,3	100		0,86	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		110881,8	100		10,7	100		144,8	100		955,3	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,1	100		10,04	73		4,4	100		0,86	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		111508,2	100		10,8	100		144,9	100		955,9	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,1	100		13,48	100		4,1	100		0,85	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		111670,2	100		10,9	100		144,4	100		952,4	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,1	100		15,02	100		4,7	100		0,84	79		15,3	100		0,6	100		0,0	100		109788,4	100		11,2	100		144,5	100		943,6	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		6,08	100		4,3	100		0,82	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		110872,2	100		11,0	100		144,4	100		946,9	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		5,3	73		4,0	100		0,83	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		111032,3	100		10,6	100		144,8	100		958,3	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		0,1	100		9,64	100		3,8	100		0,82	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		110497,4	100		11,1	100		144,3	100		948,4	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,1	100		9,34	100		4,1	100		0,83	100		38,0	100		0,6	100		0,0	100		111555,7	100		10,9	100		144,9	100		952,2	100		in Betrieb
21:00		1,5	86		0,2	86		7,26	100		4,8	86		0,83	100		49,4	86		0,6	86		0,0	86		112115,6	100		10,7	86		144,7	100		951,7	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		0,6	78		8,42	74		4,2	78		0,84	100		40,1</																					