

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,8	100		0,9	100		0,0	100		1,2	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		115925,8	100	11,0	100		145,0	100		948,1	100	In marcia
01:00		7,0	100		1,2	100		0,0	100		1,6	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		114853,9	100	10,7	100		145,4	100		956,7	100	In marcia
01:30		5,4	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		115519,7	100	10,9	100		145,2	100		957,0	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		1,5	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		113976,7	100	10,8	100		144,9	100		953,9	100	In marcia
02:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		1,4	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		113274,8	100	10,7	100		144,8	100		953,8	100	In marcia
03:00		2,9	100		0,4	100		0,0	100		1,4	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,1	100		112676,6	100	10,8	100		144,8	100		947,0	100	In marcia
03:30		5,1	100		1,4	100		0,0	73		1,3	100		0,25	94		32,5	100		0,3	100		0,1	100		113896,2	100	10,6	100		144,4	100		959,6	100	In marcia
04:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		1,0	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		114527,7	100	11,0	100		144,3	100		950,8	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,3	100		0,0	100		1,3	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		113476,3	100	10,9	100		144,1	100		953,0	100	In marcia
05:00		5,0	100		0,7	100		0,0	100		0,9	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		113489,0	100	10,6	100		144,3	100		962,0	100	In marcia
05:30		4,3	100		0,9	100		0,0	73		1,5	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,2	100		113705,7	100	10,8	100		144,5	100		955,5	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,6	100		0,0	100		1,4	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		113398,6	100	10,8	100		143,3	100		957,5	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,4	100		0,0	100		1,3	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		113499,4	100	10,8	100		144,6	100		959,5	100	In marcia
07:00		3,4	84		0,1	84		0,0	100		1,3	84		0,25	100		25,8	84		0,3	84		0,2	84		113882,9	100	11,0	84		144,3	100		947,2	100	In marcia
07:30		3,5	80		0,2	80		0,0	73		1,6	80		0,24	95		26,7	80		0,3	80		0,2	80		113921,5	100	11,0	80		144,5	100		951,0	100	In marcia
08:00		4,7	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		114585,9	100	10,8	100		144,8	100		950,8	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		113626,7	100	10,9	100		144,4	100		945,9	100	In marcia
09:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		113731,6	100	10,7	100		144,6	100		954,5	100	In marcia
09:30		2,2	100		0,1	100		0,0	73		1,7	100		0,25	100		44,1	100		0,3	100		0,2	100		115333,3	100	10,7	100		145,1	100		951,7	100	In marcia
10:00		5,4	100		1,7	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		114829,6	100	10,8	100		144,6	100		954,7	100	In marcia
10:30		5,0	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,2	100		115523,9	100	10,9	100		144,9	100		951,4	100	In marcia
11:00		4,5	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		115080,6	100	10,8	100		144,5	100		953,0	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,25	94		26,7	100		0,3	100		0,2	100		115760,3	100	11,0	100		144,8	100		949,7	100	In marcia
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		115181,6	100	10,9	100		144,8	100		948,8	100	In marcia
12:30		5,4	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		114898,3	100	10,9	100		144,8	100		949,3	100	In marcia
13:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		115520,6	100	10,8	100		144,9	100		953,2	100	In marcia
13:30		5,6	100		1,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		40,0	100		0,3	100		0,2	100		113930,2	100	10,6	100		145,1	100		954,1	100	In marcia
14:00		4,2	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		114981,4	100	10,9	100		144,9	100		945,3	100	In marcia
14:30		0,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		115563,8	100	10,7	100		145,5	100		951,5	100	In marcia
15:00		0,8	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,7	100		0,2	100		0,2	100		116058,7	100	10,8	100		145,2	100		944,0	100	In marcia
15:30		3,2	100		1,3	100		0,0	73		2,3	100		0,25	94		30,8	100		0,2	100		0,2	100		116034,0	100	10,9	100		145,3	100		943,5	100	In marcia
16:00		8,2	100		1,8	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		116795,5	100	10,9	100		145,4	100		944,3	100	In marcia
16:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		116770,8	100	10,9	100		145,2	100		947,3	100	In marcia
17:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		117024,1	100	11,0	100		145,4	100		942,0	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		19,8	100		0,3	100		0,3	100		115515,0	100	11,1	100		145,2	100		945,7	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		115253,2	100	11,0	100		145,2	100		941,1	100	In marcia
18:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,2	100		113493,2	100	11,1	100		144,6	100		942,9	100	In marcia
19:00		5,0	86		0,0	86		0,0	100		2,5	86		0,24	100		24,9	86		0,3	86		0,3	86		113615,0	100	10,8	86		144,8	100		944,1	100	In marcia
19:30		3,3	78		0,0	78		0,0	73		1,6	78		0,25	94		35,1	78		0,3	78		0,2	78		114953,3	100	10,9	78		145,0	100		954,2	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		1,5	100		0,25	100		41,6	100		0,3	100		0,1	100		113717,5	100	10,8	100		144,9	100		945,4	100	In marcia
20:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		22,7	100		0,3	100		0,1	100		113913,0	100	11,0	100		144,6	100		953,5	100	In marcia
21:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		1,5	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		113856,0	100	10,9	100		144,7	100		949,4	100	In marcia
21:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		1,2	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,1	100		111725,8	100	11,2	100		144,7	100		942,1	100	In marcia
22:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		0,9	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		113131,0	100	10,8	100		144,5					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q Rauchgas Nm3/h		Note	O2 %		Note	T Rauchgas °C		Note	T Nachbrennkammer °C		Anlage	
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert
00:30		3,8	100		0,9	100		0,0	100		1,2	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		115925,8	100		11,0	100		145,0	100		948,1	100	in Betrieb	
01:00		7,0	100		1,2	100		0,0	100		1,6	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		114853,9	100		10,7	100		145,4	100		956,7	100	in Betrieb	
01:30		5,4	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		115519,7	100		10,9	100		145,2	100		957,0	100	in Betrieb	
02:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		1,5	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		113976,7	100		10,8	100		144,9	100		953,9	100	in Betrieb	
02:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		1,4	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		113274,8	100		10,7	100		144,8	100		953,8	100	in Betrieb	
03:00		2,9	100		0,4	100		0,0	100		1,4	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,1	100		112676,6	100		10,8	100		144,8	100		947,0	100	in Betrieb	
03:30		5,1	100		1,4	100		0,0	73		1,3	100		0,25	94		32,5	100		0,3	100		0,1	100		113896,2	100		10,6	100		144,4	100		959,6	100	in Betrieb	
04:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		1,0	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		114527,7	100		11,0	100		144,3	100		950,8	100	in Betrieb	
04:30		3,4	100		0,3	100		0,0	100		1,3	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		113476,3	100		10,9	100		144,1	100		953,0	100	in Betrieb	
05:00		5,0	100		0,7	100		0,0	100		0,9	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		113489,0	100		10,6	100		144,3	100		962,0	100	in Betrieb	
05:30		4,3	100		0,9	100		0,0	73		1,5	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,2	100		113705,7	100		10,8	100		144,5	100		955,5	100	in Betrieb	
06:00		4,7	100		0,6	100		0,0	100		1,4	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		113398,6	100		10,8	100		143,3	100		957,5	100	in Betrieb	
06:30		4,1	100		0,4	100		0,0	100		1,3	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		113499,4	100		10,8	100		144,6	100		959,5	100	in Betrieb	
07:00		3,4	84		0,1	84		0,0	100		1,3	84		0,25	100		25,8	84		0,3	84		0,2	84		113882,9	100		11,0	84		144,3	100		947,2	100	in Betrieb	
07:30		3,5	80		0,2	80		0,0	73		1,6	80		0,24	95		26,7	80		0,3	80		0,2	80		113921,5	100		11,0	80		144,5	100		951,0	100	in Betrieb	
08:00		4,7	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		114585,9	100		10,8	100		144,8	100		950,8	100	in Betrieb	
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		113626,7	100		10,9	100		144,4	100		945,9	100	in Betrieb	
09:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		113731,6	100		10,7	100		144,6	100		954,5	100	in Betrieb	
09:30		2,2	100		0,1	100		0,0	73		1,7	100		0,25	100		44,1	100		0,3	100		0,2	100		115533,3	100		10,7	100		145,1	100		951,7	100	in Betrieb	
10:00		5,4	100		1,7	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		114829,6	100		10,8	100		144,6	100		954,7	100	in Betrieb	
10:30		5,0	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,2	100		115523,9	100		10,9	100		144,9	100		951,4	100	in Betrieb	
11:00		4,5	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		115080,6	100		10,8	100		144,5	100		953,0	100	in Betrieb	
11:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,25	94		26,7	100		0,3	100		0,2	100		115760,3	100		11,0	100		144,8	100		949,7	100	in Betrieb	
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		115181,6	100		10,9	100		144,8	100		948,8	100	in Betrieb	
12:30		5,4	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		114898,3	100		10,9	100		144,8	100		949,3	100	in Betrieb	
13:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		115520,6	100		10,8	100		144,9	100		953,2	100	in Betrieb	
13:30		5,6	100		1,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		40,0	100		0,3	100		0,2	100		113930,2	100		10,6	100		145,1	100		954,1	100	in Betrieb	
14:00		4,2	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		114981,4	100		10,9	100		144,9	100		945,3	100	in Betrieb	
14:30		0,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		115563,8	100		10,7	100		145,5	100		951,5	100	in Betrieb	
15:00		0,8	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,7	100		0,2	100		0,2	100		116058,7	100		10,8	100		145,2	100		944,0	100	in Betrieb	
15:30		3,2	100		1,3	100		0,0	73		2,3	100		0,25	94		30,8	100		0,2	100		0,2	100		116034,0	100		10,9	100		145,3	100		943,5	100	in Betrieb	
16:00		8,2	100		1,8	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		116795,5	100		10,9	100		145,4	100		944,3	100	in Betrieb	
16:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		116770,8	100		10,9	100		145,2	100		947,3	100	in Betrieb	
17:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		117024,1	100		11,0	100		145,4	100		942,0	100	in Betrieb	
17:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		19,8	100		0,3	100		0,3	100		115515,0	100		11,1	100		145,2	100		945,7	100	in Betrieb	
18:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		115253,2	100		11,0	100		145,2	100		941,1	100	in Betrieb	
18:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,2	100		113493,2	100		11,1	100		144,6	100		942,9	100	in Betrieb	
19:00		5,0	86		0,0	86		0,0	100		2,5	86		0,24	100		24,9	86		0,3	86		0,3	86		113615,0	100		10,8	86		144,8	100		944,1	100	in Betrieb	
19:30		3,3	78		0,0	78		0,0	73		1,6	78		0,25	94		35,1	78		0,3	78		0,2	78		114953,3	100		10,9	78		145,0	100		954,2	100	in Betrieb	
20:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		1,5	100		0,25	100		41,6	100		0,3	100		0,1	100		113717,5	100		10,8	100		144,9	100		945,4	100	in Betrieb	
20:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		22,7	100		0,3	100		0,1	100		113913,0	100		11,0	100		144,6	100		953,5	100	in Betrieb	
21:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		1,5	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		113856,0	100		10,9	100		144,7	100		949,4	100	in Betrieb	
21:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		1,2	100		0,25	100		35,9	100																				