

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/03/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,8	100		0,0	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		111517,9	100		10,6	100		145,0	100		954,9	100	In marcia
01:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,2	100		111841,0	100		10,9	100		144,2	100		954,8	100	In marcia
01:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		1,3	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,2	100		111334,1	100		10,8	100		145,0	100		955,2	100	In marcia
02:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		0,9	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,1	100		111706,8	100		10,6	100		145,3	100		959,9	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		1,0	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		111738,3	100		10,9	100		144,8	100		955,1	100	In marcia
03:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		1,1	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		110766,1	100		10,6	100		145,4	100		957,4	100	In marcia
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		1,2	100		0,25	95		39,8	100		0,3	100		0,1	100		110162,0	100		10,5	100		146,0	100		955,1	100	In marcia
04:00		4,6	100		0,3	100		0,0	100		0,9	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,1	100		111163,8	100		10,7	100		144,7	100		953,5	100	In marcia
04:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		1,2	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		111655,4	100		10,6	100		145,6	100		957,9	100	In marcia
05:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		1,2	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		111608,0	100		10,6	100		144,6	100		954,7	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		1,3	100		0,24	100		19,4	100		0,3	100		0,1	100		111645,5	100		10,9	100		144,1	100		951,2	100	In marcia
06:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		1,2	100		0,24	100		15,8	100		0,3	100		0,0	100		111504,1	100		10,7	100		142,7	100		954,6	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		0,8	100		0,24	100		19,7	100		0,3	100		0,1	100		111770,4	100		10,8	100		144,5	100		951,8	100	In marcia
07:00		4,1	86		0,0	86		0,0	100		1,1	86		0,24	100		34,4	86		0,3	86		0,1	86		111178,6	100		10,5	86		144,1	100		954,7	100	In marcia
07:30		4,9	78		0,0	78		0,0	73		1,7	78		0,24	94		32,7	78		0,3	78		0,1	78		111220,9	100		10,9	78		144,3	100		954,8	100	In marcia
08:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		1,5	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		111705,0	100		10,9	100		144,5	100		949,9	100	In marcia
08:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		41,4	100		0,3	100		0,2	100		111548,4	100		10,8	100		144,6	100		954,7	100	In marcia
09:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,1	100		111624,7	100		11,0	100		144,4	100		950,2	100	In marcia
09:30		5,1	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		112323,5	100		11,0	100		144,7	100		943,5	100	In marcia
10:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		113235,7	100		10,6	100		144,9	100		958,0	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		114101,9	100		11,1	100		144,9	100		948,2	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		0,2	100		112309,4	100		11,3	100		144,7	100		940,8	100	In marcia
11:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,25	94		31,5	100		0,3	100		0,1	100		115253,0	100		11,0	100		145,3	100		945,5	100	In marcia
12:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		114949,6	100		11,1	100		144,8	100		948,1	100	In marcia
12:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		17,2	100		0,3	100		0,3	100		115978,1	100		11,1	100		145,1	100		945,6	100	In marcia
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		10,2	100		0,3	100		0,4	100		113737,6	100		11,4	100		145,1	100		942,7	100	In marcia
13:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		19,7	100		0,3	100		0,3	100		115492,8	100		11,2	100		145,3	100		946,3	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,3	100		114413,2	100		11,1	100		145,3	100		950,0	100	In marcia
14:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		47,2	100		0,3	100		0,3	100		113219,0	100		11,2	100		145,0	100		943,2	100	In marcia
15:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		43,8	100		0,3	100		0,2	100		113951,6	100		11,1	100		145,1	100		949,2	100	In marcia
15:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	94		50,6	100		0,3	100		0,2	100		114460,0	100		11,1	100		145,0	100		952,0	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		55,1	100		0,3	100		0,1	100		114479,3	100		11,1	100		145,4	100		948,8	100	In marcia
16:30		5,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		114432,0	100		11,2	100		145,3	100		951,3	100	In marcia
17:00		1,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,2	100		115123,3	100		11,0	100		144,9	100		957,7	100	In marcia
17:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,2	100		114583,3	100		11,1	100		145,5	100		953,6	100	In marcia
18:00		4,4	100		0,0	100		0,02	100		1,9	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		115335,3	100		11,0	100		144,9	100		955,7	100	In marcia
18:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		115929,6	100		11,0	100		145,0	100		955,3	100	In marcia
19:00		3,9	85		0,0	85		0,0	100		2,2	85		0,24	100		24,4	85		0,3	85		0,3	85		115293,2	100		11,1	85		145,1	100		952,0	100	In marcia
19:30		4,3	78		0,0	78		0,0	73		2,2	78		0,25	94		26,3	78		0,3	78		0,3	78		111949,7	100		11,3	78		145,1	100		947,0	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		112912,9	100		11,2	100		144,7	100		951,8	100	In marcia
20:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		114701,0	100		11,0	100		144,8	100		956,3	100	In marcia
21:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,2	100		114267,3	100		10,9	100		144,8	100		957,5	100	In marcia
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		1,8	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		113247,2	100		11,0	100		144,6	100		958,2	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,8	100		0,0	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		111517,9	100		10,6	100		145,0	100		954,9	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,2	100		111841,0	100		10,9	100		144,2	100		954,8	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		1,3	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,2	100		111334,1	100		10,8	100		145,0	100		955,2	100		in Betrieb
02:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		0,9	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,1	100		111706,8	100		10,6	100		145,3	100		959,9	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		1,0	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		111738,3	100		10,9	100		144,8	100		955,1	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		1,1	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		110766,1	100		10,6	100		145,4	100		957,4	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		1,2	100		0,25	95		39,8	100		0,3	100		0,1	100		110162,0	100		10,5	100		146,0	100		955,1	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		0,3	100		0,0	100		0,9	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,1	100		111163,8	100		10,7	100		144,7	100		953,5	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		1,2	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		111655,4	100		10,6	100		145,6	100		957,9	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		1,2	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		111608,0	100		10,6	100		144,6	100		954,7	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		1,3	100		0,24	100		19,4	100		0,3	100		0,1	100		111645,5	100		10,9	100		144,1	100		951,2	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		1,2	100		0,24	100		15,8	100		0,3	100		0,0	100		111504,1	100		10,7	100		142,7	100		954,6	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		0,8	100		0,24	100		19,7	100		0,3	100		0,1	100		111770,4	100		10,8	100		144,5	100		951,8	100		in Betrieb
07:00		4,1	86		0,0	86		0,0	100		1,1	86		0,24	100		34,4	86		0,3	86		0,1	86		111178,6	100		10,5	86		144,1	100		954,7	100		in Betrieb
07:30		4,9	78		0,0	78		0,0	73		1,7	78		0,24	94		32,7	78		0,3	78		0,1	78		111220,9	100		10,9	78		144,3	100		954,8	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		1,5	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		111705,0	100		10,9	100		144,5	100		949,9	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		41,4	100		0,3	100		0,2	100		111548,4	100		10,8	100		144,6	100		954,7	100		in Betrieb
09:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,1	100		111624,7	100		11,0	100		144,4	100		950,2	100		in Betrieb
09:30		5,1	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		112323,5	100		11,0	100		144,7	100		943,5	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		113235,7	100		10,6	100		144,9	100		958,0	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		114101,9	100		11,1	100		144,9	100		948,2	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		0,2	100		112309,4	100		11,3	100		144,7	100		940,8	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,25	94		31,5	100		0,3	100		0,1	100		115253,0	100		11,0	100		145,3	100		945,5	100		in Betrieb
12:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		114949,6	100		11,1	100		144,8	100		948,1	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		17,2	100		0,3	100		0,3	100		115978,1	100		11,1	100		145,1	100		945,6	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		10,2	100		0,3	100		0,4	100		113737,6	100		11,4	100		145,1	100		942,7	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		19,7	100		0,3	100		0,3	100		115492,8	100		11,2	100		145,3	100		946,3	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,3	100		114413,2	100		11,1	100		145,3	100		950,0	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		47,2	100		0,3	100		0,3	100		113219,0	100		11,2	100		145,0	100		943,2	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		43,8	100		0,3	100		0,2	100		113951,6	100		11,1	100		145,1	100		949,2	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	94		50,6	100		0,3	100		0,2	100		114460,0	100		11,1	100		145,0	100		952,0	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		55,1	100		0,3	100		0,1	100		114479,3	100		11,1	100		145,4	100		948,8	100		in Betrieb
16:30		5,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		114432,0	100		11,2	100		145,3	100		951,3	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,2	100		115123,3	100		11,0	100		144,9	100		957,7	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,2	100		114583,3	100		11,1	100		145,5	100		953,6	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,0	100		0,02	100		1,9	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		115335,3	100		11,0	100		144,9	100		955,7	100		in Betrieb
18:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		115929,6	100		11,0	100		145,0	100		955,3	100		in Betrieb
19:00		3,9	85		0,0	85		0,0	100		2,2	85		0,24	100		24,4	85		0,3	85		0,3	85		115293,2	100		11,1	85		145,1	100		952,0	100		in Betrieb
19:30		4,3	78		0,0	78		0,0	73		2,2	78		0,25	94		26,3	78		0,3	78		0,3	78		111949,7	100		11,3	78		145,1	100		947,0	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		112912,9	100		11,2	100		144,7	100		951,8	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		114701,0	100		11,0	100		144,8	100		956,3	100		in Betrieb
21:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,2	100		114267,3	100		10,9	100		144,8	100		957,5	100		in Betrieb
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		1,8	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100														