

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 03/04/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,5	100		1,0	100		0,23	100		2,5	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		116304,0	100	10,8	100		145,8	100		961,7	100		In marcia
01:00		0,7	100		0,0	100		0,03	100		2,1	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,2	100		114190,9	100	11,2	100		145,4	100		952,0	100		In marcia
01:30		0,7	100		0,0	100		0,02	73		2,1	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		115140,4	100	11,0	100		145,3	100		954,1	100		In marcia
02:00		0,7	100		0,0	100		0,11	100		2,4	100		0,25	100		31,2	100		0,2	100		0,2	100		115165,6	100	10,9	100		145,3	100		957,6	100		In marcia
02:30		0,7	100		0,0	100		1,24	100		2,1	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		114596,4	100	11,0	100		145,4	100		952,5	100		In marcia
03:00		0,7	100		0,0	100		0,33	100		2,3	100		0,25	100		30,1	100		0,2	100		0,2	100		114212,1	100	10,8	100		145,5	100		959,8	100		In marcia
03:30		1,3	100		0,0	100		0,42	73		2,1	100		0,25	94		31,0	100		0,2	100		0,1	100		114602,5	100	10,8	100		145,7	100		965,9	100		In marcia
04:00		6,3	100		1,1	100		0,53	100		2,6	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		114695,9	100	10,9	100		145,1	100		962,8	100		In marcia
04:30		3,8	100		0,4	100		0,05	100		2,4	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		115018,2	100	11,0	100		145,2	100		964,4	100		In marcia
05:00		0,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		114387,9	100	11,0	100		145,1	100		957,8	100		In marcia
05:30		2,5	100		0,0	100		0,01	73		4,4	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		114041,3	100	10,4	100		145,4	100		973,9	100		In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		0,16	100		3,5	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,2	100		112379,4	100	11,1	100		144,6	100		950,4	100		In marcia
06:30		4,9	100		0,4	100		0,42	100		1,8	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		112313,0	100	10,8	100		144,9	100		957,4	100		In marcia
07:00		6,0	84		0,2	84		0,02	100		2,1	84		0,25	100		25,9	84		0,3	84		0,2	84		112395,6	100	10,9	84		144,5	100		959,4	100		In marcia
07:30		3,3	80		0,0	80		0,0	73		4,1	80		0,25	95		26,0	80		0,3	80		0,3	80		111996,1	100	10,8	80		144,4	100		962,9	100		In marcia
08:00		3,5	100		0,0	100		0,09	100		2,9	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,3	100		111851,2	100	10,9	100		144,6	100		967,8	100		In marcia
08:30		3,6	100		0,0	100		0,2	100		2,4	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,3	100		111407,8	100	10,9	100		144,4	100		964,4	100		In marcia
09:00		3,0	100		0,0	100		0,07	100		1,8	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		110654,3	100	10,8	100		145,3	100		965,7	100		In marcia
09:30		5,6	100		0,4	100		0,29	73		2,0	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		110886,9	100	10,7	100		144,6	100		973,6	100		In marcia
10:00		3,3	100		0,0	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		110091,0	100	10,7	100		144,7	100		968,4	100		In marcia
10:30		2,7	100		0,0	100		0,38	100		1,8	100		0,25	100		41,9	100		0,3	100		0,3	100		110444,8	100	10,7	100		144,9	100		971,3	100		In marcia
11:00		4,9	100		1,1	100		0,66	100		1,6	100		0,25	100		40,7	100		0,3	100		0,3	100		111313,0	100	10,8	100		144,7	100		965,3	100		In marcia
11:30		4,2	100		0,9	100		0,61	73		2,2	100		0,25	94		41,7	100		0,3	100		0,3	100		112484,4	100	10,7	100		145,2	100		965,1	100		In marcia
12:00		4,0	100		0,5	100		0,5	100		1,9	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		114505,4	100	10,9	100		145,2	100		956,7	100		In marcia
12:30		5,2	100		0,8	100		1,19	100		2,4	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		113608,6	100	11,1	100		144,9	100		952,7	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,2	100		0,47	100		2,4	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		113160,7	100	11,2	100		145,1	100		952,5	100		In marcia
13:30		3,1	100		0,0	100		0,49	73		2,2	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		113728,0	100	11,1	100		145,2	100		955,5	100		In marcia
14:00		5,5	100		0,6	100		0,18	100		1,8	100		0,25	100		19,2	100		0,3	100		0,2	100		112527,2	100	11,1	100		144,7	100		959,4	100		In marcia
14:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,3	100		112914,1	100	11,0	100		144,8	100		962,7	100		In marcia
15:00		2,7	100		0,0	100		0,18	100		1,2	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		111648,3	100	10,9	100		144,6	100		965,7	100		In marcia
15:30		5,8	100		1,3	100		0,36	73		1,5	100		0,24	94		22,9	100		0,3	100		0,2	100		110249,7	100	10,9	100		144,5	100		968,0	100		In marcia
16:00		0,9	100		0,0	100		0,03	100		1,7	100		0,25	100		39,2	100		0,3	100		0,2	100		109922,3	100	10,6	100		145,0	100		968,9	100		In marcia
16:30		1,8	100		0,2	100		0,59	100		1,6	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		110241,6	100	10,7	100		144,5	100		971,8	100		In marcia
17:00		3,9	100		1,4	100		0,31	100		1,8	100		0,25	100		43,0	100		0,3	100		0,2	100		111189,6	100	10,8	100		145,1	100		962,8	100		In marcia
17:30		4,9	100		1,3	100		0,14	73		2,2	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,3	100		113275,0	100	10,9	100		145,1	100		954,9	100		In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,46	100		2,0	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		114837,6	100	10,9	100		144,9	100		959,0	100		In marcia
18:30		4,5	100		0,7	100		0,39	100		2,4	100		0,26	100		22,1	100		0,3	100		0,3	100		110070,7	100	11,5	100		145,0	100		946,1	100		In marcia
19:00		0,7	86		0,0	86		0,03	100		1,9	86		0,25	100		23,2	86		0,3	86		0,3	86		112306,5	100	11,2	86		144,8	100		955,0	100		In marcia
19:30		1,3	78		0,0	78		0,46	73		1,6	78		0,25	94		33,9	78		0,3	78		0,3	78		114139,7	100	10,9	78		145,4	100		960,1	100		In marcia
20:00		3,0	100		0,1	100		0,31	100		1,8	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,3	100		114545,1	100	11,0	100		144,9	100		958,1	100		In marcia
20:30		4,4	100		1,7	100		0,22	100		1,9	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		113229,7	100	11,2	100		144,8	100		957,2	100		In marcia
21:00		2,6	100		1,1	100		0,14	100		1,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		115588,3	100	11,0	100		145,2	100		963,1	100		In marcia
21:30		4,0	100		1,3	100		0,63	73		1,4	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		112258,5	100	11,2	100		144,6	100		957,0	100		In marcia
22:00		4,0																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,5	100		1,0	100		0,23	100		2,5	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		116304,0	100	10,8	100		145,8	100		961,7	100		in Betrieb
01:00		0,7	100		0,0	100		0,03	100		2,1	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,2	100		114190,9	100	11,2	100		145,4	100		952,0	100		in Betrieb
01:30		0,7	100		0,0	100		0,02	73		2,1	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		115140,4	100	11,0	100		145,3	100		954,1	100		in Betrieb
02:00		0,7	100		0,0	100		0,11	100		2,4	100		0,25	100		31,2	100		0,2	100		0,2	100		115165,6	100	10,9	100		145,3	100		957,6	100		in Betrieb
02:30		0,7	100		0,0	100		1,24	100		2,1	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		114596,4	100	11,0	100		145,4	100		952,5	100		in Betrieb
03:00		0,7	100		0,0	100		0,33	100		2,3	100		0,25	100		30,1	100		0,2	100		0,2	100		114212,1	100	10,8	100		145,5	100		959,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,0	100		0,42	73		2,1	100		0,25	94		31,0	100		0,2	100		0,1	100		114602,5	100	10,8	100		145,7	100		965,9	100		in Betrieb
04:00		6,3	100		1,1	100		0,53	100		2,6	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		114695,9	100	10,9	100		145,1	100		962,8	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,4	100		0,05	100		2,4	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		115018,2	100	11,0	100		145,2	100		964,4	100		in Betrieb
05:00		0,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		114387,9	100	11,0	100		145,1	100		957,8	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		0,0	100		0,01	73		4,4	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		114041,3	100	10,4	100		145,4	100		973,9	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,16	100		3,5	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,2	100		112379,4	100	11,1	100		144,6	100		950,4	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		0,4	100		0,42	100		1,8	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		112313,0	100	10,8	100		144,9	100		957,4	100		in Betrieb
07:00		6,0	84		0,2	84		0,02	100		2,1	84		0,25	100		25,9	84		0,3	84		0,2	84		112395,6	100	10,9	84		144,5	100		959,4	100		in Betrieb
07:30		3,3	80		0,0	80		0,0	73		4,1	80		0,25	95		26,0	80		0,3	80		0,3	80		111996,1	100	10,8	80		144,4	100		962,9	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,0	100		0,09	100		2,9	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,3	100		111851,2	100	10,9	100		144,6	100		967,8	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		0,0	100		0,2	100		2,4	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,3	100		111407,8	100	10,9	100		144,4	100		964,4	100		in Betrieb
09:00		3,0	100		0,0	100		0,07	100		1,8	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		110654,3	100	10,8	100		145,3	100		965,7	100		in Betrieb
09:30		5,6	100		0,4	100		0,29	73		2,0	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		110886,9	100	10,7	100		144,6	100		973,6	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,0	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		110091,0	100	10,7	100		144,7	100		968,4	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,0	100		0,38	100		1,8	100		0,25	100		41,9	100		0,3	100		0,3	100		110444,8	100	10,7	100		144,9	100		971,3	100		in Betrieb
11:00		4,9	100		1,1	100		0,66	100		1,6	100		0,25	100		40,7	100		0,3	100		0,3	100		111313,0	100	10,8	100		144,7	100		965,3	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,9	100		0,61	73		2,2	100		0,25	94		41,7	100		0,3	100		0,3	100		112484,4	100	10,7	100		145,2	100		965,1	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,5	100		0,5	100		1,9	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		114505,4	100	10,9	100		145,2	100		956,7	100		in Betrieb
12:30		5,2	100		0,8	100		1,19	100		2,4	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		113608,6	100	11,1	100		144,9	100		952,7	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,2	100		0,47	100		2,4	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		113160,7	100	11,2	100		145,1	100		952,5	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,0	100		0,49	73		2,2	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		113728,0	100	11,1	100		145,2	100		955,5	100		in Betrieb
14:00		5,5	100		0,6	100		0,18	100		1,8	100		0,25	100		19,2	100		0,3	100		0,2	100		112527,2	100	11,1	100		144,7	100		959,4	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,3	100		112914,1	100	11,0	100		144,8	100		962,7	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,0	100		0,18	100		1,2	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		111648,3	100	10,9	100		144,6	100		965,7	100		in Betrieb
15:30		5,8	100		1,3	100		0,36	73		1,5	100		0,24	94		22,9	100		0,3	100		0,2	100		110249,7	100	10,9	100		144,5	100		968,0	100		in Betrieb
16:00		0,9	100		0,0	100		0,03	100		1,7	100		0,25	100		39,2	100		0,3	100		0,2	100		109922,3	100	10,6	100		145,0	100		968,9	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,2	100		0,59	100		1,6	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		110241,6	100	10,7	100		144,5	100		971,8	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		1,4	100		0,31	100		1,8	100		0,25	100		43,0	100		0,3	100		0,2	100		111189,6	100	10,8	100		145,1	100		962,8	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		1,3	100		0,14	73		2,2	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,3	100		113275,0	100	10,9	100		145,1	100		954,9	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,46	100		2,0	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		114837,6	100	10,9	100		144,9	100		959,0	100		in Betrieb
18:30		4,5	100		0,7	100		0,39	100		2,4	100		0,26	100		22,1	100		0,3	100		0,3	100		110070,7	100	11,5	100		145,0	100		946,1	100		in Betrieb
19:00		0,7	86		0,0	86		0,03	100		1,9	86		0,25	100		23,2	86		0,3	86		0,3	86		112306,5	100	11,2	86		144,8	100		955,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	78		0,0	78		0,46	73		1,6	78		0,25	94		33,9	78		0,3	78		0,3	78		114139,7	100	10,9	78		145,4	100		960,1	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,1	100		0,31	100		1,8	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,3	100		114545,1	100	11,0	100		144,9	100		958,1	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		1,7	100		0,22	100		1,9	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		113229,7	100	11,2	100		144,8	100		957,2	100		in Betrieb
21:00		2,6	100		1,1	100		0,14	100		1,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		115588,3	100	11,0	100		145,2	100		963,1	100		in Betrieb
21:30		4,0	100		1,3	100		0,63	73		1,4	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		112258,5	100	11,2	100		144,6	100		957,0	100		in Betrieb
22:00		4,0																																			